

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**Ständige Vorbemerkung der LB**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau, Version 022 (2021-12), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:**

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

11. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen:

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen oder z.B. bei Erarbeiten ausgehoben werden, in das Eigentum des Auftragnehmers über, welcher somit explizit zum umweltgerechten Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen beauftragt ist.

12. Arbeitshöhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 3,2 m in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländeniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

10

Putz

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Begriffe:

In der Folge wird für lotrechte oder für bis 20 Prozent geneigte Flächen in Innenräumen der Begriff Wand verwendet, für Untersichten, ohne Unterschied, ob waagrecht oder geneigt (z.B. bei Stiegen- und Treppenläufen), der Begriff Decke.

Für verputzte Flächen an Gebäudeaußenseiten, einschließlich etwaiger waagrechter oder geneigter Untersichten von auskragenden Bauteilen, wird der Begriff Fassade verwendet.

2. Putzmörtel:

Der Auftragnehmer bestimmt die Ausführung als Hand- oder Maschinenputz, die Verwendung von Werk- oder Baustellen-Putzmörtel sowie die Anzahl von Lagen oder Schichten, wobei Herstellervorschriften, Normbestimmungen und Regeln des Handwerkes eingehalten werden.

3. Flächengliederung:

Wand-, Decken- und Fassadenflächen sind ohne Gliederung ausgeführt.

4. Neigungen, Treppen, Rampen:

Leistungen an Wänden und Decken (Untersichten) gelten ohne Unterschied der Neigungen der verputzten Flächen bis 20 Prozent Neigung des Fußbodens. Angaben über die Neigung erfolgen im Verhältnis der Höhe zur projizierten waagrechten Länge.

5. Einkalkulierte Leistungen:

5.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- bei Innenputzen alle Arbeitsgerüste für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse
- bei Außenputz der Aufwand für erhöhten Materialtransport und alle sonstigen Erschwernisse
- das Ausgleichen von Unebenheiten bis ca. 10 mm
- Putzprofile, die nur als Arbeitserleichterung bei der Herstellung von geradlinigen Außenkanten und Grenzlinien einschließlich Nuten dienen
- Sicherheitseinrichtungen (z.B. Geländer), die wegen Putzarbeiten entfernt werden müssen, werden entsprechend dem Arbeitnehmerschutzgesetz, wenn erforderlich auch mehrmals, wieder angebracht
- das An- oder Einputzen von Leitungen, die Wände durchdringen, soweit dies im Zuge von

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Verputzarbeiten auszuführen ist

5.2 Wand- und Deckenanschlüsse:

Der Anschluss von Wand- und Deckenflächen erfolgt gemäß ÖNORM mit einer scharfen Ichse.

5.3 Oberflächen:

Die Oberfläche bei gipshaltigen Putzen ist nach Wahl des Auftraggebers verrieben oder glatt (malfähig), ohne Unterschied des Einheitspreises, ausgeführt.

Die Oberfläche bei zementhaltigen Putzen ist, ohne Unterschied des Einheitspreises, abgezogen und zugestoßen oder für das Belegen mit Fliesen gerichtet.

6. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Aufzahlungspositionen gelten ohne Unterschied der Höhe.

10.XA + Schutzabdeckungen, Vorarbeiten des Untergrundes (RÖFIX)

Version 2023-10

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen beschrieben.**Verarbeitungsrichtlinien:**

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Höhen:

Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m:"AL") andererseits sind in unterschiedlichen Positionen beschrieben. Maßgebend ist die tatsächliche Gesamthöhe.

Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt.

Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m).

Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flächen.

Grenzlinien, Nuten und Putzprofile werden nach dem Längenmaß abgerechnet.

Treffen mehrere Definitionen für eine Ausbildung (z.B. Kante = Putz- und Farbgenze) zu, wird nur eine Aufzahlungsposition verrechnet.

10.XA 01 + Abdecken, einschließlich erforderlicher Befestigungen.
Einschließlich Entfernen und Entsorgen der Abdeckung nach Fertigstellen der eigenen Leistung.

10.XA 01A + Abdecken Wände (RÖFIX)

Von Wänden und dergleichen. Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XA 01B + Abdecken von Geländern aller Art (RÖFIX)**

Abdecken von Geländern aller Art.

L: S: EP: 0,00 m PP:

10.XA 01C + Abdecken von Handläufen (RÖFIX)

Abdecken von Handläufen.

L: S: EP: 0,00 m PP:

10.XA 01D + Abdecken Sohlbank/Gesimse .0,5m breit (RÖFIX)

Abdecken Sohlbank/Gesimse bis 0,5 m breit.

L: S: EP: 0,00 m PP:

10.XA 01E + Abdecken Fassadengliederung/Plastiken (RÖFIX)

Von Fassadengliederungen, Skulpturen und sonstigen plastischen Elementen.

Abgerechnet wird die Projektion der abgedeckten Fläche auf der Fassade.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XA 01F + Abdecken von Tür u.Fenster b.2m2 (RÖFIX)**

Von Türen und Fenstern.

Stocklichte bis 2 m²L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XA 01G + Abdecken von Tür/Fenster ü.2-4m2 (RÖFIX)**

Von Türen und Fenstern .

Stocklichte über 2 bis 4 m²L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XA 01H + Abdecken von Tür/Fenster abgedeckte Fläche (RÖFIX)**

Von Türen und Fenstern nach abgedeckter Fläche

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XA 01I + Abdecken Boden mit Vlies (RÖFIX)**

Von Böden mit einer Lage kaschiertem Vlies, mit 10 cm Überdeckung.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XA 01J + Abdecken Boden mit Weichfaserplatten (RÖFIX)**

Von Böden mit einer Lage Weichfaserplatten, Fugen eng gestoßen.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XA 01K + Abdecken Boden mit Brettern/Schaltafeln (RÖFIX)**

Von Fußböden mit Brettern oder Schaltafeln.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XA 05 + Abstemmen von Bauteilen, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.

10.XA 05A + Abstemmen Leibungsputz (RÖFIX)

Verputz von Leibungsflächen abstemmen, ohne Unterschied der Breite.

L: S: EP: 0,00 m PP:

10.XA 05B + Leibungsputz+5cm Mwk.abstemmen RÖFIX Renoplus

Verputz und Mauerwerk bis 5 cm dick von Leibungsflächen abstemmen, ohne Unterschied der Breite, danach mit Kalkzementmörtel ausgleichen,

z.B. RÖFIX Renoplus oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

10.XA 05C + Faschen abstemmen RÖFIX Renoplus

Faschen abstemmen, ohne Unterschied der Breite und Dicke, danach wieder glatt putzen.

z.B. RÖFIX Renoplus oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

10.XA 05D + Schadhafte Material entfernen

Verputz auf Wandflächen abtragen.

Dicke des Bestandputzes ca. [] mm

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Das Abbruchmaterial ist aufgrund der Salzbelastung sofort vom Bestandsmauerwerk wezuräumen!

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XA 05E + Fugen auskratzen

Auskratzen der bestehenden, belasteten Mauerwerksfugen bis zu einer Tiefe von mind. 20 mm.
Als Vorbehandlung für das Ausfüllen der Bestandsfugen mit Material.

L: S: EP: 0,00 m PP:

10.XA 05F + Untergrund aufhacken mind.80%

Partielles Abtragen von Verputz auf Wandflächen (aufhacken mindestens 80%).

Dicke des Bestandsputzes ca. mm

Das Abbruchmaterial ist aufgrund der Salzbelastung sofort vom Bestandsmauerwerk wezuräumen!

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XA 05G + Vorbereitungsarbeiten f. Rissinjektion

Mechanische Aufweitung der bestehenden Risse für spätere Rissinjektion. (in eigener Position)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XA 05H + Laboranalyse Feuchtigkeits- u.Salzbelastung

Durchführung von Probenentnahmen auf der Baustelle und anschließende Laboruntersuchung zur Bestimmung des Feuchtigkeits- und Salzgehaltes des bestehenden Untergrundes.

Dies dient zur Festlegung des entsprechenden Sanierputzsystems bzw. zur dadurch erforderlichen Untergrundvorbehandlung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

10.XA 09 + Abtragen oder abbrechen von Bauteilen, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen**10.XA 09A + Sohlbank abbrechen u.entsorgen (RÖFIX)**

Sohlbänke, ohne Unterschied der Breite.

L: S: EP: 0,00 m PP:

10.XA 09B + Regenfallrohr abtragen u.entsorgen (RÖFIX)

Regenfallrohr.

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XA 09C + Provisorische Regenfallrohr herstellen (RÖFIX)**

Provisorische Regenfallrohre herstellen und nach Fertigstellung der Fassade wieder abtragen und von der Baustelle entfernen.

L: S: EP: 0,00 m PP:

10.XA 09D + Blitzschutzleitung abtragen u.entsorgen (RÖFIX)

Blitzschutzleitung.

L: S: EP: 0,00 m PP:

10.XA 09E + Tafel oder Schild demontieren b.1 m2 (RÖFIX)

Tafeln oder Schilder aller Art bis zu einer Einzelgröße von 1 m² demontieren und zur Wiederverwendung im Baustellenbereich verwahren.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

10.XA 09F + Außenjalousien abbrechen u.entsorgen (RÖFIX)

Außenjalousien.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XA 09G + Befestigungen aller Art abbrechen u.entsorgen (RÖFIX)

Befestigungen aller Art (z.B. Kleineisenteile), verursachte Fassadenschäden ausbessern.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

10.XA 12 + Untergundvorbehandlung für Putzsysteme.

Vorbereiten des Untergrundes für das Aufbringen eines RÖFIX Putzsystems.
Das Entsorgen der Baurestmassen ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

10.XA 12A + Anstrich entfernen zu LG10 (RÖFIX)

Bestehenden Anstrich mechanisch oder durch Abbeizen entfernen und mit Wasser und Reinigungsgerät reinigen.

Abgerechnet wird die behandelte Fläche.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XA 12B + Fassade reinigen zu LG10 (RÖFIX)

Bestehende Fassade mit Wasser und Reinigungsgerät mit angemessenem Druck und möglichst geringer Durchfeuchtung des Mauerwerkes reinigen.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Abgerechnet wird die behandelte Fläche.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XA 12C + Algen/Pilze entfernen RÖFIX Algenkiller zu LG10

Vorhandene Algen und Pilze mit Produkt RÖFIX Algenkiller oder gleichwertig behandeln. Zweimalige Behandlung vor und nach dem Abwaschen.

Abgerechnet wird die behandelte Fläche.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XA 12D + Untergrund aus Beton reinigen zu LG10 (RÖFIX)

Untergrund aus Beton aller Art von Schalungsresten und sonstigen Verschmutzungen reinigen, Grate und Krätzen abschlagen.

Abgerechnet wird die behandelte Betonfläche.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XA 12E + Untergrund Beton ausgleichen zu LG10 (RÖFIX)

Unebenheiten über 20 bis 50 mm bei einem Untergrund aus Beton abstemmen oder ausgleichen. Abgerechnet wird die Summe der ausgeglichenen Flächen.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XA 12F + Schadhafte Fassadenputz ausgleichen RÖFIX Renoplus zu LG10

Lösen (schadhafte) Fassaden-Putz auf Untergrund aller Art, abschlagen und ergänzen.

Abgerechnet wird die Summe der neu verputzten Flächen.

z.B. mit RÖFIX Renoplus oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XA 12G + Untergrund Mwk.verputzt reinigen zu LG10 (RÖFIX)

Untergrund aus verputzten und mit dispersionsgebundenen Beschichtungen versehenes Mauerwerk (Mwk) reinigen, einschließlich Prüfung auf Verseifungsbeständigkeit.

Abgerechnet wird die behandelte Fläche.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XA 12H + Untergrund Mwk.verputzt ausgleichen RÖFIX Renoplus zu LG10**

Beim Untergrund aus verputztem Mauerwerk aller Art, etwaige Unebenheiten über 20 bis 50 mm abstemmen oder mit Mörtel ausgleichen,

Abgerechnet wird die behandelte Fläche.

z.B. mit RÖFIX Renoplus oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XA 12I + Schadhafte Sockel-Putz ausgleichen RÖFIX 525 zu LG10

Schadhafte Sockel-Putz auf Untergrund aller Art, abschlagen und ergänzen

Abgerechnet wird die Summe der neu verputzten Flächen.

z.B. mit RÖFIX 525 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XA 12J + Rankwurzeln entfernen

Bestehende Rankwurzeln mechanisch entfernen (z.B. Topfscheibe).

Abgerechnet wird die behandelte Fläche.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XA 12K + Unterbindung Kapillarwassertransport

Nachträgliche, drucklose Horizontalabdichtung zur Mauerwerks-Austrocknung und gegen aufsteigende Feuchtigkeit und Salzausblühungen.

Bei allen mineralischen Baustoffen bis zu einem Durchfeuchtungsgrad von ca. 85 % einsetzbar. Einbringung horizontal über Geländeniveau oder über Kellerboden verlaufend.

z.B. RÖFIX Cavastop Kapillarwassersperre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XA 12L + RÖFIX RENOSTAR Abrissprobe f.Beschichtung

Zur Prüfung der Tragfähigkeit von zu belassenden Putzen oder Beschichtungen sind grundsätzlich Probeflächen anzulegen.

Dazu wird an mindestens 5 repräsentativen Stellen eine Fläche von ca. 1 m², RÖFIX RENOSTAR mit eingebettetem RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE aufgebracht. Das Gewebe muss oben ungefähr 10 cm herausragen.

Nach mindestens 5 Tagen Erhärtungszeit wird das Gewebe mit einem Ruck nach unten weggerissen. Der Untergrund weist eine gute Tragfähigkeit auf, wenn das Gewebe vollständig aus dem Kleber herausgerissen werden kann, ohne dass sich der Kleber vom Untergrund löst, sich die verschiedenen Schichten des Farbanstriches nicht trennen und der Deckputz stabil bleibt.

Löst sich jedoch die Spachtelung vom Farbanstrich bzw. Deckputz, so ist der Untergrund zur

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

direkten Bearbeitung mit Putz oder Anstrich nicht geeignet.

z.B. RÖFIX RENOSTAR Renovier- und Haftspachtel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

10.XA 12M + Bestehendes Mauerwerk abbürsten bzw.Trocken reinigen

Trockenes Reinigen des Bestandsuntergrundes zur Vorbereitung für die Applikation von weiteren Beschichtungen.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XA 12N + Ausbesserung v.bestehenden kleinen Fugen**

Händische bzw. maschinelle Fugenanierung von altem Natur- oder Spaltstein-Mauerwerk bzw. für die Fugenfüllung bei Mauerwerk.

z.B. RÖFIX 993 Hydraulkalk Fugenmörtel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XA 12O + Ergänzung v.losen u.fehlenden Natursteinen**

Ausbrechen und Ergänzen von losen und fehlenden Natursteinen mit Material

z.B. RÖFIX 952 Hydraulkalk-Mörtel farbig oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XA 12P + Putztrennung**

Herstellen einer Putztrennung als abgrenzung des Putzsystems zu angrenzenden Bauteilen

z.B. durch Einlegen einer Holzlatte o.Ä.

L: S: EP: 0,00 m PP:

10.XA 12X + Untergrund vorbereiten zu LG10 (RÖFIX)Untergrund (Beschreibung): L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XA 21 + Untergrundvorbehandlung für Aussenputze (AP).**

z.B. Betonkontakt, RÖFIX Aufbrennsperre, RÖFIX Vorspritzer, RÖFIX Tiefengründe, RÖFIX Grundierungen, RÖFIX Baukleber oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XA 21A + Untergrundvorbehandlung f.AP (RÖFIX)**Untergrundvorbehandlung für Außenputze:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XA 50 + Untergrundvorhandlung für RÖFIX SismaCalce Erdbebenschutz**

Vorbereiten des Untergrundes für das Aufbringen eines RÖFIX SismaCalce Erdbebenschutz.

Bestehende verputzte und gestrichene Untergründe sind auf ihre Tragfähigkeit zu überprüfen (Augenschein, Wischprobe, Kratzprobe, Ermittlung von Hohlstellen z.B.: mit Kleiderbügelhalter oder umfunktionierter Lammfellrolle (nur Kunststoffrohr ohne Lammfelle auf der Fassade rollen, dann hört man wo im Untergrund Putzhohlstellen liegen) Hohlstellen im Putz sind abzuschlagen und mit Grundputz (R660, R520, o. Ä.) auszugleichen.

Um verputzte und gestrichene Untergründe tragfähig herzustellen sind diese abzuschleifen/anzuschleifen (Maltafina, Oberputze und Anstriche

müssen restlos entfernt werden bis man auf den tragfähigen Grundputz gelangt. Dann ist die Fassade mit Druckluft oder mit einem Besen von Staub zu reinigen und mit verdünntem RÖFIX PP 211 Mineralischer Verfestiger zu grundieren.

Der Untergrund muss mind. 2,5N/mm² Druckfestigkeit oder 0,25N/mm² Haftzugsfestigkeit aufweisen.

Bei aufsteigender Feuchtigkeit im Sockelbereich müssen Absperrungsarbeiten vorgenommen werden.

Um festzustellen ob die Feuchtigkeit im Mauerwerk oder nur im Putz aufsteigt ist eine Kernbohrung und eine Untersuchung des entnommenen Materials vorzunehmen.

Falls der gesamte Durchmesser des Mauerwerks, betroffen ist, muss eine Horizontalsperre eingebracht werden.

Nach der Ausführung der Horizontalsperre muss das Mauerwerk mindestens 2 Jahre austrocknen, bevor man mit den weiteren Arbeiten vorangeht.

Das Entsorgen der Baurestmassen ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

10.XA 50A + Schadhafte Fassadenputz ausgleichen RÖFIX 660

Lösen (schadhafte) Fassaden-Putz auf Untergrund aller Art, abschlagen und ergänzen.

Abgerechnet wird die Summe der neu verputzten Flächen.

z.B. mit RÖFIX 660 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XA 50B + Schadhafte Sockelputz ausgleichen RÖFIX 520**

Schadhafte Sockel-Putz auf Untergrund aller Art, abschlagen und ergänzen.

Abgerechnet wird die Summe der neu verputzten Flächen.

z.B. mit RÖFIX 520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XA 50C + Schadhafte Sockelputz ausgleichen RÖFIX 525**

Schadhafte Sockel-Putz auf Untergrund aller Art, abschlagen und ergänzen.

Abgerechnet wird die Summe der neu verputzten Flächen.

z.B. mit RÖFIX 525 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XA 50D + Fassade anschleifen/abschleifen (RÖFIX)**

Verputzte und gestrichene Untergründe bis auf den tragfähigen Grundputz anschleifen bzw. restlos abschleifen.

Abgerechnet wird die behandelte Fläche.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XA 50E + Fassade reinigen (RÖFIX)**

Bestehende Fassade mit Wasser und Reinigungsgerät mit angemessenem Druck und möglichst geringer Durchfeuchtung des Mauerwerkes reinigen bzw. Druckluft.

Abgerechnet wird die behandelte Fläche.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XA 50F + Untergrund Fassade RÖFIX PP 211 Silikat-Verfestiger**

Auftragen einer Grundierung auf Kaliwasserglas-Basis zur Untergrundverfestigung und Egalisierung von Alt- und Neuputzflächen.

z.B. RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikat Tiefgrund oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB + Innenputzarbeiten (RÖFIX)**

Version: 2023-10

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen beschrieben.**Verarbeitungsrichtlinien:**

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Verunreinigungen:

Vom Bauteilhersteller werden ohne gesonderte Vergütung Verunreinigungen des Putzgrundes, z.B. durch Schalöl oder Ausblühungen, entfernt, sowie Unebenheiten ausgeglichen (Haftung).

Putzoberflächen:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Verriebene Oberflächen sind Kalk-, Kalkzement- und Zementputzen zuzuordnen. Für ohne weitere Nachbehandlungen bis zu einer Feuchtigkeitsbeanspruchung W2.

Geglättete Oberflächen sind gipshaltigen Putzen zuzuordnen. Für ohne weitere Nachbehandlungen nur bis zu einer Feuchtigkeitsbeanspruchung W1 (ÖNORM B 3346).

Angaben im Positionsstichwort.

Im Positionsstichwort sind Produkt- und Herstellerbezeichnungen angegeben.

Aufzählungen:

Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

10.XB 01 + Vorspritzen für Innenputz auf Kalk-/Zementbasis mit Zementvorspritzmörtel.

10.XB 01A + I-Vorspritzen RÖFIX 670 UG saugend

Bei saugendem Untergrund.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XB 01C + I-Vorspritzen RÖFIX 673 UG stark saugend

Bei stark saugendem und kritischem Untergrund.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XB 01D + I-Vorspritzen RÖFIX 675 PM4+W3

Vorspritzmörtel.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XB 02 + Haftbrücke herstellen auf kritischem Untergrund z.B. glatter Beton mit Haftvermittler.

10.XB 02B + I-Haftbrücke RÖFIX Betonkontakt

Für Gips-Kalk- und Zement-Kalk Unterputze.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XB 02C + I-Haftbrücke RÖFIX 55**

Für Kalk-Zementputze. Oberfläche mit Zahntraufel aufgeraut. Frisch-in-frisch weiterarbeiten.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 02D + I-Haftbrücke RÖFIX 58**

Für Kalk-Zementputze. Oberfläche mit Zahntraufel aufgeraut. Frisch-in-frisch weiterarbeiten.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 03 + Innen-Grundputz als Zement-Kalkputz (ZK) bzw. Zementputz (Z) bzw. Zement-Kalk-Grobputz (ZKG) Auf allen normalen Putzgründen, Hohlziegeln, Zementsteinen.**

Im Positionsstichwort ist der Bauteil und die Mindestputzdicke (mm) angegeben.

10.XB 03A + I-Grundputz ZK RÖFIX 610 Wand 10mm

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 03B + I-Grundputz ZK RÖFIX 610 Decke 10mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 03C + I-Grundputz Z RÖFIX 620 Sockel 10mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 03D + I-Grundputz ZKG RÖFIX 660 Wand 10mm**

auf Bruchsteinmauerwerk und auf allen normalen Putzträgern bei höherer Schichtdicke.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XB 03E + I-Grundputz ZKG RÖFIX 660 Wand 30-50mm**

auf Bruchsteinmauerwerk und auf allen normalen Putzträgern bei höherer Schichtdicke.
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 04 + Innen-Grundputz als Kalk-Zementputz (KZ) bzw. Kalkputz.**

Für geringe Feuchtigkeitsbelastung auf allen normalen Putzgründen, Hohlziegeln, Zementsteinen
u.ä. sowie auf raugeschaltem Beton.

Im Positionsstichwort ist der Bauteil und die Mindestputzdicke (mm) angegeben.

10.XB 04A + I-Grundputz KZ RÖFIX 510 Wand 10mm

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 04B + I-Grundputz KZ RÖFIX 510 Decke 10mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 04C + RÖFIX CalceClima Ambiente GK 1,4mm Wand 10mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 04D + RÖFIX CalceClima Ambiente GK 1,4mm Decke 10mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 05 + Innen-Grundputz als Kalk-Zement-Leichtputz (KZL) mit Leichtzuschlag aus Perlite oder EPS.**

Auf allen weichen, hochporosierten Putzgründen, wie porosierten Hohlziegeln,
Porenbetonsteinen, Holzwolle-Leichtbauplatten u.ä.

Im Positionsstichwort ist der Bauteil und die Mindestputzdicke (mm) angegeben.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XB 05A + I-Grundputz KZL-Perl.RÖFIX 865 Wand 15mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 05B + I-Grundputz KZL-EPS RÖFIX 864 Wand 15mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 05C + I-Grundputz KZL-EPS RÖFIX 866 Wand 15mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 05D + I-Grundputz KZL-EPS RÖFIX 867 Rapid Wand 15mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 06 + Innenputz als Gips-Kalkputz (GK) bzw. KalkGipsputz (KG),**

Oberfläche verrieben bzw. geglättet. Auf allen normalen Putzgründen.

Im Positionsstichwort ist der Bauteil und die Mindestputzdicke (mm) angegeben.

10.XB 06B + I-Putz GK RÖFIX 165 Wand 10mm gegl.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 06C + I-Putz KG RÖFIX 164 Wand 10mm verr.**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XB 06D + I-Putz KG RÖFIX 164 Wand 10mm gegl.**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 06E + I-Putz KG RÖFIX 191 Wand 10mm verr.**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 06F + I-Putz KG RÖFIX 191 Wand 10mm gegl.**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 07 + Innenputz als Gips-Kalk-Zementputz (GKZ),**

Oberfläche verrieben (verr.) bzw. geglättet. Auf allen normalen Putzgründen.

Im Positionsstichwort ist der Bauteil und die Mindestputzdicke (mm) angegeben.

10.XB 07F + I-Putz GKZ RÖFIX 164 Wand 10mm verr.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 07G + I-Putz GKZ RÖFIX 164 Wand 10mm geglättet**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 07H + I-Putz GKZ RÖFIX 164 Decke 8mm geglättet**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XB 07I + I-Putz GKZ RÖFIX 165 Wand 10mm geglättet**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 07J + I-Putz GKZ RÖFIX 165 Decke 8mm geglättet**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 08 + Innenputz als Gips-Kalkputz (GK) bzw. KalkGipsputz (KG)**

Oberfläche verrieben bzw. geglättet. Auf Putzgründen aus Mantelbeton aller Art oder Holzwoleleichtbauplatten.

Im Positionsstichwort ist der Bauteil und die Mindestputzdicke (mm) angegeben.

10.XB 08E + I-putz KG RÖFIX 191 Wand 15mm verr.Holzw.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 08F + I-putz KG RÖFIX 191 Wand 15mm gegl.Holzw.**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 09 + Innenputz als Gips-Kalkputz (GK) bzw. KalkGipsputz (KG)**

Oberfläche verrieben bzw. geglättet. Auf allen normalen Putzgründen.

Im Positionsstichwort ist der Bauteil und die Mindestputzdicke (mm) angegeben.

10.XB 09E + I-putz GK RÖFIX 191 Decke 8mm verr.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XB 09F + I-putz GK RÖFIX 191 Decke 8mm gegl.**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 10 + Innenputz als Gips-Kalkputz (GK) bzw. KalkGipsputz (KG)**

Oberfläche verrieben bzw. geglättet. Auf Putzgründen aus Holzwollehohlkörpersteinen oder -leichtbauplatten.

Im Positionsstichwort ist der Bauteil und die Mindestputzdicke (mm) angegeben.

10.XB 10E + I-Putz GK RÖFIX 191 Decke 8mm verr. Holz

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 10F + I-Putz GK RÖFIX 191 Decke 8mm gegl. Holz**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 11 + Innenputz als Gips-Kalk-Zementputz (GKZ),**

Oberfläche verrieben bzw. geglättet. Auf allen Holzwollehohlkörpersteinen oder -leichtbauplatten.

Im Positionsstichwort ist der Bauteil und die Mindestputzdicke (mm) angegeben.

10.XB 11A + I-putz GKZ RÖFIX 164 Wand 15mm Holz

Innengrundputz Primo aus ausgewählten Gipsen, Luftkalk, Zement, Kalkbrechsand und mineralischem Leichtzuschlag wahlweise verrieben oder geglättet.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 11B + I-putz GKZ RÖFIX 164 Decke 8mm Holz**

Innengrundputz Primo aus ausgewählten Gipsen, Luftkalk, Zement, Kalkbrechsand und mineralischem Leichtzuschlag wahlweise verrieben oder geglättet.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

10.XB 11C + I-putz GKZ RÖFIX 165 Wand 10mm Holz

Innen Grundputz aus ausgewählten Gipsen, Luftkalk, Zement, Kalkbrechsand und mineralischem Leichtzuschlag wahlweise verrieben oder geglättet.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XB 11D + I-putz GKZ RÖFIX 165 Wand 15mm Holz

Innen Grundputz aus ausgewählten Gipsen, Luftkalk, Zement, Kalkbrechsand und mineralischem Leichtzuschlag wahlweise verrieben oder geglättet.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XB 11E + I-putz GKZ RÖFIX 165 Decke 8mm Holz

Innen Grundputz aus ausgewählten Gipsen, Luftkalk, Zement, Kalkbrechsand und mineralischem Leichtzuschlag wahlweise verrieben oder geglättet.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XB 12 + Innen-Dünnschichtputz mit RÖFIX x oder gleichwertig, auf glatten Wandflächen (S2A) aus Beton bzw. auf Plansteinmauerwerk (Planziegel, Porenbetonsteine, Kalksandsteine), Oberfläche verrieben.

Im Positionsstichwort ist die Mindestputzdicke (mm) angegeben.

10.XB 12A + I-Dünnp. RÖFIX Renoplus 3mm verr.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XB 13 + Innen-Dünnschichtputz mit RÖFIX x oder gleichwertig, auf glatten Deckenuntersichten aus Stahlbeton (S2A), Oberfläche verrieben. Auf ebenen, nicht gewölbten Decken.

Im Positionsstichwort ist die Mindestputzdicke (mm) angegeben.

10.XB 13A + I-Dünnp. RÖFIX Renoplus 3mm

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 10.XB 14 + Innen-Beschichtung, auf glatten Wand- bzw. Deckenflächen aus Beton.
Im Positionsstichwort ist der Bauteil und die Mindestputzdicke (mm) angegeben.
- 10.XB 14A + I-Beschichtung RÖFIX 224 Betonwand**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XB 14B + I-Beschichtung RÖFIX 224 Betondecke**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XB 14C + I-Beschichtung RÖFIX Manteca Betonwand**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XB 14D + I-Beschichtung RÖFIX Manteca Betondecke**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XB 14E + I-Beschichtung RÖFIX Calce Klima Finish Dekor Betonwand**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XB 14F + I-Beschichtung RÖFIX Calce Klima Finish Dekor Betondecke**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 10.XB 16 + Wärmedämmender Innenputz mit Leichtzuschlag aus EPS, Oberfläche abgezogen, Wärmeleitzahl $\leq 0,09$ W/mK. Auf allen normalen Putzgründen, Hohlziegeln, Zementsteinen, HWL-Platten u.ä.
Im Positionsstichwort ist der Bauteil und die Mindestputzdicke (mm) angegeben.
- 10.XB 16A + **I-Dämmputz EPS RÖFIX 888 Wand 20mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XB 16B + **I-Dämmputz EPS RÖFIX 888 Wand 30mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XB 16C + **I-Dämmputz EPS RÖFIX 888 Wand 40mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XB 16D + **I-Dämmputz EPS RÖFIX 888 Wand 50mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XB 16E + **I-Dämmputz EPS RÖFIX 888 Wand 60mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XB 16F + **I-Dämmputz EPS RÖFIX 888 Wand 70mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XB 16G + I-Dämmputz EPS RÖFIX 888 Wand 80mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 16H + I-Dämmputz EPS RÖFIX 888 Wand 90mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 16I + I-Dämmputz EPS RÖFIX 888 Wand 100mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 17 + Ökologischer Unterputz, wohnbaubiologischer, raumklimaregulierender Kalk- Dämmputz (Wärmedämmp.) auf Basis NHL5 laut EN459-1 mineralischer Leichtzuschlagstoff.**

Frei von Portlandzement und organischen Leichtzuschlagstoffen. Mit ökologischer Produktzertifizierung (Natureplus o.ä.) für moderne Wandbildner. Für den Innenbereich und Außenbereich.

Im Positionsstichwort ist die Mindestputzdicke (mm) angegeben.

10.XB 17A + I-Dämmputz RÖFIX CalceClima Thermo Kalk- Wärmedämmp.40mm

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 17B + I-Dämmputz RÖFIX CalceClima Thermo Kalk- Wärmedämmp.60mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 17C + I-Dämmputz RÖFIX CalceClima Thermo Kalk- Wärmedämmp.80mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XB 17D + I-Dämmputz RÖFIX CalceClima Thermo Kalk- Wärmedämmp.100mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 17E + I-Dämmputz RÖFIX CalceClima Thermo Kalk- Wärmedämmp.120mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 18 + Wärmedämmender Innen- und Außenputz mit Leichtzuschlag aus Aerogel, Oberfläche abgezogen, Wärmeleitzahl $\leq 0,028$ W/mK. Auf allen normalen Putzgründen, Hohlziegeln, Zementsteinen, HWL-Platten u.ä.**

Im Positionsstichwort ist der Bauteil und die Mindestputzdicke (mm) angegeben.

10.XB 18A + I-Dämmputz RÖFIX FIXIT 222 Aerogel Dämmputz Wand 20mm

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 18B + I-Dämmputz RÖFIX FIXIT 222 Aerogel Dämmputz Wand 30mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 18C + I-Dämmputz RÖFIX FIXIT 222 Aerogel Dämmputz Wand 40mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 18D + I-Dämmputz RÖFIX FIXIT 222 Aerogel Dämmputz Wand 50mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 10.XB 18E + I-Dämmputz RÖFIX FIXIT 222 Aerogel Dämmputz Wand 60mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XB 18F + I-Dämmputz RÖFIX FIXIT 222 Aerogel Dämmputz Wand 70mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XB 18G + I-Dämmputz RÖFIX FIXIT 222 Aerogel Dämmputz Wand 80mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XB 18H + I-Dämmputz RÖFIX FIXIT 222 Aerogel Dämmputz Wand 90mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XB 18I + I-Dämmputz RÖFIX FIXIT 222 Aerogel Dämmputz Wand 100mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XB 19 + Verfüllen von Schlitzten, Mauerausbrüchen, Rohrdurchführungen und Installationsschächten bei Vollziegel-, Misch- und Natursteinmauerwerk. Es kommt das tatsächliche Ausmaß in Liter (l) zur Verrechnung.**
- 10.XB 19A + Ausbessern Schlitze Mwk. RÖFIX 860**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 l PP:
- 10.XB 20 + Innen-Ausgleichsputz bzw. Spachtel auf rauen oder unebenen Grund- und Wärmedämmputzen vor Oberputzauftrag.**
Im Positionsstichwort ist der Bauteil angegeben.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 10.XB 20A + I-Spachtel RÖFIX 700 Körnung 0,5mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XB 20B + I-Spachtel ökologisch RÖFIX Renostar inkl. RÖFIX P50 Armierg**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XB 20C + I-Ausgleichsputz RÖFIX Renoplus für CalceClima Thermo**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XB 20D + I-Spachtel RÖFIX 58 für Grundputz Leicht**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XB 20E + Az I-Putzarmierung RÖFIX P50 Wand**
Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innenputz für das Einlegen einer Putzarmierung.

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XB 20F + Az I-Putzarmierung RÖFIX P50 Decke**
Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innenputz für das Einlegen einer Putzarmierung.

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XB 20G + I-Spachtel FIXIT 223 für Aerogel Dämmputz FIXIT 222**
Spachtel mit eingelegtem Gewebe.
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 10.XB 21 + Innenputz-Untergrundvorbehandlung. Bei Gipsbau- und Gipskartonplatten müssen vor der Untergrundvorbehandlungen Fugen und Montageschraubenvertiefungen verschlossen sein.
- 10.XB 21A + I-Untergrundvorbeh.RÖFIX Aufbrennsperre**
 Saugausgleich auf stark saugenden, mineralischen Untergründen vor Aufbringung eines Edel- bzw. Kalk/Zement-Struktur-Deckputzes.
 z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XB 21B + I-Untergrundvorbeh.RÖFIX GIKA-Grund**
 Zur Verhinderung von Verfärbungen (Vergilbung) aus dem Kartonuntergrund bei Gipskartonplatten. Zur Verbesserung der Haftung von mineralischen Edelputzen auf Gipsbauplatten.
 z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XB 21C + I-Untergrundvorbeh.RÖFIX PP 301 HYDRO LF Hydrosol Tiefgr.**
 Auftragen einer Grundierung auf Hydrosol-Basis zur Untergrundverfestigung und Egalisierung von Alt- und Neuputzflächen.
 z.B. RÖFIX PP 301 HYDRO LF Hydrosol Tiefgrund oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XB 21D + I-Untergrundvorbeh.RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikat-Tiefgrund**
 Auftragen einer Grundierung auf Kaliwasserglas-Basis zur Untergrundverfestigung und Egalisierung von Alt- und Neuputzflächen.
 z.B. RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikat Tiefgrund oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XB 21E + I-Untergrundvorbeh.RÖFIX Isolier Voranstrich PP 307 ISO LF**
 Zum Absperrern von Russ-, Nikotin, Leim- und Wasserfarben.
 z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)
 L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XB 21F + I-Untergrundvorbeh.RÖFIX 57 Zement-Baukleber**

Zur Verhinderung von Verfärbungen (Vergilbung) aus dem Kartonuntergrund bei Gipskartonplatten. Als Saugausgleich und zur Verbesserung der Haftung von mineralischen Edelputzen auf Gipsbauplatten.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XB 22 + Aufzählung (Az) auf die Positionen Innenputz für das Einlegen einer Putzarmierung.
Im Positionsstichwort ist der Bauteil angegeben.

10.XB 22A + Az I-Putz Putzarmierung RÖFIX P100 Wand

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XB 22B + Az I-Putz Putzarmierung RÖFIX P100 Decke

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XB 23 + Innen-Beschichtung als Glätte oder Abrieb auf Kalk-(K), Weiszement-Kalk-Basis (WK), Sumpfkalk (SK) oder Zement-Basis (Z), mit rostfreier Stahltraufel aufgezogen und strukturiert, als Glätte oder Reibputz auf vorhandenem Unterputz oder anderem Untergrund mit entsprechender Vor- und Nachbehandlung.

Im Positionsstichwort ist die Mindestdicke (mm) angegeben.

10.XB 23A + I-Glätte K RÖFIX 350_____

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XB 23B + I-Glätte K RÖFIX Manteca_____

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XB 23C + I-Oberputz K RÖFIX 300 0,8mm

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XB 23D + I-Oberputz K RÖFIX 300 1,0mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 23E + I-Oberputz WK RÖFIX 360 1,0mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 23F + I-Oberputz WK RÖFIX 360 1,5mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 23G + I-Oberputz WK RÖFIX 360 2,0mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 23H + I-Oberputz SK RÖFIX MALTAFINA 0,6mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 23N + I-Oberputz RÖFIX CalceClima Fino Kalk- Feinabriebputz**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XB 24 + Innen-Oberputz als mineralischer Edelputz, vergütet, Weisskalk-Weisszement mit hochwertigen Marmorsanden, Farbe weiß, mit rostfreier Stahltraufel aufgezogen, Mindestdicke entsprechend der angegebenen Korngröße, und strukturiert, als Reibputz auf vorhandenem Unterputz oder anderem Untergrund mit entsprechender Vorbehandlung.

Im Positionsstichwort ist das Größtkorn (mm) angegeben.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XB 24A + I-Oberputz min.Edelputz RÖFIX 700 0,5mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 24B + I-Oberputz min.Edelputz RÖFIX 700 0,7mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 24C + I-Oberputz min.Edelputz RÖFIX 700 1,0mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 24D + I-Oberputz min.Edelputz RÖFIX 700 1,5mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 24E + I-Oberputz min.Edelputz RÖFIX 700 2,0mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 24F + I-Oberputz min.Edelputz RÖFIX 700 3,0mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 24G + I-Oberputz min.Edelputz RÖFIX 700 4,0mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EURL: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 24H + I-Oberputz min.Edelputz RÖFIX 700 7,0mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 25 + Innen-Oberputz als mineralischer Schlämm- und Waschputz, vergütet, Weisskalk-Weisszement mit hochwertigen Marmorsanden, weiß oder farbig, mit rostfreier Stahltraufel aufgezogen, entsprechend individuell strukturiert, als Schlämmputz auf vorhandenem Unterputz.**

Im Positionsstichwort ist das Größtkorn (mm) angegeben.

10.XB 25A + I-Oberputz min.Schlämm-u.Waschputz RÖFIX 775 2,0mm

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 25B + I-Oberputz min.Schlämm-u.Waschputz RÖFIX 775 3,0mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 25C + Az I-Oberputz Farbe RÖFIX 775-PK I**

Aufzahlung (Az) für eine Farbe PK II.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 25D + Az I-Oberputz Farbe RÖFIX 775-PK II**

Aufzahlung (Az) für eine Farbe PK III.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 25E + Az I-Oberputz Farbe RÖFIX 775-PK III**

Aufzahlung (Az) für eine Farbe Preisklasse (PK) III.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 26 + Innen-Oberputz als mineralischer Edelputz, extra-vergütet, Weisskalk-Weisszement mit hochwertigen Marmorsanden, Farbe weiß oder farbig, mit rostfreier Stahltraufel aufgezogen, Mindestdicke entsprechend der angegebenen Korngröße, strukturiert, als Reibputz auf**

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

vorhandenem Unterputz oder anderem Untergrund mit entsprechender Vorbehandlung.

Im Positionsstichwort ist das Größtkorn (mm) angegeben.

10.XB 26A + I-Oberputz min.Edelputz RÖFIX 715 0,7mm

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 26B + I-Oberputz min.Edelputz RÖFIX 715 1,0mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 26C + I-Oberputz min.Edelputz RÖFIX 715 1,5mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 26D + I-Oberputz min.Edelputz RÖFIX 715 2,0mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 26E + I-Oberputz min.Edelputz RÖFIX 715 3,0mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 26F + I-Oberputz min.Edelputz RÖFIX 715 4,0mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XB 26G + Az I-Oberputz Farbe RÖFIX 715-PK I**

Aufzahlung (Az) für eine Farbe Preisklasse (PK) I.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 26H + Az I-Oberputz Farbe RÖFIX 715-PK II**

Aufzahlung (Az) für eine Farbe Preisklasse (PK) II.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 26I + Az I-Oberputz Farbe RÖFIX 715-PK III**

Aufzahlung (Az) für eine Farbe Preisklasse (PK) III.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 27 + Innen-Oberputz auf organischer Basis mit hochwertigen Marmorsanden, farbig oder weiß, mit rostfreier Stahltraufel aufgezogen, Mindestdicke entsprechend der angegebenen Korngröße, und strukturiert (als Endbeschichtung, auf Putzgrund IN nach einer Trocknungszeit von mindestens 24 Stunden), als Reib(V)- oder Rillenputz(R) auf vorhandenem Unterputz oder anderen Untergrund mit entsprechender Vorbehandlung.**

Im Positionsstichwort ist das Größtkorn (mm) angegeben.

10.XB 27A + I-Oberputz RÖFIX Strukturputz Innen 0,7mm V

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 27B + I-Oberputz RÖFIX Strukturputz Innen 1,0mm V**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 27C + I-Oberputz RÖFIX Strukturputz Innen 1,5mm V**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 10.XB 27D + I-Oberputz RÖFIX Strukturputz Innen 1,5mm R**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XB 27E + I-Oberputz RÖFIX Strukturputz Innen 2,0mm V**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XB 27F + I-Oberputz RÖFIX Strukturputz Innen 2,0mm R**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XB 28 + Innen-Oberputz pastös auf Kalk-Basis mit hochwertigen Marmorsanden, weiß, mit rostfreier Stahltraufel aufgezogen, Mindestdicke entsprechend der angegebenen Korngröße, und strukturiert (als Endbeschichtung, auf Putzgrund IN nach einer Trocknungszeit von mindestens 24 Stunden), als Reib(V)- oder Rillenputz(R) auf vorhandenem Unterputz oder anderen Untergrund mit entsprechender Vorbehandlung.**
Im Positionsstichwort ist das Größtkorn (mm) angegeben.
- 10.XB 28A + I-Oberputz Kalk RÖFIX Calce Fina 0,7mm V**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XB 28B + I-Oberputz Kalk RÖFIX Calce Fina 1,0mm V**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XB 28C + I-OberputzKalk RÖFIX Calce Fina 1,5mm V**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 10.XB 29 + Innen-Oberputz auf organischer Basis mit hochwertigen Metallsanden, weiß, mit rostfreier Stahltraufel "2lagig" aufgezogen, Mindestdicke entsprechend der angegebenen Korngröße, und strukturiert als feinkörnige Endbeschichtung, auf z.B. RÖFIX PP 307 ISO LF nach einer Trocknungszeit von mindestens 24 Stunden, als magnetisierender Feinputz auf vorhandenem Unterputz oder anderem Untergrund mit entsprechender Vorbehandlung.
Im Positionsstichwort ist das Größtkorn (mm) angegeben.
- 10.XB 29A + I-Oberputz RÖFIX Magnetputz 1,2mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XB 30 + Innen-Oberputz mittels diffusionsoffenem Strukturdeckputz auf Silikatbasis ohne bioziden Filmschutz, in Korndicke aufgebracht und strukturiert.
Farbton weiß. (Farbton nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbauswahl des Erzeugers als Az-Position.)
Produktart: z.B. RÖFIX GREEN Silikat-Oberputz
- 10.XB 30A + RÖFIX GREEN, Reibstruktur 1,5mm**
Silikatgebundener Strukturputz mit Reibstruktur, Korngröße 1,5 mm,
z.B. RÖFIX GREEN 1,5 mm V oder Gleichwertiges.
Angebotenes Material: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XB 30B + RÖFIX GREEN, Reibstruktur 2,0mm**
Silikatgebundener Strukturputz mit Reibstruktur, Korngröße 2,0 mm,
z.B. RÖFIX GREEN 2,0 mm V oder Gleichwertiges.
Angebotenes Material: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XB 31 + Aufzählung (Az) auf Endbeschichtung mit Putz für Farbtöne nach Wahl des Auftraggebers aus der Kollektion des Herstellers.
Bei der Wahl des Farbtones ist darauf zu achten, dass der Hellbezugswert größer 25 ist.
- 10.XB 31A + Az f.Farbton RÖFIX GREEN ,PK I - II (10XB)**
Für einen Farbton der Preisklasse I - II aus der Kollektion des Herstellers.
Angebotenes Material: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XB 32 + Beschichtung mit Innen-Farbe in Standardtönen PK I & II.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XB 32A + I-Farbe RÖFIX Silikat-Innenfarbe PI 262 ÖKOSIL PLUS**

Mineralfarbe auf Kaliwasserglasbasis.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 32B + I-Farbe RÖFIX Silikat-Innenfarbe PI 233 ÖKOSIL**

Mineralfarbe auf Kaliwasserglasbasis.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 32C + I-Farbe RÖFIX PI 382 MAXX RAPID Dispersions-Innenfarbe**

Hochdeckende, wasserverdünnbare Innenwandfarbe auf Dispersionsbasis.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 32D + I-Farbe RÖFIX PI 373 RAPID COLOR Dispersions-Innenfarbe**

Wasserverdünnbare Innendispersion auf Dispersionsbasis.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 32E + I-Farbe RÖFIX PI 372 Super Plus Dispersions-Innenfarbe**

Wasserverdünnbare Innendispersion auf Dispersionsbasis.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 32F + I-Farbe RÖFIX PI 323 VITAL COLOR Dispersions-Innenfarbe**

Wasserverdünnbare Innendispersion auf Dispersionsbasis.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XB 32G + I-Farbe RÖFIX PI 223 Mineral-Innenfarbe**

Diffusionsoffene Mineral-Innenfarbe auf Dispersionsbasis.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 32H + I-Farbe RÖFIX PI 313 TREND-PLUS Dispersions-Innenfarbe**

Wasserverdünnbare Innendispersion auf Dispersionsbasis.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 32I + I-Farbe RÖFIX CalceClima ÖKÖ Kalkanstrich weiß**

Auch für die Secco- und Fresco-Technik.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XB 32J + Az. I-Farbe RÖFIX Farbton nach Wahl des Auftraggebers**PK I II - PKV und Sonderfarbtöne:

mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC + Fassadenputzarbeiten (RÖFIX)**

Version: 2023-10

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen beschrieben.**Verarbeitungsrichtlinien:**

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Angaben im Positionsstichwort.

Im Positionsstichwort sind Produkt- und Herstellerbezeichnungen angegeben.

Aufzahlungen:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

10.XC 01 + Vorspritzen für Aussenputz auf Kalk-/Zementbasis mit Zementvorspritzmörtel.

10.XC 01A + A-Vorspritzen RÖFIX 670 UG saugend

Bei saugendem Untergrund.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XC 01B + A-Vorspritzen RÖFIX 670 Spezial UG glatt

Bei glattem Untergrund.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XC 01C + A-Vorspritzen RÖFIX 673 UG stark saugend

Bei stark saugendem und kritischem Untergrund.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XC 01D + A-Vorspritzen RÖFIX 675 PM4+W3

Vorspritzmörtel.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XC 02 + Haftbrücke für Aussenputz auf kritischem Untergrund z.B. glatter Beton mit Haftvermittler.

10.XC 02A + A-Haftbrücke RÖFIX Betonkontakt

Für Gips-Kalk- und Zement-Kalk Unterputze.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XC 02B + A-Haftbrücke RÖFIX 55**

Für Kalk-Zementputze. Oberfläche mit Zahntraufel aufgeraut. Frisch-in-frisch weiterarbeiten.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 02C + A-Haftbrücke RÖFIX 58**

Für Kalk-Zementputze. Oberfläche mit Zahntraufel aufgeraut. Frisch-in-frisch weiterarbeiten.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 03 + Fassaden-Grundputz (Fass.-Grundputz) als Zement-Kalkputz (ZK) bzw. Zementputz (Z) bzw. Zement-Kalk-Grobputz (ZKG).**

Auf allen normalen Putzgründen, Hohlziegeln, Zementsteinen.

Im Positionsstichwort ist die Mindestdicke (mm) angegeben.

10.XC 03A + Fass.-Grundputz RÖFIX 610 20mm

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 03B + Fass.-Grundputz RÖFIX 620 Sockel 20mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 03C + Fass.-Grundputz RÖFIX 525 flex Sockel 20mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XC 03D + Fass.-Grundputz RÖFIX 660 20mm**

Auf Bruchsteinmauerwerk und auf allen normalen Putzträgern bei höherer Schichtdicke.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 04 + Fassaden-Grundputz (Fass.-Grundputz) als Kalk-Zementputz (KZ).**

Für geringe Feuchtigkeitsbelastung auf allen normalen Putzgründen, Hohlziegeln, Zementsteinen u.ä. sowie auf rauhgeschaltem Beton.

Im Positionsstichwort ist die Mindestdicke (mm) angegeben.

10.XC 04A + Fass.-Grundputz KZ RÖFIX 610 20mm

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 05 + Fassaden-Grundputz (Fass.-Grundputz) als Kalk-Zement-Leichtputz (KZL) mit Leichtzuschlag aus Perlite oder EPS, Produkt RÖFIX x oder gleichwertig, Mindestputzdicke x mm. Auf allen weichen, hochporosierten Putzgründen, wie porosierten Hohlziegeln, Porenbetonsteinen, Holzwolle-Leichtbauplatten u.ä.**

Im Positionsstichwort ist die Mindestdicke (mm) angegeben.

10.XC 05A + Fass.-Grundputz KZL-Perlite RÖFIX 865 20mm

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 05B + Fass.-Grundputz KZL-EPS RÖFIX 864 20mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 05C + Fass.-Grundputz KZL-EPS RÖFIX 866 20mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XC 05D + Fass.-Grundputz KZL-EPS RÖFIX 867 Rapid 20mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 07 + Wärmedämmender Fassaden-Grundputz (Fass.-Dämmputz) mit Leichtzuschlag aus EPS, Oberfläche abgezogen, Wärmeleitzahl <=0,09 W/mK. Auf allen normalen Putzgründen, Hohlziegeln, Zementsteinen, HWL-Platten u.ä.**

Im Positionsstichwort ist die Putzdicke (mm) angegeben.

10.XC 07A + Fass.-Dämmputz EPS RÖFIX 888 20mm

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 07B + Fass.-Dämmputz EPS RÖFIX 888 30mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 07C + Fass.-Dämmputz EPS RÖFIX 888 40mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 07D + Fass.-Dämmputz EPS RÖFIX 888 50mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 07E + Fass.-Dämmputz EPS RÖFIX 888 60mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XC 07F + Fass.-Dämmputz EPS RÖFIX 888 70mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 07G + Fass.-Dämmputz EPS RÖFIX 888 80mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 07H + Fass.-Dämmputz EPS RÖFIX 888 90mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 07I + Fass.-Dämmputz EPS RÖFIX 888 100mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 08 + Ökologischer Unterputz, wohnbaubiologischer, raumklimaregulierender Kalk- Dämmputz (Wärmedämmp.) auf Basis NHL5 laut EN459-1 mineralischer Leichtzuschlagsstoff.**

Frei von Portlandzement und organischen Leichtzuschlagstoffen. Mit ökologischer Produktzertifizierung (Natureplus o.ä.) für moderne Wandbildner. Für den Innenbereich und Außenbereich.

Im Positionsstichwort ist die Mindestputzdicke (mm) angegeben.

10.XC 08A + Fass.-Dämmputz RÖFIX CalceClima Thermo Kalk-Wärmedämmp.40mm

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 08B + Fass.-Dämmputz RÖFIX CalceClima Thermo Kalk-Wärmedämmp.60mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 10.XC 08C + Fass.-Dämmputz RÖFIX CalceClima Thermo Kalk-Wärmedämmp.80mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XC 08D + Fass.-Dämmputz RÖFIX CalceClima Thermo Kalk-Wärmedämmp.100mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XC 08E + Fass.-Dämmputz RÖFIX CalceClima Thermo Kalk-Wärmedämmp.120mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XC 09 + Wärmedämmender Außenputz (Fass.-Dämmputz) mit Leichtzuschlag aus Aerogel, Oberfläche abgezogen, Wärmeleitzahl $\leq 0,028$ W/mK. Auf allen normalen Putzgründen, Hohlziegeln, Zementsteinen, HWL-Platten u.ä.**
Im Positionsstichwort ist der Bauteil und die Putzdicke (mm) angegeben.
- 10.XC 09A + Fass.-Dämmputz RÖFIX FIXIT 222 Aerogel Dämmputz Wand 20mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XC 09B + Fass.-Dämmputz RÖFIX FIXIT 222 Aerogel Dämmputz Wand 30mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XC 09C + Fass.-Dämmputz RÖFIX FIXIT 222 Aerogel Dämmputz Wand 40mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

10.XC 09D + Fass.-Dämmputz RÖFIX FIXIT 222 Aerogel Dämmputz Wand 50mm

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 09E + Fass.-Dämmputz RÖFIX FIXIT 222 Aerogel Dämmputz Wand 60mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 09F + Fass.-Dämmputz RÖFIX FIXIT 222 Aerogel Dämmputz Wand 70mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 09G + Fass.-Dämmputz RÖFIX FIXIT 222 Aerogel Dämmputz Wand 80mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 09H + Fass.-Dämmputz RÖFIX FIXIT 222 Aerogel Dämmputz Wand 90mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 09I + Fass.-Dämmputz RÖFIX FIXIT 222 Aerogel Dämmputz Wand,100mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 10 + Fassaden-Ausgleichsputz bzw. Spachtel auf rauen oder unebenen Grund- und Wärmedämmputzen vor Oberputzauftrag.**

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XC 10A + Fass.-Faserspachtel RÖFIX Renostar ökologisch**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 10B + Fass.-Faserspachtel RÖFIX Renostar mit Gewebe ökologisch**

Fass.-Spachtel mit eingelegtem Gewebe.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 10C + Fass.-Spachtel RÖFIX 58 Putz-Armiermörtel**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 10D + Fass.-Spachtel RÖFIX 58 Putz-Armiermörtel für Grundp. Leicht**

Fass.-Spachtel Putz-Armierspachtel weiß mit eingelegtem Gewebe.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 10E + Fass.-Spachtel RÖFIX FIXIT 223 f.Aerogel FIXIT 222**

Fass.-Spachtel Putz-Armierspachtel weiß mit eingelegtem Gewebe.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 11 + Fassaden-Untergrundvorbehandlung (Fass.-Untergrundvorbeh.).****10.XC 11A + Fass.-Untergrundvorbeh.RÖFIX Neutralisationsanstrich**

Saugausgleich auf stark saugenden, mineralischen Untergründen vor Aufbringung eines Edel- bzw. Kalk/Zement-Struktur-Deckputzes.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XC 11B + Fass-Untergrundvorbeh.RÖFIX PP 301 HYDRO LF Hydrosol Tiefgr.**

Auftragen einer Grundierung auf Hydrosol-Basis zur Untergrundverfestigung und Egalisierung von Alt- und Neuputzflächen.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XC 11C + Fass.-Untergrundvorbeh.RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikat-Tief.

Auftragen einer Grundierung auf Kaliwasserglas-Basis zur Untergrundverfestigung und Egalisierung von Alt- und Neuputzflächen.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XC 11D + Fass.-Untergrundvorbeh.RÖFIX Iso. Voranstrich PP 307 ISO LF

Zum Absperren von Russ-, Nikotin, Leim- und Wasserfarben.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 10.XC 13 + Fassaden-Oberputz (Fass.-Oberputz) als mineralischer Edelputz, vergütet, Weisskalk-Weisszement mit hochwertigen Marmorsanden, Farbe weiss, mit rostfreier Stahltraufel aufgezogen, Mindestdicke entsprechend der angegebenen Korngröße und strukturiert und "weiß oder farbig" mit Nachanstrich zu versehen, als Reibputz auf vorhandenem Unterputz. Um die Wasserabweisung, die Resistenz gegen Witterungs- und Umwelteinflüsse und die Farbegalisation zu verbessern, ist z.B. bei RÖFIX 700, 715, 750, 760 und 775 generell ein deckender Nachanstrich mit z.B. RÖFIX Silikonharz-Aussenfarbe erforderlich.**

Im Positionsstichwort ist das Größtkorn (mm) angegeben.

10.XC 13A + Fass.-Oberputz m.Edelputz RÖFIX 700 0,7mm

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XC 13B + Fass.-Oberputz m.Edelputz RÖFIX 700 1,0mm

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XC 13C + Fass.-Oberputz m.Edelputz RÖFIX 700 1,5mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 13D + Fass.-Oberputz m.Edelputz RÖFIX 700 2,0mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 13E + Fass.-Oberputz m.Edelputz RÖFIX 700 3,0mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 13F + Fass.-Oberputz m.Edelputz RÖFIX 700 4,0mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 13G + Fass.-Oberputz m.Edelputz RÖFIX 700 7,0mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XC 14 + Fassaden-Oberputz (Fass.-Oberputz) als mineralischer Rieselwurf Zement mit gebrochenem Kalksand, Farbe grau, mit Kelle oder maschinell verarbeitet und "weiß oder farbig" mit Nachanstrich zu versehen. Produkt RÖFIX x, oder gleichwertig, Größtkorn x mm, als Rieselwurf auf vorhandenem Unterputz. Um die Wasserabweisung, die Resistenz gegen Witterungs- und Umwelteinflüsse und die Farbegalisation zu verbessern, ist bei RÖFIX 700, 715, 750, 760 und 775 generell ein deckender Nachanstrich mit RÖFIX Silikonharz-Aussenfarbe erforderlich.

10.XC 14A + Fass.-Oberputz m. Rieselwurf RÖFIX 760 5-8mm

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

10.XC 15 + Fassaden-Oberputz (Fass.-Oberputz) als mineralischer Edelputz, Schlämm- und Waschputz (Waschp.), vergütet, WeisskalkWeisszement mit hochwertigen Marmorsanden, weiss oder farbig, mit rostfreier Stahltraufel aufgezogen, entsprechend individuell strukturiert und "weiß oder farbig" mit Nachanstrich zu versehen, als Schlämmputz auf vorhandenem Unterputz. Um die Wasserabweisung, die Resistenz gegen Witterungs- und Umwelteinflüsse und die Farbegalisation zu verbessern, ist z.B. bei RÖFIX 700, 715, 750, 760 und 775 generell ein deckender Nachanstrich z.B. mit RÖFIX Silikonharz-Aussenfarbe erforderlich.

Im Positionsstichwort ist das Größtkorn (mm) angegeben.

10.XC 15A + **Fass.-Oberputz m.Schlämm-u.Waschp.,RÖFIX 775 2,0mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XC 15B + **Fass.-Oberputz m.Schlämm-u.Waschp.,RÖFIX 775 3,0mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XC 15C + **Az Fass.-Oberputz Farbe RÖFIX 775-PK I**

Aufzahlung (Az) für eine Farbe Preisklasse (PK) I.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XC 15D + **Az Fass.-Oberputz Farbe RÖFIX 775-PK II**

Aufzahlung (Az) für eine Farbe Preisklasse (PK) II.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XC 15E + **Az Fass.-Oberputz Farbe RÖFIX 775-PK III**

Aufzahlung (Az) für eine Farbe Preisklasse (PK) III.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XC 16 + Fassaden-Oberputz (Fass.-Oberputz) als mineralischer Edelputz, extra-vergütet, Weisskalk-Weisszement mit hochwertigen Marmorsanden, weiss oder farbig, mit rostfreier Stahltraufel aufgezogen, Mindestdicke entsprechend der angegebenen Korngröße, strukturiert und "weiß oder farbig" mit Nachanstrich zu versehen, als Reibputz auf vorhandenem Unterputz. Um die Wasserabweisung, die Resistenz gegen Witterungs- und Umwelteinflüsse und die Farbegalisation zu verbessern, ist z.B. bei RÖFIX 700, 715, 750, 760 und 775 generell ein deckender Nachanstrich z.B. mit RÖFIX Silikonharz-Aussenfarbe erforderlich.

Im Positionsstichwort ist das Größtkorn (mm) angegeben.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 10.XC 16A + Fass.-Oberputz m.Edelputz RÖFIX 715 0,7mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XC 16B + Fass.-Oberputz m.Edelputz RÖFIX 715 1,0mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XC 16C + Fass.-Oberputz m.Edelputz RÖFIX 715 1,5mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XC 16D + Fass.-Oberputz m.Edelputz RÖFIX 715 2,0mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XC 16E + Fass.-Oberputz m.Edelputz RÖFIX 715 3,0mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XC 16F + Fass.-Oberputz m.Edelputz RÖFIX 715 4,0mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XC 16G + Az Fass.-Oberputz Farbe RÖFIX 715-PK I**
Aufzahlung (Az) für eine Farbe Preisklasse (PK) I.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XC 16H + Az Fass.-Oberputz Farbe RÖFIX 715-PK II**

Aufzahlung (Az) für eine Farbe Preisklasse (PK) II.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 16I + Az Fass.-Oberputz Farbe RÖFIX 715-PK III**

Aufzahlung (Az) für eine Farbe Preisklasse (PK) III.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XC 17 + Fassaden-Oberputz (Fass.-Oberputz) als mineralischer Edelputz, Kellenwurf Kalk-Zement mit Bimssteingranulat, weiss (w) bzw. grau (g) bzw. farbig (f), mit Kelle angeworfen. Weiß oder farbig mit Nachanstrich zu versehen, als Kellenwurf auf vorhandenem Unterputz. Um die Wasserabweisung, die Resistenz gegen Witterungs- und Umwelteinflüsse und die Farbegalisation zu verbessern, ist z.B. bei RÖFIX 700, 715, 750, 760 und 775 generell ein deckender Nachanstrich z.B. mit RÖFIX Silikonharz-Aussenfarbe erforderlich.

Im Positionsstichwort ist das Größtkorn (mm) angegeben.

10.XC 17A + Fass.-Oberputz Kellenwurf RÖFIX 750 4-7mm,weiß

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 17B + Fass.-Oberputz Kellenwurf RÖFIX 750 4-7mm,grau**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 17C + Fass.-Oberputz Kellenwurf RÖFIX 750 4-7mm,färbig**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 17D + Fass.-Oberputz Kellenwurf RÖFIX 750 7-10mm,weiß**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 10.XC 17E + Fass.-Oberputz Kellenwurf RÖFIX 750 7-10mm,grau**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XC 17F + Fass.-Oberputz Kellenwurf RÖFIX 750 7-10mm,färbig**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XC 17G + Az Fass.-Oberputz Farbe RÖFIX 750-PK I**
Aufzahlung (Az) für eine Farbe Preisklasse (PK) I.

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XC 17H + Az Fass.-Oberputz Farbe RÖFIX 750-PK II**
Aufzahlung (Az) für eine Farbe Preisklasse (PK) II.

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XC 17I + Az Fass.-Oberputz Farbe RÖFIX 750-PK III**
Aufzahlung (Az) für eine Farbe Preisklasse (PK) III.

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XC 18 + Fassaden-Oberputz (Fass.-Oberputz) als mineralischer Kratzputz vergütet,**
Weisskalk-Weisszement mit hochwertigen Marmorsanden, weiss oder farbig, mit rostfreier Kelle
aufgebracht, Mindestdicke 3-fache Korngröße, geglättet und mit Kratzbrett abgekratzt, als
Kratzputz auf vorhandenem Unterputz.
Im Positionsstichwort ist das Größtkorn (mm) angegeben.
- 10.XC 18A + Fass.-Oberputz m.Kratzputz RÖFIX 772 1,5mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 10.XC 18B + Fass.-Oberputz m.Kratzputz RÖFIX 772 2,0mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XC 18C + Fass.-Oberputz m.Kratzputz RÖFIX 772 772 3,0mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XC 18D + Fass.-Oberputz m.Kratzputz RÖFIX 772 772 4,0mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XC 18E + Az Fass.-Oberputz Farbe RÖFIX 772-PK I**
Aufzahlung (Az) für eine Farbe Preisklasse (PK) I.

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XC 18H + Az Fass.-Oberputz Farbe RÖFIX 772-PK II**
Aufzahlung (Az) für eine Farbe Preisklasse (PK) II.

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XC 18I + Az Fass.-Oberputz Farbe RÖFIX 772-PK III**
Aufzahlung (Az) für eine Farbe Preisklasse (PK) III.

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XC 19 + Fassaden-Oberputz (Fass.-Oberputz) als mineralischer Edelputz vergütet, Halbfertigprodukt Sale Pepe ist mit ca. 40% Zuschlag zu ergänzen (Kalk-Zement Basis mit individueller Körnungszugabe). Mindestdicke entsprechend der gewünschten Struktur, auf vorhandenem Unterputz.
Im Positionsstichwort ist das Größtkorn (mm) angegeben.**

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 10.XC 19A + Fass.-Oberputz m.Edelputz RÖFIX 793 SALE PEPE Waschputz**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XC 20 + Fassaden-Oberputz (Fass.-Oberputz) als mineralischer, diffusionsoffener Designputz vergütet auf NHL/Weißzementbasis für besondere Gestaltungstechniken, wie z.B. Kammzug, Besenstrich, Modellierstechnik, Kellenstriche oder Quetschtechniken. Mindestdicke entsprechend der gewünschten Struktur.**
Produkt RÖFIX x, oder gleichwertig, Größtkorn x mm, auf vorhandenem Unterputz.
- 10.XC 20A + Fass.-Oberputz m.Edelputz RÖFIX DESIGNPUTZ**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XC 21 + Fassaden-Oberputz mittels diffusionsoffenem Strukturdeckputz auf Silikatbasis ohne bioziden Filmschutz, in Korndicke aufgebracht und strukturiert. – Nicht für Wärmedämmverbundsysteme geeignet!**
Farbton weiß. (Farbton nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbauswahl des Erzeugers als Az-Position.)
Produktart: z.B. RÖFIX GREEN Silikat-Oberputz
- 10.XC 21A + RÖFIX GREEN, Reibstruktur 1,5 mm**
Silikatgebundener Strukturputz mit Reibstruktur, Korngröße 1,5 mm,
z.B. RÖFIX GREEN 1,5 mm V oder Gleichwertiges
Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XC 21B + RÖFIX GREEN, Reibstruktur 2,0 mm**
Silikatgebundener Strukturputz mit Reibstruktur, Korngröße 2,0 mm,
z.B. RÖFIX GREEN 2,0 mm V oder Gleichwertiges.
Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XC 22 + Aufzählung (Az) auf Endbeschichtung mit Fassaden-Oberputz für Farbtöne nach Wahl des Auftraggebers aus der Kollektion des Herstellers.**
Bei der Wahl des Farbtones ist darauf zu achten, dass der Hellbezugswert größer 25 ist.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XC 22A + Az f.Farbtone RÖFIX GREEN ,PK I - II (10XC)**

Für einen Farbton der Preisklasse I - II aus der Kollektion des Herstellers.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 23 + Fassaden-Oberputz mittels silikonharzgebundenem Dünnputz (Oberputz) in Korndicke aufgebracht und strukturiert (inkl. volldeckender Voranstrich mit z.B. RÖFIX PUTZGRUND PREMIUM).**

Farbton weiß. (Farbton nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbauswahl des Erzeugers als Az-Position.)

Produktart: z.B. RÖFIX SIL STRUKTUR-OBERPUTZ

10.XC 23A + RÖFIX SIL, Reibstruktur 1,5mmRustikaler Strukturputz mit Reibstruktur,
Korngröße 0 - 1,5 mm,
z.B. RÖFIX SIL 1,5 mm V oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 23B + RÖFIX SIL, Reibstruktur 2mm**Rustikaler Strukturputz mit Reibstruktur,
Korngröße 0 - 2,0 mm,
z.B. RÖFIX SIL 2,0 mm V oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 24 + Aufzählung (Az) auf Endbeschichtung der Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme mit Putz für Farbtöne nach Wahl des Auftraggebers aus der Kollektion des Herstellers.**

Bei der Wahl des Farbtöne ist darauf zu achten, dass der Hellbezugswert größer 25 ist.

10.XC 24A + Az f.Farbtone RÖFIX SIL,PK I - III

Für einen Farbton der Preisklasse I - III aus der Kollektion des Herstellers.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XC 24B + Az f.Farbton RÖFIX SIL,Wahl AG**

Für einen Sonderfarbton nach Wahl des Auftraggebers.

Gewählte Farbnummer:

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 24C + Az f.RÖFIX SIL ZUSATZAUSSTATTUNG ALGIZIDE/FUNGIZI**

Zusätzliche Filmkonservierung für pastöse Deckbeschichtungen zur zusätzlichen Erhöhung des Resistenz gegen Algen- und Pilzbefall

z.B. RÖFIX FILMKONSERVIERUNG EXTRA ALGIZIDE/FUNGIZIDE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 24N + Az f.RÖFIX SIL Außenputz f.Mehrfärbigkeit/Fläche**

Aufzahlung (Az) für die Erschwernisse beim Herstellen von verschiedenen Verputzarten oder Färbungen bei zusammenhängenden Flächen, abgerechnet wird die gemeinsame Stoßfuge.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 24O + Az f.RÖFIX SIL f.Oberflächentextur/Spezialstruktur**

Aufzahlung (Az) für die Strukturierung des Oberputzes anstelle Standard (Vollabrieb).

Gewünschte Struktur: L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 25 + Endbeschichtung mit Silikonharz Dünnputz (Oberputz) in Korndicke aufgebracht und strukturiert (inkl. volldeckender Voranstrich mit z.B. RÖFIX PUTZGRUND PREMIUM).**

Farbton weiß. (Farbton nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbauswahl des Erzeugers als Az-Position.)

Produktart: z.B. RÖFIX SiSi-PUTZ VITAL STRUKTUR-OBERPUTZ

10.XC 25A + RÖFIX SiSi-PUTZ VITAL, Rillenstruktur 2mm

Rustikaler Strukturputz auf Silikonharz-Basis mit Rillenstruktur,

Korngröße 2,0 mm,

z.B. RÖFIX SiSi-Putz VITAL 2,0 mm R oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 25B + RÖFIX SiSi-PUTZ VITAL, Rillenstruktur 3mm**

Rustikaler Strukturputz auf Silikonharz-Basis mit Rillenstruktur,

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Korngröße 3,0 mm,
z.B. RÖFIX SiSi-Putz VITAL 3,0 mm R oder Gleichwertiges.
Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XC 25E + RÖFIX SiSi-PUTZ VITAL, Reibstruktur 1mm

Feiner Strukturputz auf Silikonharz-Basis mit Reibstruktur,
Korngröße 1,0 mm, Die Mindestschichtdicke
des Oberputzes beträgt 1,5 mm,
z.B. RÖFIX SiSi-Putz VITAL 1,0 mm V oder Gleichwertiges.
Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XC 25F + RÖFIX SiSi-PUTZ VITAL, Reibstruktur 1,5 mm

Rustikaler Strukturputz mit Reibstruktur,
Korngröße 1,5 mm,
z.B. RÖFIX SiSi-Putz VITAL 1,5 mm V oder Gleichwertiges.
Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XC 25G + RÖFIX SiSi-PUTZ VITAL, Reibstruktur 2mm

Rustikaler Strukturputz auf Silikonharz-Basis mit Reibstruktur,
Korngröße 2,0 mm,
z.B. RÖFIX SiSi-Putz VITAL 2,0 mm V oder Gleichwertiges.
Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XC 25H + RÖFIX SiSi-PUTZ VITAL, Reibstruktur 3mm

Rustikaler Strukturputz auf Silikonharz-Basis mit Reibstruktur,
Korngröße 3,0 mm,
z.B. RÖFIX SiSi-Putz VITAL 3,0 mm V oder Gleichwertiges.
Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XC 25M + RÖFIX SiSi-PUTZ VITAL, spritzbar 6mm

Rustikaler Strukturputz auf Silikonharz-Basis aufgespritzt,
Korngröße 6,0 mm,

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

z.B. RÖFIX SiSi-Putz VITAL 6,0 mm SPRITZPUTZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 10.XC 26 + Aufzahlung (Az) auf Endbeschichtung mit Putz für Farbtöne nach Wahl des Auftraggebers aus der Kollektion des Herstellers.

Bei der Wahl des Farbtones ist darauf zu achten, dass der Hellbezugswert größer 25 ist.

- 10.XC 26A + **Az f.Farbtone RÖFIX SiSi-PUTZ VITAL,PK I - III**

Für einen Farbton der Preisklasse I - III aus der Kollektion des Herstellers.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 10.XC 26B + **Az f.Farbtone RÖFIX SiSi-PUTZ VITAL,PK IV - V**

Für einen Farbton der Preisklasse IV - V aus der Kollektion des Herstellers.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 10.XC 26C + **Az f.Farbtone RÖFIX SiSi-PUTZ VITAL,Wahl AG**

Für einen Sonderfarbton nach Wahl des Auftraggebers.

Gewählte Farbnummer:

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 10.XC 26E + **Az f.RÖFIX SiSi ZUSATZAUSSTATTUNG ALGIZIDE.FUNGIZIDE EXTRA**

Zusätzliche Filmkonservierung für pastöse Deckbeschichtungen zur zusätzlichen Erhöhung des Resistenz gegen Algen- und Pilzbefall

RÖFIX FILMKONSERVIERUNG EXTRA ALGIZIDE/FUNGIZIDE

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 10.XC 26N + **Az f.RÖFIX SiSi Außenputz für Mehrfärbigkeit/Fläche**

Aufzahlung (Az) für die Erschwernisse beim Herstellen von verschiedenen Verputzarten oder Färbungen bei zusammenhängenden Flächen, abgerechnet wird die gemeinsame Stoßfuge.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 10.XC 260 + Az f.RÖFIX SiSi-PUTZ VITAL f.Oberflächentextur/Spezialstr.**
Aufzahlung (Az) für die Strukturierung des Oberputzes anstelle Standard (Vollabrieb).
Gewünschte Struktur:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XC 27 + Endbeschichtung mit faserverstärktem Silikonharz Dünnputz (Oberputz) in Korndicke aufgebracht und strukturiert (inkl. volldeckender Voranstrich mit z.B. RÖFIX PUTZGRUND PREMIUM).**
Farbton weiß. (Farbton nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbauswahl des Erzeugers als Az-Position.)
Produktart: z.B. RÖFIX FIBRA STRUKTUR-OBERPUTZ
- 10.XC 27A + RÖFIX FIBRA, Reibstruktur 1,5 mm**
Silikonharzgebundener Strukturputz mit Reibstruktur, Korngröße 0 - 1,5 mm,
z.B. RÖFIX FIBRA 1,5mm V oder Gleichwertiges.
Angebotenes Material:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XC 27B + RÖFIX FIBRA, Reibstruktur 2mm**
Silikonharzgebundener Strukturputz mit Reibstruktur, Korngröße 0 - 2,0 mm,
z.B. RÖFIX FIBRA 2,0mm V oder Gleichwertiges.
Angebotenes Material:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XC 27C + RÖFIX FIBRA, Reibstruktur 3mm**
Silikonharzgebundener Strukturputz mit Reibstruktur, Korngröße 0 -3,0 mm,
z.B. RÖFIX FIBRA 3,0mm V oder Gleichwertiges.
Angebotenes Material:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XC 28 + Aufzahlung (Az) auf Endbeschichtung mit Putz für Farbtöne nach Wahl des Auftraggebers aus der Kollektion des Herstellers.**
Bei der Wahl des Farbtones ist darauf zu achten, dass der Hellbezugswert größer 25 ist.
- 10.XC 28A + Az f.Farbton RÖFIX FIBRA,PK I - III**
Für einen Farbton der Preisklasse I - III aus der Kollektion des Herstellers.
Angebotenes Material:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XC 28B + Az f.Farbton RÖFIX FIBRA,PK IV - V**

Für einen Farbton der Preisklasse IV - V aus der Kollektion des Herstellers.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 28C + Az f.Farbton RÖFIX FIBRA,Wahl AG**

Für einen Sonderfarbton nach Wahl des Auftraggebers.

Gewählte Farbnummer:

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 28E + Az f.RÖFIX FIBRA ZUSATZAUSST.ALGIZIDE/FUNGIZIDE EXTRA**

Zusätzliche Filmkonservierung für pastöse Deckbeschichtungen zur zusätzlichen Erhöhung des Resistenz gegen Algen- und Pilzbefall

RÖFIX FILMKONSERVIERUNG EXTRA ALGIZIDE/FUNGIZIDE

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 28N + Az f.RÖFIX FIBRA Außenputz für Mehrfärbigkeit/Fläche**

Aufzahlung (Az) für die Erschwernisse beim Herstellen von verschiedenen Verputzarten oder Färbungen bei zusammenhängenden Flächen, abgerechnet wird die gemeinsame Stoßfuge.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 28O + Az f.RÖFIX FIBRA f.Oberflächentextur/Spezialstr.**

Aufzahlung (Az) für die Strukturierung des Oberputzes anstelle Standard (Vollabrieb).

Gewünschte Struktur: L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 29 + Endbeschichtung mit Silikonharz-Basis Modellierputz (Oberputz) in Korndicke aufgebracht (2 lagiger Auftrag) und strukturiert (inkl. volldeckender Voranstrich mit z.B. RÖFIX PUTZGRUND PREMIUM).**

Farbton weiß bzw. in Standardfarbtöne laut Herstellerfarbkarte.

(Farbton nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbauswahl des Erzeugers als Az-Position.)

Produktart: z.B. RÖFIX SiSi-Putz KREATIV Struktur-Oberputz.

10.XC 29J + RÖFIX SiSi-Putz KREATIV, modellierbar 0,7 mm

Feiner Modellierputz auf Silikonharz-Basis modelliert, nicht planebenen Fassadenfläche, Korngröße 0,7 mm, 2 lagiger Auftrag

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

z.B. RÖFIX SiSi-Putz KREATIV 0,7 mm oder Gleichwertiges.

Gewählte Standard Farbnummer: Angebotenes Material: L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 29L + RÖFIX SiSi-Putz KREATIV, geschlämmt 0,7 mm**Feiner Modellierputz auf Silikonharz-Basis geschlämmt, nicht planebenen Fassadenfläche,
Korngröße 0,7 mm, 2 lagiger Auftrag

z.B. RÖFIX SiSi-Putz KREATIV 0,7 mm oder Gleichwertiges.

Gewählte Standard Farbnummer: Angebotenes Material: L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 30 + Aufzahlung (Az) auf Endbeschichtung mit Putz für Farbtöne nach Wahl des Auftraggebers aus der Kollektion des Herstellers.**

Bei der Wahl des Farbtones ist darauf zu achten, dass der Hellbezugswert größer 25 ist.

10.XC 30A + Az f.Farbtone RÖFIX SiSi-Putz KREATIV, PK I - III

Für einen Farbton der Preisklasse I - III aus der Kollektion des Herstellers.

Angebotenes Material: L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 30B + Az f.Farbtone RÖFIX SiSi-Putz KREATIV, PK IV - V**

Für einen Farbton der Preisklasse IV - V aus der Kollektion des Herstellers.

Angebotenes Material: L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 30C + Az f.Farbtone RÖFIX SiSi-Putz KREATIV, Wahl AG**

Für einen Sonderfarbton nach Wahl des Auftraggebers.

Gewählte Farbnummer: Angebotenes Material: L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

10.XC 30E + Az f.RÖFIX SiSi-Putz KRETIV ZUS.A.T.ALGIZIDE/FUNGIZIDE EXTRA

Zusätzliche (ZUS.A.T.) Filmkonservierung für pastöse Deckbeschichtungen zur zusätzlichen Erhöhung des Resistenz gegen Algen- und Pilzbefall

RÖFIX FILMKONSERVIERUNG EXTRA ALGIZIDE/FUNGIZIDE

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XC 30N + Az f.RÖFIX SiSi-Putz KRETIV Außenp.f.Mehrfärbigkeit/Fläche

Aufzahlung (Az) für die Erschwernisse beim Herstellen von verschiedenen Verputzarten (Außenp.) oder Färbungen bei zusammenhängenden Flächen, abgerechnet wird die gemeinsame Stoßfuge.

L: S: EP: 0,00 m PP:

10.XC 30O + Az f.RÖFIX SiSi-Putz KREATIV f.Oberflächentextur/Spezialstr.

Aufzahlung (Az) für die Strukturierung des Oberputzes anstelle Standard (Vollabrieb).

Gewünschte Struktur:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XC 31 + Endbeschichtung mit einem Mediterranen Feinstputz auf Silikonharz-Basis (Glättputz) 2 lagiger Auftrag (vorher z.B. RÖFIX SiSi-PUTZ 1,5 mmV aufbringen), (inkl. volldeckender Voranstrich mit z.B. RÖFIX PUTZGRUND PREMIUM).

Farbton weiß bzw. laut Herstellerfarbkarte.

(Farbton nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbauswahl des Erzeugers als Az-Position.)

Produktart: z.B. RÖFIX SISI-Putz KREATIV Struktur-Oberputz.

10.XC 31J + RÖFIX SISI-Putz KREATIV, modellierbar 0,5 mm

Feinstkörniger Decorputz auf Silikonharz-Basis modelliert, nicht planebenen Fassadenfläche, 2 lagiger Auftrag

Korngröße 0,5 mm, (vorher RÖFIX SiSi-PUTZ 1,5 mmV aufbringen),

z.B. RÖFIX SISI-PUTZ KREATIV STRUKTUR-OBERPUTZ 0,5 mm oder Gleichwertiges.

Gewählte Standard Farbnummer:

Angebotenes Material: ()

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XC 31K + RÖFIX SISI-Putz KREATIV, geglättet 0,5 mm

Feinstkörniger Decorputz auf Silikonharz-Basis geglättet, nicht planebenen Fassadenfläche, 2 lagiger Auftrag

Korngröße 0,5 mm, (vorher RÖFIX SiSi-PUTZ 1,5mmV aufbringen),

z.B. RÖFIX SISI-PUTZ KREATIV STRUKTUR-OBERPUTZ 0,5 mm oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EURGewählte Standard Farbnummer:

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 32 + Aufzählung (Az) auf Endbeschichtung mit Putz für Farbtöne nach Wahl des Auftraggebers aus der Kollektion des Herstellers.**

Bei der Wahl des Farbtones ist darauf zu achten, dass der Hellbezugswert größer 25 ist.

10.XC 32A + Az f.Farbtön RÖFIX SISI-PUTZ KREATIV,PK I - III

Für einen Farbtön der Preisklasse I - III aus der Kollektion des Herstellers.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 32B + Az f.Farbtön RÖFIX SISI-PUTZ KREATIV,PK IV - V**

Für einen Farbtön der Preisklasse IV - V aus der Kollektion des Herstellers.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 32C + Az f.Farbtön RÖFIX SISI-PUTZ KREATIV,Wahl AG**

Für einen Sonderfarbtön nach Wahl des Auftraggebers.

Gewählte Farbnummer:

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 32E + Az f.RÖFIX SISI-PUTZ KREATIV ZUS.A.ALGIZIDE/FUNGIZIDE EXTRA**

Zusätzliche (ZUS.A.) Filmkonservierung für pastöse Deckbeschichtungen zur zusätzlichen Erhöhung des Resistenz gegen Algen- und Pilzefall

RÖFIX FILMKONSERVIERUNG EXTRA ALGIZIDE/FUNGIZIDE

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 32N + Az f.RÖFIX SISI-PUTZ KREATIV Außenp.f.Mehrfärbigkeit/Fläche**

Aufzählung (Az) für die Erschwernisse beim Herstellen von verschiedenen Verputzarten oder Färbungen bei zusammenhängenden Flächen, abgerechnet wird die gemeinsame Stoßfuge.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XC 320 + Az f.RÖFIX SiSi Putz KREATIV f.Oberflächentextur/Spezialstr.**

Aufzahlung (Az) für die Strukturierung des Oberputzes anstelle Standard (Vollabrieb).

Gewünschte Struktur: L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 32P + Az f.RÖFIX SiSi Putz KREATIV f.Betonoptik**

Aufzahlung (Az) auf SiSi Putz KREATIV für Silikonharz-Silikat Strukturdeckputz mehrlagig

1.Lage: Korngröße 1,5 mm verrieben

2.Lage: Korngröße 0,5 mm geglättet

Nach entsprechender Antrocknung anschleifen der Oberfläche (z.B. mit Giraffe)

Farbton RÖFIX bzw. nach Wahl des AG

z.B. RÖFIX SiSi-Putz VITAL 1,5 mm V bzw. 0,5 mm.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 33 + Endbeschichtung mit Silikonharz Dünnputz (Oberputz) für intensive, dunkle Farbtöne. (Die Richtlinien des RÖFIX Syco Tec – Systems sind zu beachten!)**

In Korndicke aufgebracht und strukturiert (inkl. volldeckender Voranstrich mit z.B. RÖFIX PUTZGRUND PREMIUM).

Farbton weiß. (Farbton nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbauswahl des Erzeugers als Az-Position.)

Produktart: z.B. RÖFIX DARK STRUKTUR-OBERPUTZ

10.XC 33A + RÖFIX DARK, modellierbar 0,5 mm

Silikonharzgebundener Strukturputz modellierbar, Korngröße 0,5 mm,

z.B. RÖFIX DARK 0,5mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 33B + RÖFIX DARK, modellierbar 0,7 mm**

Silikonharzgebundener Strukturputz modellierbar, Korngröße 0,7 mm,

z.B. RÖFIX DARK 0,7mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XC 33C + RÖFIX DARK, modellierbar 1,0 mm**

Silikonharzgebundener Strukturputz modellierbar, Korngröße 1 mm,
z.B. RÖFIX DARK 1 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 33D + RÖFIX DARK, Reibstruktur 1,5 mm**

Silikonharzgebundener Strukturputz mit Reibstruktur, Korngröße 1,5 mm,
z.B. RÖFIX DARK 1,5 V mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 33E + RÖFIX DARK, Reibstruktur 2,0 mm**

Silikonharzgebundener Strukturputz mit Reibstruktur, Korngröße 2,0 mm,
z.B. RÖFIX DARK 2,0 V mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 33F + RÖFIX DARK, Rillenstruktur 2,0 mm**

Silikonharzgebundener Strukturputz mit Rillenstruktur, Korngröße 2,0 mm,
z.B. RÖFIX DARK 2,0 R mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 33G + RÖFIX DARK, Reibstruktur 3,0 mm**

Silikonharzgebundener Strukturputz mit Reibstruktur, Korngröße 3,0 mm,
z.B. RÖFIX DARK 3,0 V mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 33H + RÖFIX DARK, Rillenstruktur 3,0 mm**

Silikonharzgebundener Strukturputz mit Rillenstruktur, Korngröße 3,0 mm,
z.B. RÖFIX DARK 3,0 R mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 10.XC 34 + Aufzählung (Az) auf Endbeschichtung mit Putz für Farbtöne nach Wahl des Auftraggebers aus der Kollektion des Herstellers.
Die Richtlinien des RÖFIX Syco Tec – Systems sind zu beachten!
- 10.XC 34A + **Az f.Farbtone RÖFIX DARK,PK I - III**
Für einen Farbton der Preisklasse I - III aus der Kollektion des Herstellers.
Angebotenes Material: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XC 34B + **Az f.Farbtone RÖFIX DARK,PK IV - V**
Für einen Farbton der Preisklasse IV - V aus der Kollektion des Herstellers.
Angebotenes Material: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XC 34C + **Az f.Farbtone RÖFIX DARK,Wahl AG**
Für einen Sonderfarbton nach Wahl des Auftraggebers.
Gewählte Farbnummer:
Angebotenes Material: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XC 34E + **Az f.RÖFIX DARK ZUS.A.ALGIZIDE/FUNGIZIDE EXTRA**
Zusätzliche (ZUS.A.) Filmkonservierung für pastöse Deckbeschichtungen zur zusätzlichen Erhöhung des Resistenz gegen Algen- und Pilzbefall
RÖFIX FILMKONSERVIERUNG EXTRA ALGIZIDE/FUNGIZIDE
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XC 34N + **Az f.RÖFIX DARK Außenp.f.Mehrfarbigkeit/Fläche**
Aufzählung (Az) für die Erschwernisse beim Herstellen von verschiedenen Verputzarten oder Färbungen bei zusammenhängenden Flächen, abgerechnet wird die gemeinsame Stoßfuge.
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XC 34O + **Az f.RÖFIX SiSi DARK f.Oberflächentextur/Spezialstr.**
Aufzählung (Az) für die Strukturierung des Oberputzes anstelle Standard (Vollabrieb/Rillenputz).
Gewünschte Struktur:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 10.XC 37 + Fassaden-Oberputz mit Dünnputz mit Buntsteincharakter (Oberputz) in Kornstärke aufgebracht und geglättet (inkl. volldeckender Voranstrich).
Farbton weiß.
z.B. RÖFIX BUNTSTEINPUTZ SOCKEL- UND ZIERPUTZ oder Gleichwertiges.
- 10.XC 37F + **WDVS RÖFIX BUNTSTEINPUTZ SOCKEL UND ZIERPUTZ**
Kunstharzgebundener Decorputz mit eingefärbter Gesteinskörnung, Korngröße ca. 1,8 mm.
Standardfarbe:
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ()
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XC 37S + **Az RÖFIX COLORGLOW GLITTERZUSATZ**
Glitterzusatz für RÖFIX BUNTSTEINPUTZ.
Aufzahlung (Az) auf Endbeschichtung mit Buntsteinputz mit Glitterzusatz mit einem individuellen kristallähnlichen Glanzeffekt nach Wahl des Auftraggebers aus der Kollektion des Herstellers.
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XC 37T + **Az RÖFIX SILVERGLOW GLITTERZUSATZ**
Glitterzusatz für RÖFIX BUNTSTEINPUTZ
Aufzahlung (Az) auf Endbeschichtung mit Buntsteinputz mit Glitterzusatz mit einem individuellen kristallähnlichen Glanzeffekt nach Wahl des Auftraggebers aus der Kollektion des Herstellers.
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XC 38 + Oberflächenbeschichtung mit Fassadenfarbe, (inkl. erforderliche systemkonformer Grundierung/Tiefengrund).
Farbton weiß.
- 10.XC 38A + **RÖFIX PE 429 SILOSAN Silikonharz Aussenfarbe**
Wasserabweisende Fassadenfarbe mit sehr hoher Wasserdampfdurchlässigkeit auf Silikonharz-Basis, mit Abperl- und Selbstreinigungseffekt,
Verbrauch ca. 0,25 - 0,35 ltr/m², gestrichen, gerollt oder gespritzt.
Glanzgrad: matt
Farbe: weiß
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ()
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XC 38B + **RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Mineral.Silikataussenfarbe weiss**
Hochdeckender, hochdiffusionsoffener, wasserabweisender und wetterbeständiger Anstrich auf Sol- Silikatbasis,

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EURVerbrauch ca. 0,25 - 0,35 ltr/m², gestrichen, gerollt oder gespritzt.

Farbe: weiß

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 38C + RÖFIX PE 519 PREMIUM SiSi Außenfarbe**

Dampfdiffusionsoffene, elastische und spannungsarme Fassadenfarbe mit neuartigen, polymerstabilisierten Elast-Silikat/Silikonharzstruktur-Basis.

Verbrauch ca. 0,25 - 0,35 ltr/m², gestrichen, gerollt oder gespritzt.

Glanzgrad: matt

Farbe: weiß

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 38D + RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK TSR Außenfarbe**

Dampfdiffusionsoffene, elastische und spannungsarme Fassadenfarbe mit neuartigen, polymerstabilisierten Elast-Silikat/Silikonharzstruktur-Basis.

Verbrauch ca. 0,25 - 0,35 ltr/m², gestrichen, gerollt oder gespritzt.

Für Farbtöne <25% HBW mit TSR Technologie

Glanzgrad: matt

Farbe: weiß

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 38F + RÖFIX PE 319 OUT SIDE Acryl Außenfarbe**Hochdeckender, elastischer,
wasserabweisender und wetterbeständiger Anstrich
auf Druck-Polymere-Basis (kunstharzgebunden),Verbrauch ca. 0,25 - 0,35 ltr/m², gestrichen, gerollt oder gespritzt.

Glanzgrad: matt

Farbe: weiß

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XC 38G + RÖFIX PP 405 HYDROPHOB Silikonharz Imprägnierung**

Zur Hydrophobierung der Fassadenoberfläche auf Silikonharz-Microemulsion-Basis.

Verbrauch ca. 0,25 - 0,35 ltr/m², Imprägnierung in 1-2 Arbeitsgängen "frisch-in-frisch" mittels Bürste oder Roller etc. satt auftragen.

z.B. RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

Farbe: transparent

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 38H + Az RÖFIX x Farbe Farbton nach Wahl AG PK I - II**

Aufzahlung (Az) für einen Farbton PK I - PK II und Sonderfarbtöne nach Wahl des Auftraggebers.

Gewählte Farbnummer: L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 38I + Az RÖFIX x Farbe Farbton nach Wahl AG Sonderfarbtöne**

Aufzahlung (Az) für einen Farbton PK III - PK V und Sonderfarbtöne nach Wahl des Auftraggebers.

Gewählte Farbnummer: L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 38Q + Az RÖFIX ZUSATZAUSSTATTUNG ALGIZIDE/FUNGIZIDE EXTRA**

Aufzahlung (Az) für eine zusätzliche Filmkonservierung für Farben zur zusätzlichen Erhöhung des Resistenz gegen Algen- und Pilzbefall.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 38R + Az RÖFIX Außenfarbe f.Mehrfärbigkeit/Fläche**

Aufzahlung (Az) für die Erschwernisse beim Herstellen von verschiedenen Farbarten oder Färbungen bei zusammenhängenden Flächen, abgerechnet wird die gemeinsame Stoßfuge.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 39 + Außen-Renovier-Kalkfarbenanstrich als Tünche oder mineralischer Farbanstrich, historisch nachempfunden, dampfdiffusionsoffen, weiß oder farbig. Auch für historische, kalktypische Oberflächenoptik.**

Al fresco in frischen Kalkputz mit Malerbürste aufgetragen. Mindestens in zwei Anstrichen. Farbmusterflächen und Grundanstriche sind anzulegen.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XC 39A + Kalkanstrich RÖFIX Sumpfkalk weiß min.3 Jahre**

mind. 3 Jahre gelagert.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 39B + Kalkanstrich RÖFIX Sumpfkalk farbig min.3 Jahre**

mind. 3 Jahre gelagert, farbig lt. RÖFIX Farbkarte

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 39C + Kalkanstrich RÖFIX Sumpfkalk weiß min.6 Jahre**

mind. 6 Jahre gelagert.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 39D + Kalkanstrich RÖFIX Sumpfkalk farbig min.6 Jahre**

mind. 6 Jahre gelagert, farbig lt. RÖFIX Farbkarte.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 39E + Kalkanstrich RÖFIX ÖKO Sanier-Kalkfarbe weiß**

Für die Secco-Technik. Auch auf trockene und Altuntergründe.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 39F + Kalkanstrich RÖFIX ÖKO Sanier-Kalkfarbe farbig**

Für die Secco-Technik. Auch auf trockene und Altuntergründe, farbig lt. RÖFIX Farbkarte

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XC 39G + Kalkanstrich RÖFIX ÖKO PE 819 Sesco Kalkfarbe weiß**

Für die Secco- und Fresco-Technik.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 39H + Kalkanstrich RÖFIX ÖKO PE 819 Sesco Kalkfarbe farbig**

Für die Secco- und Fresco-Technik, farbig lt. RÖFIX Farbkarte

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 39I + Kalkanstrich RÖFIX ÖKO CalceClima Kalkfarbe weiß**

Für die Secco- und Fresco-Technik.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 39J + Kalkanstrich RÖFIX ÖKO CalceClima Kalkfarbe farbig**

Für die Secco- und Fresco-Technik, farbig lt. RÖFIX Farbkarte

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 40 + Oberflächenbeschichtung mit mineralischer Fassadenfarbe auf Silikat-Basis, (inkl. erforderliche systemkonformer Grundierung/Tiefengrund).**

Farbton weiß. (Farbton nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbauswahl des Erzeugers als Az-Position.)

Produktart: z.B. RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Mineralische Silikat Aussenfarbe.

10.XC 40A + RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Mineral.Silikataussenfarbe

Hochdeckender, hochdiffusionsoffener, wasserabweisender und wetterbeständiger Anstrich auf Sol- Silikatbasis,

Verbrauch ca. 0,25 - 0,35 ltr/m², gestrichen, gerollt oder gespritzt.

Farbe: weiß

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 40H + Az RÖFIX Farbe Farbton nach Wahl AG PK I- II**

Aufzahlung (Az) für einen Farbton PK I - PK II und Sonderfarbtöne nach Wahl des Auftraggebers.

Gewählte Farbnummer: [.....]

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 40I + Az RÖFIX Farbe Farbton nach Wahl AG Sonderfarbtöne**

Aufzahlung (Az) für einen Farbton PK III - PK V und Sonderfarbtöne nach Wahl des Auftraggebers.

Gewählte Farbnummer: [.....]

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 40Q + Az RÖFIX Zusatzausstattung ALGIZIDE / FUNGIZIDE EXTRA**

Aufzahlung (Az) für eine zusätzliche Filmkonservierung für Farben zur zusätzlichen Erhöhung des Resistenz gegen Algen- und Pilzbefall.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 40R + Az RÖFIX Außenfarbe für Mehrfärbigkeit/Fläche**

Aufzahlung (Az) für die Erschwernisse beim Herstellen von verschiedenen Farbarten oder Färbungen bei zusammenhängenden Flächen, abgerechnet wird die gemeinsame Stoßfuge.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XC 41 + Aufzahlung (Az) für Feuchteschutz im Sockelbereich.**

Feuchteschutz laut aktueller VAR unter Terrain bis ca. 5 cm über Terrain durch Überspachteln erdberührter Systemkomponenten mit einer 1-komponentigen bzw. 2-komponentigen Zement- / Dispersionsspachtelmasse und zusätzlich geschützt durch eine Noppenfolie mit Vlieskaschierung.

mit RÖFIX OPTIFLEX 1K LIGHT bzw. 2K Zement- / Dispersionsspachtelmasse.

10.XC 41A + Az SOCKEL RÖFIX OPTIFLEX Dichtspachtel Feuchteschutz

Als Feuchteschutz laut aktueller VAR.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XD + Putzträger,Putzarmierung,Einbauteile (RÖFIX)**

Version: 2023-10

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen beschrieben.**Verarbeitungsrichtlinien:**

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Angaben im Positionsstichwort.

Im Positionsstichwort sind Produkt- und Herstellerbezeichnungen angeben.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

10.XD 01 + Systembedingter Kantenschutz als Einputzprofile mit Ansetzmörtel bei zementhaltigen Putzen herstellen.

10.XD 01A + Kantenschutz verzinkt m.RÖFIX SK 52 Zement-Schnellkleber

Aus feuerverzinktem Stahlblech.

z.B. mit RÖFIX Putzeckleisten Aluminium oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

10.XD 01B + Kantenschutz Kunststoff m.RÖFIX SK 52 Zement-Schnellkleber

Aus Kunststoff.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

10.XD 01C + Kantenschutz Edelstahl m.RÖFIX SK 52 Zement-Schnellkleber

Aus nichtrostendem Stahl (Edelstahl).

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

10.XD 02 + Nicht systembedingter Kantenschutz als Einputzprofile mit Ansetzmörtel bei gipshaltigen Putzen herstellen.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XD 02A + Kantenschutz verzinkt m.RÖFIX 191**

Aus feuerverzinktem Stahlblech.

z.B. mit RÖFIX Putzckeleisten Aluminium oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

10.XD 02B + Kantenschutz Kunststoff m.RÖFIX 191

Aus Kunststoff.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

10.XD 02C + Kantenschutz Edelstahl m.RÖFIX 191

Aus nichtrostendem Stahl (Edelstahl).

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

10.XD 03 + Dehnfugenprofil als Einputzprofil, einschließlich elastischer Abdichtung mit Ansetzmörtel bei zementhaltigen Putzen herstellen.**10.XD 03A + Dehnfugenprof.verzinkt Flucht m.RÖFIX SK 52 Zement-Schnellk.**

Aus verzinktem Stahlblech, für in der Flucht weiterführenden Putzgrund.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

10.XD 03B + Dehnfugenprof.Kunstst.Flucht m.RÖFIX SK 52 Zement-Schnellk.

Aus Kunststoff, für in der Flucht weiterführenden Putzgrund.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XD 03C + Dehnfugenprof.Edelst.Flucht m.RÖFIX SK 52 Zement-Schnellk.**

Aus nichtrostendem Stahl (Edelstahl), für in der Flucht weiterführenden Putzgrund.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

10.XD 03D + Dehnfugenprof.verzinkt Eck m.RÖFIX SK 52 Zement-Schnellk.

Aus verzinktem Stahlblech, für als Innenkante (Eck) ausgebildeten Putzgrund.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

10.XD 03F + Dehnfugenprof.Edelst.Eck m.RÖFIX SK 52 Zement-Schnellk.

Aus nicht rostendem Stahl (Edelstahl), für als Innenkante (Eck) ausgebildeten Putzgrund.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

10.XD 04 + Dehnfugenprofil als Einputzprofil, einschließlich elastischer Abdichtung mit Ansetzmörtel bei gipshaltigen Putzen herstellen.**10.XD 04A + Dehnfugenprof.verzinkt Flucht m.RÖFIX 191**

Aus verzinktem Stahlblech, für in der Flucht weiterführenden Putzgrund.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

10.XD 04B + Dehnfugenprof.Kunstst.Flucht m.RÖFIX 191

Aus Kunststoff, für in der Flucht weiterführenden Putzgrund.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XD 04C + Dehnfugenprof.Edelst.Flucht m.RÖFIX 191**

Aus nichtrostendem Stahl (Edelstahl), für in der Flucht weiterführenden Putzgrund.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

10.XD 04D + Dehnfugenprof.verzinkt Eck m.RÖFIX 191

Aus verzinktem Stahlblech, für als Innenkante (Eck) ausgebildeten Putzgrund.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

10.XD 04F + Dehnfugenprof.Edelst.Eck m.RÖFIX 191

Aus nicht rostendem Stahl (Edelstahl), für als Innenkante (Eck) ausgebildeten Putzgrund.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

10.XD 05 + Einputzprofile aller Art, vom Auftraggeber beigestellt, versetzen und ebenflächig einputzen, einschließlich befestigen an Decke oder Wand mit Ansetzmörtel bei Kalkzementhaltigen Putzen.**10.XD 05A + Einputzprofil nur versetzen m.RÖFIX SK 52 Zement-Schnellk.**

Aus verzinktem Stahlblech, für in der Flucht weiterführenden Putzgrund.

z.B. mit RÖFIX Schnellputzleiste Aluminium oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

10.XD 06 + Einputzprofile aller Art, vom Auftraggeber beigestellt, versetzen und ebenflächig einputzen, einschließlich befestigen an Decke oder Wand mit Ansetzmörtel bei gipshaltigen Putzen.**10.XD 06A + Einputzprofil nur versetzen m.RÖFIX 191**

Aus verzinktem Stahlblech, für in der Flucht weiterführenden Putzgrund.

z.B. mit RÖFIX Schnellputzleiste Aluminium oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

10.XD 07 + Anschlussprofil Kategorie 1c bei Fenster- und Türrahmen inkl. Zubehör zum Herstellen eines schlagregen- und Windsicheren Anschlusses für innen und außen.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XD 07A + Anschlussleiste RÖFIX 3D Membran UP Klasse 1c**

Selbstklebende, entkoppelte Kunststoff-Leiste, mit Schutzlippe und selbstklebender Schutzlasche für Abdeckfolie, integriertem PUR-Band.

Geliefert, montiert und in den Unterputz eingearbeitet.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

10.XD 08 + Trennstreifen zur Verbund-Feuchte und Schallentkoppelung zwischen Putz und anderen Bauteilen aus Holz, Metall, Kunststoff oder Glas.**10.XD 08A + Stuckband/Trennstreifen RÖFIX FT-Z 324**

Geschlossenzelliges Trennband aus Polyethylenschaumstoff mit einseitigem Klebebandstreifen zur einfachen Fixierung an festen, trockenen und staubfreien Bauteilen.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

10.XD 09 + Trennstreifen zur Entkoppelung von angrenzenden Bauteilen (z.B. Asphalt, Pflaster, Holzboden) an den verputzten Sockelbereich.**10.XD 09A + SOCKEL Fugen- und Fassadenschutzband 5x120mm**

Für die Herstellung von Bauteiltrennungen im Anschlussbereich an den Sockel, Dicke 5mm, Höhe 120mm

z.B. RÖFIX Creteo Gala Plexband oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

10.XD 09B + SOCKEL Fugen- und Fassadenschutzband 8x120mm

Für die Herstellung von Bauteiltrennungen im Anschlussbereich an den Sockel, Dicke 8mm, Höhe 120mm

z.B. RÖFIX Creteo Gala Plexband oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

10.XD 09C + SOCKEL Fugen- und Fassadenschutzband 10x120mm

Für die Herstellung von Bauteiltrennungen im Anschlussbereich an den Sockel, Dicke 10mm, Höhe 120mm

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

z.B. RÖFIX Creteo Gala Plexband oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

10.XE + Sanierputz (RÖFIX)

Version 2021-07

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen beschrieben.**Verarbeitungsrichtlinien:**

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Putze

Sanier-Grundputze sind manuell oder maschinell so anzumischen, dass sich die laut ÖNORM B3345 und WTA-Richtlinie 2-2-91 geforderte Porosität und der Luftporengehalt einstellt. Bei maschineller Verarbeitung ist die Feinputzmaschine mit entsprechendem Mischrohr und Nachmischer (Rotoquirl) auszustatten.

Horizontale Mauerwerks-Abdichtung:

Ausreichende Abdichtung gegen aufsteigende Mauerwerksfeuchtigkeit muss gesondert ausgeschrieben und vor den Putzarbeiten abgeschlossen sein.

Untergrundvorbereitung:

Abschlagen belasteter, loser und hohl liegender Putzteile, Entfernen mürber und lose liegender Mauerwerksteile, Altputz mindestens 100 cm über die sicht- und messbare Schadensgrenze abschlagen, Mauerwerksfugen 2-3cm tief auskratzen, gesamte Oberflächen trocken reinigen, Mauerwerk trocknen lassen, Abbruchmaterial restlos von der Baustelle entfernen.

Angaben im Positionsstichwort.

Im Positionsstichwort sind Produkt- und Herstellerbezeichnungen angegeben.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

10.XE 01 + Steinausbrüche stopfen mit Sanier-Porengrundputz lt. ÖNORM B3345 und WTA-Richtlinie 2-2-91 und adäquaten Ersatz-Mauersteinen.

Für z.B. RÖFIX Sanierputzsysteme, als schadsalzresistenter Sanier-Stopfmörtel.

10.XE 01A + Stopfen mit Porengrundputz RÖFIX 648

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 10.XE 02 + Untergrundvorbehandlung, ohne Standzeit aufbürsten oder aufspritzen, für z.B. das einschichtige RÖFIX Sanierputzsystem RS1, zur Verfestigung des Altuntergrundes und Reduktion der Salzeinwanderung in die Sanierputzsysteme, Verfestigung und Verbesserung der Wasserabweisung von Altputzen.
- 10.XE 02A + Untergrundvorbehandlung.RÖFIX Saniergrund RS1**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XE 03 + Vorspritzen bei problematischen Untergründen mit schadsalzresistentem Saniervorspritzmörtel auf Zementbasis lt. ÖNORM B3345 und WTA-Richtlinie 2- 2-91u 60 % deckend. Bei z.B. Sanierputzsystem RÖFIX RS1+ RS2 den Vorspritzmörtel nass-in-nass auf den aufgetragenen Saniergrund aufspritzen.
Vorspritzen mit z.B. für RÖFIX Sanierputzsysteme als Haftverbund und zur Untergrundvorbehandlung von feuchtem und/ oder salzhaltigem Mauerwerk. Standzeit mind. 7 Tage.
- 10.XE 03A + Vorspritzen Sanier Vorspritzmörtel RÖFIX 671 RS1+RS2**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XE 04 + Sanier-Porengrundputz auf Zementbasis lt. ÖNORM B3345 und WTA-Richtlinie 2-2-91 für z.B. das zweischichtige RÖFIX Sanierputzsystem RS2, als Ausgleichsputz und/ oder Pufferputz zur Salzeinlagerung, Oberfläche mit Besen oder Zahntraufel aufgeraut. Standzeit 1 Tag/mm Auftragsdicke.
Im Positionsstichwort ist die Mindestputzdicke (mm) angegeben.
- 10.XE 04A + Sanier-Porengrundputz RÖFIX 648 RS2 10mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XE 04B + Sanier-Porengrundputz RÖFIX 648 RS2 15mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XE 04C + Sanier-Porengrundputz RÖFIX 648 RS2 20mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EURL: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XE 04D + Sanier-Porengrundputz RÖFIX 648 RS2 25mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XE 04E + Sanier-Porengrundputz RÖFIX 648 RS2 30mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XE 04F + Sanier-Porengrundputz RÖFIX 648 RS2 40mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XE 05 + Sanierputz auf Zementbasis, R-W lt. ÖNORM B3345 und WTA-Richtlinie 2- 2 -9 1 z.B. für RÖFIX Sanierputzsysteme RS1 (einschichtig) und RS2 (zweischichtig) bei salzbelastetem Mauerwerk, Mindestputzdicke 20 mm z.B. bei RÖFIX Sanierputzsystem RS1 bzw. 15 mm bei RÖFIX Sanierputzsystem RS2. Standzeit 1 Tag/mm Auftragsdicke.**

Oberfläche abgezogen und kreuz und quer aufgeraut.

Im Positionsstichwort ist die Mindestputzdicke (mm) angegeben.

10.XE 05A + Sanierputz RÖFIX 640 System RS2 15mm

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XE 05B + Sanierputz RÖFIX 640 System RS1+RS2 20mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 10.XE 05C + Sanierputz RÖFIX 640 System RS1+RS2 25mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XE 05D + Sanierputz RÖFIX 640 System RS1+RS2 30mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XE 05E + Sanierputz RÖFIX 640 System RS1+RS2 35mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XE 05F + Sanierputz RÖFIX 640 System RS1+RS2 40mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XE 06 +** Einschichtiger, weißer Sanierputz lt. ÖNORM B3345 und WTA-Richtlinie 2- 2 - 9 1 auf Basis Weißzement und hochwertigem mineralischem Leichtzuschlag mit für z.B. RÖFIX Einlagen-Sanierputzsystem RS3, bei aufsteigender Mauerwerksfeuchtigkeit, Oberfläche gefilzt oder abgezogen.
Im Positionsstichwort ist die Mindestputzdicke (mm) angegeben.
- 10.XE 06A + Sanierputz RÖFIX 650 System RS3 20mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XE 06B + Sanierputz RÖFIX 650 System RS3 25mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XE 06C + Sanierputz RÖFIX 650 System RS3 30mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XE 06D + Sanierputz RÖFIX 650 System RS3 35mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XE 06E + Sanierputz RÖFIX 650 System RS3 40mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XE 07 + Sanierputz auf Zementbasis, R-L lt. ÖNORM B3345 für z.B. RÖFIX Sanierputzsysteme RS1/RS2 und RS3, bei gering durchfeuchtetem und gering salzhaltigem Mauerwerk oberhalb des Sockelbereiches (ab ca. 100 cm über der sichtbaren Schadensgrenze), Mindestputzdicke 20 mm ein- oder mehrlagig. Standzeit 1 Tag/mm Auftragsdicke.**

Oberfläche gefilzt oder abgezogen.

Im Positionsstichwort ist die Mindestputzdicke (mm) angegeben.

10.XE 07A + Sanierputz RÖFIX 680 System RS1-RS3 20mm

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XE 07B + Sanierputz RÖFIX 680 System RS1-RS3 25mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XE 07C + Sanierputz RÖFIX 680 System RS1-RS3 30mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XE 07D + Sanierputz RÖFIX 680 System RS1-RS3 35mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XE 07E + Sanierputz RÖFIX 680 System RS1-RS3 40mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XE 08 + Mineralischer Sanier-Deckputz aus Zement und rundkörnigem Grubensand mit Haftungsverbesserung, als Reib- oder Filzputz für z.B. RÖFIX Saniersysteme RS1, RS2 und RS3, als Strukturputz für Fassaden im Sockelbereich und für besonders stark der Witterung ausgesetzte Bauteile, Mörtelgruppe PM3+W1 lt. ÖNORM B3340. Mit rostfreier Stahltraufel aufgezogen, Mindestdicke entsprechend der angegebenen Korngröße, und strukturiert auf vorhandenem Sanier-Unterputz.

Im Positionsstichwort ist das Größtkorn (mm) angegeben.

10.XE 08A + Sanier-Deckputz RÖFIX 340 PM3+W1 0,8mm

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XE 08B + Sanier-Deckputz RÖFIX 340 PM3+W1 1,8mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XE 09 + Mineralischer Sanier-Deckputz aus Weisszement und weißem Marmorsand mit Haftungsverbesserung, als Reib oder Filzputz für z.B. RÖFIX Saniersysteme RS1, RS2 und RS3, als Strukturputz für Fassaden im Sockelbereich und für besonders stark der Witterung ausgesetzte Bauteile, Mörtelgruppe PM3+W1 lt. ÖNORM B3340. Mit rostfreier Stahltraufel aufgezogen, Mindestdicke entsprechend der angegebenen Korngröße, und strukturiert auf vorhandenem Sanier- Unterputz. Frei von Kunststoffdispersion.

Im Positionsstichwort ist das Größtkorn (mm) angegeben.

10.XE 09A + Sanier-Deckputz RÖFIX 341 PM3+W1 1,0mm

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XE 09B + Sanier-Deckputz RÖFIX 341 PM3+W1 2,0mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XE 09C + Sanier-Deckputz RÖFIX 341 PM3+W1 3,0mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XE 10 + Mineralischer Sperrputz, zur Vertikalabdichtung gegen nicht drückendes und drückendes Wasser bis 1,5 bar.**

Im Positionsstichwort ist die Mörtelgruppe und die Mindestdicke (mm) angegeben.

10.XE 10A + Sperrputz RÖFIX 635 PM4+W1 15 mm

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XE 10B + Sperrputz RÖFIX 635 PM4+W1 20 mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XE 10C + Sperrputz RÖFIX 635 PM4+W1 25 mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XE 10D + Sperrputz RÖFIX 635 PM4+W1 30 mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

10.XE 11 + Mineralische Dichtungsschlämme, zur Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Oberflächen- und Sickerwasser auf Beton und Putz.

Im Positionsstichwort ist die Mindestdicke (mm) angegeben.

10.XE 11A + Dichtungsschlämme RÖFIX 636 2-2,5mm

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XE 12 + Beschichtung mit Außen-Farbe.

10.XE 12A + RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Mineral.Silikat-Außenfarbe

Hochdeckender, hochdiffusionsoffener, wasserabweisender und wetterbeständiger Anstrich auf Sol- Silikatbasis, Verbrauch ca. 0,25 - 0,35 ltr/m², gestrichen, gerollt oder gespritzt.

Glanzgrad: matt

Farbe: weiß

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XE 12B + RÖFIX PE 225 Reno 1K Silikat Außenfarbe weiss

Einkomponentige, ökologisch, hochdiffusionsoffene Silikatfarbe für Innen und Außen (Kaliwasserglas). Lösemittel-, konservierungsmittel-, weichmacher-, biozidfrei. Frei von fogging-aktiven Substanzen

Verbrauch ca. 0,25 - 0,35 ltr/m², gestrichen oder gerollt.

Glanzgrad: matt

Farbe: weiß

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XE 12H + Az RÖFIX Farbe nach Wahl AG PK I bis II

Aufzahlung (Az) für einen Farbton PK I - PK II und Sonderfarbtöne nach Wahl des Auftraggebers.

Gewählte Farbnummer:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XE 12I + Az RÖFIX Farbe nach Wahl Auftraggeber Sonderfarbtöne**

Aufzahlung (Az) für einen Farbton PK III - PK V und Sonderfarbtöne nach Wahl des Auftraggebers.

Gewählte Farbnummer: L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XE 12Q + Az RÖFIX ZUSATZAUSSTATTUNG algizide u.FUNGIZIDE EXTRA**

Zusätzliche Filmkonservierung für Farben zur zusätzlichen Erhöhung des Resistenz gegen Algen- und Pilzbefall.

mit RÖFIX FILMKONSERVIERUNG EXTRA ALGIZIDE/FUNGIZIDE

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XF + Kalkputz für Denkmalpflege (RÖFIX)**

Version 2021-07

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen beschrieben.**Verarbeitungsrichtlinien:**

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Untergrundvorbereitung:

Abschlagen der nach Begutachtung bestimmten bzw. loser und hohl liegender Putzteile. Entfernen mürber und lose liegender Mauerwerksteile. Mauerwerksfugen 2-3cm tief auskratzen. Gesamte Oberflächen trocken reinigen. Feuchtes Mauerwerk trocknen lassen. Zu bearbeitende Fassadenflächen zum Schutz vor Wind-, Regen- und Sonnenbelastung abhängen.

Angaben im Positionsstichwort.

Im Positionsstichwort sind Produkt- und Herstellerbezeichnungen angegeben.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

10.XF 01 + Steinausbrüche stopfen mit Stopfmörtel und adäquaten Ersatz-Mauersteinen. z.B. für RÖFIX Kalkputzsysteme, als schwindarmer, standfester Stopfmörtel.

Im Positionsstichwort ist das Größtkorn (mm) angegeben.

10.XF 01A + Steinausbrüche stopfen mit RÖFIX 665 GK 6mm

Stopfmörtel.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XF 01B + Steinausbrüche stopfen mit RÖFIX 691 GK 4mm**

Trasskalk-Renovierputz.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XF 01C + Steinausbrüche stopfen mit RÖFIX 692 GK 4mm**

Trasskalk-Maschinenputz.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XF 01D + Steinausbrüche stopfen mit RÖFIX 692 GK 1,4mm**

Trasskalk-Maschinenputz.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XF 01E + Steinausbrüche stopfen mit RÖFIX 695 GK 4mm**

Hydraulkalk-Renovierputz.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XF 01F + Steinausbrüche stopfen mit RÖFIX 696 GK 4mm**

Hydraulkalk-Maschinenputz.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XF 02 + Fehlstellen im Mauerwerk ausmauern mit Mauermörtel auf Basis Trass-Kalk oder Hydraulkalk, und adäquaten Ersatz-Mauersteinen für RÖFIX Kalkputzsysteme.**

Im Positionsstichwort ist die Mörtelgruppe und das Größtkorn (mm) angegeben.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 10.XF 02A + Fehlstellen ausmauern RÖFIX 951 M5 GK 4mm**
Trass-Kalk-Mauermörtel.
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 10.XF 02B + Fehlstellen ausmauern RÖFIX 954 M5 GK 2,8mm**
Hydraulkalk-Mauermörtel.
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 10.XF 03 + Untergrundvorbehandlung.
- 10.XF 03A + Untergrundvorbehandlung RÖFIX Steinfestiger**
Zur Restaurierung von Natursteinen, Stuck und Fresken, die durch Witterungseinflüsse zerstört sind, Verfestigung von Ziegeln und Terrakoten.
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XF 03B + Untergrundvorbehandlung RÖFIX Tonerdelösung**
Zur Verbesserung der Putzhaftung von neuem Kalkputz auf altem Kalkputzgrund.
Geruchsneutrale, oberflächliche Ätzung der Sinterhaut und Verbesserung der Benetzbarkeit alter Kalkputze.
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XF 03C + Untergrundvorbehandlung RÖFIX PP 201 SILICA Silikat-Tiefg.**
Auftragen einer Grundierung auf Kaliwasserglas-Basis zur Untergrundverfestigung und Egalisierung von Alt- und Neuputzflächen.
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XF 04 + Ausbessern von Schlitzten oder Mauerausbrüchen.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XF 04A + Ausbessern Schlitze Mwk. RÖFIX 665**

Bei Vollziegel-, Misch- und Natursteinmauerwerk.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XF 05 + Voldeckendes Vorspritzen mit historisch nachempfundenen, hydraulischem Vorspritzmörtel mit rundkörnigem Grubensand, Größtkorn 4 mm, auf Mauerwerk aller Arten, speziell von Altbauten. Frei von Zement und Kunststoffen.**

Im Positionsstichwort ist die Mörtelgruppe angegeben.

10.XF 05A + Vorspritzen RÖFIX 675 PM4+W3

Vorspritzmörtel.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XF 05B + Vorspritzen RÖFIX 690 PM2+W3 innen**

Luftkalk-Renovierputz für innen.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XF 05C + Vorspritzen RÖFIX 691 PM3+W3**

Trass-Kalk-Renovierputz.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XF 05D + Vorspritzen RÖFIX 695 PM3+W3**

Hydraulkalk-Renovierputz.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 10.XF 05E + Vorspritzen RÖFIX HK Sockelputz**
NHL-Restaurations-Sockelputz.
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XF 06 + Renovier-Grundputz aus Luftkalk (LK) und rundkörnigem Grubensand.** In Bereichen ohne besondere Anforderungen innen. Frei von Zement und Kunststoffen. Einlagig oder mehrlagig in Lagen zu 15 bis 20 mm mit Traufel aufgeworfen und mit der Holzlatte abgeraut.
Im Positionsstichwort ist die Mörtelgruppe, das Größtkorn (mm) und die Mindestputzdicke (mm) angegeben.
- 10.XF 06A + Renovier-Grundp.LK RÖFIX 690 PM2+W3 GK 4mm 15mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XF 06B + Renovier-Grundp.LK RÖFIX 690 PM2+W3 GK 4mm 20mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XF 06C + Renovier-Grundp.LK RÖFIX 690 PM2+W3 GK 4mm 25mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XF 06D + Renovier-Grundp.LK RÖFIX 690 PM2+W3 GK 4mm 30mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XF 06E + Renovier-Grundp.LK RÖFIX 690 PM2+W3 GK 4mm 35mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 10.XF 06F + Renovier-Grundp.LK RÖFIX 690 PM2+W3 GK 4mm 40mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XF 07 + Renovier-Grundputz aus Trass-Kalkmischung (TK) und rundkörnigem Grubensand, frei von Zement und Kunststoffen. Einlagig oder mehrlagig in Lagen zu 15 bis 20 mm mit Kelle aufgeworfen und mit der Holzlatte abgeraut.**
Im Positionsstichwort ist die Mörtelgruppe, das Größtkorn (mm) und die Mindestputzdicke (mm) angegeben.
- 10.XF 07A + Renovier-Grundp.TK RÖFIX 691 PM3+W3 GK 4mm 15mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XF 07B + Renovier-Grundp.TK RÖFIX 691 PM3+W3 GK 4mm 20mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XF 07C + Renovier-Grundp.TK RÖFIX 691 PM3+W3 GK 4mm 25mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XF 07D + Renovier-Grundp.TK RÖFIX 691 PM3+W3 GK 4mm 30mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XF 07E + Renovier-Grundp.TK RÖFIX 691 PM3+W3 GK 4mm 35mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 10.XF 07F + Renovier-Grundp.TK RÖFIX 691 PM3+W3 GK 4mm 40mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XF 08 + Renovier-Trass-Kalk-Grundputz (TK), aus Trass-Kalkmischung und Kalksand. Frei von Zement und Kunststoffen. Einlagig oder mehrlagig in Lagen zu 15 bis 20 mm maschinell aufgespritzt und mit der Holzlatte abgeraut.**
Im Positionsstichwort ist die Mörtelgruppe, das Größtkorn (mm) und die Mindestputzdicke (mm) angegeben.
- 10.XF 08A + Renovier-Grundp.TK RÖFIX 692 PM2+W3 GK 4mm 15mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XF 08B + Renovier-Grundp.TK RÖFIX 692 PM2+W3 GK 4mm 20mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XF 08C + Renovier-Grundp.TK RÖFIX 692 PM2+W3 GK 4mm 25mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XF 08D + Renovier-Grundp.TK RÖFIX 692 PM2+W3 GK 4mm 30mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XF 08E + Renovier-Grundp.TK RÖFIX 692 PM2+W3 GK 4mm 35mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XF 08F + Renovier-Grundp.TK RÖFIX 692 PM2+W3 GK 4mm 40mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XF 08G + Renovier-Grundp.TK RÖFIX 692 PM2+W3 GK 1,4mm 15mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XF 08H + Renovier-Grundp.TK RÖFIX 692 PM2+W3 GK 1,4mm 20mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XF 08I + Renovier-Grundp.TK RÖFIX 692 PM2+W3 GK 1,4mm 25mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XF 08J + Renovier-Grundp.TK RÖFIX 692 PM2+W3 GK 1,4mm 30mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XF 08K + Renovier-Grundp.TK RÖFIX 692 PM2+W3 GK 1,4mm 35mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XF 08L + Renovier-Grundp.TK RÖFIX 692 PM2+W3 GK 1,4mm 40mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EURL: S: EP: 0,00 m² PP:

- 10.XF 09 + Renovier-Hydraulkalk-Grundputz (HK), historisch nachempfunden, aus natürlichem Hydraulkalk NHL5 lt. EN 459-1 und rundkörnigem Grubensand. Frei von Zement und Kunststoffen. Einlagig oder mehrlagig in Lagen zu 15 bis 20 mm mit Kelle aufgeworfen und mit der Holzlatte abgeraut. Im Positionsstichwort ist die Mörtelgruppe, das Größtkorn (mm) und die Mindestputzdicke (mm) angegeben.

10.XF 09A + Renovier-Grundp.HK RÖFIX 695 PM3+W3 GK 4mm 15mm

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XF 09B + Renovier-Grundp.HK RÖFIX 695 PM3+W3 GK 4mm 20mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XF 09C + Renovier-Grundp.HK RÖFIX 695 PM3+W3 GK 4mm 25mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XF 09D + Renovier-Grundp.HK RÖFIX 695 PM3+W3 GK 4mm 30mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XF 09E + Renovier-Grundp.HK RÖFIX 695 PM3+W3 GK 4mm 35mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 10.XF 09F + Renovier-Grundp.HK RÖFIX 695 PM3+W3 GK 4mm 40mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XF 09G + Renovier-Grundp.HK RÖFIX 695 PM3+W3 GK 8mm 15mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XF 09H + Renovier-Grundp.HK RÖFIX 695 PM3+W3 GK 8mm 20mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XF 09I + Renovier-Grundp.HK RÖFIX 695 PM3+W3 GK 8mm 25mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XF 09J + Renovier-Grundp.HK RÖFIX 695 PM3+W3 GK 8mm 30mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XF 09K + Renovier-Grundp.HK RÖFIX 695 PM3+W3 GK 8mm 35mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XF 09L + Renovier-Grundp.HK RÖFIX 695 PM3+W3 GK 8mm 40mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EURL: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XF 09M + Renovier-Grundp.RÖFIX HK Sockelputz PM3+W3 GK 4mm 15mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XF 09N + Renovier-Grundp.RÖFIX HK Sockelputz PM3+W3 GK 4mm 20mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XF 09O + Renovier-Grundp.RÖFIX HK Sockelputz PM3+W3 GK 4mm 25mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XF 09P + Renovier-Grundp.RÖFIX HK Sockelputz PM3+W3 GK 4mm 30mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XF 09Q + Renovier-Grundp.RÖFIX HK Sockelputz PM3+W3 GK 4mm 35mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XF 09R + Renovier-Grundp.RÖFIX HK Sockelputz PM3+W3 GK 4mm 40mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XF 10 + Renovier-Hydraulkalk-Sockelputz (HK), historisch nachempfunden, aus natürlichem Hydraulkalk NHL5 lt. EN 459-1 und rundkörnigem Grubensand. Frei von Zement und Kunststoffen. Einlagig oder mehrlagig in Lagen zu 15 bis 20 mm mit Kelle aufgeworfen und mit der Holzlatte abgeraut.**

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Im Positionsstichwort ist die Mörtelgruppe, das Größtkorn (mm) und die Mindestputzdicke (mm) angegeben.

10.XF 10A + RÖFIX HK Sockelputz PM3+W3 GK 4mm 20mm

Hydraulkalk Sockelputz unter denkmalpflegerischer Aspekte im Gebäudesockel einsetzbar.
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XF 10B + RÖFIX HK Sockelputz PM3+W3 GK 4mm 25mm

Hydraulkalk Sockelputz unter denkmalpflegerischer Aspekte im Gebäudesockel einsetzbar.
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XF 10C + RÖFIX HK Sockelputz PM3+W3 GK 4mm 30mm

Hydraulkalk Sockelputz unter denkmalpflegerischer Aspekte im Gebäudesockel einsetzbar.
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XF 10D + RÖFIX HK Sockelputz PM3+W3 GK 4mm 35mm

Hydraulkalk Sockelputz unter denkmalpflegerischer Aspekte im Gebäudesockel einsetzbar.
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XF 10E + RÖFIX HK Sockelputz PM3+W3 GK 4mm 40mm

Hydraulkalk Sockelputz unter denkmalpflegerischer Aspekte im Gebäudesockel einsetzbar.
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XF 10F + RÖFIX HK Sockelputz PM3+W3 GK 8mm 20mm**

Hydraulkalk Sockelputz unter denkmalpflegerischer Aspekte im Gebäudesockel einsetzbar.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XF 10G + RÖFIX HK Sockelputz PM3+W3 GK 8mm 25mm**

Hydraulkalk Sockelputz unter denkmalpflegerischer Aspekte im Gebäudesockel einsetzbar.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XF 10H + RÖFIX HK Sockelputz PM3+W3 GK 8mm 30mm**

Hydraulkalk Sockelputz unter denkmalpflegerischer Aspekte im Gebäudesockel einsetzbar.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XF 10I + RÖFIX HK Sockelputz PM3+W3 GK 8mm 35mm**

Hydraulkalk Sockelputz unter denkmalpflegerischer Aspekte im Gebäudesockel einsetzbar.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XF 10J + RÖFIX HK Sockelputz PM3+W3 GK 8mm 40mm**

Hydraulkalk Sockelputz unter denkmalpflegerischer Aspekte im Gebäudesockel einsetzbar.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XF 11 + Renovier-Hydraulkalk-Grundputz (HK), aus natürlichem Hydraulkalk NHL5 lt. EN 459-1 und rundkörnigem Grubensand. Frei von Zement und Kunststoffen. Einlagig oder mehrlagig in Lagen zu 15 bis 20 mm maschinell aufgespritzt und mit der Holzlatte abgeraut.**

Im Positionsstichwort ist die Mörtelgruppe, das Größtkorn (mm) und die Mindestputzdicke (mm) angegeben.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

- 10.XF 11A + Renovier-Grundp.HK RÖFIX 696 PM3+W3 GK 4mm 15mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XF 11B + Renovier-Grundp.HK RÖFIX 696 PM3+W3 GK 4mm 20mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XF 11C + Renovier-Grundp.HK RÖFIX 696 PM3+W3 GK 4mm 25mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XF 11D + Renovier-Grundp.HK RÖFIX 696 PM3+W3 GK 4mm 30mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XF 11E + Renovier-Grundp.HK RÖFIX 696 PM3+W3 GK 4mm 35mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XF 11F + Renovier-Grundp.HK RÖFIX 696 PM3+W3 GK 4mm 40mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XF 12 + Renovier-BAUKASTEN-Grundputz, historisch nachempfunden, aus natürliche mit Hydraulkalk (SK) lt. EN 459-1 und rundkörnigem Grubensand. Frei von Zement und Kunststoffen. Als BAUKASTEN-Vormischung für die Denkmalpflege mit Sumpfkalk (SK), mind. 3 Monate gelagert, Produkt x oder gleichwertig, angemischt. Einlagig oder mehrlagig in Lagen zu 15 bis 20 mm mit der Kelle aufgeworfen und mit der Holzlatte abgeraut.**

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Im Positionsstichwort ist die Mörtelgruppe, das Größtkorn (mm) und die Mindestputzdicke (mm) angegeben.

10.XF 12A + Renovier-Baukasten-Grundp.SK RÖFIX 697 GK 4mm 15mm

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XF 12B + Renovier-Baukasten-Grundp.SK RÖFIX 697 GK 4mm 20mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XF 12C + Renovier-Baukasten-Grundp.SK RÖFIX 697 GK 4mm 25mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XF 12D + Renovier-Baukasten-Grundp.SK RÖFIX 697 GK 4mm 30mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XF 12E + Renovier-Baukasten-Grundp.SK RÖFIX 697 GK 4mm 35mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XF 12F + Renovier-Baukasten-Grundp.SK RÖFIX 697 GK 4mm 40mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 10.XF 13 + Renovier-Deckputz, Bindemittel Luftkalk (LK) bzw. Trass-Kalk-Mischung (TK) bzw. Hydraulkalk (HK) bzw. Sumpfkalk (SK). Frei von Zement und Kunststoffen, Mindestdicke entsprechend der angegebenen Korngröße, als letzte Putzlage mit Holz- oder Filzbrett strukturiert.
Im Positionsstichwort ist die Mörtelgruppe und das Größtkorn (mm) angegeben.
- 10.XF 13A + **Renovier-Deckputz LK RÖFIX 690 PM3+W3 GK 4,0mm**
In Bereichen ohne besondere Anforderungen innen, aus Luftkalk (LK) und rundkörnigem Grubensand.
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XF 13B + **Renovier-Deckputz TK RÖFIX 691 PM3+W3 GK 4,0mm**
Aus Trass-Kalkmischung (TK) und rundkörnigem Grubensand.
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XF 13C + **Renovier-Deckputz TK RÖFIX 692 PM2+W3 GK 4,0mm**
Aus Trass-Kalkmischung (TK) und Kalksand, für maschinelle (m) Verarbeitung.
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XF 13D + **Renovier-Deckputz HK RÖFIX 695 PM3+W3 GK 4,0mm**
Historisch nachempfunden, aus natürlichem Hydraulkalk (HK) lt. EN 459-1 und rundkörnigem Grubensand.
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XF 13E + **Renovier-Deckputz HK RÖFIX 695 PM3+W3 GK 8,0mm**
Historisch nachempfunden, aus natürlichem Hydraulkalk (HK) lt. EN 459-1 und rundkörnigem Grubensand.
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XF 13F + Renovier-Deckputz HK RÖFIX 696 PM3+W3 GK 4,0mm**

Aus natürlichem Hydraulkalk (HK) lt. EN 459-1 und rundkörnigem Grubensand, für maschinelle (m) Verarbeitung.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XF 13G + Renovier-Baukasten-Deckputz SK RÖFIX 697 GK 4,0mm

Historisch nachempfunden, aus natürlichem Hydraulkalk lt. EN 459-1 und rundkörnigem Grubensand, angemischt mit RÖFIX Sumpfkalk mind. 3 Monate gelagert.

BAUKASTEN-Vormischung für die Denkmalpflege.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XF 13H + Renovier-Baukasten-Deckputz SK RÖFIX 397 GK 1,8mm

Historisch nachempfunden, aus natürlichem Hydraulkalk lt. EN 459-1 und rundkörnigem Grubensand, angemischt mit RÖFIX Sumpfkalk (SK) mind. 3 Monate gelagert.

BAUKASTEN-Vormischung für die Denkmalpflege.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XF 13I + Renovier-Deckputz HK Sockelputz GK 4,0mm

Deckputz nach denkmalpflegerischen Aspekten im Gebäudesockel einsetzbar. Mit Makroporenbildner,

zementfrei

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XF 13J + Renovier-Deckputz HK Sockelputz GK 8,0mm

Deckputz nach denkmalpflegerischen Aspekten im Gebäudesockel einsetzbar. Mit Makroporenbildner,

zementfrei

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XF 13K + Renovier-Deckputz Rieselwurf HK RÖFIX 765 0-6mm**

Aus natürlichem Hydraulkalk (HK), Luftkalk und rundkörnigem Grubensand, zementfrei händische Verarbeitung.
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XF 14 + Renovier-Deckputz als mineralischer Feinabrieb, historisch nachempfunden. Frei von Zement und Kunststoffen. Mit rostfreier Stahltraufel in 2 Lagen aufgezogen, Mindestdicke entsprechend der angegebenen Korngröße und strukturiert als Reib- oder Filzputz. Inklusive herstellen der Schweiss-Schicht zur Unterputzvorbereitung für den Feinabrieb durch Aufwerfen des eingesetzten Unterputzmaterials in dünner Konsistenz, Ausbrüche, Schwindrisse und grobe Unebenheiten mit Holzlatte oder Holztalesche zugerieben.

Im Positionsstichwort ist die Mörtelgruppe und das Größtkorn (mm) angegeben.

10.XF 14A + Renovier-Deckputz Feinabr.RÖFIX 380 PM2 0,5mm

Aus natürlichem Hydraulkalk lt. EN 459-1 und rundkörnigem Grubensand.
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XF 14B + Renovier-Deckputz Feinabr.RÖFIX 380 PM2 0,8mm**

Aus natürlichem Hydraulkalk lt. EN 459-1 und rundkörnigem Grubensand, PM3, 0,5 mm.
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XF 14C + Renovier-Deckputz Feinabr.RÖFIX 300 PM1+W3 0,8mm**

Aus Luftkalk und rundkörnigem, rohweißem Marmorsand. Innenwände und- decken.
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XF 14D + Renovier-Deckputz Feinabr.RÖFIX Maltafina PM2 0,6mm**

Aus Sumpfkalk mind. 3 Monate gelagert lt. EN 459-1 und rundkörnigem Grubensand, PM3, 0,6 mm.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 10.XF 15 + Feinglätte aus Luftkalk, für innen. Frei von Zement und Kunststoffen.
Mit rostfreier Stahltraufel aufgezogen und eben geglättet. Unebenheiten mit Schleifpapier Körnung 180/220 geschliffen.

10.XF 15A + Feinglätte RÖFIX 350 innen

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 10.XF 16 + Ersatzmörtel für historische Roman Zement Flächen auf Basis NHL 15, Natursand, abbindeverzögert. Guss Mörtel, Versetzmörtel, Steinersatzmasse in der Denkmalpflege.
Für die vielseitige Verarbeitung an Fassaden, Statuen und Denkmälern.

10.XF 16A + RÖFIX Belit Gussmörtel

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XF 16B + RÖFIX Belit Feinschlämme**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 10.XF 17 + Außen-Renovier-Kalkfarbenanstrich als Tünche oder mineralischer Farbanstrich, historisch nachempfunden, dampfdiffusionsoffen, weiss(w) oder farbig(f).
Frei von Zement, Kunststoffen und synthetischen Bindemittel. Für historische, kalktypische Oberflächenoptik. Al fresco in frischen Kalkputz mit Malerbürste aufgetragen.
Mindestens in zwei Anstrichen. Farbmusterflächen und Grundanstriche sind anzulegen.

10.XF 17A + Kalkanstrich RÖFIX Sumpfkalk weiß 3 Jahre

mind. 3 Jahre gelagert.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XF 17B + Kalkanstrich RÖFIX Sumpfkalk farbig 3 Jahre**

mind. 3 Jahre gelagert, farbig lt. RÖFIX Farbkarte.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XF 17C + Kalkanstrich RÖFIX Sumpfkalk weiß 6 Jahre**

mind. 6 Jahre gelagert.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XF 17D + Kalkanstrich RÖFIX Sumpfkalk farbig 6 Jahre**

mind. 6 Jahre gelagert, farbig lt. RÖFIX Farbkarte.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XF 17E + Kalkanstr.RÖFIX ÖKO Sanier-Kalkfarbe weiß**

Für die Secco-Technik. Auch auf trockene und Altuntergründe.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XF 17F + Kalkanstr.RÖFIX ÖKO Sanier-Kalkfarbe farbig**

Für die Secco-Technik. Auch auf trockene und Altuntergründe, farbig lt. RÖFIX Farbkarte.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XF 17G + Kalkanstr.RÖFIX ÖKO PE 819 Sesco Kalkfarbe weiß**

Für die Secco- und Fresco-Technik.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XF 17H + Kalkanstr.RÖFIX ÖKO PE 819 Sesco Kalkfarbe farbig**

Für die Secco- und Fresco-Technik, farbig lt. RÖFIX Farbkarte.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XF 18 + Außen-Renovier-Silikatfarbenanstrich als deckender, mineralischer Farbanstrich, dampfdiffusionsoffen, weiss(w) oder farbig(f), mit geringen Anteilen an Kunststoffen.**

Auf ausgetrocknetem Kalkputz gestrichen.

In zwei Anstrichen. Farbmusterflächen und Grundanstriche sind anzulegen.

10.XF 18A + RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Mineral. Silikat- AußenfarbeHochdeckender, hochdiffusionsoffener, wasserabweisender und wetterbeständiger Anstrich auf Sol- Silikatbasis, Verbrauch ca. 0,25 - 0,35 ltr/m², gestrichen, gerollt oder gespritzt.

Glanzgrad: matt

Farbe: weiß

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XF 18B + RÖFIX PE 225 Reno 1K Silikat-Außenfarbe weiß**

Einkomponentige, ökologisch, hochdiffusionsoffene Silikatfarbe für Innen und Außen (Kaliwasserglas). Lösemittel-, konservierungsmittel-, weichmacher-, biozidfrei.

Frei von fogging-aktiven Substanzen

Verbrauch ca. 0,25 - 0,35 ltr/m², gestrichen oder gerollt.

Farbe: weiß

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XF 18H + Az RÖFIX Farbe n.W.AG AG PK I- II**

Aufzahlung (Az) für einen Farbton PK I - PK II und Sonderfarbtöne nach Wahl des Auftraggebers.

Gewählte Farbnummer: L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XF 18I + Az RÖFIX Farbe n.W.AG Sonderfarbtöne**

Aufzahlung (Az) für einen Farbton PK III - PK V und Sonderfarbtöne nach Wahl des Auftraggebers.

Gewählte Farbnummer:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XF 18Q + Az RÖFIX ZUSATZAUSSTATTUNG fungizide u.ALGIZIDE EXTRA

Zusätzliche Filmkonservierung für Farben zur zusätzlichen Erhöhung des Resistenz gegen Algen- und Pilzbefall.

mit RÖFIX FILMKONSERVIERUNG EXTRA ALGIZIDE/FUNGIZIDE

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XG + ÖKOLOGISCHE KALKPUTZE (RÖFIX)

Version 2023-10

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Um die Wasserabweisung, die Resistenz gegen Witterungs- und Umwelteinflüsse und die verbessern, ist bei den ÖKO-Außen-Ober- bzw. Deckputzen generell ein deckender Nachanstrich erforderlich.

Angaben im Positionsstichwort.

Im Positionsstichwort sind Produkt- und Herstellerbezeichnungen angegeben.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

10.XG 01 + Volldeckendes Vorspritzen und Haftvermittler für Mauerwerk.

Im Positionsstichwort ist die Mörtelgruppe, das Größtkorn (mm) und die Mindestputzdicke (mm) angegeben.

10.XG 01A + RÖFIX Calce Klima Vorspritzmörtel

Vorspritzen.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

10.XG 02 + Unterputz für Innenwände und Decken. Materialbasis ist natürlicher hydraulischer Kalk- NHL- laut EN 459-1. Ökologische Produktzertifizierung Natureplus. Ökologisch, wohnbiologischer, allen normalen Untergründen.

Raumklimaregulierender Innenkalkputz für moderne Wandbaustoffe. Frei von Portlandzement, maschinell verarbeitbar.

Größtkorn 0-1,4 mm,

Im Positionsstichwort ist die Mindestputzdicke (mm) angegeben.

10.XG 02A + RÖFIX CalceClima Ambiente GK 1,4mm 5mm

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XG 02B + RÖFIX CalceClima Ambiente GK 1,4mm 10mm

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XG 02C + RÖFIX CalceClima Ambiente GK 1,4mm 25mm

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XG 02D + RÖFIX CalceClima Ambiente GK 1,4mm 30mm

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XG 02E + RÖFIX CalceClima Ambiente GK 1,4mm 35mm

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XG 02F + RÖFIX CalceClima Ambiente GK 1,4mm 40mm

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EURL: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XG 03 + **Ökologischer Unterputz, wohnbaubiologischer, raumklimaregulierender Kalk- Dämmputz auf Basis NHL5 laut EN459-1 mineralischer Leichtzuschlagsstoff.**

Frei von Portlandzement und organischen Leichtzuschlagstoffen. Mit ökologischer Produktzertifizierung (Natureplus o.ä.) für moderne Wandbildner. Für den Innenbereich und Außenbereich.

Im Positionsstichwort ist die Mindestputzdicke (mm) angegeben.

10.XG 03A + **RÖFIX CalceClima Thermo Kalk- Wärmedämmputz 40mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XG 03B + **RÖFIX CalceClima Thermo Kalk- Wärmedämmputz 60mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XG 03C + **RÖFIX CalceClima Thermo Kalk- Wärmedämmputz 80mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XG 03D + **RÖFIX CalceClima Thermo Kalk- Wärmedämmputz 100mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XG 03E + **RÖFIX CalceClima Thermo Kalk- Wärmedämmputz 120mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XG 04 + **Ökologischer Feinabrieb, wohnbaubiologischer, raumklimaregulierender Innen.- Kalk- Feinabrieb auf Basis NHL5 laut EN459-1. Mit ökologischer Produktzertifizierung (Natureplus o.ä.). zementfrei**

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XG 04A + RÖFIX CalceClima Fino Kalk- Feinabriebputz**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XG 05 + Untergrundvorbehandlung.

10.XG 05C + ÖKO-Vorspritzer RÖFIX 975 auf HydraulkalkbasisProdukt RÖFIX 975 Hydraulkalk Vorspritzer oder gleichwertig,
auf Mauerwerk aller Arten. Frei von Zement und Kunststoffen.

Volldeckender, rauher Auftrag.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:10.XG 07 + Kalkfarbenanstrich oder mineralischer Farbanstrich, dampfdiffusionsoffen, weiß oder farbig.
Für kalktypische Oberflächenoptik in frischen Kalkputz mit Malerbürste oder Walze aufgetragen.
Mindestens in zwei Anstrichen. Hochwertiger, ökologischer Kalkanstrich für ein breites
Anwendungsgebiet.Als dampföffener Anstrich z.B. für RÖFIX-Systeme, sowie zur Verfestigung und
Anstrichvorbereitung von Altuntergründen.

Speziell auch zur Beschichtung ökologischer Untergründe (z.B. Kalkputze).

10.XG 07I + KalkanstrichRÖFIX ÖKO CalceClima Kalkfarbe weiß

Für die Secco- und Fresco-Technik.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XG 07J + KalkanstrichRÖFIX ÖKO CalceClima Kalkfarbe farbig**

Für die Secco- und Fresco-Technik, farbig lt. RÖFIX Farbkarte.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XG 08 + Aufzählung (Az) für Feuchteschutz im Sockelbereich.

Feuchteschutz laut aktueller VAR unter Terrain bis ca. 5 cm über Terrain durch Überspachteln
erdberührter Systemkomponenten mit einer 1-komponentigen bzw. 2-komponentigen Zement- /
Dispersionsspachtelmasse und zusätzlich geschützt durch eine Noppenfolie mit
Vlieskaschierung..

mit RÖFIX OPTIFLEX 1K bzw. 2K Zement- / Dispersionsspachtelmasse

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XG 08A + Az SOCKEL, RÖFIX OPTIFLEX Dichtspachtel Feuchteschutz**

Als Feuchteschutz laut aktueller VAR.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XH + Fassaden-Instandsetzung (RÖFIX)**

Version 2021-07

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen beschrieben.**Verarbeitungsrichtlinien:**

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Angaben im Positionsstichwort.

Im Positionsstichwort sind Produkt- und Herstellerbezeichnungen angegeben.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

10.XH 01 + Reinigen und Vorbereiten des Untergrundes für Fassaden-Instandsetzung.

Das Entsorgen der Baurestmassen ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

Untergrundvorbehandlung.

10.XH 01A + Algen/Pilze entfernen RÖFIX ALGENKILLER

Moos- und Algenbefall durch Auftrag eines algizid/fungizid/bakterizid eingestellten Reinigungsmittel entfernen,

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XH 01B + Rissüberbrückung RÖFIX RISSBAND**

Schließen von Rissen ab 1 mm Breite bis max. 5 mm, welche nicht statisch bedingt sind und keiner großen Formveränderung unterliegen.

Bei thermisch bedingten Rissen und bei Knirschrissen.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

10.XH 01C + Untergrundvorbehandlung RÖFIX PP 201 Silikat-Tiefgrund

Auftragen einer Grundierung auf Kaliwasserglas-Basis zur Untergrundverfestigung und Egalisierung von Alt- und Neuputzflächen.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XH 01D + Egalisierungsspachtelung RÖFIX Renostar**

Herstellen einer Egalisierungsspachtelung in einer Mindestputzdicke von 1 mm.

Größtkorn 0,5 mm, WDDZ <25 µ

Unterputzmörtel: z.B. RÖFIX RENOSTAR Renovier- und Haftspachtel

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XH 01E + Gewebespachtelung herstellen RÖFIX Renostar**

Herstellen einer Armierspachtelung mit eingelegtem Armierungsgewebe, in einer Mindestputzdicke von 3 mm. Größtkorn 0,5 mm, WDDZ < 25 µ

Unterputzmörtel: z.B. RÖFIX RENOSTAR Renovier- und Haftspachtel

Textilglasgitter: z.B. RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE

Diagonalarmierung: z.B. RÖFIX DIAGONALARMIERUNG

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XH 01F + Egalisierungsspachtelung RÖFIX Renoplus**

Herstellen einer Egalisierungsspachtelung in einer Mindestputzdicke von 3 mm.

Größtkorn 1,2 mm, WDDZ < 15-20 µ

Unterputzmörtel: z.B. RÖFIX RENOPLUS Mineralischer Renovier- und Ausgleichsputz

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XH 01G + Gewebespachtelung herstellen RÖFIX Renoplus**

Herstellen einer Armierspachtelung mit eingelegtem Armierungsgewebe, in einer Mindestputzdicke von 3 mm. Größtkorn 1,2 WDDZ < 15-20 µ

Unterputzmörtel: z.B. RÖFIX RENOPLUS Mineralischer Renovier- und Ausgleichsputz

Textilglasgitter: z.B. RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE

Diagonalarmierung: z.B. RÖFIX DIAGONALARMIERUNG

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XH 01H + Renovier- und Haft-Feinabrieb RÖFIX Renofino**

Herstellen eines Mineralischen Renovier- und Haft-Feinabrieb in einer Mindestputzdicke von 1 mm.

Größtkorn 0,8 mm, WDDZ < 10 µ

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XH 01I + Renovier- und Haftglätte RÖFIX Renofinish**

Herstellen einer Renovier- und Haftglätte in einer Mindestputzdicke von 1 mm.

Größtkorn 0,1 mm, WDDZ < 15 µ

Qualitätsstufen Q1 bis Q3 ausführbar

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XI + Innenwand- und Kellerdeckendämmung (RÖFIX)**

Version 2023-10

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen beschrieben.**Verarbeitungsrichtlinien:**

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Angaben im Positionsstichwort.

Im Positionsstichwort sind Produkt- und Herstellerbezeichnungen angegeben.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

10.XI 01 + Dämmung von Außenwänden (AW) innenseitig mit Mineraldämmplatten, nicht brennbar - Baustoffklasse A, gem. Europäisch Technischer Zulassung ETA-05/0093. Plattendicke: 50 /60 / 80 / 100 /120 mm.

Wärmeleitfähigkeitsgruppe: 042

Auf dem trag- und klebefähigen Untergrund im Verband, planeben und press gestoßen im Klebverfahren anbringen. Verarbeitung der Mineraldämmplatten entsprechend den Herstellervorschriften. Einschließlich aller Materialien, Anschlussdichtungen und

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Befestigungsmittel.

mit z.B. RÖFIX Mineraleämmplatten MULTIPOR, mit RÖFIX MINOSTAR Leichtmörtel, Armierung mind. 5 mm und RÖFIX P50 Armierungsgewebe.

Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) angegeben.

10.XI 01A + RÖFIX MULTIPOR Mineraleämmplatte AW 50mm

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XI 01B + RÖFIX MULTIPOR Mineraleämmplatte AW 60mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XI 01C + RÖFIX MULTIPOR Mineraleämmplatte AW 80mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XI 01D + RÖFIX MULTIPOR Mineraleämmplatte AW 100mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XI 01E + RÖFIX MULTIPOR Mineraleämmplatte AW 120mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XI 01F + RÖFIX MULTIPOR Anpasskeil AW 50mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte RFX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 10.XI 02 + Dämmung von Außenwänden (AW) innenseitig mit Schaumglas-Dämmplatten aus reinem Glas. Als Rohmaterialien werden Quarzsand und ca. 50 % Recyclingglas verwendet. Die Schaumglas-Dämmplatte kommt aufgrund ihrer hohen Druckfestigkeit, praktisch nicht auftretender Wasseraufnahme und seiner Dampfdichtheit auch bei extremen Bedingungen zum Einsatz, z.B. bei der Dämmung von Gebäuden gegen das Erdreich mit drückendem Wasser sowie bei der Innendämmung im Kellerbereich, Innendämmung für Wellnessbereiche, Hallenbäder, usw. für Alt- und Neubauten.
- Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit einer Innendämmung ist eine wetterdichte Außenfassade.
- Schadhafte Klinkerflächen, Mauerwerksfugen oder Putzflächen müssen fachgerecht überarbeitet werden.
- Zu einer fachgerechten und erfolgreichen Ausführung einer Innendämmung gehören die Betrachtung und die Bearbeitung von Wärmebrücken. Eine Dampfsperre ist nicht erforderlich, da der Dämmstoff selbst dampfdicht ist.
- Der Untergrund sollte planeben beschaffen sein. Der Untergrund muss tragfähig, trocken und frei von Rückständen sein (Öl, Fett, etc.). Die Mindestdicke der Wärmedämmung beträgt 40 mm.
- Bei mehrlagiger Verlegung werden die Dämmplatten untereinander verklebt.
- Lager- und Stoßfugenfugen müssen mit dem Bitumenkaltkleber mindestens in einer Höhe von 20 mm durchgehend geschlossen sein. Eine vollflächige Füllung der Fugen wird empfohlen
- Die RÖFIX Verputzempfehlung für Innendämmung mit Schaumglas ist zu beachten.
- Grundierung: z.B. RÖFIX Emulbit Vor- und Schutzanstrich
- Klebemörtel: z.B. RÖFIX Villafalt 2K Spachtel- und Klebmasse
 - Dämmplatte: z.B. RÖFIX IB 210 Schaumglasplatte PG 600
 - Verdübelung: z.B. RÖFIX Dämmstoffhalter Edelstahl
 - Armiermörtel: z.B. RÖFIX ELASTIC Armierspachtel zementfrei
 - Armierungsgewebe: z.B. RÖFIX P50
 - Oberputz: z.B. RÖFIX 715 Edelputz Spezial
 - Anstrich: z.B. RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS Silikat Innenfarbe
- Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) angegeben.
- 10.XI 02A + RÖFIX Schaumglasplatte AW 40mm**
- z.B. RÖFIX Schaumglas Innendämmsystem oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XI 02B + RÖFIX Schaumglasplatte AW 50mm**
- z.B. RÖFIX Schaumglas Innendämmsystem oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XI 02C + RÖFIX Schaumglasplatte AW 60mm**
- z.B. RÖFIX Schaumglas Innendämmsystem oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XI 02D + RÖFIX Schaumglasplatte AW 80mm**

z.B. RÖFIX Schaumglas Innendämmsystem oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XI 02E + RÖFIX Schaumglasplatte AW 100mm**

z.B. RÖFIX Schaumglas Innendämmsystem oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XI 02F + RÖFIX Schaumglasplatte AW 120mm**

z.B. RÖFIX Schaumglas Innendämmsystem oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XI 03 + Dämmung von Unterdecken innenseitig mit Mineraldämmplatten, nicht brennbar - Baustoffklasse A, gem. Europäisch Technischer Zulassung ETA-05/0093. Plattendicke: 50 /60 / 80 / 100 /120 mm.**

Wärmeleitfähigkeitsgruppe: 042

Auf dem trag- und klebefähigen Untergrund im Verband, planeben und press gestoßen im Klebeverfahren anbringen. Einschl. aller

Materialien, Anschlussdichtungen und Befestigungsmittel.

mit z.B. RÖFIX Mineraldämmplatten MULTIPOR, mit RÖFIX MINOSTAR Leichtmörtel, Armierung mind. 5 mm und RÖFIX P50 Armierungsgewebe.

Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) angegeben.

10.XI 03A + RÖFIX MULTIPOR Mineraldämmplatte 50mm

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XI 03B + RÖFIX MULTIPOR Mineraldämmplatte 60mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XI 03C + RÖFIX MULTIPOR Mineraldämmplatte 80mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XI 03D + RÖFIX MULTIPOR Mineraldämmplatte 100mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XI 03E + RÖFIX MULTIPOR Mineraldämmplatte 120mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XI 03F + RÖFIX MULTIPOR Anpasskeil 50mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XI 04 + Dämmung von Unterdecken innenseitig aus Mineralwollgedämmplatten mit beidseitiger aufgebrachtter Haftbeschichtung, nicht brennbar - Brandverhalten A1 nach EN13501.**

Lambda: 0,034 W/mK, Format: 120x40cm, Optische Ansprüche sind untergeordnet. Bei höheren Anforderungen an die Optik der Sichtfläche wird eine nachträgliche Farbbeschichtung im Airless Spritzverfahren empfohlen.

Auf dem trag- und klebefähigen Untergrund im Verband, planeben und press gestoßen im Klebverfahren anbringen. Den systemzugehörigen RÖFIX Klebemörtel (z.B.: RÖFIX 57 Zement-Baukleber weiss, RÖFIX Unistar® LIGHT Klebespachtel)

im Floating Buttering Verfahren auf den Untergrund und auf die Dämmplattenrückseite auftragen. Anschließend vollflächig mit der Zahntraufel (Zahnung 10 mm) durchkämmen. Auf der Dämmplattenrückseite unter leichtem Druck einmassieren. Anschließend sind die Dämmplatten mit dem erforderlichen Druck an die plane Decke einzuschwimmen. Die Kleberauftragsmenge und die Steghöhe sind nach den Untergrundtoleranzen entsprechend so zu variieren, dass mindestens 80 % Klebekontaktfläche erreicht werden. Unebenheiten bis +/- 1 cm können im Klebebett ausgeglichen werden.

Einschl. aller Materialien, Anschlussdichtungen und Befestigungsmittel.

mit z.B. RÖFIX KDP-B-035 PLUS Mineralwolle-Kellerdeckendämmplatte, mit systemzugehörigen RÖFIX Klebemörtel

Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) angegeben.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

- 10.XI 04A + RÖFIX KDP-B-035 PLUS Mineralwolle-Kellerdeckendämmpl.60mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XI 04B + RÖFIX KDP-B-035 PLUS Mineralwolle-Kellerdeckendämmpl.80mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XI 04C + RÖFIX KDP-B-035 PLUS Mineralwolle-Kellerdeckendämmpl.100mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XI 04D + RÖFIX KDP-B-035 PLUS Mineralwolle-Kellerdeckendämmpl.120mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XI 04E + RÖFIX KDP-B-035 PLUS Mineralwolle-Kellerdeckendämmpl.140mm**
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XI 05 + Vorhandene Leibungen mit Leibungsdämmplatten dämmen.**
Mineraldämmplatten auf dem trag- und klebefähigen Untergrund im Verband, planeben und pressgestoßen im Klebeverfahren anbringen.
- 10.XI 05A + RÖFIX MULTIPOR Leibungsdämmplatte 10mm**
Leibungsplatten.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XI 05B + RÖFIX MULTIPOR Leibungsdämmplatte 20mm**

Leibungsplatte.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XI 05C + RÖFIX RENOPOR Leibungsdämmpl.10mm**

Leibungsplatte.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XI 05D + RÖFIX RENOPOR Leibungsdämmpl.20mm**

Leibungsplatte.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 10.XI 06 + Bewegungsdämmfugen zwischen Mineraldämmplatte und aufsteigenden Wänden, Boden und Decke einbauen, einschließlich aller Materialien bzw. Zulage für das elastische Versiegeln getrennter Wand- und Deckenanschlüsse für die Mineraldämmplatten-Konstruktion an Massivwand/-decken. Es sind elastoplastische Fugenmaterialien einzusetzen, die eine Dauerbewegungsaufnahme von mindestens 20 % haben müssen.
- Die Versiegelung und Untergrundvorbereitung ist gemäß den Richtlinien des Dichtstoffherstellers auszuführen.

10.XI 06A + RÖFIX Anschlussfugendichtband 3 bis 7mm

Vorkomprimiertes selbstrückstellendes Fugendichtband für eine Fugenbreite von 3 bis 7 mm geliefert und eingearbeitet,

Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 m PP:

10.XI 06B + RÖFIX Gewebeleiste Standard 1 dim

Gewebeleiste.

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XI 06C + RÖFIX Dehnfugenprofil Fläche**

Dehnfugenprofile mit flexiblem Kunststoffband bei durchlaufenden ebenflächigen Wandflächen, geliefert, montiert und in den Unterputz der Fläche eingearbeitet.

Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 m PP:

10.XI 06D + RÖFIX Dehnfugenprofil Innenecke

Dehnfugenprofile mit flexiblem Kunststoffband für versetzte Wandflächen (Innenecke), geliefert, montiert und in den Unterputz der Fläche eingearbeitet.

Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 m PP:

10.XI 06E + RÖFIX Bewegungsfugenprofil MPD 5mm

Bewegungsfugenprofile für kleinen Bauteilbewegungen, wie (z.B. bei Reihenhäusern. Mit flexibler TPE-Bewegungslasche bei durchlaufenden ebenflächigen Wandflächen, sowie bei Innen- und Aussenecken, geliefert, montiert und in den Unterputz der Fläche eingearbeitet.

Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 m PP:

10.XI 07 + Eckschutzleisten z.B. für RÖFIX MINOSTAR Innen- und Deckendämmsystem, um genaue Gebäudekanten zu erzielen.

Produktart: z.B. RÖFIX GEWEBEWINKEL

10.XI 07A + RÖFIX Kantenschutz m.Gewebe 10x15cm

Gewebewinkel, innen mit Kunststoffwinkel verstärkt, geliefert, montiert und in den Unterputz der Fassadenfläche eingearbeitet.

L: S: EP: 0,00 m PP:

10.XI 08 + Armierungsputz volldeckend auftragen.

Armierungsgewebe eindrücken und in das obere Drittel der Armierungsmasse einarbeiten.

10.XI 08A + RÖFIX MINOSTAR Leicht- und Armierungsmörtel

Herstellen einer Armierspachtelung mit eingelegtem Armierungsgewebe, in einer Mindestputzdicke von 5 mm. Größtkorn 1,2 mm, WDDZ 13 µ

Unterputzmörtel: z.B. RÖFIX MINOSTAR

Textilglasgitter: z.B. RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE

Diagonalarmierung: z.B. RÖFIX DIAGONALARMIERUNG

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 10.XI 08B + Az f.Untersicht RÖFIX MINOSTAR Leicht- und Armierungsmörtel**
Aufzahlung (Az) für die Erschwernisse bei Untersichten.
Betrifft Position(en):
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XI 09 + Aufzahlung (Az) für das Herstellen von Aussparungen, in der Minerale Dämmplatte Konstruktion und in der Größe der Öffnung.**
Nach Durchführung haustechnischer Installationen durch den AG durch die Minerale Dämmplatten sind die Fugen, unter Beachtung der bauphysikalischen Anforderungen, wieder anzudichten.
- 10.XI 09A + Az f.Herstellen von Aussparungen, in der Miner**
Abmessungen der Öffnung:
Betrifft Position(en):
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 10.XI 10 + Zusätzliche mechanische Befestigung für RÖFIX MINOSTAR Innen- und Deckendämmsystem mit systemkonformen Schraubdübel, ohne Unterschied der Art, in der Fläche.**
Setztiefe größer 25 mm. Spezielle Maschinen zum Setzen des Dübels sind erforderlich.
Einsatzbereich: Beton, Vollziegel, Hochlochziegel
Nutzungskategorie gemäß ÖNORM B 6400 Teil 2: A,B, C, D, E;
Hinweis: Es sind nur Systemdübel zu verwenden.
Abgerechnet wird die gedübelte Fläche.
Minerale Dämmplatten mit mindestens 1 Stk. je Platte in der Fläche befestigt.
Abgerechnet die gedübelte Fläche. Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.
Produktart: RÖFIX ROCKET Teleskop-Schraubdübel oder RÖFIX STR 8Z 2G
- 10.XI 10A + Schraubdübel, RÖFIX STR-8Z 2G, DD 50mm**
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XI 10B + Teleskop-Schraubdübel, RÖFIX Rocket, DD 60mm**
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XI 10C + Teleskop-Schraubdübel, RÖFIX Rocket, DD 80mm**
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XI 10D + Teleskop-Schraubdübel, RÖFIX Rocket, DD 100mm**
- L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XI 10E + Teleskop-Schraubdübel, RÖFIX Rocket, DD 120mm**L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XI 12 + Hoch-kapillaraktive Innendämmplatte mit großer Feuchteaufnahmekapazität innenseitig (Dämmstoff aus Kaliwasserglas, Zementfrei), nicht brennbar - Plattendicke: 25, 30, 50 mm Mineraldämmplatten.**

Armierung mind. 5 mm und auf dem trag- und klebefähigen Untergrund im Verband, planeben und press gestoßen im Klebeverfahren anbringen.

Einschließlich aller Materialien, Anschlussdichtungen und Befestigungsmittel.

Im Positionsstichwort ist die Dämmdicke (mm) angegeben.

10.XI 12A + RÖFIX RENOPOR I Innendämmplatte 060 25mm

mit z.B. RÖFIX Renopor Spezial Klebespachtel und RÖFIX P50 Armierungsgewebe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XI 12B + RÖFIX RENOPOR I Innendämmplatte 060 30mm**

mit z.B. RÖFIX Renopor Spezial Klebespachtel und RÖFIX P50 Armierungsgewebe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XI 12C + RÖFIX RENOPOR I Innendämmplatte 060 50mm**

mit z.B. RÖFIX Renopor Spezial Klebespachtel und RÖFIX P50 Armierungsgewebe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XI 12J + RÖFIX RENOPOR Anpasskeil 50mm**

Anpasskeil 50mm.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XI 12K + Az f.Untersicht RÖFIX RENOPOR Innendämmplatte**

Für die Erschwernisse bei Untersichten.

Betrifft Position(en): L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 10.XI 13 + Vorhandene Leibungen mit Leibungsdämmplatten dämmen.
Innendämmplatten auf dem trag- und klebefähigen Untergrund im Verband, planeben und pressgestoßen im Klebverfahren anbringen.
- 10.XI 13A + RÖFIX RENOPOR Leibungsdämmplatte, 10mm**
Leibungsplatte.
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XI 13B + RÖFIX RENOPOR Leibungsdämmplatte, 20mm**
Leibungsplatte.
z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 10.XI 14 + Bewegungsdämmfugen zwischen Innendämmplatte und aufsteigenden Wänden, Boden und Decke einbauen, einschließlich aller Materialien bzw. Zulage für das elastische Versiegeln getrennter Wand- und Deckenanschlüsse für die Mineraldämmplatten-Konstruktion an Massivwand/-decke.
Es sind elastoplastische Fugenmaterialien einzusetzen, die eine Dauerbewegungsaufnahme von mindestens 20 % haben müssen.
Die Versiegelung und Untergrundvorbereitung ist gemäß den Richtlinien des Dichtstoffherstellers auszuführen.
- 10.XI 14A + RÖFIX Anschlussfugendichtband 3 bis 7 mm**
Vorkomprimiertes selbstrückstellendes Fugendichtband für eine Fugenbreite von 3 bis 7 mm geliefert und eingearbeitet,
Betrifft Position(en): _____
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 10.XI 14B + RÖFIX Gewebeleiste Standard 1 dim.**
Gewebeleiste.
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 10.XI 15 + Eckschutzleisten z.B. für RÖFIX RENOPOR Innen- und Deckendämmsystem aller Art, um genaue Gebäudekanten zu erzielen.
Produktart: RÖFIX GEWEBEWINKEL

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XI 15A + RÖFIX Kantenschutz m.Gewebe 10x15 cm**

Gewebewinkel, innen mit Kunststoffwinkel verstärkt, geliefert, montiert und in den Unterputz der Fassadenfläche eingearbeitet

L: S: EP: 0,00 m PP:

10.XI 17 + Armierungsputz volldeckend auftragen.

Armierungsgewebe eindrücken und in das obere Drittel der Armierungsmasse einarbeiten.

10.XI 17A + RÖFIX RENOPOR SPEZIAL Klebspachtel

Herstellen einer Armierspachtelung mit eingelegtem Armierungsgewebe, in einer Mindestputzdicke von 4 mm.Größtkorn 1,0 mm, WDDZ 25 µ

Unterputzmörtel: z.B. RÖFIX RENOPOR SPEZIAL Klebspachtel

Textilglasgitter: z.B. RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE

Diagonalarmierung: z.B. RÖFIX DIAGONALARMIERUNG

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XI 17B + Az f.Untersicht RENOPOR SPEZIAL Klebspachtel

Für die Erschwernisse bei Untersichten.

Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XI 18 + Schlussbeschichtung, Anstrich mit handelsüblicher, diffusionsoffener, silikatischer-, oder gleichwertiger Fassaden- oder Wandfarbe auf die Mineraldämm- oder Innendämmplatte.**10.XI 18A + RÖFIX PE 225 Reno 1K Silikat-Außenfarbe, weiß**

Einkomponentige, ökologisch, hochdiffusionsoffene Silikatfarbe für Innen und Aussen (Kaliwasserglas). Lösemittel-, konservierungsmittel-, weichmacher-, biozidfrei.Frei von fogging-aktiven Substanzen

Verbrauch ca. 0,25 - 0,35 ltr/m², gestrichen oder gerollt.

Glanzgrad: matt

Farbe: weiß

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XI 18B + RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS Mineral. Silikat-Innenfarbe

Scheuerbeständige, mineralische, hochdeckende, streichfertige, diffusionsoffene E.L.F.

Innenfarbe auf Silikatbasis, Verbrauch ca. 0,25 - 0,35 ltr/m², gestrichen, gerollt oder gespritzt.

Glanzgrad: matt

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Farbe: weiß

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XI 18C + RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Mineral. Silikat-Außenfarbe**Hochdeckender, hochdiffusionsoffener, wasserabweisender und wetterbeständiger Anstrich auf Sol- Silikatbasis, Verbrauch ca. 0,25 - 0,35 ltr/m², gestrichen, gerollt oder gespritzt.

Glanzgrad: matt

Farbe: weiß

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XI 18D + RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Mineral.Silikat-Außenfarb.Titanfrei**Hochdeckender, hochdiffusionsoffener, wasserabweisender und wetterbeständiger Anstrich auf Sol- Silikatbasis, Verbrauch ca. 0,25 - 0,35 ltr/m², gestrichen, gerollt oder gespritzt.

Glanzgrad: matt

Farbe: weiß

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XI 18H + Az RÖFIX Farbe nach Wahl AG PK I - II**

Aufzahlung (Az) für einen Farbton PK I - PK II und Sonderfarbtöne nach Wahl des Auftraggebers.

Gewählte Farbnummer: L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XI 18I + Az RÖFIX Farbe nach Wahl AG Sonderfarbtöne**

Aufzahlung (Az) für einen Farbton PK III - PK V und Sonderfarbtöne nach Wahl des Auftraggebers.

Gewählte Farbnummer: L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XI 18Q + Az RÖFIX ZUSATZAUSSTATTUNG ALGIZIDE/FUNGIZIDE EXTRA**

Aufzahlung (Az) für eine zusätzliche Filmkonservierung für Farben zur zusätzlichen Erhöhung des Resistenz gegen Algen- und Pilzbefall.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

mit RÖFIX FILMKONSERVIERUNG EXTRA ALGIZIDE/FUNGIZIDE

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XJ + Fassadenputzarbeiten SismaCalce (RÖFIX)**

Version 2021-07

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen beschrieben.**Verarbeitungsrichtlinien:**

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Fassadeneinbettungsmörtel RÖFIX SismaCalce:

Einbettungsmörtel auf NHL und Weißzementbasis für RÖFIX SismaCalce Erdbebenschutz. Frei von Portlandzement, Maschinenverarbeitbar, Faserarmiert, Organische Anteile 5%. Körnung 1,2 mm, Mindestputzdicke 8 mm.

RÖFIX SismaCalce Einbettungsmörtel oder gleichwertig.

Erdbebenschutzgewirke RÖFIX SismaProtect:

Multiaxiales-Hyprid Hightec Gewirke für das RÖFIX SismaCalce Erdbebenschutz System.

Alkaliresistent, Rohdichte im Mittel 0,375 kg/m²

RÖFIX SismaProtect Erdbebengewirke oder gleichwertig.

Anmachen von Putz und maschinelle Verarbeitung:

Putz mindestens 3 mm aufspritzen, das RÖFIX SismaProtect Erdbebenschutzgewirke in den frischen Mörtel einbetten. Gleich nach dem Ansteifen der ersten Mörtellage kann RÖFIX SismaCalce erneut aufgespritzt werden, um eine Schicht herzustellen, die die erste Putzschicht mit Gewebeeinlage mit mindestens 5 mm überdeckt (Gesamtstärke mindestens 8 mm).

Angaben im Positionsstichwort.

Im Positionsstichwort sind Produkt- und Herstellerbezeichnungen angegeben.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

10.XJ 01 + Einbettungsmörtel.

Anmachen von Putz und maschinelle Verarbeitung:

Putz mindestens 3 mm aufspritzen, das Erdbebenschutzgewirke in den frischen Mörtel einbetten. Gleich nach dem Ansteifen der ersten Mörtellage kann z.B. RÖFIX SismaCalce erneut aufgespritzt werden, um eine Schicht herzustellen, die die erste Putzschicht mit Gewebeeinlage mit mindestens 5 mm überdeckt (Gesamtdicke mindestens 8 mm).

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XJ 01A + Einbettungsmörtel RÖFIX SismaCalce 8mm**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XJ 04 + Erdbebegewirke.**

Die Sturzbänderole wird im Decken- und im Bodenplattenbereich wie ein Gurt um das Haus geführt. Stückelungen sollen möglichst vermieden werden. Verlängerungen dieser Bänderole sollen möglichst vermieden werden. Wo die Bänderole zusammenführt oder wo sie verlängert wird, soll sie mit mindestens 20 cm überlappt werden. Verlängerungen sollen nicht an Gebäudeaussenkanten vorgenommen werden.

Fenster- und Türsturz: Die Sturzbänderole soll den Fenstersturz überdecken und in diesem Bereich eingeschnitten bis zum Fensterprofil in die Leibung reichen. Die Bänderole soll nicht bündig an die Sturzkante verlegt werden.

Rollladenkasten: Die Sturzbänderole soll so eingeschnitten werden, dass sie den Fenstersturz überdecken kann und mindestens 10 cm vertikal nach unten das Mauerwerk verstärkt. Nicht die kleinere Rollenbreite verwenden und nicht die Bänderole so ausführen, dass sie an den Rollladenkasten bündig abschließt.

Diagonalarmierung: Für die Diagonalarmierung werden Gewebestreifen von mindestens 20 cm x 40 cm verwendet. Diese werden diagonal und scharf an die unteren Kanten der Mauerwerksöffnungen (Fenster) gesetzt. Die Diagonalarmierung nicht horizontal oder vertikal, sondern diagonal verlegen. Die Diagonalarmierung nicht von der Leibungsecke entfernt verlegen.

Balkonplatteneinbindung: Die gesamte Gewebbahn wird ausgeschnitten und verlegt, sodass die Balkonplatte eingebunden ist. Die Gewebbahn nicht nur bis bündig zur Balkonplatte verlegen.

Flächenarmierung: Mindestens 2-3 mm mit der Putzmaschine auf den bereits mit Bänderolen und Diagonalarmierungen vorbereiteten Untergrund auftragen. In den frischen Mörtel wird die Flächenarmierung vertikal mit jeweils 10 cm Überlappung eingespachtelt. Stückelungen des Gewebes sind zu vermeiden. Bei Verlängerungen ist das Gewebe mindestens 10 cm zu überlappen.

Falls trotzdem Stückelungen erfolgen, sind diese mindestens 10 cm über oder unter der Deckenkante und mit einer Überlappung von mindestens 20 cm auszuführen.

Nachdem alle Gewebbahnen am Gebäude verlegt sind, wird das armierte Putzsystem mit mindestens 5 mm überputzt.

Somit wird eine Gesamtschichtdicke des armierten Unterputzes von mindestens 8 mm erzielt, das Gewebe liegt dabei in der ersten unteren Putzlage mit einer Schichtdicke von mindestens 2-3 mm.

Um einen griffigen Untergrund für folgende Aufbauten wie WDVS, Unterputze usw. zu schaffen, sollte die gesamte Fläche mit der z.B. feinen RÖFIX S6 Traufel horizontal, oder kreuz und quer durchgekämmt werden, solange der Putz noch frisch ist. Hiermit bleiben feine griffig gezahnte Rillen stehen, in denen sich nachfolgende Putzschichten gut verkrallen können.

Seitliche Leibung: Die vertikale Gewebbahn wird so verlegt, dass das Gewebe eingeschnitten in die Leibung bis zum Anschluss vom Fensterstock reicht. Die Bahn soll nicht an der Leibungsaussenecke abgeschlossen werden.

10.XJ 04A + RÖFIX SismaProtect Sturzbänderole

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XJ 04B + RÖFIX SismaProtect Fenster- und Türsturz**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

10.XJ 04C + RÖFIX SismaProtect Rolladenkasten

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

10.XJ 04D + RÖFIX SismaProtect Diagonalarmierung

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

10.XJ 04E + RÖFIX SismaProtect Balkonplatteneinbindung

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

10.XJ 04F + RÖFIX SismaProtect Flächenarmierung

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XJ 04G + RÖFIX SismaProtect Seitliche Leibungen**

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

10.XJ 08 + RÖFIX SismaCalce Erdbebenschutz Unterterrainabschluss

Die vertikalen Gewebekonstruktionen sollten immer bis mindestens 10cm unter die Deckenplatte reichen.

Nachdem die Putzschichten des armierten Unterputzes RÖFIX SismaCalce ausgetrocknet sind (mindestens 1 Tag/mm), ist eine Unterterrainabdichtung mit RÖFIX OPTIFLEX auszuführen, die bis mindestens 30 cm über Geländeoberkante im Außenbereich reicht.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Falls ein WDVS ausgeführt wird, wird die Sockel/Perimeterdämmplatte bis mindestens 40 cm über Terrain verlegt, dass der Dübel 5cm vom oberen Dämmplattenrand gesetzt werden kann (der Dübel darf nicht die Unterterrainabdichtung durchdringen).

Die zusätzliche Dichtspachtelung mit Gewebeeinlage auf der Sockeldämmplatte wird nur bis zur Geländeoberkante des fertigen Fussbodens ausgeführt.

10.XJ 08A + WDVS RÖFIX EPS, OPTIFLEX Dichtspachtel

Für eine Feuchtigkeitsabsicherung unter Terrain durch Überspachteln erdberührter Systemkomponenten mit einer 2-komponentigen Zement- / Dispersionsspachtel, Produkt RÖFIX OPTIFLEX und zusätzlich geschützt durch eine Noppenfolie mit Vlieskaschierung.....

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XK + Kleinflächige Betonsanierung (RÖFIX)

Version 2021-07

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Fassadeneinbettungsmörtel RÖFIX SismaCalce:

Einbettungsmörtel auf NHL und Weißzementbasis für RÖFIX SismaCalce Erdbebenschutz. Frei von Portlandzement, Maschinenverarbeitbar, Faserarmiert, Organische Anteile 5%. Körnung 1,2 mm, Mindestputzdicke 8 mm.

RÖFIX SismaCalce Einbettungsmörtel oder gleichwertig.

Erdbebenschutzgewirke RÖFIX SismaProtect:

Multiaxiales-Hybrid Hightec Gewirke für das RÖFIX SismaCalce Erdbebenschutz System.

Alkaliresistent, Rohdichte im Mittel 0,375 kg/m²

RÖFIX SismaProtect Erdbebengewirke oder gleichwertig.

Anmachen von Putz und maschinelle Verarbeitung:

Putz mindestens 3 mm aufspritzen, das RÖFIX SismaProtect Erdbebenschutzgewirke in den frischen Mörtel einbetten. Gleich nach dem Ansteifen der ersten Mörtellage kann RÖFIX SismaCalce erneut aufgespritzt werden, um eine Schicht herzustellen, die die erste Putzschicht mit Gewebeeinlage mit mindestens 5 mm überdeckt (Gesamtstärke mindestens 8 mm).

Angaben im Positionsstichwort.

Im Positionsstichwort sind Produkt- und Herstellerbezeichnungen angegeben.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

10.XK 01 + Kleinflächige Betonsanierung

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**10.XK 01A + Schadhafte Betonflächen entfernen**

Entfernen des schadhaften Betons incl. Entsorgung der Bauteilmassen

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XK 01B + Freilegen und Reinigung der Bewehrung**

Freilegen und Reinigen der Bewehrung als Vorbereitung für Korrosionsschutz.

Bewehrung muss frei von Rost, Belag, Mörtel, Beton, Staub und sonstigen losen und schädlichen Stoffen sein, die den Verbund verringern oder zur Korrosion beitragen.

Der gesamte Umfang der freiliegenden Bewehrung muss gleichmäßig gereinigt werden, außer wenn dies die Standsicherheit beeinträchtigen würde.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XK 01C + Korrosionsschutz RÖFIX Creteo Repair CC 170**

Die Bewehrung wird 2 mal mit z.B. RÖFIX Creteo Repair CC 170 1 1 Korrosionsschutz gestrichen, damit eine Schichtstärke von 2 mm entsteht. Die Wartezeit zwischen den Anstrichen beträgt ca. 20 min.

Nach der letzten Lage muss eine Erhärtungszeit von ca. 48 Stunden eingehalten werden.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XK 01D + Beton-Reprofiliermörtel CC 100 -R4**

Hochwertiger sulfatbeständiger Betonersatzmörtel auf mineralischer Basis mit Haftzusätzen, ein- oder mehrlagig verarbeitbar.

Zur Anwendung für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken nach EN 1504.

Betonersatz für Querschnittsergänzung, Verstärkung, Erhöhung der Betonüberdeckung, Ersatz von schadstoffhaltigem Beton.

Die Oberfläche kann innerhalb der Verarbeitungszeit abgezogen und verrieben werden.

Fehlstellen werden zuerst reprofiliert und anschliessend wird die gewünschte Schichtstärke aufgetragen.

Fugen aus dem Untergrund müssen unbedingt übernommen und ausgebildet werden.

Eine ausreichende Nachbehandlung lt. Norm ist erforderlich.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**10.XK 01E + Beton-Reprofiliermörtel CC130 – R3**

Hochwertiger, faserversetzter sulfatbeständiger Betonersatzmörtel auf mineralischer Basis mit Haftzusätzen, ein- oder mehrlagig verarbeitbar.

Zur Anwendung für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken nach EN 1504.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte RFX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

10.XK 01F + Beton-Reprofiliermörtel CC150 – R2

Hochwertiger sulfatbeständiger Betonersatzmörtel auf mineralischer Basis mit Haftzusätzen, ein- oder mehrlagig verarbeitbar.

Zur Anwendung für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken nach EN 1504.

z.B. mit RÖFIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

LG 10	Putz	Summe
-------	------	-------	-------

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11 Estricharbeiten**

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Begriffe:

Im Folgenden sind unter schwimmenden Estrichen sowohl schwimmende als auch Estriche auf Trennlage (gleitende Estriche) zu verstehen.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Herstellen von Estrichen auf vorhandenem Gefälle bis zu einer Neigung von 5 Prozent, ausgenommen Fließestriche
- Ausbilden von Ichen und Graten
- Ausfüllen von Einbauteilen (z.B. Deckeln) mit Estrichmaterial bei einer gleichzeitigen Estrichherstellung
- Herstellen von Schwindfugen
- Staubfreimachen, soweit bei der Herstellung der Verbundestriche nicht nass in nass gearbeitet wird

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausführung (z.B. händisch oder maschinell).

11.XA + Vorbereiten Untergrund f.Estriche (RÖFIX)

Version 2021-07

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abbruch bzw. Demontearbeiten

Die Bestimmungen des Arbeitnehmerschutzgesetzes bzw. gegebenenfalls die Vorgaben der Bauaufsicht sind zwingend einzuhalten.

In den Einheitspreis der Abbrucharbeiten sind folgende Leistungen einkalkuliert:

- die fach- und sachgerechte Materialentsorgung
- Leistungen für das Zwischenlagern (Deponieren) an einem geeigneten Ort
- Baustellen- bzw. Schuttcontainer

Angaben des Herstellers:

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 11.XA 01 + Vorarbeiten.
Abbruch des bestehenden Estriches.
Die erforderlichen Nebenleistungen sind in den Einheitspreis einkalkuliert.
- 11.XA 01A + Abbrechen bestehender Estrich**
Mittlere Schichtdicke cm
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 11.XA 02 + Vorarbeiten.
Nach der Vorbehandlung ist die Oberfläche fest, trocken, feingriffig und tragfähig, frei von Zementleimschichten, losen und mürben Teilen, sowie trennend wirkenden Substanzen wie Öl, Fett, Gummiabrieb, Anstrichreste oder ähnliches.
Nach den durchgeführten Arbeiten den Untergrund staubfrei (besenrein) herstellen.
Die erforderlichen Nebenleistungen sowie Materialanforderungen (Untergrundvorbereitung, event. erforderliches Absaugen und Reinigen) und Leistungen für den Schutz angrenzender Bauteile sind in den Einheitspreis einkalkuliert.
- 11.XA 02A + Untergrund vorbereiten mittels Kugelstrahlen**
Untergrundvorbehandlung durch Kugelstrahlen.
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 11.XA 02B + Untergrund vorbereiten mittels Schleifen**
Untergrundvorbereitung durch Ab- bzw. Anschleifen event. Erhöhungen, Sinterschichten sowie Verunreinigungen.
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 11.XA 02C + Untergrund vorbereiten mittels Sandstrahlen**
Untergrundvorbereitung durch Sandstrahlen event. Sinterschichten sowie Verunreinigungen des Untergrundes.
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 11.XA 02D + Untergrund vorbereiten mittels Fräsen**
Untergrundvorbereitung durch Fräsen.
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 11.XA 02E + Untergrund vorbereiten mittels Hochdruckreiniger**
Untergrundvorbereitung durch Hochdruckreiniger.
- L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

- 11.XA 11 + Herstellen eines Haftvermittlers (Grundierung od. Haftschlämme).
Die Applikation des Haftvermittlers erfolgt vollflächig bzw. deckend.
- 11.XA 11A + Haftvermittler Verbundestrich Haftschlämme**
z.B. Haftschlämme RÖFIX 972 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 11.XA 11B + Haftvermittler Verbundestrich Grundierung**
Universell einsetzbare, lösemittelfreie Grundierung zur Vorbehandlung von stark- und unterschiedlich saugenden oder sandenden mineralischen Untergründen.
Anwendbar im Innen- und Aussenbereich (Wand und Boden).
Das Vorbereiten des Untergrundes ist in den Einheitspreis einkalkuliert.
z.B. Grundierung RÖFIX AP 300 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 11.XA 11C + Haftvermittler Verbundestrich Spezial-Grundierung**
Lösemittelfreie quarzverstärkte Spezialgrundierung zur Vorbehandlung von glatten oder schwach- bis nichtsaugenden Untergründen vor dem Auftrag einer Bodenausgleichsmasse oder dem Verlegen von Fliesen im Innen- und Außenbereich.
Das Vorbereiten des Untergrundes ist in den Einheitspreis einkalkuliert.
z.B. Spezial-Grundierung RÖFIX AP 320 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 11.XA 11D + Haftvermittler Verbundestrich 2-Komponenten Epoxitharz**
Lösemittelfreies 2-Komponenten Epoxitharz mit hoher Verträglichkeit gegenüber Feuchtigkeit. Zum benetzen Mattfeuchter Oberflächen, jungen Estrichen bzw. Betonuntergründen bzw. zum verfestigen von nicht ausreichend festen Untergründen.
Das Vorbereiten des Untergrundes ist in den Einheitspreis einkalkuliert.
z.B. 2-Komponenten Epoxitharz RÖFIX EP 52 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 11.XB + Trenn- u.Dämmschichten f.Estriche (RÖFIX)**
Version 2021-07
Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen beschrieben.
Verarbeitungsrichtlinien:
Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

11.XB 01 + Trennschichten.

- Übergriffe mind. 10 cm

Abgerechnet die abgedeckte Bodenfläche je Lage. Der Hochzug an den Wänden ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

11.XB 01A + Dampfbremsfolie >100m

Dampfbremsfolie mit einen sd Wert von > 100 m als Dampfbremse in den Zwischengeschosdecken bzw. nach bauphysikalischen Gegebenheiten.

z.B. RÖFIX Dampfbremsfolie oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.XB 02 + Trennschichten.

- Übergriffe mind. 10 cm

Abgerechnet die abgedeckte Bodenfläche je Lage. Der Hochzug an den Wänden ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

11.XB 02A + Dampfbremsfolie >1500m

Dampfbremsfolie mit einen sd-Wert > 1500 m als Dampfbremse in den Zwischengeschoßdecken bzw. nach bauphysikalischen Gegebenheiten.

z.B. RÖFIX Dampfsperre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.XB 03 + Trennschichten.

- Übergriffe mind. 10 cm

Abgerechnet die abgedeckte Bodenfläche je Lage. Der Hochzug an den Wänden ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

11.XB 03A + Spezialmatte als Trittschall-u.Wärmerückstrahlmatte

Trittschallverbessernde, wärmedämmende und feuchtigkeitssperrende Spezialmatte für energieeffiziente und trittschallreduzierte, schwimmende Bodenaufbauten.

Dicke 0,3 cm, Sd-Wert >10.000 m, Belastbarkeit >6,5 KN/m², Wärmedurchlasswiderstand 0,37 m² K/W

z.B. Spezialmatte oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

11.XB 04 + Randdämmstreifen.

11.XB 04A + Randdämmstreifen 150/10mm

Randdämmstreifen mit Folienlasche.

- 150/10 mm

z.B. RÖFIX Randdämmstreifen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

11.XB 11 + Trittschalldämmbahn aus Polystyrol-Schaumstoff in Rollenform mit aufkaschierter Kunststoff-Folie.

Als Wärme und Trittschalldämmung in Zwischengeschosdecken gegen gleichartig beheizte Innenräume zum Befestigen von Heizrohren mittels Aufsteck-Klips. Schnelle Verlegung, trittschallverbessernd, frei von FCKW und HFKW, mit Kaschierung.

Wärmeleitfähigkeit 0,045 W/mK, Brandverhalten EN 13501-1 E

Mehrlagige Ausführungen von Dämmschichten (z.B. Wärme- und Trittschalldämmung) werden kreuzweise mit überdeckten Fugen verlegt und je Lage abgerechnet. Der Zuschnitt ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

Trittschalldämmplatten:

Die Zusammendrückbarkeit aller Lagen unter schwimmenden Estrichen unterschreitet 5 mm nicht.

11.XB 11A + Trittschalldämmbahn als Systemrolle kaschiert 20/23mm

z.B. RÖFIX Systemrolle PS 20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

11.XB 11B + Trittschalldämmbahn als Systemrolle kaschiert 25/28mm

z.B. RÖFIX Systemrolle PS 20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

11.XB 11C + Trittschalldämmbahn als Systemrolle kaschiert 30/33mm

z.B. RÖFIX Systemrolle PS 20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

11.XB 12 + Trittschalldämmbahn aus Polystyrol-Schaumstoff in Rollenform mit aufkaschierter Alu-Folie.

Als Wärme und Trittschalldämmung in Zwischengeschosdecken gegen gleichartig beheizte Innenräume zum Befestigen von Heizrohren mittels Aufsteck-Klips. Schnelle Verlegung, trittschallverbessernd, frei von FCKW und HFKW, mit Alu-Kaschierung.

Wärmeleitfähigkeit 0,045 W/mK, Brandverhalten EN 13501-1 E

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Sd- Wert > 100 m

Mehrlagige Ausführungen von Dämmschichten (z.B. Wärme- und Trittschalldämmung) werden kreuzweise mit überdeckten Fugen verlegt und je Lage abgerechnet. Der Zuschnitt ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

Trittschalldämmplatten:

Die Zusammendrückbarkeit aller Lagen unter schwimmenden Estrichen unterschreitet 5 mm nicht.

11.XB 12A + Trittschalldämmbahn als Systemrolle Alu 20/22mm

z.B. RÖFIX Systemrolle PS 20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

11.XB 12B + Trittschalldämmbahn als Systemrolle Alu 25/27mm

z.B. RÖFIX Systemrolle PS 20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

11.XB 12C + Trittschalldämmbahn als Systemrolle Alu 30/32mm

z.B. RÖFIX Systemrolle PS 20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

11.XB 21 + Wärmedämmung.

Dicken von 2 bis 10 cm (in 2 cm Schritten).

Mehrlagige Ausführungen von Dämmschichten (z.B. Wärme- und Trittschalldämmung) werden kreuzweise mit überdeckten Fugen verlegt und je Lage abgerechnet. Der Zuschnitt ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

11.XB 21A + Wärmedämmung XPS

Wärmedämmung unter schwimmendem Estrich mit extrudiertem Polystyrol-Hartschaumstoff, fremdgüteüberwacht, Brennbarkeitsklasse B1.

Produktart XPS-G, Rohdichte 25 kg/m³, ohne Falz.

..... Randausbildung,

Brennbarkeitsklasse

..... mm dick

z.B. RÖFIX Systemrolle PS 20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.XB 21B + Wärmedämmung EPS-W**

Wärmedämmung unter schwimmendem Estrich mit Hartschaumplatten aus expandiertem Polystyrol (Partikelschaumstoff), Brennbarkeitsklasse B1.

Produktart EPS-W, Rohdichte mindestens 20 kg/m³, ohne Falz

_____ Randausbildung,

Brennbarkeitsklasse _____

_____ mm dick

z.B. RÖFIX Systemrolle PS 20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

11.XC + Ausgleichsschichten f.Estriche (RÖFIX)

Version 2021-07

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

11.XC 01 + Ausgleich.

11.XC 01A + Ausgleichsschicht Beton

Zum hohlraumfreien Ummanteln und Ausgleichen von Rohrleitungen und Kabelkanälen.

Ausgleichen von grösseren Unebenheiten und Höhenunterschieden der Rohdecke auf Basis Organisch.

- Körnung 0 bis 3 mm
- TRD > 500 kg/m³
- Wärmeleitfähigkeit 0,2 W/mK
- DF >1,5 MPa
- Brandverhalten EN 13501-1 A1

in einer mittleren Dicke von _____ mm (Einbauhöhe 5 bis 25 cm, in 2 cm Schritten)

z.B. RÖFIX 830 Styro-Beton oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.XC 01B + Ausgleichsschicht Schaummörtel

Zum hohlraumfreien Ummanteln und Ausgleichen von Rohrleitungen und Kabelkanälen.

Ökologischer Schaummörtel zum Ausgleichen von Höhendifferenzen, Absätzen und verfüllen von Hohlräumen auf mineralischer Basis.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- Körnung 0 bis 1 mm
- TRD ca. 400 kg/m³
- Wärmeleitfähigkeit 0,1 W/mK
- DF ca. 0,8 MPa
- Brandverhalten EN 13501-1 A1

in einer mittleren Dicke von mm (Einbauhöhe 5 bis 10 cm)

z.B. RÖFIX 832 Schaummörtel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.XC 02 + Ausgleich.

11.XC 02A + Leichtschüttung isolierend

Als wärmedämmende, trittschallverbessernde Ausgleichsschüttung auf Basis Organisch, unter schwimmend verlegtem Estrich Ideal für Niveauegleich, Gewölbe- und Flachdachdämmung.

- Körnung 0-8 mm
- Schüttdichte 75 kg/m³
- Brandverhalten EN 13501-1 B-s1, d0,
- Wärmeleitfähigkeit 0,046 W/mK

in einer mittleren Dicke von mm (Einbauhöhe 5 bis 25 cm, in 5 cm Schritten)

z.B. RÖFIX 831 Isolierende Leichtschüttung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.XC 02B + Leichtschüttung gebunden**

Wärmedämmende Trittschall verbessernde Ausgleichsschüttung auf Basis Organisch, unter schwimmenden Estrich, als Niveauegleich, Gewölbe und Flachdachisolierung.

Bei erhöhter Anforderung der Belastbarkeit.

- Körnung 0 bis 8 mm
- Schüttdichte 95kg/m³
- Brandverhalten EN 13501-1 B-s1, d0,

in einer mittleren Dicke von mm (Einbauhöhe 5 bis 25 cm, in 5 cm Schritten)

z.B. RÖFIX 831 Spezial Gebundene Leichtschüttung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.XC 03 + Ausgleich.

11.XC 03A + Splittschüttung gebunden

Zum Ausgleichen von größeren Unebenheiten und und Höhenunterschieden der Rohdecke auf Basis getrocknetem Splitt, unter schwimmenden Estrich, als Niveauegleich bei hoher Anforderung der Belastbarkeit.

Bei erhöhter Anforderung der Belastbarkeit.

- Körnung 2 bis 8 mm
- TRD 1600 kg/m³
- DF 1.0 MPa

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

in einer mittleren Dicke von mm (Einbauhöhe 5 bis 15 cm, in 5 cm Schritten)

z.B. RÖFIX 976 Gebundene Splittschüttung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.XD + Estriche (RÖFIX)

Version 2021-07

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Verarbeitungsart: Der Angebotspreis gilt ohne Unterschied, ob die Leistung händisch oder maschinell durchgeführt wird.

Oberfläche: Oberflächen sind nach Wahl des Auftraggebers fein verrieben oder geglättet.

Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:

Gefälle: Das Herstellen von Estrichen, ausgenommen Fließestrichen, auf vorhandenem Gefälle bis zu einer Neigung von 5 Prozent und von Ichen und Graten ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Ausfüllen von Deckeln: Das Ausfüllen von Einbauteilen (z.B. Deckeln) mit Estrichmaterial, gleichzeitig mit der Estrichherstellung, ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Untergrund: Die Einheitspreise bei schwimmenden und gleitenden Estrichen gelten ohne das Vorbereiten des Untergrundes (in eigenen Positionen beschrieben).

Verbundestriche: Soweit bei der Herstellung der Verbundestriche nicht nass in nass gearbeitet wird, ist nur das Staubfreimachen in die Einheitspreise einkalkuliert.

Schwindfugen: Das erforderliche Herstellen der Schwindfugen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Provisorische Betonschwellen: Das Entfernen von provisorische Türschwellen oder Rohrummantelungen bis 1 m aus Beton, als Schutz gegen mechanische Beschädigungen bei Überfahrten, im Zuge des Arbeitsfortschrittes, ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Das Vorarbeiten durch Sand- oder Kugelstrahlen des Untergrundes ist in eigenen Positionen beschrieben.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

11.XD 01 + Zementestrich als Nutzestrich.

Auf Dämmlage, als Heizestrich sowie Gefälleestrich in Feucht- und Dauernassbereichen.

- Als Unterboden in Wohnräumen, Kellern, Garagen.
- Als Unterbau für Flachdächer, Terrassen und Balkone sowie für Ausbesserungsarbeiten.
- Für Fussbodenheizung.

Körnung: 0 bis 3 mm mit Spezialzement.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EURTRD 2.100 kg/m³ DF > 20 MPa, BZF > 4 MPa.

Dicke 5 bis 12 cm, in 1 cm Schritten

11.XD 01A + Zement-Estrich C20 als Verbundestrich

Als Verbundestrich.

in einer Dicke von mm.

z.B. RÖFIX 970 Zement-Estrich CT C20 F4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.XD 01B + Zement-Estrich C20 als Gleitestrich**

Als Gleitestrich.

in einer Dicke von mm.

z.B. RÖFIX 970 Zement-Estrich CT C20 F4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.XD 01C + Zement-Estrich C20 als schw.Estrich**

Als schwimmender Estrich.

in einer Dicke von mm.

z.B. RÖFIX 970 Zement-Estrich CT C20 F4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.XD 02 + Faserarmerter Zementestrich als Nutzestrich.**

Auf Dämmlage, als Heizestrich sowie Gefälleestrich in Feucht- und Dauernassbereichen.

- Als Unterboden in Wohnräumen, Kellern, Garagen.
- Als Unterbau für Flachdächer, Terrassen und Balkone sowie für Ausbesserungsarbeiten.
- Für Fussbodenheizung.

Körnung: 0 bis 3 mm mit Spezialzement.

TRD 2.100 kg/m³ DF > 20 MPa, BZF > 4 MPa.

Dicke 5 bis 12 cm, in 1 cm Schritten

11.XD 02A + Zement-Estrich C20 m.Fasern als Verbundestrich

Als Verbundestrich.

in einer Dicke von mm.

z.B. RÖFIX 970 F Zement-Estrich CT C20 F4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.XD 02B + Zement-Estrich C20 m.Fasern als Gleitestrich**

Als Gleitestrich.

in einer Dicke von mm.

z.B. RÖFIX 970 F Zement-Estrich CT C20 F4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.XD 02C + Zement-Estrich C20 m.Fasern als schw.Estrich**

Als schwimmender Estrich.

in einer Dicke von mm.

z.B. RÖFIX 970 F Zement-Estrich CT C20 F4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.XD 03 + Zementestrich als Nutzestrich. Bei hoher Anforderung an Belastungen.**

Auf Dämmlage, als Heizestrich sowie Gefälleestrich in Feucht- und Dauernassbereichen.

- Als Unterboden in Wohnräumen, Kellern, Garagen.
- Als Unterbau für Flachdächer, Terrassen und Balkone sowie für Ausbesserungsarbeiten.
- Für Fussbodenheizung.

Körnung: 0 bis 3 mm mit Spezialzement.

TRD 2.100 kg/m³ DF > 30 MPa, BZF > 6 MPa.

Dicke 5 bis 12 cm, in 1 cm Schritten

11.XD 03A + Zement-Estrich C30 als Verbundestrich

Als Verbundestrich.

in einer Dicke von mm.

z.B. RÖFIX 970 Zement-Estrich CT C30 F6 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.XD 03B + Zement-Estrich C30 als Gleitestrich**

Als Gleitestrich.

in einer Dicke von mm.

z.B. RÖFIX 970 Zement-Estrich CT C30 F6 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.XD 03C + Zement-Estrich C30 als schw.Estrich**

Als schwimmender Estrich.

in einer Dicke von mm.

z.B. RÖFIX 970 Zement-Estrich CT C30 F6 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.XD 04 + Faserarmierter Zementestrich als Nutzestrich. Bei hoher Anforderung an Belastungen.**

Auf Dämmlage, als Heizestrich sowie Gefälleestrich in Feucht- und Dauernassbereichen.

- Als Unterboden in Wohnräumen, Kellern, Garagen.
- Als Unterbau für Flachdächer, Terrassen und Balkone sowie für Ausbesserungsarbeiten.
- Für Fussbodenheizung.

Grubensand 0 bis 3 mm gewaschen und Spezialzement.

TRD 2.100 kg/m³ DF > 30 MPa, BZF > 6 MPa.

Dicke 5 bis 12 cm, in 1 cm Schritten

11.XD 04A + Zement-Estrich C30 m.Fasern als Verbundestrich

Als Verbundestrich.

in einer Dicke von mm.

z.B. RÖFIX 970 Zement-Estrich CT C30 F6 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.XD 04B + Zement-Estrich C30 m.Fasern als Gleitestrich**

Als Gleitestrich.

in einer Dicke von mm.

z.B. RÖFIX 970 Zement-Estrich CT C30 F6 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.XD 04C + Zement-Estrich C30 m.Fasern als schw.Estrich**

Als schwimmender Estrich.

in einer Dicke von mm.

z.B. RÖFIX 970 Zement-Estrich CT C30 F6 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.XD 05 + Zementestrich als Nutzestrich, als Schnellzementestrich.**

- schnell trocknend

Festigkeitsklasse bis E 20.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Auf Dämmlage, als Heizestrich sowie Gefälleestrich in Feucht- und Dauernassbereichen.

- Als Unterboden in Wohnräumen, Kellern, Garagen.
- Als Unterbau für Flachdächer, Terrassen und Balkone sowie für Ausbesserungsarbeiten.
- Für Fussbodenheizung.
- Im Renovier- und Sanierungsbereich im Wohnungs- Industrie- und Ladenbau.

Grubensand 0 bis 4 mm gewaschen und Spezialzement.

TRD 2.150 kg/m³ DF > 20 MPa, BZF > 4 MPa.

Dicke 5 bis 12 cm, in 1 cm Schritten

11.XD 05A + Schnell-Zement-Estrich C20 als Verbundestrich S7

Belegbar nach ca. Tagen (d) bzw. Std. (S2 bzw S7)

Als Verbundestrich.

- mit Fasern

in einer Dicke von mm.

z.B. RÖFIX 973 Schnell Zement-Estrich CT C20 F4-S7 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.XD 05B + Schnell-Zement-Estrich C20 als Gleitestrich S7

Belegbar nach ca. Tagen (d) bzw. Std. (S2 bzw S7)

Als Gleitestrich.

- mit Fasern

in einer Dicke von mm.

z.B. RÖFIX 973 Schnell Zement-Estrich CT C20 F4-S7 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.XD 05C + Schnell-Zement-Estrich C20 als schw.Estrich S7

Belegbar nach ca. Tagen (d) bzw. Std. (S2 bzw S7)

Als schwimmender Estrich.

- mit Fasern

in einer Dicke von mm.

z.B. RÖFIX 973 Schnell Zement-Estrich CT C20 F4-S7 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.XD 06 + Faserarmierter Zementestrich als Nutzestrich, als Schnellzementestrich.

- schnell trocknend

Festigkeitsklasse bis E 20.

Auf Dämmlage, als Heizestrich sowie Gefälleestrich in Feucht- und Dauernassbereichen.

- Als Unterboden in Wohnräumen, Kellern, Garagen.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- Als Unterbau für Flachdächer, Terrassen und Balkone sowie für Ausbesserungsarbeiten.
- Für Fussbodenheizung.
- Im Renovier- und Sanierungsbereich im Wohnungs- Industrie- und Ladenbau.

Grubensand 0 bis 4 mm gewaschen und Spezialzement.

TRD 2.150 kg/m³ DF > 20 MPa, BZF > 4 MPa.

Dicke 5 bis 12 cm, in 1 cm Schritten

11.XD 06A + Schnell-Zement-Estrich C20 m.Fasern als Verbundestrich S7

Belegbar nach ca. [] Tagen (d) bzw. [] Std. (S2 bzw S7)

Als Verbundestrich.

in einer Dicke von [] mm.

z.B. RÖFIX 973 F Schnell Zement-Estrich CT C20 F4-S7 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.XD 06B + Schnell-Zement-Estrich C20 m.Fasern als Gleitestrich S7**

Belegbar nach ca. [] Tagen (d) bzw. [] Std. (S2 bzw S7)

Als Gleitestrich.

in einer Dicke von [] mm.

z.B. RÖFIX 973 F Schnell Zement-Estrich CT C20 F4-S7 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.XD 06C + Schnell-Zement-Estrich C20 m.Fasern als schw.Estrich S7**

Belegbar nach ca. [] Tagen (d) bzw. [] Std. (S2 bzw S7)

Als schwimmender Estrich.

in einer Dicke von [] mm.

z.B. RÖFIX 973 F Schnell Zement-Estrich CT C20 F4-S7 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.XD 07 + Zementestrich als Nutzestrich, als Schnellzementestrich.**

- sehr schnell trocknend

Festigkeitsklasse bis E 20.

Auf Dämmlage, als Heizestrich sowie Gefälleestrich in Feucht- und Dauernassbereichen.

- Als Unterboden in Wohnräumen, Kellern, Garagen.
- Als Unterbau für Flachdächer, Terrassen und Balkone sowie für Ausbesserungsarbeiten.
- Für Fussbodenheizung.
- Im Renovier- und Sanierungsbereich im Wohnungs- Industrie- und Ladenbau.

Grubensand 0 bis 4 mm gewaschen und Spezialzement.

TRD 2.100 kg/m³ DF > 20 MPa, BZF > 4 MPa.

Dicke 5 bis 12 cm, in 1 cm Schritten

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**11.XD 07A + Schnell-Zement-Estrich C20 als Verbundestrich S2**

Belegbar nach 36 Stunden, begehbar nach 6 Stunden.

Als Verbundestrich.

in einer Dicke von mm.

z.B. RÖFIX 975 Schnell Zement-Estrich CT C20 F4-S2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.XD 07B + Schnell-Zement-Estrich C20 als Gleitestrich S2**Belegbar nach ca. Tagen (d) bzw. Std. (S2 bzw S7)

Als Gleitestrich.

in einer Dicke von mm.

z.B. RÖFIX 975 Schnell Zement-Estrich CT C20 F4-S2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.XD 07C + Schnell-Zement-Estrich C20 als schw.Estrich S2**Belegbar nach ca. Tagen (d) bzw. Std. (S2 bzw S7)

Als schwimmender Estrich.

in einer Dicke von mm.

z.B. RÖFIX 975 Schnell Zement-Estrich CT C20 F4-S2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.XD 11 + Zement Sulfat Fließestrich.**

Fliessestrich in Innenräumen im Wohnbau, einschließlich häuslicher Küchen und Bäder, Schulen, Turnhallen, Büros, Lagerräume.

Spezialbindemittel (Zemente), keine Sinterhaut – daher kein Schleifen,

- geringes Flächengewicht TRD ca. 2.000 kg/m³
- für Fuss-bodenheizung und -kühlung
- Gute Wärmeleitfähigkeit ca. 1,4 W/mK

DF > 20 MPa, BZF > 5 MPa, 7d beheizbar,

nach 36 Stunden begehbar

Mit Natur-Plus Zertifizierung!

Dicke 3 bis 8 cm, in 1 cm Schritten

11.XD 11A + Zement Sulfat Fließestrich C20 als Verbundestrich

Als Verbundestrich.

in einer Dicke von mm.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

z.B. RÖFIX ZS 20 Zement Sulfat Fließestrich CA/CT C20 F5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.XD 11C + Zement Sulfat Fließestrich C20 als schw.Estrich**

Als schwimmender Estrich.

in einer Dicke von mm.

z.B. RÖFIX ZS 20 Zement Sulfat Fließestrich CA/CT C20 F5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.XD 12 + Zement Sulfat Fließestrich.**

Fliessestrich in Innenräumen im Wohnbau, einschließlich häuslicher Küchen und Bäder, Schulen, Turnhallen, Büros, Lagerräume.

Spezialbindemittel (Zemente), keine Sinterhaut – daher kein Schleifen,

- geringes Flächengewicht TRD ca. 2.100 kg/m³
- für Fuss-bodenheizung und -kühlung
- Gute Wärmeleitfähigkeit ca. 1,4 W/mK

DF > 30 MPa, BZF > 6 MPa, 7d beheizbar,
nach 36 Stunden begehbar**Mit Natur-Plus Zertifizierung!**

Dicke 3 bis 8 cm, in 1 cm Schritten

11.XD 12A + Zement Sulfat Fließestrich C30 als Verbundestrich

Als Verbundestrich.

in einer Dicke von mm.

z.B. RÖFIX ZS 30 Zement Sulfat Fließestrich CA/CT C30 F6 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.XD 12C + Zement Sulfat Fließestrich C30 als schw.Estrich**

Als schwimmender Estrich.

in einer Dicke von mm.

z.B. RÖFIX ZS 30 Zement Sulfat Fließestrich CA/CT C30 F6 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.XD 13 + Zement Sulfat Fließestrich.**

- schnell trocknend

Fliessestrich in Innenräumen im Wohnbau, einschließlich häuslicher Küchen und Bäder, Schulen, Turnhallen, Büros, Lagerräume.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

Spezialbindemittel (Zemente), keine Sinterhaut – daher kein Schleifen,

- geringes Flächengewicht TRD ca. 2.100 kg/m³
- für Fuss-bodenheizung und -kühlung
- Gute Wärmeleitfähigkeit ca. 1,4 W/mK

DF > 30 MPa, BZF > 6 MPa, 7d beheizbar,

nach 36 Stunden begehbar

Mit Natur-Plus Zertifizierung!

Dicke 3 bis 8 cm, in 1 cm Schritten

11.XD 13A + Rapid Zement Sulfat Fließestrich C30 als Verbundestrich

Als Verbundestrich.

in einer Dicke von mm.

z.B. RÖFIX ZS 30 Rapid Zement Sulfat Fließestrich CA/CT C30 F6 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.XD 13C + Rapid Zement Sulfat Fließestrich C30 als schw.Estrich

Als schwimmender Estrich.

in einer Dicke von mm.

z.B. RÖFIX ZS 30 Rapid Zement Sulfat Fließestrich CA/CT C30 F6 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.XE + Bodenverlaufsmassen (RÖFIX)

Version 2021-07

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

11.XE 01 + Bodenspachtel.

- kunststoffvergütet
- selbstverlaufend
- universell einsetzbar
- nach EN 13813 für den Innenbereich

Zum Spachteln, Glätten, Egalisieren und Nivelieren von Zement- und Calciumsulfatestrichen.

DF 28 d > 25 MPa, BZF > 6 MPa,

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

belegbar 1d/cm Einbaudicke

Schichtdicke 5 bis 30 mm

11.XE 01A + Bodenspachtel f.Zement- und CalciumsulfatestrichenDurchschnittliche Einbaudicke mm.

z.B. RÖFIX FN 130 Bodenspachtel (CA-C25/F6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.XE 02 + Bodenspachtel.**

- kunststoffvergütet
- selbstverlaufend
- schnell abbindend
- nach EN 13813 für den Innen- und Außenbereich

DF 3 d > 6 MPa, BZF > 6 MPa,

begehbar in 3 Stunden, belegbar 1d/cm Einbaudicke

Schichtdicke 5 bis 15 mm

11.XE 02A + BodenspachtelDurchschnittliche Einbaudicke mm.

z.B. RÖFIX FN 615 Bodenspachtel (CT-C25/F6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.XE 03 + Bodenspachtel.**

- kunststoffvergütet
- selbstverlaufend
- nach EN 13813 für den Innen- und Außenbereich
- frostbeständig

Für Alle Estriche sowie Gussasphalt, Holzuntergründe und dümmschichtige Heizsysteme.

DF 3 d > 6 MPa, BZF > 6 MPa,

begehbar in 4 Stunden, belegbar 1d/cm Einbaudicke

Schichtdicke 5 bis 45 mm

11.XE 03A + Bodenspachtel f.Estrich,Gussasphalt u.HolzuntergründeDurchschnittliche Einbaudicke mm.

z.B. RÖFIX FN 645 Universalbodenspachtel (CT-C20/F6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()L: S: EP: 0,00 m² PP:**11.XE 04 + Spachtelmasse.**

- kunststoffvergütet
- schnell abbindend
- nach EN 13813 im Innen und Aussenbereich

Zum Reparieren, Glätten und Egalisieren von uneben Untergründen bzw. Fehlstellen, als

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte RFX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Gefällespachtelung, als Ausgleichsmasse zum Egalisieren von Zement-, Calciumsulfat- und Gussasphaltestrichen und als Dünnstrich und Verbundausgleich auf Betondecken.

Sehr widerstandsfähig, dadurch auch in Nassräumen und Schwimmbädern bis W6 anwendbar.

DF 28 d > 25 MPa, BZF > 6 MPa,

belegbar in 24 Stunden

Schichtdicke 5 bis 30 mm

11.XE 04A + Spachtelmasse

Durchschnittliche Einbaudicke mm.

z.B. RÖFIX FN 630 Standfeste Spachtelmasse (CT-C25/F6) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 m² PP:

11.XE 05 + Spachtelmasse auf Zementbasis mit ausgezeichneten Thermischen Eigenschaften.

- spannungsarm
- flexibel
- selbstverlaufend
- schnell härtend
- nach EN 13813

Zur Herstellung von hochwertigen, leistungsfähigen Dünnschicht-Bodenheizsystemen im Neubau und in der Sanierung. Speziell entwickelt für schwimmende Systeme zur Wärmedämm- und Trittschallverbesserung oder für Elektroheizmatten.

Schichtdicke 20 bis 40 mm (wenn im Verbund angewendet 5 bis 40 mm)

11.XE 05A + Dünnschicht-Bodenheizspachtelmasse

Als Systemkomponente für z.B. SofoPlan Slim, ein schwimmendes dünnschichtiges Bodenheizsystem (Rohrüberdeckung > 10 mm), Wärmeleitfähigkeit 1,33 W/mK (ÖNORM B 8110),

DF > 30N/mm², BF > 7 N/mm²

Belegbar frühestens nach 1d pro 1cm Schichtdicke (bei 20°C, 60% rLf).

Durchschnittliche Einbaudicke mm.

z.B. RÖFIX SofoPlan Garda Dünnschicht-Bodenheizspachtelmasse (CT-C30/F7) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 m² PP:

LG 11 Estricharbeiten Summe

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44 Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)**

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Begriffe:

Im Folgenden wird für:

- Außenwand-Wärmedämmverbundsystem die Abkürzung WDVS
- untere Fassadenabschlüsse, die zum Schutz gegen Spritzwasser und etwaige Durchfeuchtung in erdberührten Bereichen gemäß ÖNORM eine besondere Ausführung erfordern (Material und Verarbeitung) der Begriff Spritzwasserbereich (z.B. Sockel) verwendet.

2. Kennzeichnung/Nachweise:

Systemkomponenten des gleichen Systemherstellers (Systemhalters) und von diesem empfohlenes Zubehör werden verwendet. Auf Anforderung werden dem Auftraggeber alle Nachweise (z.B. Konformitätspapier) vorgelegt.

3. Untergrundeigenschaften:

Die Ausführung des WDVS erfolgt auf Untergründen, für die gemäß ÖNORM kein besonderer Eignungsnachweis erforderlich ist.

4. Verarbeitung:

Die Verarbeitung erfolgt durch qualifiziertes Personal. Etwaige ergänzende Verarbeitungsrichtlinien des Systemhalters und anerkannte technische Regeln zur Qualitätssicherung (z.B. Verarbeitungsrichtlinien) gelten ebenfalls als Vertragsbestandteil.

4.1 Leibungen:

Die Ausführung der Wärmedämmung im Leibungs- und Sturzbereich (z.B. bei Fenster- und Türöffnungen) erfolgt in der Dicke des Dämmstoffes der Fassadenfläche, soweit nicht aus zwingenden räumlichen Gründen nur eine geringere Dicke möglich ist. Für solche etwaige räumlich erzwungenen Dickenunterschiede erfolgt keine Änderung der Einheitspreise.

5. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- eine Kantenausbildung mit Gewebewinkel oder Eckprofil
- die Ausführung der Stoßfestigkeit in der Nutzungskategorie II
- eine Eigenüberwachung gemäß ÖNORM
- eine Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber (örtliche Bauaufsicht) für die zeitliche und räumliche Festlegung von Stichproben und die Art der Dokumentation der Prüfergebnisse
- die Behebung etwaiger bei den Prüfungen entstandener Schäden
- die Übergabe des während der Ausführungszeit auf der Baustelle aufliegenden Protokolls mit der Schlussrechnung

44.XA + Wählbare Vorbemerkungen (RÖFIX)

Version: 2018

44.XA 00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

44.XA 00A + Allgemeine Beschreibung des Gebäudes (RÖFIX)

Adresse:
Gebäudewidmung:
Geländekategorie:
Gebäudehöhe:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

Basiswindgeschwindigkeit: _____

Breite der Randzone: _____

Zusätzliche Brandschutzbestimmungen: _____

44.XA 00B + Untergrundtypen Angabe AG (RÖFIX)

Alle Einheitspreise beziehen sich auf die vom Auftraggeber nachstehend angegebenen Untergründe.

Flächenanteile von Untergrund-Typen in Prozent:

1. Unverputzte Untergründe:

Hohlziegel, Hohlblocksteine (%): _____

Vollziegel, Beton, Betonstein (%): _____

Leichtbeton/Porenbeton (%): _____

Mantelbeton (%): _____

Manteldicke bei Mantelbeton (cm): _____

Holzwerkstoffe (%): _____

Sonstige (%): _____

Nähere Angaben: _____

2. Verputzte Untergründe:

Hohlziegel, Hohlblocksteine (%): _____

Vollziegel, Beton, Betonstein (%): _____

Leichtbeton/Porenbeton (%): _____

Mantelbeton (%): _____

Manteldicke bei Mantelbeton (cm): _____

Holzwerkstoffe (%): _____

Sonstige (%): _____

Bestehende WDVS (%): _____

Dämmdicke WDVS (cm): _____

Putzdicken: _____

44.XA 00C + Nachweis f. Personal-Qualifikation (RÖFIX)

Als Nachweis der besonderen Qualifikation des Fachpersonals gilt eine Bestätigung über die erfolgreiche Teilnahme an einer einschlägigen Schulung an einer zertifizierten Einrichtung (z.B. den österreichischen Bauakademien, den Berufsförderungsinstituten) oder an einer sonstigen Schulung mit den nachstehend angeführten Lehrinhalten.

Lehrinhalte:

1. Grundlagen der spezifischen bauphysikalischen und bauchemischen Vorgänge

2. Aufbau eines WDVS und Funktion der einzelnen Systemkomponenten

3. Untergrundprüfung und Untergrundvorbereitung

4. Normgerechte Ausführung eines WDVS

5. Ausbildung von An- und Abschlüssen

6. Baupraktische Anwendung der Lehrinhalte 1-5

44.XA 00D + Produktdeklaration (RÖFIX)

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien (Erzeugnisse) zu den angegebenen Positionen vereinbart.

Systembezeichnung: _____

Systemkomponenten:

Kleber (Art, Richtwert Menge/m²): _____

Dämmstoff: _____

Dübel: _____

Unterputz (Art, Richtwert Menge/m²): _____

Bewehrung: _____

Oberputz: _____

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

Anstrich:
Zubehör:
Betrifft Position(en):

44.XB + Schutzabdeckungen, Vorarbeiten d. Untergrundes (RÖFIX)

Version 2023-10

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen beschrieben.**Verarbeitungsrichtlinien:**

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Angeborene Systeme:

Das angebotene Außenwand-Wärmedämmverbundsystem entspricht den behördlichen Vorschriften. Die Eignung und gegenseitige Verträglichkeit der Stoffe eines Dämmsystems ist gegeben.

Ausmaß, Abrechnung:

Das Ausmaß wird laut ÖNORM B 2204 ermittelt.

Bei der Erstellung der Leistungen werden beachtet:

- 1) Die behördlichen Vorschriften
- 2) Die einschlägigen ÖNORMEN
- 3) Die Verarbeitungsrichtlinien des Systemerzeugers und
- 4) Die Verarbeitungsrichtlinien der Qualitätsgruppe Wärmedämmsysteme.

Unebenheiten des Untergrundes:

Der Ausgleich von Unebenheiten entsprechend der Toleranzklasse gemäß ÖNORM DIN 18202 ist in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Verschiedene Färbungen, Putzarten:

Stoßen verschiedene Putzarten oder Färbungen innerhalb zusammenhängender Putzflächen aneinander, sind die sich daraus ergebenden Erschwernisse mit einer Aufzählung geregelt. Kein Anspruch auf Aufzählung besteht, wenn verschiedene Putzarten oder Färbungen nicht aneinander stoßen oder durch angeordnete Nuten oder Faschen, die mit eigener Position abgerechnet werden, getrennt sind, und für Anschlüsse an nicht verputzte Bauteile, z.B. Verkleidungen, Inkrustierungen oder Sichtbeton. Bei naturfarbigen Sanden gilt der Preis ohne Unterschied der Korngröße.

Leibungen:

Die Ausführung der Wärmedämmung im Leibungsbereich bei Fenster-, Tür- und sonstigen Öffnungen: In der gleichen Dicke wie in der Fassadenfläche, soweit nicht aus konstruktiven Gründen nur eine geringere Dicke möglich ist. Mindestens jedoch 2 cm dick. Für die Verwendung von konstruktiv notwendigen geringeren Dicken ist keine Preisveränderung vereinbart.

Aufzählungen:

Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

44.XB 01 + Abdecken, einschließlich erforderlicher Befestigungen. Entfernen und Entsorgen der Abdeckung nach Fertigstellen der eigenen Leistung.

44.XB 01A + Abdecken Wände (RÖFIX)

Abdecken von Wänden und dergleichen.

Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XB 01B + Abdecken Geländer (RÖFIX)

Abdecken von Geländern aller Art.

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XB 01C + Abdecken Handläufe (RÖFIX)

Abdecken von Handläufen aller Art.

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XB 01D + Abdecken Sohlbank/Gesimse b.0,5m breit (RÖFIX)

Abdecken von Sohlbänken und Gesimsen bis 0,5 m Breite.

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XB 01E + Abdecken Fassadengliederung/Plastiken (RÖFIX)

Von Fassadengliederungen, Skulpturen und sonstigen plastischen Elementen. Abgerechnet wird die Projektion der abgedeckten Fläche auf der Fassade.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XB 01F + Abdecken von Tür und Fenster b.2m² (RÖFIX)

Abdecken von Türen und Fenstern.

Stocklichte bis 2 m²

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XB 01G + Abdecken von Tür/Fenster ü.2-4m² (RÖFIX)

Abdecken von Türen und Fenstern .

Stocklichte über 2 bis 4 m²

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XB 01H + Abdecken von Tür/Fenster abgedeckte Fläche (RÖFIX)**

Abdecken von Türen und Fenstern nach abgedeckter Fläche.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XB 01I + Abdecken Boden m.Vlies (RÖFIX)**Abdecken von Böden mit einer Lage kaschiertem Vlies, mit 10 cm Überdeckung.
Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche.L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XB 01J + Abdecken Boden m.Weichfaserplatten (RÖFIX)**Abdecken von Böden mit einer Lage Weichfaserplatten, Fugen eng gestoßen.
Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche.L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XB 01K + Abdecken Boden m.Brettern/Schaltafeln (RÖFIX)**Abdecken von Fußböden mit Brettern oder Schaltafeln.
Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche.L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XB 02 + Abstemmen von Bauteilen an der Fassade.****44.XB 02A + Abstemmen Leibungsputz (RÖFIX)**Verputz von den Leibungen abstemmen, ohne Unterschied der Breite.
Einschließlich Baurestmassen entsorgen.

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XB 02B + RÖFIX 510 Leibungsputz+5cm Mwk.abstemmen m.Putzmörtel

Verputz von den Leibungen einschließlich des Mauerwerks bis 5 cm dick abgestemmt, ohne Unterschied der Breite.

Einkalkulierte Leistungen:

- Baurestmassen entsorgen
- Erforderliche Flächen ausgleichen.

z.B. RÖFIX 510 Kalk-Zementputz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XB 02C + RÖFIX RENOPLUS Faschen abstemmen u.verputzen**

Faschen abstemmen, ohne Unterschied der Breite und Dicke, danach wieder glatt verputzen.

Abgerechnet wird die Summe der neu verputzten Flächen.

Einkalkulierte Leistungen:

- Baurestmassen entsorgen

z.B. RÖFIX RENOPLUS Universeller Renovier- und Ausgleichsputz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XB 03 + Abtragen oder abbrechen von Bauteilen.**44.XB 03A + Sohlbank abbrechen+entsorgen (RÖFIX)**

Sohlbänke aller Art abbrechen und Baurestmassen entsorgen, ohne Unterschied der Breite.

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XB 03B + Regenfallrohr abtragen+entsorgen (RÖFIX)

Regenfallrohre abtragen und Baurestmassen entsorgen, ohne Unterschied des Durchmessers und des Materials, einschließlich der Befestigungen.

Ohne Gerüstung (in eigener Position auszuschreiben).

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XB 03C + Provisorische Regenfallrohr herstellen (RÖFIX)

Provisorische Regenfallrohre herstellen und nach Fertigstellung der Fassade wieder abtragen und von der Baustelle entfernen.

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XB 03D + Blitzschutzleitung abtragen+entsorgen (RÖFIX)

Blitzschutzleitung mit den Befestigungen von der Fassade abtragen und Baurestmassen entsorgen.

Ohne Gerüstung (in eigener Position auszuschreiben).

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XB 03E + Tafel oder Schild demontieren b.1 m2 (RÖFIX)Tafeln oder Schilder aller Art bis zu einer Einzelgröße von 1 m² demontieren und zur Wiederverwendung im Baustellenbereich verwahren.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 44.XB 03F + Außenjalousien abbrechen+entsorgen (RÖFIX)**
Außenjalousien aller Art, einschließlich etwaiger Führungsschienen abbrechen und Baurestmassen entsorgen.
L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 44.XB 03G + Befestigungen aller Art abbrechen+entsorgen (RÖFIX)**
Befestigungen aller Art (z.B. Kleineisenteile) abbrechen und Baurestmassen entsorgen, einschließlich verursachter Fassadenschäden ausbessern.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 44.XB 05 + Reinigen und Vorbereiten des Untergrundes für das Aufbringen eines Wärmedämmverbundsystem (WDVS).**
Das Entsorgen der Baurestmassen ist in den Einheitspreis einkalkuliert.
- 44.XB 05A + Anstrich entfernen (RÖFIX)**
Bestehenden Anstrich mechanisch oder durch Abbeizen entfernen und den Untergrund mit Wasser und Reinigungsgerät reinigen.
Abgerechnet wird die behandelte Fläche.
L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 44.XB 05B + Fassade Hochdruckgerät reinigen (RÖFIX)**
Verunreinigungen, Schmutz, Staub und lose anhaftende Substanzen in Teilflächen durch Dampf-/Heißwasser mit möglichst geringer Durchfeuchtung des Mauerwerkes mittels strahlen (max. 60 Grad C und 6 MPa = 60 bar) entfernen.
L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 44.XB 05C + RÖFIX ALGENKILLER Algen/Pilze entfernen**
Moos- und Algenbefall durch Auftrag eines algizid/fungizid/bakterizid eingestellten Reinigungsmittel entfernen,
z.B. RÖFIX ALGENKILLER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Material:(.....)
L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 44.XB 05D + Untergrund aus Beton reinigen (RÖFIX)**
Untergrund aus Beton aller Art von Schalölresten und sonstigen Verschmutzungen reinigen, Grate und Krätzen abschlagen.
Abgerechnet wird die behandelte Betonfläche.
L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XB 05E + RÖFIX RENOPLUS Untergrund Beton ausgleichen**

Unebenheiten über 20 bis 50 mm bei einem Untergrund aus Beton abstemmen bzw. ausgleichen.
z.B. RÖFIX RENOPLUS Universeller Renovier- und Ausgleichsputz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XB 05F + RÖFIX RENOPLUS Schadhafte Fass.-Putz ausgleichen**

Lösen (schadhafte) Fassaden-Putz auf Untergrund aller Art, abschlagen und ergänzen.
z.B. RÖFIX RENOPLUS Universeller Renovier- und Ausgleichsputz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XB 05G + Untergrund Mauerwerk verputzt reinigen (RÖFIX)**

Untergrund aus verputzten und mit dispersionsgebundenen Beschichtungen versehenes
Mauerwerk (Mwk) reinigen, einschließlich Prüfung auf Verseifungsbeständigkeit.

Abgerechnet wird die behandelte Fläche.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XB 05H + RÖFIX RENOPLUS Untergrund Mwk.verp. ausgleichen**

Beim Untergrund aus verputztem Mauerwerk aller Art, etwaige Unebenheiten über 20 bis 50 mm
abstemmen oder mit Mörtel ausgleichen.

Abgerechnet wird die Summe der neu verputzten Flächen.

Einkalkulierte Leistungen:

- Baurestmassen entsorgen

z.B. RÖFIX RENOPLUS Universeller Renovier- und Ausgleichsputz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XB 05I + RÖFIX 525 Schadhafte Sockel-Putz ausgleichen**

Schadhafte Sockel-Putz auf Untergrund aller Art, abschlagen und ergänzen.

Abgerechnet wird die Summe der neu verputzten Flächen.

Einkalkulierte Leistungen:

- Baurestmassen entsorgen

z.B. RÖFIX 525 SOCKELPUTZ flex oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XB 05J + Untergrund vorbereiten (RÖFIX)**Untergrund (Beschreibung): L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XB 05K + RÖFIX COLLSTAR Haftbrücke Teilbitumenflächen herstellen**

Herstellen einer Haftbrücke auf Teilbitumenflächen mit einer z.B. Zahnpachtel 8 x 8 mm für den Systemkleber.

z.B. RÖFIX COLLSTAR Klebemörtel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XB 05L + RÖFIX PP 301 Grundierung Untergrund,Tiefgrund**

Auftragen einer Grundierung auf Hydrosol-Basis zur Untergrundverfestigung und Egalisierung von Alt- und Neuputzflächen.

z.B. RÖFIX PP 301 HYDRO LF Hydrosol Tiefgrund oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XB 05M + Rankwurzeln entfernen**

Bestehende Rankwurzeln mechanisch entfernen (z.B. Topfscheibe).

Abgerechnet wird die behandelte Fläche.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XC + Sanierungen von WDVS im Bestand (RÖFIX)**

Version 2023-10

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen beschrieben.**Verarbeitungsrichtlinien:**

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Angebotene Systeme:

Das angebotene Außenwand-Wärmedämmverbundsystem entspricht den behördlichen Vorschriften. Die Eignung und gegenseitige Verträglichkeit der Stoffe eines Dämmsystems ist gegeben.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**Ausmaß, Abrechnung:**

Das Ausmaß wird laut ÖNORM B 2204 ermittelt.

Bei der Erstellung der Leistungen werden beachtet:

- 1) Die behördlichen Vorschriften
- 2) Die einschlägigen ÖNORMEN
- 3) Die Verarbeitungsrichtlinien des Systemerzeugers und
- 4) Die Verarbeitungsrichtlinien der Qualitätsgruppe Wärmedämmsysteme.

Unebenheiten des Untergrundes:

Der Ausgleich von Unebenheiten entsprechend der Toleranzklasse gemäß ÖNORM DIN 18202 ist in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Verschiedene Färbungen, Putzarten:

Stoßen verschiedene Putzarten oder Färbungen innerhalb zusammenhängender Putzflächen aneinander, sind die sich daraus ergebenden Erschwernisse mit einer Aufzählung geregelt. Kein Anspruch auf Aufzählung besteht, wenn verschiedene Putzarten oder Färbungen nicht aneinander stoßen oder durch angeordnete Nuten oder Faschen, die mit eigener Position abgerechnet werden, getrennt sind, und für Anschlüsse an nicht verputzte Bauteile, z.B. Verkleidungen, Inkrustierungen oder Sichtbeton. Bei naturfarbigen Sanden gilt der Preis ohne Unterschied der Korngröße.

Leibungen:

Die Ausführung der Wärmedämmung im Leibungsbereich bei Fenster-, Tür- und sonstigen Öffnungen: In der gleichen Dicke wie in der Fassadenfläche, soweit nicht aus konstruktiven Gründen nur eine geringere Dicke möglich ist. Mindestens jedoch 2 cm dick. Für die Verwendung von konstruktiv notwendigen geringeren Dicken ist keine Preisveränderung vereinbart.

Aufzählungen:

Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

44.XC 01 + Allgemeine Prüfung von bestehenden Wärmedämmverbundsystem (WDVS) auf seine
Tauglichkeit.

44.XC 01A + Bestandsaufnahme gesamtes Fassadensystem (RÖFIX)

Bei der Bestandsaufnahme des gesamten WDVS sind folgende Punkte zu ermitteln:

- Art und Zustand des Untergrundes
- Art und Zustand der Verklebung
- Art und Qualität des Dämmstoffes
- Art und Zustand der Verdübelung
- Bauteilanschlüsse
- Putzsystem - Dämmstoff (Verbund)
- angrenzende Gewerke
- Umgang mit Nachbargebäuden

Dazu ist eine Fassadenöffnung notwendig, welche auf einer Fläche von mind. 1 m² durchgeführt werden muss.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XC 01C + RÖFIX RENOSTAR Abrissprobe für Beschichtung**

Zur Prüfung der Tragfähigkeit von zu belassenden Putzen oder Beschichtungen sind grundsätzlich Probeflächen anzulegen.

Dazu wird an mind. 5 repräsentativen Stellen eine Fläche von ca. 1 m², RÖFIX RENOSTAR mit eingebettetem RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE aufgebracht. Das Gewebe muss oben ungefähr 10 cm herausragen.

Nach mind. 5 Tagen Erhärtungszeit wird das Gewebe mit einem Ruck nach unten weggerissen. Der Untergrund weist eine gute Tragfähigkeit auf, wenn das Gewebe vollständig aus dem Kleber herausgerissen werden kann, ohne dass sich der Kleber vom Untergrund löst, sich die verschiedenen Schichten des Farbanstriches nicht trennen und der Deckputz stabil bleibt.

Löst sich jedoch die Spachtelung vom Farbanstrich bzw. Deckputz, so ist der Untergrund zur direkten Bearbeitung mit Putz oder Anstrich nicht geeignet.

z.B. RÖFIX RENOSTAR Renovier- und Haftspachtel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44.XC 01D + RÖFIX WDVS SYSTEMKLEBER Abrissprobe f.WDVS Aufdopplung

Zur Prüfung der Tragfähigkeit von zu belassenden Putzen oder Beschichtungen vor Aufdopplungen eines WDVS sind grundsätzlich Probeflächen anzulegen.

Dazu wird an mind. 5 repräsentativen Stellen eine Fläche von ca. 1 m², RÖFIX WDVS SYSTEMKLEBER mit eingebettetem RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE aufgebracht.

Das Gewebe muss oben ungefähr 10 cm herausragen.

Nach mind. 5 Tagen Erhärtungszeit wird das Gewebe mit einem Ruck nach unten weggerissen. Der Untergrund weist eine gute Tragfähigkeit auf, wenn das Gewebe vollständig aus dem Kleber herausgerissen werden kann, ohne dass sich der Kleber vom Untergrund löst, sich die verschiedenen Schichten des Farbanstriches nicht trennen und der Deckputz stabil bleibt.

Löst sich jedoch die Spachtelung vom Farbanstrich bzw. Deckputz, so ist der Untergrund zur direkten Bearbeitung mit einer WDVS Aufdopplung nicht geeignet.

z.B. RÖFIX WDVS SYSTEMKLEBER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44.XC 02 + Reinigen und Vorbereiten des Untergrundes für das Aufbringen eines Wärmedämmverbundsystem (WDVS) oder anderer Saniersysteme.

Das Entsorgen der Baurestmassen ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

44.XC 02A + Demontage des bestehenden WDVS (RÖFIX)

Ausgangssituation:

Bestehendes Wärmedämmverbundsystem (WDVS) entspricht nicht dem Stand der Technik.

Massnahme: WDVS ist vollständig zu entfernen.

Kleberreste, die auf dem Wandbildner bestehen bleiben, sind entweder zur Gänze mechanisch zu entfernen (z.B. abstemmen) oder durch eine Ausgleichsschicht mit Putzmörtel zu egalisieren. Ein Ausgleich mit Kleber ist nicht zulässig.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Einschließlich Entsorgen der Baurestmassen

Dämmdicke Bestand: cmL: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XC 02B + Entfernen des Putzsystems (Strippen) bei Sanierung (RÖFIX)**

Ausgangssituation:

Bestehendes Wärmedämmsystem (WDVS) entspricht dem Stand der Technik. Putzsystem ist schadhaft.

Massnahmen: Bestehenden Unterputz samt Armierungsgewebe und Oberputz wird gestrippt. Dabei wird das Putzsystem in Bahnen eingeschnitten und von den Dämmplatten abgezogen.

Einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.

Putzdicke Bestand: cmL: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XC 02C + Dämmstoff ergänzen bei Sanierung (RÖFIX)**

Lose und schadhafte Dämmplatten sind zu entfernen und die Fehlstellen mit artgleichem Dämmstoff zu ergänzen.

Einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.

Dämmdicke Bestand: cmL: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XC 02D + RÖFIX IF 301 Fugenverschluss B1 Schaum**

Verschließen von 2 - 5 mm breiten Fugen mit einem vom Systemhalter definierten B1 Pistolenfüllschaum. Weiters ist darauf zu achten, das der Füllschaum mind. 30 mm in die Dämmplattenfuge eingebracht wird.

z.B.: RÖFIX IF 301 1K-Pistolenfüllschaum B1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XC 02E + RÖFIX IF 300 Schauminjektion ger.Klebekontaktfl./Konvektion**

Ausgangssituation: Nicht ausreichende Verklebung zwischen bestehendem WDVS und Untergrund.

Massnahmen: Um einen ausreichenden Klebeverbund zwischen bestehendem WDVS und Untergrund herzustellen, sowie etwaige Konvektion zu unterbinden sind Schauminjektionen herzustellen. Erforderliches Rastermaß (10 - 25 cm) laut Angabe durch die örtliche Bauaufsicht.

z.B. RÖFIX IF 300 KLEBESCHAUM oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XC 02F + RÖFIX BRANDSCHUTZSCHOTT Brandschutzmaßnahmen herstellen**

Gemäß den geltenden Vorschriften sind entsprechende Brandschutzmaßnahmen herzustellen. Dafür wird im Altsystem Brandschutzschotte gem. ÖNORM/OIB 2 Richtlinie auszuschneiden und vollflächig mit nichtbrennbaren Dämmstoff aus Mineralwolle einzubauen.

Die Maßnahmen müssen immer bis auf den tragenden Untergrund (Wandbildner) ausgeführt werden.

z.B. RÖFIX BRANDSCHUTZSCHOTT Dämmplatte Unterputzmörtel: RÖFIX UNISTAR LIGHT Klebe- und Armiermörtel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XC 02G + Anstrich entfernen bei Sanierung (RÖFIX)

Bestehenden Anstrich mechanisch oder durch Abbeizen entfernen und den Untergrund mit Wasser und Reinigungsgerät reinigen.

Abgerechnet wird die behandelte Fläche.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XC 02H + RÖFIX ALGENKILLER Algen/Pilze entfernen bei Sanierung

Moos- und Algenbefall durch Auftrag eines algizid/fungizid/bakterizid eingestellten Reinigungsmittel entfernen,

z.B. RÖFIX ALGENKILLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XC 02I + Fassade Hochdruckgerät reinigen bei Sanierung (RÖFIX)

Verunreinigungen, Schmutz, Staub und lose anhaftende Substanzen in Teilflächen durch Dampf-/Heißwasser mit möglichst geringer Durchfeuchtung des Mauerwerkes mittels strahlen (max. 60 Grad C und 6 MPa = 60 bar) entfernen.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XC 02J + RÖFIX RENOSTAR Schadhafte Oberputz ausgleichen

Lösen (schadhafte) Oberputz entfernen und ergänzen.

Einschließlich Baurestmassen entsorgen.

z.B. RÖFIX RENOSTAR Universelle Renovier- und Haftspachtel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XC 02K + RÖFIX STR 8Z 2G Zusätzliche Verdübelung der Fassade**

Bei schlecht haftenden Dämmplatten ist eine Nachverdübelung im Raster von 40 x 40 cm (ca. 6 Stk / m²) notwendig.

Die Verdübelung der Dämmplatten ist durch das bestehende Putzsystem bis in den tragfähigen Untergrund mittels Schraubdübel auszuführen.

z.B.: RÖFIX STR 8Z 2G Schraubdübel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XC 02L + RÖFIX PP 301 Grundierung Untergrund,Tiefgrund bei Sanierung

Auftragen einer Grundierung auf Hydrosol-Basis zur Untergrundverfestigung und Egalisierung von Alt- und Neuputzflächen.

z.B. RÖFIX PP 301 HYDRO LF Hydrosol Tiefgrund oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XC 02M + Untergrund vorbereiten bei Sanierung (RÖFIX)

Untergrund (Beschreibung):

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XC 04 + Dünnschichtige Instandsetzung von bestehenden, tragfähigen Wärmedämmverbundsystemen (WDVS).**44.XC 04A + RÖFIX RISSBAND aufbringen**

Schließen von Rissen ab 1 mm Breite bis max. 5 mm, welche nicht statisch bedingt sind und keiner großen Formveränderung unterliegen.

Bei thermisch bedingten Rissen und bei Knirschrissen.

z.B.: RÖFIX RISSBAND oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XC 04B + RÖFIX RENOSTAR Gewebespachtelung herstellen

Herstellen einer Armierspachtelung zum überarbeiten von tragfähigen WDVS, mit eingelegtem Armierungsgewebe, in einer Mindestputzdicke von 3 mm.

Unterputzmörtel: RÖFIX RENOSTAR Renovier- und Haftspachtel;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

z.B. RÖFIX RENOSTAR System oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Endbeschichtungen in eigener Position.

Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 44.XC 05 + Dickschichtes Putzsystem für die Renovierung bzw. Sanierung von tragfähigen Dämmfassaden. Mit dem mechanischen Putzträgersystem wird die bestehende Dämmung standsicher befestigt und dient dem Dickschichtputz gleichzeitig als mechanische Putzhaftbrücke mit sicherem Putz-Formverschluss.

44.XC 05A + RÖFIX RenETICS 3D Putzsystem f.Renovierung

Herstellen einer mechanischen Haftbrücke bzw. eines tragfähigen Untergrundes mittels RÖFIX RenETICS 3D Gewebe inkl. RÖFIX ROCKET Schraubdübel.

Dübelanzahl abhängig von Systemgewicht, Systemklasse, Gebäudehöhe, Windgeschwindigkeit, Geländeform.

Rastermass 40 x 40 cm, ca. 6,1 Stk./m².

Bestehend aus:

Mechanische Haftbrücke: RÖFIX RenETICS 3D Gewebe;

Mechanische Befestigung: RÖFIX ROCKET Schraubdübel und RÖFIX MOUNTY;

z.B. RÖFIX RenETICS 3D System oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XC 05B + RÖFIX RenETICS NHL Leichtgrundputz**

Mineralischer, hydrophobierter, gut haftender und schnell abbindender Leichtgrundputz auf NHL Schnellzement Basis.

Mindestputzdicke 20 mm; Maximalputzdicke: ca. 25 mm;

Mit wärmedämmenden mineralischen Leichtzuschlag auf Silikatbasis und Haftvermittlung für eine gute Grundhaftung.

z.B. RÖFIX RenETICS NHL Leichtgrundputz oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XC 05C + RÖFIX Renostar Armierspachtel MPD 3mm**

bestehend aus:

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX Renostar;

z.B. RÖFIX Renostar oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:(.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XC 05D + RÖFIX Fugenverschluss mit Weichzellschaum**

Schlagregen- und Windsichere Verfüguung bei Dachanschlüssen, Fassadendurchdringungen, Leitungen und anderen Installationselementen für Fugenbreiten zwischen 8 und 20mm, Mindestfugentiefe 15mm

z.B. RÖFIX IF 302 FLEX-Fugendichtschaum oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XC 08 + Instandsetzung von bestehenden, tragfähigen Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) mit Putzträgerplatte.**44.XC 08A + RÖFIX Aufdoppeln Putzträgerplatte**

Die Putzträgerplatte wird vollflächig mittels Systemkleber auf den Untergrund aufgeklebt und mittels Schraubdübel zusätzlich mechanisch in einem Raster von 40 x 40 cm befestigt.

Der Dübelteller wird dabei aus der Platte mit Fräser ausgefräst und der entsprechende WDVS Dübel flächenbündig versetzt. Der Unterputz wird je nach gewünschter Mindestputzdicke mit den dafür Systemklebern hergestellt und armiert.

Endbeschichtungen in eigener Position.

Z.B.: RÖFIX Unistar Light Klebe- und Armiermörtel, RÖFIX Renotect Putzträgerplatte, RÖFIX STR 8Z 2G Schraubdübel mit Stopfen oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XD + WDVS mit EPS-F und Mineralwolle-Dämmplatten (RÖFIX)

Version 2021-07

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Angebotene Systeme:

Das angebotene Außenwand-Wärmedämmverbundsystem entspricht den behördlichen Vorschriften. Die Eignung und gegenseitige Verträglichkeit der Stoffe eines Dämmsystems ist gegeben.

Ausmaß, Abrechnung:

Das Ausmaß wird laut ÖNORM B 2204 ermittelt.

Bei der Erstellung der Leistungen werden beachtet:

- 1) Die behördlichen Vorschriften
- 2) Die einschlägigen ÖNORMEN
- 3) Die Verarbeitungsrichtlinien des Systemerzeugers und
- 4) Die Verarbeitungsrichtlinien der Qualitätsgruppe Wärmedämmsysteme.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Unebenheiten des Untergrundes:

Der Ausgleich von Unebenheiten entsprechend der Toleranzklasse gemäß ÖNORM DIN 18202 ist in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Verschiedene Färbungen, Putzarten:

Stoßen verschiedene Putzarten oder Färbungen innerhalb zusammenhängender Putzflächen aneinander, sind die sich daraus ergebenden Erschwernisse mit einer Aufzählung geregelt. Kein Anspruch auf Aufzählung besteht, wenn verschiedene Putzarten oder Färbungen nicht aneinander stoßen oder durch angeordnete Nuten oder Faschen, die mit eigener Position abgerechnet werden, getrennt sind, und für Anschlüsse an nicht verputzte Bauteile, z.B. Verkleidungen, Inkrustierungen oder Sichtbeton. Bei naturfarbigen Sanden gilt der Preis ohne Unterschied der Korngröße.

Leibungen:

Die Ausführung der Wärmedämmung im Leibungsbereich bei Fenster-, Tür- und sonstigen Öffnungen: In der gleichen Dicke wie in der Fassadenfläche, soweit nicht aus konstruktiven Gründen nur eine geringere Dicke möglich ist. Mindestens jedoch 2 cm dick. Für die Verwendung von konstruktiv notwendigen geringeren Dicken ist keine Preisveränderung vereinbart.

Aufzählungen:

Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

- 44.XD 01 + WDVS für Fassade aus Polystyrol-Hartschaumplatten (EPS-F), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK, geklebt mit hydraulisch abbindendem Trockenmörtel bzw. dispersionsgebundenen pastösen Universalkleber bei Holzwerkstoffen, armiert mit Textilglasgitter MW 4 x 4 mm, in Unterputzmörtel mittig eingebettet.
Mindestputzdicke Unterputz: 3 mm.
Untergrundabhängige mechanische Befestigung mit Befestigungselementen gemäß ÖNORM B 6400 Teil 2, in eigener Position.
Endbeschichtung in eigener Position.

44.XD 01A + WDVS RÖFIX POLY, EPS-F 040 MPD3 6cm

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem bestehend aus:
Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;
Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 040 FASSADENDÄMMPLATTE;
Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;
z.B. RÖFIX POLY EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.
Angebotenes System: (.....)
Dämmstoffdicke: 6 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XD 01B + WDVS RÖFIX POLY, EPS-F 040 MDP3 8cm

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem bestehend aus:
Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;
Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 040 FASSADENDÄMMPLATTE;
Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

z.B. RÖFIX POLY EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:(.....)

Dämmstoffdicke: 8 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 01C + WDVS RÖFIX POLY, EPS-F 040 MPD3 10cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;

Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 040 FASSADENDÄMMPLATTE;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;

z.B. RÖFIX POLY EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:(.....)

Dämmstoffdicke: 10 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 01D + WDVS RÖFIX POLY, EPS-F 040 MPD3 12cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;

Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 040 FASSADENDÄMMPLATTE;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;

z.B. RÖFIX POLY EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:(.....)

Dämmstoffdicke: 12 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 01E + WDVS RÖFIX POLY, EPS-F 040 MPD3 14cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;

Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 040 FASSADENDÄMMPLATTE;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;

z.B. RÖFIX POLY EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:(.....)

Dämmstoffdicke: 14 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 01F + WDVS RÖFIX POLY, EPS-F 040 MPD3 16cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;

Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 040 FASSADENDÄMMPLATTE;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

z.B. RÖFIX POLY EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:(.....)

Dämmstoffdicke: 16 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 01G + WDVS RÖFIX POLY, EPS-F 040 MPD3 18cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;

Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 040 FASSADENDÄMMPLATTE;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;

z.B. RÖFIX POLY EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:(.....)

Dämmstoffdicke: 18 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 01H + WDVS RÖFIX POLY, EPS-F 040 MPD3 20cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;

Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 040 FASSADENDÄMMPLATTE;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;

z.B. RÖFIX POLY EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:(.....)

Dämmstoffdicke: 20 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 01I + WDVS RÖFIX POLY, EPS-F 040 MPD3**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;

Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 040 FASSADENDÄMMPLATTE;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;

z.B. RÖFIX POLY EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:(.....)

Dämmstoffdicke: cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 44.XD 02 + WDVS für Fassade aus Polystyrol-Hartschaumplatten (EPS-F), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK, geklebt mit hydraulisch abbindendem Trockenmörtel bzw. dispersionsgebundenen pastösen Universalkleber bei Holzwerkstoffen, armiert mit Textilglasgitter MW 4 x 4 mm, in Unterputzmörtel im äußeren Drittel eingebettet.
Mindestputzdicke Unterputz: 5 mm.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Untergrundabhängige mechanische Befestigung mit Befestigungselementen gemäß ÖNORM B 6400 Teil 2, in eigener Position.
Endbeschichtung in eigener Position.

44.XD 02A + WDVS RÖFIX LIGHT, EPS-F 040 MPD5 6cm

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:
Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 040 FASSADENDÄMMPLATTE;
Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
z.B. RÖFIX LIGHT EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.
Angebotenes System: (.....)
Dämmstoffdicke: 6 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XD 02B + WDVS RÖFIX LIGHT, EPS-F 040 MPD5 8cm

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:
Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 040 FASSADENDÄMMPLATTE;
Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
z.B. RÖFIX LIGHT EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.
Angebotenes System: (.....)
Dämmstoffdicke: 8 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XD 02C + WDVS RÖFIX LIGHT, EPS-F 040 MPD5 10cm

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:
Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 040 FASSADENDÄMMPLATTE;
Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
z.B. RÖFIX LIGHT EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.
Angebotenes System: (.....)
Dämmstoffdicke: 10 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XD 02D + WDVS RÖFIX LIGHT, EPS-F 040 MPD5 12cm

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:
Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 040 FASSADENDÄMMPLATTE;
Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

z.B. RÖFIX LIGHT EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:(.....)

Dämmstoffdicke: 12 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 02E + WDVS RÖFIX LIGHT, EPS-F 040 MPD5 14cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 040 FASSADENDÄMMPLATTE;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

z.B. RÖFIX LIGHT EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:(.....)

Dämmstoffdicke: 14 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 02F + WDVS RÖFIX LIGHT, EPS-F 040 MPD5 16cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 040 FASSADENDÄMMPLATTE;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

z.B. RÖFIX LIGHT EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:(.....)

Dämmstoffdicke: 16 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 02G + WDVS RÖFIX LIGHT, EPS-F 040 MPD5 18cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 040 FASSADENDÄMMPLATTE;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

z.B. RÖFIX LIGHT EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:(.....)

Dämmstoffdicke: 18 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 02H + WDVS RÖFIX LIGHT, EPS-F 040 MPD5 20cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 040 FASSADENDÄMMPLATTE;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

z.B. RÖFIX LIGHT EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmstoffdicke: 20 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 021 + WDVS RÖFIX LIGHT, EPS-F 040 MPD5**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 040 FASSADENDÄMMPLATTE;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

z.B. RÖFIX LIGHT EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmstoffdicke: cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 05 + WDVS für Fassade aus geschlitzter Polystyrol-Hartschaumplatten (EPS-F), Wärmeleitfähigkeit 0,031 W/mK mit Entspannungsschnitten (ab Dämmdicke 10 cm) auf der Aussenseite, geklebt mit hydraulisch abbindendem Trockenmörtel bzw. dispersionsgebundenen pastösen Universalkleber bei Holzwerkstoffen, armiert mit Textilglasgitter MW 4 x 4 mm, in Unterputzmörtel mittig eingebettet.**

Mindestputzdicke Unterputz: 3 mm.

Untergrundabhängige mechanische Befestigung mit Befestigungselementen gemäß ÖNORM B 6400 Teil 2, in eigener Position.

Endbeschichtung in eigener Position.

Produktart: z.B. RÖFIX RELAX EPS-F 15 WLS 031

Fassadendämmplatte grau

44.XD 05A + WDVS RÖFIX POLY, EPS-F 031 MPD3 6cm

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;

Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 031 FASSADENDÄMMPLATTE;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;

z.B. RÖFIX POLY RELAX EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmstoffdicke: 6 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 05B + WDVS RÖFIX POLY, EPS-F 031 MPD3 8cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;

Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 031 FASSADENDÄMMPLATTE;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;

z.B. RÖFIX POLY RELAX EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Angebotenes System: (.....)

Dämmstoffdicke: 8

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 05C + WDVS RÖFIX POLY,RELAX EPS-F 031 MPD3 10cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem bestehend aus:
 Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;
 Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 031 RELAX FASSADENDÄMMPLATTE (geschlitzt);
 Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
 Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
 Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;
 z.B. RÖFIX POLY RELAX EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.
 Angebotenes System: (.....)

Dämmstoffdicke: 10 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 05D + WDVS RÖFIX POLY,RELAX EPS-F 031 MPD3 12cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem bestehend aus:
 Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;
 Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 031 RELAX FASSADENDÄMMPLATTE (geschlitzt);
 Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
 Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
 Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;
 z.B. RÖFIX POLY RELAX EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.
 Angebotenes System: (.....)

Dämmstoffdicke: 12 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 05E + WDVS RÖFIX POLY,RELAX EPS-F 031 MPD3 14cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem bestehend aus:
 Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;
 Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 031 RELAX FASSADENDÄMMPLATTE (geschlitzt);
 Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
 Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
 Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;
 z.B. RÖFIX POLY RELAX EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.
 Angebotenes System: (.....)

Dämmstoffdicke: 14 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 05F + WDVS RÖFIX POLY,RELAX EPS-F 031 MPD3 16cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem bestehend aus:
 Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;
 Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 031 RELAX FASSADENDÄMMPLATTE (geschlitzt);
 Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
 Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;
z.B. RÖFIX POLY RELAX EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmstoffdicke: 16 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XD 05G + WDVS RÖFIX POLY,RELAX EPS-F 031 MPD3 18cm

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem bestehend aus:
Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;
Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 031 RELAX FASSADENDÄMMPLATTE (geschlitzt);
Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;
z.B. RÖFIX POLY RELAX EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.
Angebotenes System: (.....)

Dämmstoffdicke: 18 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XD 05H + WDVS RÖFIX POLY,RELAX EPS-F 031 MPD3 20cm

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem bestehend aus:
Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;
Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 031 RELAX FASSADENDÄMMPLATTE (geschlitzt);
Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;
z.B. RÖFIX POLY RELAX EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.
Angebotenes System: (.....)

Dämmstoffdicke: 20 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XD 05I + WDVS RÖFIX POLY,RELAX EPS-F 031 MPD3

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem bestehend aus:
Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;
Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 031 RELAX FASSADENDÄMMPLATTE (geschlitzt);
Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;
z.B. RÖFIX POLY RELAX EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.
Angebotenes System: (.....)

Dämmstoffdicke:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XD 06 + WDVS für Fassade aus geschlitzter Polystyrol-Hartschaumplatten (EPS-F), Wärmeleitfähigkeit 0,031 W/mK mit Entspannungsschnitten auf der Aussenseite (ab Dämmdicke 10 cm), geklebt mit hydraulisch abbindendem Trockenmörtel bzw. dispersionsgebundenen pastösen Universalkleber bei Holzwerkstoffen, armiert mit Textilglasgitter MW 4 x 4 mm, in Unterputzmörtel im äußeren Drittel eingebettet.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Mindestputzdicke Unterputz: 5 mm.

Schlagfestigkeit Kat. I

Untergrundabhängige mechanische Befestigung mit Befestigungselementen gemäß ÖNORM B 6400 Teil 2, in eigener Position.

Endbeschichtung in eigener Position.

Produktart: z.B. RÖFIX RELAX EPS-F 15 WLS 031

Fassadendämmplatte grau

44.XD 06A + WDVS RÖFIX LIGHT, EPS-F 031 MPD5 6cm

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 031 FASSADENDÄMMPLATTE;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

z.B. RÖFIX LIGHT RELAX EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:(.....)

Dämmstoffdicke: 6 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 06B + WDVS RÖFIX LIGHT, EPS-F 031 MPD5 8cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 031 FASSADENDÄMMPLATTE;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

z.B. RÖFIX LIGHT RELAX EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:(.....)

Dämmstoffdicke: 8 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 06C + WDVS RÖFIX LIGHT, RELAX EPS-F 031 MPD5 10cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 031 RELAX FASSADENDÄMMPLATTE (geschlitzt);

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

z.B. RÖFIX LIGHT RELAX EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:(.....)

Dämmstoffdicke: 10 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 06D + WDVS RÖFIX LIGHT, RELAX EPS-F 031 MPD5 12cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 031 RELAX FASSADENDÄMMPLATTE (geschlitzt);

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
z.B. RÖFIX LIGHT RELAX EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:(.....)

Dämmstoffdicke: 12 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XD 06E + WDVS RÖFIX LIGHT,RELAX EPS-F 031 MPD5 14cm

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 031 RELAX FASSADENDÄMMPLATTE (geschlitzt);

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

z.B. RÖFIX LIGHT RELAX EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:(.....)

Dämmstoffdicke: 14 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XD 06F + WDVS RÖFIX LIGHT,RELAX EPS-F 031 MPD5 16cm

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 031 RELAX FASSADENDÄMMPLATTE (geschlitzt);

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

z.B. RÖFIX LIGHT RELAX EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:(.....)

Dämmstoffdicke: 16 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XD 06G + WDVS RÖFIX LIGHT,RELAX EPS-F 031 MPD5 18cm

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 031 RELAX FASSADENDÄMMPLATTE (geschlitzt);

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

z.B. RÖFIX LIGHT RELAX EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.

Angebotenes System:(.....)

Dämmstoffdicke: 18 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XD 06H + WDVS RÖFIX LIGHT,RELAX EPS-F 031 MPD5 20cm

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 031 RELAX FASSADENDÄMMPLATTE (geschlitzt);

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
z.B. RÖFIX LIGHT RELAX EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmstoffdicke: 20 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 061 + WDVS RÖFIX LIGHT,RELAX EPS-F 031 MPD5**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 031 RELAX FASSADENDÄMMPLATTE (geschlitzt);

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

z.B. RÖFIX LIGHT RELAX EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmstoffdicke:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 09 + WDVS für Fassade aus Polystyrol-Hartschaumplatten (EPS-F), Wärmeleitfähigkeit 0,031 W/mK**

mit Entspannungsschlitz (ab Dämmdicke 10 cm) und aufgerauter Oberfläche auf der Vorderseite und (Automatenplatte), geklebt mit hydraulisch abbindendem Trockenmörtel, armiert mit Textilglasgitter MW 4 x 4 mm, in Unterputzmörtel mittig eingebettet.

Mindestputzdicke Unterputz: 3 mm.

Untergrundabhängige mechanische Befestigung mit Befestigungselementen gemäß ÖNORM B 6400 Teil 2, in eigener Position.

Endbeschichtung in eigener Position.

Produktart: z.B. RÖFIX EPS-F 031 COMPACT RELAX

EPS-Fassadendämmplatte grau, geschlitzt

Automatenplatte (AP)

44.XD 09A + WDVS RÖFIX POLY, EPS-F 031 MPD3 6cm AP

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;

Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 031 FASSADENDÄMMPLATTE;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;

z.B. RÖFIX POLY COMPACT RELAX EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmstoffdicke: 6 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 09B + WDVS RÖFIX POLY, EPS-F 031 MPD3 8cm AP**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;

Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 031 FASSADENDÄMMPLATTE;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;

z.B. RÖFIX POLY COMPACT RELAX EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Angebotenes System: (.....)

Dämmstoffdicke: 8 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 09C + WDVS RÖFIX POLY,COMPACT RELAX EPS-F 031 MPD3 10cm AP**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;

Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 031 COMPACT RELAX FASSADENDÄMMPLATTE;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;

z.B. RÖFIX POLY COMPACT RELAX EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmstoffdicke: 10 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 09D + WDVS RÖFIX POLY,COMPACT RELAX EPS-F 031 MPD3 12cm AP**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;

Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 031 COMPACT RELAX FASSADENDÄMMPLATTE;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;

z.B. RÖFIX POLY COMPACT RELAX EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmstoffdicke: 12 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 09E + WDVS RÖFIX POLY,COMPACT RELAX EPS-F 031 MPD3 14cm AP**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;

Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 031 COMPACT RELAX FASSADENDÄMMPLATTE;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;

z.B. RÖFIX POLY COMPACT RELAX EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmstoffdicke: 14 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 09F + WDVS RÖFIX POLY,COMPACT RELAX EPS-F 031 MPD3 16cm AP**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;

Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 031 COMPACT RELAX FASSADENDÄMMPLATTE;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;
z.B. RÖFIX POLY COMPACT RELAX EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmstoffdicke: 16 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XD 09G + WDVS RÖFIX POLY,COMPACT RELAX EPS-F 031 MPD3 18cm AP

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem bestehend aus:
Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;
Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 031 COMPACT RELAX FASSADENDÄMMPLATTE;
Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;
z.B. RÖFIX POLY COMPACT RELAX EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.
Angebotenes System: (.....)

Dämmstoffdicke: 18 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XD 09H + WDVS RÖFIX POLY,COMPACT RELAX EPS-F 031 MPD3 20cm AP

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem bestehend aus:
Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;
Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 031 COMPACT RELAX FASSADENDÄMMPLATTE;
Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;
z.B. RÖFIX POLY COMPACT RELAX EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.
Angebotenes System: (.....)

Dämmstoffdicke: 20 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XD 09I + WDVS RÖFIX POLY,COMPACT RELAX EPS-F 031 MPD3 AP

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem bestehend aus:
Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;
Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 031 COMPACT RELAX FASSADENDÄMMPLATTE;
Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;
z.B. RÖFIX POLY COMPACT RELAX EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.
Angebotenes System: (.....)

Dämmstoffdicke: cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 44.XD 10 + WDVS für Fassade aus Polystyrol-Hartschaumplatten (EPS-F), Wärmeleitfähigkeit 0,031 W/mK mit Entspannungsschlitzen (ab Dämmdicke 10 cm) und aufgerauter Oberfläche auf der Vorderseite (Automatenplatte), geklebt mit hydraulisch abbindendem Trockenmörtel, armiert mit Textilglasgitter MW 4 x 4 mm, in Unterputzmörtel im äußeren Drittel eingebettet. Mindestputzdicke Unterputz: 5 mm.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Schlagfestigkeit Kat. I
 Untergrundabhängige mechanische Befestigung mit Befestigungselementen gemäß ÖNORM B 6400 Teil 2, in eigener Position.
 Endbeschichtung in eigener Position.

Produktart: z.B. RÖFIX EPS-F 031 COMPACT RELAX

EPS-Fassadendämmplatte grau, geschlitzt

Automatenplatte (AP)

44.XD 10A + WDVS RÖFIX LIGHT, EPS-F 031 MPD5 6cm AP

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:
 Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 031 FASSADENDÄMMPLATTE;
 Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
 Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
 Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 z.B. RÖFIX LIGHT COMPACT RELAX EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.
 Angebotenes System: (.....)
 Dämmstoffdicke: 6 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XD 10B + WDVS RÖFIX LIGHT, EPS-F 031 MPD5 8cm AP

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:
 Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 031 FASSADENDÄMMPLATTE;
 Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
 Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
 Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 z.B. RÖFIX LIGHT COMPACT RELAX EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.
 Angebotenes System: (.....)
 Dämmstoffdicke: 8 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XD 10C + WDVS RÖFIX LIGHT, COMPACT RELAX EPS-F 031 MPD5 10cm AP

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:
 Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 031 COMPACT RELAX FASSADENDÄMMPLATTE;
 Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
 Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
 Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 z.B. RÖFIX LIGHT COMPACT RELAX EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.
 Angebotenes System: (.....)
 Dämmstoffdicke: 10 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XD 10D + WDVS RÖFIX LIGHT, COMPACT RELAX EPS-F 031 MPD5 12cm AP

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:
 Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 031 COMPACT RELAX FASSADENDÄMMPLATTE;
 Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
 Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 z.B. RÖFIX LIGHT COMPACT RELAX EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.
 Angebotenes System: (.....)

Dämmstoffdicke: 12 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 10E + WDVS RÖFIX LIGHT,COMPACT RELAX EPS-F 031 MPD5 14cm AP**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:
 Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 031 COMPACT RELAX FASSADENDÄMMPLATTE;
 Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
 Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
 Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 z.B. RÖFIX LIGHT COMPACT RELAX EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.
 Angebotenes System: (.....)

Dämmstoffdicke: 14 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 10F + WDVS RÖFIX LIGHT,COMPACT RELAX EPS-F 031 MPD5 16cm AP**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:
 Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 031 COMPACT RELAX FASSADENDÄMMPLATTE;
 Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
 Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
 Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 z.B. RÖFIX LIGHT COMPACT RELAX EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.
 Angebotenes System: (.....)

Dämmstoffdicke: 16 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 10G + WDVS RÖFIX LIGHT,COMPACT RELAX EPS-F 031 MPD5 18cm AP**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:
 Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 031 COMPACT RELAX FASSADENDÄMMPLATTE;
 Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
 Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
 Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 z.B. RÖFIX LIGHT COMPACT RELAX EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.
 Angebotenes System: (.....)

Dämmstoffdicke: 18 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 10H + WDVS RÖFIX LIGHT,COMPACT RELAX EPS-F 031 MPD5 20cm AP**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:
 Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 031 COMPACT RELAX FASSADENDÄMMPLATTE;
 Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
 Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
 Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 z.B. RÖFIX LIGHT COMPACT RELAX EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmstoffdicke: 20 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 101 + WDVS RÖFIX LIGHT,COMPACT RELAX EPS-F 031 MPD5 AP**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 031 COMPACT RELAX FASSADENDÄMMPLATTE;
 Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
 Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
 Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 z.B. RÖFIX LIGHT COMPACT RELAX EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmstoffdicke: cmL: S: EP: 0,00 m² PP:

- 44.XD 13 + WDVS für Fassade aus Polystyrol-Hartschaumplatten (EPS-F), Wärmeleitfähigkeit 0,031 W/mK mit weißer EPS Beschichtung und Entspannungsschlitz (ab Dämmdicke 10 cm) auf der Vorderseite sowie Zahnung und Kleberpuffer auf der Klebeseite (Automatenplatte mit Plattenformat 1000 x 500 mm), geklebt mit hydraulisch abbindendem Trockenmörtel, armiert mit Textilglasgitter MW 4 x 4 mm, in Unterputzmörtel mittig eingebettet.
 Mindestputzdicke Unterputz: 3 mm.
 Untergrundabhängige mechanische Befestigung mit Befestigungselementen gemäß ÖNORM B 6400 Teil 2, in eigener Position.
 Endbeschichtung in eigener Position.
 Produktart: z.B. RÖFIX EPS-F 031 TAKE IT ALPIN RELAX
 EPS-Fassadendämmplatte grau/weiß, gezahnt, geschlitzt
 Automatenplatte

44.XD 13A + WDVS RÖFIX POLY, EPS-F 031 MPD3 6cm

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;
 Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 031 FASSADENDÄMMPLATTE;
 Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
 Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
 Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;
 z.B. RÖFIX POLY TAKE IT ALPIN RELAX EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmstoffdicke: 6 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XD 13B + WDVS RÖFIX POLY, EPS-F 031 MPD3 8cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem bestehend aus:
 Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;
 Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 031 FASSADENDÄMMPLATTE;
 Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
 Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
 Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;
 z.B. RÖFIX POLY TAKE IT ALPIN RELAX EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.
 Angebotenes System: (.....)

Dämmstoffdicke: 8 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 13C + WDVS RÖFIX POLY, TAKE IT ALPIN RELAX EPS-F 031 MPD3 10cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem bestehend aus:
 Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;
 Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 031 TAKE IT ALPIN RELAX FASSADENDÄMMPLATTE;
 Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
 Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
 Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;
 z.B. RÖFIX POLY TAKE IT ALPIN RELAX EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.
 Angebotenes System: (.....)

Dämmstoffdicke: 10 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 13D + WDVS RÖFIX POLY, TAKE IT ALPIN RELAX EPS-F 031 MPD3 12cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem bestehend aus:
 Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;
 Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 031 TAKE IT ALPIN RELAX FASSADENDÄMMPLATTE;
 Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
 Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
 Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;
 z.B. RÖFIX POLY TAKE IT ALPIN RELAX EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.
 Angebotenes System: (.....)

Dämmstoffdicke: 12 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 13E + WDVS RÖFIX POLY, TAKE IT ALPIN RELAX EPS-F 031 MPD3 14cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem bestehend aus:
 Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;
 Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 031 TAKE IT ALPIN RELAX FASSADENDÄMMPLATTE;
 Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
 Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
 Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;
 z.B. RÖFIX POLY TAKE IT ALPIN RELAX EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.
 Angebotenes System: (.....)

Dämmstoffdicke: 14 cm

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 13F + WDVS RÖFIX POLY, TAKE IT ALPIN RELAX EPS-F 031 MPD3 16cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;

Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 031 TAKE IT ALPIN RELAX FASSADENDÄMMPLATTE;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;

z.B. RÖFIX POLY TAKE IT ALPIN RELAX EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmstoffdicke: 16 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 13G + WDVS RÖFIX POLY, TAKE IT ALPIN RELAX EPS-F 031 MPD3 18cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;

Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 031 TAKE IT ALPIN RELAX FASSADENDÄMMPLATTE;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;

z.B. RÖFIX POLY TAKE IT ALPIN RELAX EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmstoffdicke: 18 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 13H + WDVS RÖFIX POLY, TAKE IT ALPIN RELAX EPS-F 031 MPD3 20cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;

Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 031 TAKE IT ALPIN RELAX FASSADENDÄMMPLATTE;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;

z.B. RÖFIX POLY TAKE IT ALPIN RELAX EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmstoffdicke: 20 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 13I + WDVS RÖFIX POLY, TAKE IT ALPIN RELAX EPS-F 031 MPD3**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;

Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 031 TAKE IT ALPIN RELAX FASSADENDÄMMPLATTE;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;

z.B. RÖFIX POLY TAKE IT ALPIN RELAX EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Angebotenes System: (.....)

Dämmstoffdicke: cmL: S: EP: 0,00 m² PP:

- 44.XD 14 + WDVS für Fassade aus Polystyrol-Hartschaumplatten (EPS-F), Wärmeleitfähigkeit 0,031 W/mK mit weißer EPS Beschichtung und Entspannungsschlitz auf der Vorderseite sowie Zahnung und Kleberpuffer auf der Klebeseite (Automatenplatte mit Plattenformat 1000 x 500 mm), geklebt mit hydraulisch abbindendem Trockenmörtel, armiert mit Textilglasgitter MW 4 x 4 mm, in Unterputzmörtel im äußeren Drittel eingebettet.
Mindestputzdicke Unterputz: 5 mm.

Schlagfestigkeit Kat. I

Untergrundabhängige mechanische Befestigung mit Befestigungselementen gemäß ÖNORM B 6400 Teil 2,

in eigener Position.

Endbeschichtung in eigener Position.

Produktart: z.B. RÖFIX EPS-F 031 TAKE IT ALPIN RELAX

EPS-Fassadendämmplatte grau/weiß, gezahnt, geschlitzt

Automatenplatte

- 44.XD 14A + **WDVS RÖFIX LIGHT, EPS-F 031 MPD5 6cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 031 FASSADENDÄMMPLATTE;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

z.B. RÖFIX LIGHT TAKE IT ALPIN RELAX EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmstoffdicke: 6 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 44.XD 14B + **WDVS RÖFIX LIGHT, EPS-F 031 MPD5 8cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 031 FASSADENDÄMMPLATTE;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

z.B. RÖFIX LIGHT TAKE IT ALPIN RELAX EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmstoffdicke: 8 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 44.XD 14C + **WDVS RÖFIX LIGHT, TAKE IT ALPIN RELAX EPS-F031 MPD5 10cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 031 TAKE IT ALPIN RELAX FASSADENDÄMMPLATTE;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
z.B. RÖFIX LIGHT TAKE IT ALPIN RELAX EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.
Angebotenes System: (.....)

Dämmstoffdicke: 10 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 14D + WDVS RÖFIX LIGHT, TAKE IT ALPIN RELAX EPS-F031 MPD5 12cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:
Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 031 TAKE IT ALPIN RELAX FASSADENDÄMMPLATTE;
Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
z.B. RÖFIX LIGHT TAKE IT ALPIN RELAX EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.
Angebotenes System: (.....)

Dämmstoffdicke: 12 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 14E + WDVS RÖFIX LIGHT, TAKE IT ALPIN RELAX EPS-F031 MPD5 14cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:
Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 031 TAKE IT ALPIN RELAX FASSADENDÄMMPLATTE;
Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
z.B. RÖFIX LIGHT TAKE IT ALPIN RELAX EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.
Angebotenes System: (.....)

Dämmstoffdicke: 14 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 14F + WDVS RÖFIX LIGHT, TAKE IT ALPIN RELAX EPS-F031 MPD5 16cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:
Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 031 TAKE IT ALPIN RELAX FASSADENDÄMMPLATTE;
Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
z.B. RÖFIX LIGHT TAKE IT ALPIN RELAX EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.
Angebotenes System: (.....)

Dämmstoffdicke: 16 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 14G + WDVS RÖFIX LIGHT, TAKE IT ALPIN RELAX EPS-F031 MPD5 18cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:
Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 031 TAKE IT ALPIN RELAX FASSADENDÄMMPLATTE;

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
 Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
 Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 z.B. RÖFIX LIGHT TAKE IT ALPIN RELAX EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.
 Angebotenes System: (.....)

Dämmstoffdicke: 18 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 14H + WDVS RÖFIX LIGHT, TAKE IT ALPIN RELAX EPS-F031 MPD5 20cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:
 Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 031 TAKE IT ALPIN RELAX FASSADENDÄMMPLATTE;
 Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
 Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
 Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 z.B. RÖFIX LIGHT TAKE IT ALPIN RELAX EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.
 Angebotenes System: (.....)

Dämmstoffdicke: 20 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 14I + WDVS RÖFIX LIGHT, TAKE IT ALPIN RELAX EPS-F031 MPD5**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:
 Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 Dämmstoff: RÖFIX EPS-F 031 TAKE IT ALPIN RELAX FASSADENDÄMMPLATTE;
 Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
 Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
 Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 z.B. RÖFIX LIGHT TAKE IT ALPIN RELAX EPS-Wärmedämmsystem oder Gleichwertiges.
 Angebotenes System: (.....)

Dämmstoffdicke: cmL: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 30 + Außenwand-Wärmedämmverbundsystem (WDVS) aus Fassaden Mineralfaser-Dämmplatten (MW-PT), Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/mK, geklebt mit hydraulisch abbindendem Trockenmörtel bzw. dispersionsgebundenen pastösen Universalkleber bei Holzwerkstoffen, armiert mit Textilglasgitter MW 4 x 4 mm, in Unterputzmörtel im äußeren Drittel eingebettet.**

Mindestputzdicke Unterputz: 5 mm.

Schlagfestigkeit Kat. I

Untergrundabhängige mechanische Befestigung mit Befestigungselementen gemäß ÖNORM B 6400 Teil 2, in eigener Position.

Endbeschichtung in eigener Position.

Produktart: z.B. RÖFIX FIRESTOP 036 MB Mineralwolle-Dämmplatte

44.XD 30A + WDVS RÖFIX FIRESTOP LIGHT, MW-PT WLS 036, MPD5 6cm

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:
 Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 Dämmstoff: RÖFIX FIRESTOP 036 MB Mineralwolle-Dämmplatte;
 Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
 Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
z.B. RÖFIX FIRESTOP 036 LIGHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmdicke: 6 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XD 30B + WDVS RÖFIX FIRESTOP LIGHT,MW-PT WLS 036,MPD5 8cm

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

Dämmstoff: RÖFIX FIRESTOP 036 MB Mineralwolle-Dämmplatte;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

z.B. RÖFIX FIRESTOP 036 LIGHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmdicke: 8 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XD 30C + WDVS RÖFIX FIRESTOP LIGHT,MW-PT WLS 036,MPD5 10cm

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

Dämmstoff: RÖFIX FIRESTOP 036 MB Mineralwolle-Dämmplatte;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

z.B. RÖFIX FIRESTOP 036 LIGHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmdicke: 10 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XD 30D + WDVS RÖFIX FIRESTOP LIGHT,MW-PT WLS 036,MPD5 12cm

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

Dämmstoff: RÖFIX FIRESTOP 036 MB Mineralwolle-Dämmplatte;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

z.B. RÖFIX FIRESTOP 036 LIGHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmdicke: 12 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XD 30E + WDVS RÖFIX FIRESTOP LIGHT,MW-PT WLS 036,MPD5 14cm

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

Dämmstoff: RÖFIX FIRESTOP 036 MB Mineralwolle-Dämmplatte;

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
 Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
 Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 z.B. RÖFIX FIRESTOP 036 LIGHT oder Gleichwertiges.
 Angebotenes System: (.....)

Dämmdicke: 14 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 30F + WDVS RÖFIX FIRESTOP LIGHT,MW-PT WLS 036,MPD5 16cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:
 Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 Dämmstoff: RÖFIX FIRESTOP 036 MB Mineralwolle-Dämmplatte;
 Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
 Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
 Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 z.B. RÖFIX FIRESTOP 036 LIGHT oder Gleichwertiges.
 Angebotenes System: (.....)

Dämmdicke: 16 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 30G + WDVS RÖFIX FIRESTOP LIGHT,MW-PT WLS 036,MPD5 18cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:
 Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 Dämmstoff: RÖFIX FIRESTOP 036 MB Mineralwolle-Dämmplatte;
 Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
 Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
 Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 z.B. RÖFIX FIRESTOP 036 LIGHT oder Gleichwertiges.
 Angebotenes System: (.....)

Dämmdicke: 18 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 30H + WDVS RÖFIX FIRESTOP LIGHT,MW-PT WLS 036,MPD5 20cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:
 Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 Dämmstoff: RÖFIX FIRESTOP 036 MB Mineralwolle-Dämmplatte;
 Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
 Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
 Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 z.B. RÖFIX FIRESTOP 036 LIGHT oder Gleichwertiges.
 Angebotenes System: (.....)

Dämmdicke: 20 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XD 30I + WDVS RÖFIX FIRESTOP LIGHT,MW-PT WLS 036,MPD5**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:
 Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 Dämmstoff: RÖFIX FIRESTOP 036 MB Mineralwolle-Dämmplatte;
 Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
 Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
 Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 z.B. RÖFIX FIRESTOP 036 LIGHT oder Gleichwertiges.
 Angebotenes System: (.....)

Dämmdicke: cmL: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 32 + Außenwand-Wärmedämmverbundsystem (WDVS) aus Fassaden Mineralfaser-Dämmplatten MB (MW-PT), Wärmeleitfähigkeit 0,034 W/mK, geklebt mit hydraulisch abbindendem Trockenmörtel bzw. dispersionsgebundenen pastösen Universalkleber bei Holzwerkstoffen, armiert mit Textilglasgitter MW 4 x 4 mm, in Unterputzmörtel im äußeren Drittel eingebettet.**

Mindestputzdicke Unterputz: 5 mm.

Schlagfestigkeit Kat. I

Untergrundabhängige mechanische Befestigung mit Befestigungselementen gemäß ÖNORM B 6400 Teil 2, in eigener Position.
 Endbeschichtung in eigener Position.

Produktart: z.B. RÖFIX FIRESTOP 034 MB Mineralwolle-Dämmplatte

44.XD 32A + WDVS RÖFIX FIRESTOP LIGHT,MW-PT WLS 034,MPD5 6cm

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:
 Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 Dämmstoff: RÖFIX FIRESTOP 034 MB Mineralwolle-Dämmplatte;
 Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
 Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
 Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 z.B. RÖFIX FIRESTOP 034 LIGHT oder Gleichwertiges.
 Angebotenes System: (.....)

Dämmdicke: 6 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 32B + WDVS RÖFIX FIRESTOP LIGHT,MW-PT WLS 034,MPD5 8cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:
 Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 Dämmstoff: RÖFIX FIRESTOP 034 MB Mineralwolle-Dämmplatte;
 Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
 Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
 Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 z.B. RÖFIX FIRESTOP 034 LIGHT oder Gleichwertiges.
 Angebotenes System: (.....)

Dämmdicke: 8 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XD 32C + WDVS RÖFIX FIRESTOP LIGHT,MW-PT WLS 034,MPD5 10cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:
 Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 Dämmstoff: RÖFIX FIRESTOP 034 MB Mineralwolle-Dämmplatte;
 Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
 Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
 Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 z.B. RÖFIX FIRESTOP 034 LIGHT oder Gleichwertiges.
 Angebotenes System: (.....)

Dämmdicke: 10 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 32D + WDVS RÖFIX FIRESTOP LIGHT,MW-PT WLS 034,MPD5 12cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend
 aus Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 Dämmstoff: RÖFIX FIRESTOP 034 MB Mineralwolle-Dämmplatte;
 Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
 Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
 Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 z.B. RÖFIX FIRESTOP 034 LIGHT oder Gleichwertiges.
 Angebotenes System: (.....)

Dämmdicke: 12 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 32E + WDVS RÖFIX FIRESTOP LIGHT,MW-PT WLS 034,MPD5 14cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:
 Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 Dämmstoff: RÖFIX FIRESTOP 034 MB Mineralwolle-Dämmplatte;
 Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
 Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
 Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 z.B. RÖFIX FIRESTOP 034 LIGHT oder Gleichwertiges.
 Angebotenes System: (.....)

Dämmdicke: 14 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 32F + WDVS RÖFIX FIRESTOP LIGHT,MW-PT WLS 034,MPD5 16cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:
 Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 Dämmstoff: RÖFIX FIRESTOP 034 MB Mineralwolle-Dämmplatte;
 Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
 Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
 Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 z.B. RÖFIX FIRESTOP 034 LIGHT oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Angebotenes System: (.....)

Dämmdicke: 16 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 32G + WDVS RÖFIX FIRESTOP LIGHT,MW-PT WLS 034,MPD5 18cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

Dämmstoff: RÖFIX FIRESTOP 034 MB Mineralwolle-Dämmplatte;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

z.B. RÖFIX FIRESTOP 034 LIGHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmdicke: 18 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 32H + WDVS RÖFIX FIRESTOP LIGHT,MW-PT WLS 034,MPD5 20cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

Dämmstoff: RÖFIX FIRESTOP 034 MB Mineralwolle-Dämmplatte;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

z.B. RÖFIX FIRESTOP 034 LIGHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmdicke: 20 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 32I + WDVS RÖFIX FIRESTOP LIGHT,MW-PT WLS 034,MPD5**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

Dämmstoff: RÖFIX FIRESTOP 034 MB Mineralwolle-Dämmplatte;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

z.B. RÖFIX FIRESTOP 034 LIGHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmdicke: cmL: S: EP: 0,00 m² PP:

- 44.XD 60 +** Aufzählung (Az) auf WDVS mit EPS-F aller Art für die Ausführung eines Brandschutzschott im Sturzbereich von Fenstern und Fenstertüren als WDVS mit Mineralwollendämmplatten (MW) mit einem seitlichen Übergriff von 30 cm und einer Höhe von 20 cm, im Sturzbereich (z.B. von Fenstern und Fenstertüren).

Unterputz in der Nenndicke des angrenzenden Fassadenbereichs.

Abgerechnet wird die Länge der Brandschutzstreifen (Sturzriegel) gemessen im Rohbaumaß

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

(einschließlich des planmäßigen seitlichen Übergriffes).

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (cm) angegeben.

Die jedenfalls notwendige zusätzliche mechanische Befestigung (Dübel) wird in gesonderter Position vergütet.

44.XD 60A + Az WDV S Brandschutzschott Sturz RÖFIX,MW-PT,12cm,h=20cm

Brandschutzschott im Sturzbereich von Fenstern und Fenstertüren ab einer Dämmstoffdicke von mehr als 10 cm bei Bauten mit mehr als 3 oberirdischen Geschoßen hergestellt.

RÖFIX Brandriegel 034

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XD 60B + Az WDV S Brandschutzschott Sturz RÖFIX,MW-PT,14cm,h=20cm

Brandschutzschott im Sturzbereich von Fenstern und Fenstertüren ab einer Dämmstoffdicke von mehr als 10 cm bei Bauten mit mehr als 3 oberirdischen Geschoßen hergestellt.

RÖFIX Brandriegel 034

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XD 60C + Az WDV S Brandschutzschott Sturz RÖFIX,MW-PT,16cm,h=20cm

Brandschutzschott im Sturzbereich von Fenstern und Fenstertüren ab einer Dämmstoffdicke von mehr als 10 cm bei Bauten mit mehr als 3 oberirdischen Geschoßen hergestellt.

RÖFIX Brandriegel 034

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XD 60D + Az WDV S Brandschutzschott Sturz RÖFIX,MW-PT,18cm,h=20cm

Brandschutzschott im Sturzbereich von Fenstern und Fenstertüren ab einer Dämmstoffdicke von mehr als 10 cm bei Bauten mit mehr als 3 oberirdischen Geschoßen hergestellt.

RÖFIX Brandriegel 034

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XD 60E + Az WDV S Brandschutzschott Sturz RÖFIX,MW-PT,20cm,h=20cm

Brandschutzschott im Sturzbereich von Fenstern und Fenstertüren ab einer Dämmstoffdicke von mehr als 10 cm bei Bauten mit mehr als 3 oberirdischen Geschoßen hergestellt.

RÖFIX Brandriegel 034

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XD 60F + Az WDV S Brandschutzschott Sturz RÖFIX,MW-PT,h=20cm

Brandschutzschott im Sturzbereich von Fenstern und Fenstertüren ab einer Dämmstoffdicke von mehr als 10 cm bei Bauten mit mehr als 3 oberirdischen Geschoßen hergestellt.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

RÖFIX Brandriegel 034

Dämmdicke in cm:

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 44.XD 61 + Aufzahlung (Az) auf WDVS mit EPS-F aller Art für die Ausführung eines durchgehenden Brandschutzschott umlaufend als WDVS mit Mineralwollgedämmplatten (MW) mit einer Höhe von 20 cm, im Bereich des Deckenrostes (Abstand bis zur Sturzkante etwaiger Fensteröffnungen \leq 50 cm).

Unterputz in der Nenndicke des angrenzenden Fassadenbereichs.

Abgerechnet wird die Länge des Brandschutzschott gemessen im Rohbaumaß.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (cm) angegeben.

Die jedenfalls notwendige zusätzliche mechanische Befestigung (Dübel) wird in gesonderter Position vergütet.

- 44.XD 61A + **Az WDVS Brandschutzschott umlauf. RÖFIX,MW-PT,12cm,h=20cm**

Brandschutzschott umlaufend im Bereich des Deckenrostes (Abstand bis zur Sturzkante etwaiger Fenster und Fenstertüren \leq 50 cm) herstellen.

Ab einer Dämmstoffdicke von mehr als 10 cm bei Bauten mit mehr als 3 oberirdische Geschoßen.

RÖFIX Brandriegel 034

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 44.XD 61B + **Az WDVS Brandschutzschott umlauf. RÖFIX,MW-PT,14cm,h=20cm**

Brandschutzschott umlaufend im Bereich des Deckenrostes (Abstand bis zur Sturzkante etwaiger Fenster und Fenstertüren \leq 50 cm) herstellen.

Ab einer Dämmstoffdicke von mehr als 10 cm bei Bauten mit mehr als 3 oberirdische Geschoßen.

RÖFIX Brandriegel 034

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 44.XD 61C + **Az WDVS Brandschutzschott umlauf. RÖFIX,MW-PT,16cm,h=20cm**

Brandschutzschott umlaufend im Bereich des Deckenrostes (Abstand bis zur Sturzkante etwaiger Fenster und Fenstertüren \leq 50 cm) herstellen.

Ab einer Dämmstoffdicke von mehr als 10 cm bei Bauten mit mehr als 3 oberirdische Geschoßen.

RÖFIX Brandriegel 034

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XD 61D + Az WDVS Brandschutzschott umlauf. RÖFIX,MW-PT,18cm,h=20cm**

Brandschutzschott umlaufend im Bereich des Deckenrostes (Abstand bis zur Sturzkante etwaiger Fenster und Fenstertüren ≤ 50 cm) herstellen.

Ab einer Dämmstoffdicke von mehr als 10 cm bei Bauten mit mehr als 3 oberirdische Geschoßen.

RÖFIX Brandriegel 034

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XD 61E + Az WDVS Brandschutzschott umlauf. RÖFIX,MW-PT,20cm,h=20cm

Brandschutzschott umlaufend im Bereich des Deckenrostes (Abstand bis zur Sturzkante etwaiger Fenster und Fenstertüren ≤ 50 cm) herstellen.

Ab einer Dämmstoffdicke von mehr als 10 cm bei Bauten mit mehr als 3 oberirdische Geschoßen.

RÖFIX Brandriegel 034

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XD 61F + Az WDVS Brandschutzschott umlauf. RÖFIX,MW-PT,x cm,h=20cm

Brandschutzschott umlaufend im Bereich des Deckenrostes (Abstand bis zur Sturzkante etwaiger Fenster und Fenstertüren ≤ 50 cm) herstellen.

Ab einer Dämmstoffdicke von mehr als 10 cm bei Bauten mit mehr als 3 oberirdische Geschoßen

Dämmdicke in cm:

RÖFIX Brandriegel 034

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XD 85 + Aufzahlung (Az) auf WDVS EPS-F und MW-PT.**44.XD 85A + Az WDVS RÖFIX,Untersicht**

Für die Erschwernisse bei Untersichten aller Art, ausgenommen Gesimse und Sturz.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XD 85B + Az WDVS RÖFIX,Gesimsummantelung

Für die Erschwernisse beim Dämmen von glatten Gesimsen.

Abgerechnet wird die abgewickelte, behandelte Fläche.

Dämmstoff:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XD 85C + Az WDVS RÖFIX,Fensterfaschen

Für das Herstellen von glatten Fensterfaschen durch Aufkleben von zusätzlicher Dämmplatten, ohne Unterschied der Breite und Dicke.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Abgerechnet wird der äußere Umfang.

Dämmstoff:

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XD 85D + Az WDVS RÖFIX, Gaupe Attika

Für die Erschwerisse bei Arbeiten an Gaupen, Attika-Innenflächen und sonstigen im Schrägdachbereich befindlichen Aufbauten, ausgenommen Fänge.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 85E + Az WDVS RÖFIX EPS, beschleunigter miner. Klebe- u. UP-Mörtel**

Aufzahlung (Az) für einen beschleunigten, mineralischen Klebe- und Unterputzmörtel mit optimierten Trocknungseigenschaften bei feuchtkalter Witterung erweitert sich der Anwendungsbereich auf ca. +1°C. Nur in dem vom Hersteller angegebenen Temperaturbereich einsetzen.

RÖFIX WINTERSTAR

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 85F + Az WDVS RÖFIX EPS-F Holzwerkstoff RÖFIX COLLSTAR kleben**

Aufzahlung (Az) Kleben der Dämmplatten anstelle des Systemklebers mit Röfix COLLSTAR Zement-/Dispersionskleber (Untergründe aus Holzwerkstoff bzw. Bitumen).

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 85G + Az WDVS RÖFIX, Dämmplatten zweilagige Verlegung mineralisch**

Aufzahlung (Az) für eine zweilagige Verlegung der RÖFIX Fassadendämmplatten, anstelle einer einlagigen Dämmstoffverlegung. Die Dämmplatten der beiden Lagen müssen um ca. 25 cm horizontal und vertikal zueinander versetzt verlegt werden.

Die Dämmstoffdicke der zweiten Dämmstofflage ist < der Dämmstoffdicke der ersten Dämmstofflage auszuführen. Die RÖFIX Fassadendämmplatten werden vollflächig miteinander mit RÖFIX COLLSTAR KLEBEMÖRTEL verklebt.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XD 85H + Az WDVS RÖFIX Dämmplatten zweilagige Verlegung organisch**

Aufzahlung (Az) für eine zweilagige Verlegung der RÖFIX EPS Fassadendämmplatten, anstelle einer einlagigen Dämmstoffverlegung. Die Dämmplatten der beiden Lagen müssen um ca. 25 cm horizontal und vertikal zueinander versetzt verlegt werden.

Die Dämmstoffdicke der zweiten Dämmstofflage ist < der Dämmstoffdicke der ersten Dämmstofflage auszuführen. Die RÖFIX Fassadendämmplatten werden vollflächig miteinander mit RÖFIX UNICOLL verklebt.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XD 85I + Az WDVS RÖFIX,Vollflächige Verklebung Teilbereiche**

Aufzahlung (Az), Vollflächige Verklebung von RÖFIX Fassadendämmplatten bei einzelnen Dämmplattenreihen wie zB. vorletzte Dämmplattenreihe unter der Attika bzw. Dachanschluss, bei Fenster und Türen, etc.

Position gilt für je eine Dämmplattenreihe in jeweiliger Dämmplattenhöhe.

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XD 85J + Az WDVS RÖFIX,Vollflächige Verklebung

Aufzahlung (Az), Vollflächige Verklebung von RÖFIX Fassadendämmplatten auf der gesamten Fassadenfläche.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XD 85K + Az WDVS RÖFIX,RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE,2. Lage

Für eine zusätzliche (2.Lage) RÖFIX P50 Armierungsgewebe, einschließlich des Mehrverbrauches an Unterputz.

RÖFIX P50 Armierungsgewebe

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XD 85L + Az WDVS RÖFIX,RÖFIX P10 PANZERGEWEBE

Für eine zusätzliche Lage (1.Lage) Panzergewebe einschließlich des Mehrverbrauches an Unterputz.

RÖFIX P10 PANZERGEWEBE

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XD 85M + Az WDVS RÖFIX,Schlagfestigkeitsklasse I

Aufzahlung (Az), für ein System der Schlagfestigkeitsklasse I, gem. ÖNORM B6400 Teil 1.

Der Nachweis einer zertifizierten Prüfstelle ist auf Aufforderung schriftlich zu erbringen.

Beinhaltet alle notwendigen Mehrarbeiten und Materialverbräuche in Bezug auf die Hauptposition und die Deckputzposition.

RÖFIX UNISTAR LIGHT

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XD 85N + Az MP WDVS RÖFIX,Schlagfestigkeitsklasse II**

für einen Minderpreis (MP), für ein System der Schlagfestigkeitsklasse II, gem. ÖNORM B6400 Teil 1.

Gilt für die Verwendung von z.B. RÖFIX Polystar bzw. Poly LIGHT anstelle von RÖFIX Unistar LIGHT.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XD 85O + Az WDVS RÖFIX,Mehr- oder Minderstärken je m2 und cm

Mehr- oder Minderdicken je m² und cm.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XD 85P + Az WDVS RÖFIX,Leibungen bei Fassadenöffnungen >4m2

für eine Ausführung von z.B. Fensterleibungen bei Fensteröffnungen > 4 m² ohne Unterschied auf Leibungsbreite.

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XD 85Q + Az WDVS RÖFIX,RÖFIX RENOTECT Putzträgerplatte Stoßber.

für das Anbringen von RÖFIX RENOTECT Trägerplatten. Bauteil: Sockelflächen, Eingangsbereich und sonstige stoßgefährdete Bereiche; Putzträgerplatten für erhöhte mechanische Beanspruchung mit stumpfen Kanten aus recyceltem Altglas, beidseitig mit Glasfasergewebe armiert, auf Wärmedämmung kleben und armieren mit RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT MPD 5 mm.

(Die Dämmschicht im stoßgefährdeten Bereich um 10 mm reduzieren.)

Platte: RÖFIX RENOTECT-Putzträgerplatte 8 mm

Die jedenfalls notwendige zusätzliche mechanische Befestigung (Dübel) wird in gesonderter Position vergütet.....

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XD 85R + Az WDVS RÖFIX,RÖFIX RENOTECT Putzträger

für das Anbringen von RÖFIX RENOTECT Putzträgerplatten, im Sturzbereich ohne Unterschied der Einzellänge. Putzträgerplatte aus recyceltem Altglas, beidseitig mit Glasfasergewebe armiert, mit RÖFIX UNISTAR LIGHT auf die Wärmedämmung kleben (mind. 15 - 20 cm Auflagebreite). Platten planeben und absolut pressgestoßen verlegen. Der untere Abschluss der Platte ist mit dem RÖFIX ABSCHLUSSPROFIL SCHÜRZE auszuführen.

Befestigung mit Edelstahlschrauben. Die Dämmschicht ist in diesem Bereich um ca. 22 mm zu reduzieren. Bei Fensteröffnungen > 2,0 m ist eine zusätzliche Verdübelung der Putzträgerplatte erforderlich.

Abrechnung in Laufmeter, Fensteröffnung ohne Unterschied der Einzellänge Plattenhöhe (cm) (Auflagebreite + Überstand):

Platte: RÖFIX RENOTECT-Putzträgerplatte 8 mm

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Die jedenfalls notwendige zusätzliche mechanische Befestigung (Dübel) wird in gesonderter Position vergütet.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XD 85S + Az WDVS RÖFIX,erhöhte Anforderung Ebenflächigkeit

Für die Herstellung eines Unterputzes mit erhöhter Anforderung an die Ebenflächigkeit gemäß ÖNORM B 2204.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XD 85T + Az WDVS RÖFIX,Herstellen einer Haftbrücke

für das Herstellen einer Haftbrücke mit RÖFIX MS-PLOYMER Dicht- und Klebmasse oder RÖFIX UNICOLL Universalkleber (Alu bzw. Zinkbleche von Rollkästen, Baufolien bei Fensterabdichtungen sowie Flachdachdichtfolien bei Attikahochzügen).

Mit einer Zahnpachtel am gründlich gereinigten Untergrund (Siehe Untergrundvorbereitung) auftragen und noch vor der Hautbildung RÖFIX Fassadendämmplatten auf diese Haftbrücke mit RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT vollflächig verkleben.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XD 85U + Az WDVS RÖFIX,Untersicht A2 bei GK5,Auskragung >2m

Für Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme bei Gebäuden der Gebäudeklasse 5 sind bei Deckenuntersichten von vor- oder einspringenden Gebäudeteilen (z.B. Erker, Balkone oder Loggien im Freien) nur Dämmschichten bzw. Wärmedämmungen der Klasse A2 zulässig. Ausgenommen davon sind vor- oder einspringende Gebäudeteile mit einer Tiefe von nicht mehr als 2 m.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XD 85V + Az WDVS RÖFIX,Fluchtwege A2 bei GK 4 und 5 (Durchfahrten)

für in offenen Durchfahrten bzw. Durchgängen, durch die der einzige Fluchtweg oder der einzige Angriffsweg der Feuerwehr führt, sind an Wänden und Decken nur Dämmschichten bzw. Wärmedämmungen der Klasse A2 zulässig.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XD 85W + Az WDVS RÖFIX,Fluchtwege A2 bei GK 4 und 5 (Laubengänge)

für bei Wänden zu offenen Laubengängen sind, wenn die Fluchtmöglichkeit nur in eine Richtung gegeben ist, Dämmschichten bzw. Wärmedämmungen von mehr als 10 cm Dicke nur in der Klasse A2 zulässig.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XD 85X + Az WDVS RÖFIX, Dämmplattentypen m.besonderen Eigenschaften**

für die Verwendung von Dämmplattentypen, welche spezielle technischen Eigenschaften erfüllen.

z.B. elastifizierte Schallschutzplatten; gelochte, dampfdiffusionsoffene EPS-Platten, etc.:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XE + ÖKOLOGISCHE WDV-SYSTEME (RÖFIX)

Version 2021-07

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Angebotene Systeme:

Das angebotene Außenwand-Wärmedämmverbundsystem entspricht den behördlichen Vorschriften. Die Eignung und gegenseitige Verträglichkeit der Stoffe eines Dämmsystems ist gegeben.

Ausmaß, Abrechnung:

Das Ausmaß wird laut ÖNORM B 2204 ermittelt.

Bei der Erstellung der Leistungen werden beachtet:

- 1) Die behördlichen Vorschriften
- 2) Die einschlägigen ÖNORMEN
- 3) Die Verarbeitungsrichtlinien des Systemerzeugers und
- 4) Die Verarbeitungsrichtlinien der Qualitätsgruppe Wärmedämmsysteme.

Unebenheiten des Untergrundes:

Der Ausgleich von Unebenheiten entsprechend der Toleranzklasse gemäß ÖNORM DIN 18202 ist in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Verschiedene Färbungen, Putzarten:

Stoßen verschiedene Putzarten oder Färbungen innerhalb zusammenhängender Putzflächen aneinander, sind die sich daraus ergebenden Erschwernisse mit einer Aufzahlung geregelt. Kein Anspruch auf Aufzahlung besteht, wenn verschiedene Putzarten oder Färbungen nicht aneinander stoßen oder durch angeordnete Nuten oder Faschen, die mit eigener Position abgerechnet werden, getrennt sind, und für Anschlüsse an nicht verputzte Bauteile, z.B. Verkleidungen, Inkrustierungen oder Sichtbeton. Bei naturfarbigen Sanden gilt der Preis ohne Unterschied der Korngröße.

Leibungen:

Die Ausführung der Wärmedämmung im Leibungsbereich bei Fenster-, Tür- und sonstigen Öffnungen: In der gleichen Dicke wie in der Fassadenfläche, soweit nicht aus konstruktiven Gründen nur eine geringere Dicke möglich ist. Mindestens jedoch 2 cm dick. Für die Verwendung von konstruktiv notwendigen geringeren Dicken ist keine Preisveränderung vereinbart.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Aufzählungen:

Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

- 44.XE 01 + Außenwand-Wärmedämmverbundsystem (WDVS) aus fassadengeeigneten Kork-Fassadendämmplatten (ICB), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK, geklebt mit hydraulisch abbindendem Trockenmörtel, armiert mit Textilglasgitter MW 4 x 4 mm, in Unterputzmörtel im äußeren Drittel eingebettet.
- Mindestputzdicke Unterputz: 5 mm.
- Schlagfestigkeit Kat. I
- Untergrundabhängige mechanische Befestigung mit Befestigungselementen gemäß ÖNORM B 6400 Teil 2, in eigener Position.
- Endbeschichtung in eigener Position.
- Produktart: z.B. RÖFIX CORKTHERM-Dämmplatte 040
- 44.XE 01A + WDVS RÖFIX CORKTHERM LIGHT,ICB WLS 040,MPD5 6cm**
- Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:
 Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 Dämmstoff: RÖFIX CORKTHERM-Dämmplatte 040;
 Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
 Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
 Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 z.B. RÖFIX CORKTHERM 040 LIGHT oder Gleichwertiges.
 Angebotenes System: (.....)
- Dämmdicke: 6 cm
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 44.XE 01B + WDVS RÖFIX CORKTHERM LIGHT,ICB WLS 040,MPD5 8cm**
- Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:
 Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 Dämmstoff: RÖFIX CORKTHERM-Dämmplatte 040;
 Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
 Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
 Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 z.B. RÖFIX CORKTHERM 040 LIGHT oder Gleichwertiges.
 Angebotenes System: (.....)
- Dämmdicke: 8 cm
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 44.XE 01C + WDVS RÖFIX CORKTHERM LIGHT,ICB WLS 040,MPD5 10cm**
- Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:
 Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 Dämmstoff: RÖFIX CORKTHERM-Dämmplatte 040;
 Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
 Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
 Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 z.B. RÖFIX CORKTHERM 040 LIGHT oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Angebotenes System: (.....)

Dämmdicke: 10 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XE 01D + WDVS RÖFIX CORKTHERM LIGHT,ICB WLS 040,MPD5 12cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

Dämmstoff: RÖFIX CORKTHERM-Dämmplatte 040;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL KLEBE- UND

ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

z.B. RÖFIX CORKTHERM 040 LIGHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmdicke: 12 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XE 01E + WDVS RÖFIX CORKTHERM LIGHT,ICB WLS 040,MPD5 14cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

Dämmstoff: RÖFIX CORKTHERM-Dämmplatte 040;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

z.B. RÖFIX CORKTHERM 040 LIGHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmdicke: 14 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XE 01F + WDVS RÖFIX CORKTHERM LIGHT,ICB WLS 040,MPD5 16cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

Dämmstoff: RÖFIX CORKTHERM-Dämmplatte 040;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

z.B. RÖFIX CORKTHERM 040 LIGHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmdicke: 16 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XE 01G + WDVS RÖFIX CORKTHERM LIGHT,ICB WLS 040,MPD5 18cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

Dämmstoff: RÖFIX CORKTHERM-Dämmplatte 040;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
 Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 z.B. RÖFIX CORKTHERM 040 LIGHT oder Gleichwertiges.
 Angebotenes System: (.....)

Dämmdicke: 18 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XE 01H + WDVS RÖFIX CORKTHERM LIGHT,ICB WLS 040,MPD5 20cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:
 Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 Dämmstoff: RÖFIX CORKTHERM-Dämmplatte 040;
 Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
 Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
 Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 z.B. RÖFIX CORKTHERM 040 LIGHT oder Gleichwertiges.
 Angebotenes System: (.....)

Dämmdicke: 20 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XE 01I + WDVS RÖFIX CORKTHERM LIGHT,ICB WLS 040,MPD5**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:
 Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 Dämmstoff: RÖFIX CORKTHERM-Dämmplatte 040;
 Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
 Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
 Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 z.B. RÖFIX CORKTHERM 040 LIGHT oder Gleichwertiges.
 Angebotenes System: (.....)

Dämmdicke: cmL: S: EP: 0,00 m² PP:

- 44.XE 12 + Außenwand-Wärmedämmverbundsystem (WDVS) aus fassadengeeigneten Mineralschaum-Dämmplatten (MD), Wärmeleitfähigkeit 0,045 W/mK, geklebt mit hydraulisch abbindendem Trockenmörtel, armiert mit Textilglasgitter MW 4 x 4 mm, in Unterputzmörtel im äußeren Drittel eingebettet.
 Minestputzdicke Unterputz: 5 mm.

Untergrundabhängige mechanische Befestigung mit Befestigungselementen gemäß ÖNORM B 6400 Teil 2, in eigener Position.
 Endbeschichtung in eigener Position.

Produktart: z.B. RÖFIX MINOPOR MINERAL-DÄMMPLATTE 045

44.XE 12A + WDVS RÖFIX MINOPOR,MD WLS 045,MPD5 6cm

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem bestehend aus:
 Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR POR;
 Dämmstoff: RÖFIX MINOPOR MINERAL-DÄMMPLATTE 045;
 Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
 Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
 Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR POR;
 z.B. RÖFIX MINOPOR 045 oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

Angebotenes System: (.....)

Dämmdicke: 6 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XE 12B + WDV S RÖFIX MINOPOR,MD WLS 045,MPD5 8cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR POR;

Dämmstoff: RÖFIX MINOPOR MINERAL-DÄMMPLATTE 045;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR POR;

z.B. RÖFIX MINOPOR 045 oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmdicke: 8 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XE 12C + WDV S RÖFIX MINOPOR,MD WLS 045,MPD5 10cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR POR;

Dämmstoff: RÖFIX MINOPOR MINERAL-DÄMMPLATTE 045;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR POR;

z.B. RÖFIX MINOPOR 045 oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmdicke: 10 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XE 12D + WDV S RÖFIX MINOPOR,MD WLS 045,MPD5 12cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR POR;

Dämmstoff: RÖFIX MINOPOR MINERAL-DÄMMPLATTE 045;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR POR;

z.B. RÖFIX MINOPOR 045 oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmdicke: 12 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XE 12E + WDV S RÖFIX MINOPOR,MD WLS 045,MPD5 14cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR POR;

Dämmstoff: RÖFIX MINOPOR MINERAL-DÄMMPLATTE 045;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR POR;
z.B. RÖFIX MINOPOR 045 oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmdicke: 14 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XE 12F + WDVS RÖFIX MINOPOR,MD WLS 045,MPD5 16cm

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem bestehend aus:
Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR POR;
Dämmstoff: RÖFIX MINOPOR MINERAL-DÄMMPLATTE 045;
Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR POR;
z.B. RÖFIX MINOPOR 045 oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmdicke: 16 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XE 12G + WDVS RÖFIX MINOPOR,MD WLS 045,MPD5 18cm

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem bestehend aus:
Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR POR;
Dämmstoff: RÖFIX MINOPOR MINERAL-DÄMMPLATTE 045;
Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR POR;
z.B. RÖFIX MINOPOR 045 oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmdicke: 18 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XE 12H + WDVS RÖFIX MINOPOR,MD WLS 045,MPD5 20cm

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem bestehend aus:
Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR POR;
Dämmstoff: RÖFIX MINOPOR MINERAL-DÄMMPLATTE 045;
Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR POR;
z.B. RÖFIX MINOPOR 045 oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmdicke: 20 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XE 12I + WDVS RÖFIX MINOPOR,MD WLS 045,MPD5

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem bestehend aus:
Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR POR;
Dämmstoff: RÖFIX MINOPOR MINERAL-DÄMMPLATTE 045;

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
 Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
 Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR POR;
 z.B. RÖFIX MINOPOR 045 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes System: (.....)

Dämmdicke: cmL: S: EP: 0,00 m² PP:

- 44.XE 22 + Außenwand-Wärmedämmverbundsystem (WDVS) aus fassadengeeigneten Holzfaser-Dämmplatten (WF-PT), für die Verlegung auf vollflächigem Untergrund auf das Mauerwerk, geklebt mit hydraulisch abbindendem Trockenmörtel, armiert mit Textilglasgitter MW 4 x 4 mm, in Unterputzmörtel im äußeren Drittel eingebettet.

Mindestputzdicke Unterputz: 7 mm.

Schlagfestigkeit Kat. I

Untergrundabhängige mechanische Befestigung mit Befestigungselementen gemäß ÖNORM B 6400 Teil 2, in eigener Position.

Endbeschichtung in eigener Position.

Produktart: z.B. RÖFIX WOFITHERM 140 WDVS

- 44.XE 22C + **WDVS RÖFIX WOFITHERM LIGHT,WF-PT,MPD7 10cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

Dämmstoff: RÖFIX WOFITHERM 140-DÄMMPLATTE;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

z.B. RÖFIX WOFITHERM LIGHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmdicke: 10 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 44.XE 22D + **WDVS RÖFIX WOFITHERM LIGHT,WF-PT,MPD7 12cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

Dämmstoff: RÖFIX WOFITHERM 140-DÄMMPLATTE;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

z.B. RÖFIX WOFITHERM LIGHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmdicke: 12 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 44.XE 22E + **WDVS RÖFIX WOFITHERM LIGHT,WF-PT,MPD7 14cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

Dämmstoff: RÖFIX WOFITHERM 140-DÄMMPLATTE;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
z.B. RÖFIX WOFITHERM LIGHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmdicke: 14 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XE 22F + WDVS RÖFIX WOFITHERM LIGHT,WF-PT,MPD7 16cm

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

Dämmstoff: RÖFIX WOFITHERM 140-DÄMMPLATTE;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

z.B. RÖFIX WOFITHERM LIGHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmdicke: 16 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XE 22G + WDVS RÖFIX WOFITHERM LIGHT,WF-PT,MPD7 18cm

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

Dämmstoff: RÖFIX WOFITHERM 140-DÄMMPLATTE;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

z.B. RÖFIX WOFITHERM LIGHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmdicke: 18 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XE 22H + WDVS RÖFIX WOFITHERM LIGHT,WF-PT,MPD7 20cm

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

Dämmstoff: RÖFIX WOFITHERM 140-DÄMMPLATTE;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

z.B. RÖFIX WOFITHERM LIGHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmdicke: 20 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XE 22I + WDVS RÖFIX WOFITHERM LIGHT,WF-PT,MPD7 22cm

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Dämmstoff: RÖFIX WOFITHERM 140-DÄMMPLATTE;
 Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
 Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
 Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 z.B. RÖFIX WOFITHERM LIGHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmdicke: 22 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XE 22J + WDVS RÖFIX WOFITHERM LIGHT,WF-PT,MPD7 24cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 Dämmstoff: RÖFIX WOFITHERM 140-DÄMMPLATTE;
 Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
 Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
 Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 z.B. RÖFIX WOFITHERM LIGHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmdicke: 24 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XE 22K + WDVS RÖFIX WOFITHERM LIGHT,WF-PT,MPD7**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 Dämmstoff: RÖFIX WOFITHERM 140-DÄMMPLATTE;
 Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
 Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
 Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 z.B. RÖFIX WOFITHERM LIGHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmdicke: cmL: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XE 22X + WDVS RÖFIX WOFITHERM LIGHT MPD7 DPL AG**

Herstellung des Unterputzes samt Armierungsgewebe bei auftraggeberseitig (AG) montierten WF-PT Dämmplatten.

z.B. RÖFIX UNISTAR LIGHT + RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XE 23 + Außenwand-Wärmedämmverbundsystem (WDVS) aus fassadengeeigneten Holzfaser-Dämmplatten (WF-PT), für die Verlegung auf vollflächigem Untergrund aus Massivholz, armiert mit Textilglasgitter MW 4 x 4 mm, in Unterputzmörtel im äußeren Drittel eingebettet.**

Mindestputzdicke Unterputz: 7 mm.

Schlagfestigkeit Kat. I

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Untergrundabhängige mechanische Befestigung mit Befestigungselementen gemäß ÖNORM B 6400 Teil 2, in eigener Position.

Endbeschichtung in eigener Position.

Produktart: z.B. RÖFIX WOFITHEM 140 WDVS

44.XE 23A + WDVS RÖFIX WOFITHEM LIGHT,WF-PT,MPD7 10cm a.Massivholz

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:

Dämmstoff: RÖFIX WOFITHEM 140-DÄMMPLATTE;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

z.B. RÖFIX WOFITHEM 140 LIGHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmdicke: 10 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XE 23B + WDVS RÖFIX WOFITHEM LIGHT,WF-PT,MPD7 12cm a.Massivholz

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:

Dämmstoff: RÖFIX WOFITHEM 140-DÄMMPLATTE;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

z.B. RÖFIX WOFITHEM 140 LIGHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmdicke: 12 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XE 23C + WDVS RÖFIX WOFITHEM LIGHT,WF-PT,MPD7 14cm a.Massivholz

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:

Dämmstoff: RÖFIX WOFITHEM 140-DÄMMPLATTE;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

z.B. RÖFIX WOFITHEM 140 LIGHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmdicke: 14 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XE 23D + WDVS RÖFIX WOFITHEM LIGHT,WF-PT,MPD7 16cm a.Massivholz

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:

Dämmstoff: RÖFIX WOFITHEM 140-DÄMMPLATTE;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

z.B. RÖFIX WOFITHEM 140 LIGHT oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Angebotenes System: (.....)

Dämmdicke: 16 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XE 23E + WDVS RÖFIX WOFITHERM LIGHT,WF-PT,MPD7 18cm a.Massivholz**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:

Dämmstoff: RÖFIX WOFITHERM 140-DÄMMPLATTE;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

z.B. RÖFIX WOFITHERM 140 LIGHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmdicke: 18 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XE 23F + WDVS RÖFIX WOFITHERM LIGHT,WF-PT,MPD7 20cm a.Massivholz**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:

Dämmstoff: RÖFIX WOFITHERM 140-DÄMMPLATTE;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

z.B. RÖFIX WOFITHERM 140 LIGHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmdicke: 20 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XE 23G + WDVS RÖFIX WOFITHERM LIGHT,WF-PT,MPD7 22cm a.Massivholz**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:

Dämmstoff: RÖFIX WOFITHERM 140-DÄMMPLATTE;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

z.B. RÖFIX WOFITHERM 140 LIGHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmdicke: 22 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XE 23H + WDVS RÖFIX WOFITHERM LIGHT,WF-PT,MPD7 24cm a.Massivholz**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:

Dämmstoff: RÖFIX WOFITHERM 140-DÄMMPLATTE;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

z.B. RÖFIX WOFITHERM 140 LIGHT oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Angebotenes System: (.....)

Dämmdicke: 24 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XE 231 + WDVS RÖFIX WOFITHERM LIGHT,WF-PT,MPD7 a.Massivholz**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:

Dämmstoff: RÖFIX WOFITHERM 140-DÄMMPLATTE;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

z.B. RÖFIX WOFITHERM 140 LIGHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmdicke: cmL: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XE 23X + WDVS RÖFIX WOFITHERM LIGHT MPD7 DPL a.Massivholz AG**

Herstellung des Unterputzes samt Armierungsgewebe bei auftraggeberseitig (AG) montierten WF-PT Dämmplatten

z.B. RÖFIX UNISTAR LIGHT + RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XE 24 + Außenwand-Wärmedämmverbundsystem (WDVS) aus fassadengeeigneten Holzfaser-Dämmplatten (WF-PT), für die Verlegung auf Holzständerkonstruktionen, armiert mit Textilglasgitter MW 4 x 4 mm, in Unterputzmörtel im äußeren Drittel eingebettet.**

Mindestputzdicke Unterputz: 7 mm.

Schlagfestigkeit Kat. I

Untergrundabhängige mechanische Befestigung mit Befestigungselementen gemäß ÖNORM B 6400 Teil 2, in eigener Position.

Endbeschichtung in eigener Position.

Produktart: z.B. RÖFIX WOFITHERM 180 WDVS

44.XE 24A + WDVS RÖFIX WOFITHERM LIGHT,WF-PT,MPD7 6cm a.Holzständer

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:

Dämmstoff: RÖFIX WOFITHERM 180-DÄMMPLATTE;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

z.B. RÖFIX WOFITHERM 180 LIGHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmdicke: 6 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

44.XE 24B + WDVS RÖFIX WOFITHERM LIGHT,WF-PT,MPD7 8cm a.Holzständer

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, Schlagfestigkeit Kat. I, bestehend aus:
 Dämmstoff: RÖFIX WOFITHERM 180-DÄMMPLATTE;
 Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
 Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
 Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 z.B. RÖFIX WOFITHERM 180 LIGHT oder Gleichwertiges.
 Angebotenes System: (.....)

Dämmdicke: 8 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XE 24X + WDVS RÖFIX WOFITHERM LIGHT MPD7 DPL a.Holzständer AG**

Herstellung des Unterputzes samt Armierungsgewebe bei auftraggeberseitig (AG) montierten
 WF-PT Dämmplatten.

z.B. RÖFIX UNISTAR LIGHT + RÖFIX P50 ARMIERUNGSMÖRTEL oder Gleichwertiges.
 Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XE 28 + Aufzahlung (Az) auf WDVS mit ICB bzw. WF-PT aller Art für die Ausführung eines Brandschutzschott im Sturzbereich von Fenstern und Fenstertüren als WDVS mit Mineralwollgedämmplatten (MW) mit einem seitlichen Übergriff von 30 cm und einer Höhe von 20 cm, im Sturzbereich (z.B. von Fenstern und Fenstertüren).**

Unterputz in der Nenndicke des angrenzenden Fassadenbereichs.

Abgerechnet wird die Länge der Brandschutzstreifen (Sturzriegel) gemessen im Rohbaumaß
 (einschließlich des planmäßigen seitlichen Übergriffes).

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (cm) angegeben.

Die jedenfalls notwendige zusätzliche mechanische Befestigung (Dübel) wird in gesonderter
 Position vergütet.

44.XE 28A + Az WDVS Brandschutzschott Sturz RÖFIX,MW-PT,12cm h=20cm

Brandschutzschott im Sturzbereich von Fenstern und Fenstertüren ab einer Dämmstoffdicke von
 mehr als 10 cm bei Bauten mit mehr als 3 oberirdischen Geschoßen hergestellt.

RÖFIX Brandschutzriegel 034

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XE 28B + Az WDVS Brandschutzschott Sturz RÖFIX,MW-PT,14cm h=20cm

Brandschutzschott im Sturzbereich von Fenstern und Fenstertüren ab einer Dämmstoffdicke von
 mehr als 10 cm bei Bauten mit mehr als 3 oberirdischen Geschoßen hergestellt.

RÖFIX Brandschutzriegel 034

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XE 28C + Az WDVS Brandschutzschott Sturz RÖFIX,MW-PT,16cm h=20cm**

Brandschutzschott im Sturzbereich von Fenstern und Fenstertüren ab einer Dämmstoffdicke von mehr als 10 cm bei Bauten mit mehr als 3 oberirdischen Geschoßen hergestellt.

RÖFIX Brandschutzriegel 034

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XE 28D + Az WDVS Brandschutzschott Sturz RÖFIX,MW-PT,18cm h=20cm

Brandschutzschott im Sturzbereich von Fenstern und Fenstertüren ab einer Dämmstoffdicke von mehr als 10 cm bei Bauten mit mehr als 3 oberirdischen Geschoßen hergestellt.

RÖFIX Brandschutzriegel 034

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XE 28E + Az WDVS Brandschutzschott Sturz RÖFIX,MW-PT,20cm h=20cm

Brandschutzschott im Sturzbereich von Fenstern und Fenstertüren ab einer Dämmstoffdicke von mehr als 10 cm bei Bauten mit mehr als 3 oberirdischen Geschoßen hergestellt.

RÖFIX Brandschutzriegel 034

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XE 28F + Az WDVS Brandschutzschott Sturz RÖFIX,MW-PT h=20cm

Brandschutzschott im Sturzbereich von Fenstern und Fenstertüren ab einer Dämmstoffdicke von mehr als 10 cm bei Bauten mit mehr als 3 oberirdischen Geschoßen hergestellt.

RÖFIX Brandschutzriegel 034

Dämmdicke in cm:

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XE 29 + Aufzahlung (Az) auf WDVS mit ICB bzw. WF-PT aller Art für die Ausführung eines durchgehenden Brandschutzschott umlaufend als WDVS mit Mineralwolleämmplatten (MW) mit einer Höhe von 20 cm, im Bereich des Deckenrostes (Abstand bis zur Sturzkante etwaiger Fensteröffnungen \leq 50 cm).

Unterputz in der Nenndicke des angrenzenden Fassadenbereichs.

Abgerechnet wird die Länge des Brandschutzschott gemessen im Rohbaumaß.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (cm) angegeben.

Die jedenfalls notwendige zusätzliche mechanische Befestigung (Dübel) wird in gesonderter Position vergütet.

44.XE 29A + Az WDVS Brandschutzschott umlauf. RÖFIX,MW-PT,12cm h=20cm

Brandschutzschott umlaufend im Bereich des Deckenrostes (Abstand bis zur Sturzkante etwaiger Fenster und Fenstertüren \leq 50 cm) herstellen.

Ab einer Dämmstoffdicke von mehr als 10 cm bei Bauten mit mehr als 3 oberirdische

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Geschoßen.

RÖFIX Brandschutzriegel 034

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XE 29B + Az WDV5 Brandschutzschott umlauf. RÖFIX,MW-PT,14cm h=20cmBrandschutzschott umlaufend im Bereich des Deckenrostes (Abstand bis zur Sturzkante etwaiger Fenster und Fenstertüren ≤ 50 cm) herstellen.

Ab einer Dämmstoffdicke von mehr als 10 cm bei Bauten mit mehr als 3 oberirdische Geschoßen.

RÖFIX Brandschutzriegel 034

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XE 29C + Az WDV5 Brandschutzschott umlauf. RÖFIX,MW-PT,16cm h=20cmBrandschutzschott umlaufend im Bereich des Deckenrostes (Abstand bis zur Sturzkante etwaiger Fenster und Fenstertüren ≤ 50 cm) herstellen.

Ab einer Dämmstoffdicke von mehr als 10 cm bei Bauten mit mehr als 3 oberirdische Geschoßen.

RÖFIX Brandschutzriegel 034

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XE 29D + Az WDV5 Brandschutzschott umlauf. RÖFIX,MW-PT,18cm h=20cmBrandschutzschott umlaufend im Bereich des Deckenrostes (Abstand bis zur Sturzkante etwaiger Fenster und Fenstertüren ≤ 50 cm) herstellen.

Ab einer Dämmstoffdicke von mehr als 10 cm bei Bauten mit mehr als 3 oberirdische Geschoßen.

RÖFIX Brandschutzriegel 034

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XE 29E + Az WDV5 Brandschutzschott umlauf. RÖFIX,MW-PT,20cm h=20cmBrandschutzschott umlaufend im Bereich des Deckenrostes (Abstand bis zur Sturzkante etwaiger Fenster und Fenstertüren ≤ 50 cm) herstellen.

Ab einer Dämmstoffdicke von mehr als 10 cm bei Bauten mit mehr als 3 oberirdische Geschoßen.

RÖFIX Brandschutzriegel 034

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XE 29F + Az WDV5 Brandschutzschott umlauf. RÖFIX,MW-PT,x cm h=20cmBrandschutzschott umlaufend im Bereich des Deckenrostes (Abstand bis zur Sturzkante etwaiger Fenster und Fenstertüren ≤ 50 cm) herstellen.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Ab einer Dämmstoffdicke von mehr als 10 cm bei Bauten mit mehr als 3 oberirdische Geschoßen

Dämmdicke in cm:

RÖFIX Brandschutzriegel 034

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XE 35 + Aufzahlung (Az) auf WDVS mit ICB, MD und WF-PT aller Art

44.XE 35A + Az WDVS RÖFIX ICB,MD und WF-PT,Untersicht

Für die Erschwernisse bei Untersichten aller Art, ausgenommen Gesimse und Sturz.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XE 35B + Az WDVS RÖFIX ICB,MD und WF-PT,Gesimsummantelung**

Für die Erschwernisse beim Dämmen von glatten Gesimsen.

Abgerechnet wird die abgewickelte, behandelte Fläche.

Dämmstoff: L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XE 35C + Az WDVS RÖFIX ICB,MD und WF-PT,Fensterfaschen**

Für das Herstellen von glatten Fensterfaschen durch Aufkleben von zusätzlicher Dämmplatten, ohne Unterschied der Breite und Dicke.

Abgerechnet wird der äußere Umfang.

Dämmstoff:

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XE 35D + Az WDVS RÖFIX ICB,MD und WF-PT,Gaupe Attika

Für die Erschwernisse bei Arbeiten an Gaupen, Attika-Innenflächen und sonstigen im Schrägdachbereich befindlichen Aufbauten, ausgenommen Fänge.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XE 35I + Az WDVS RÖFIX ICB und MD Vollflächige Verklebung Teilbereich**

Aufzahlung (Az), Vollflächige Verklebung von RÖFIX Dämmplatten bei einzelnen Dämmplattenreihen wie z.B. vorletzte Dämmplattenreihe unter der Attika bzw. Dachanschluss, bei Fenster und Türen, etc.

Position gilt für je eine Dämmplattenhöhe (50 cm)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XE 35J + Az WDVS RÖFIX ICB,MD und WF-PT,Vollflächige Verklebung**

Aufzahlung (Az), Vollflächige Verklebung von RÖFIX
Dämmplatten auf die gesamten Fassadenfläche.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XE 35K + Az WDVS RÖFIX ICB,MD ,RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE,2. Lage

Für eine zusätzliche (2.Lage) RÖFIX P50 Armierungsgewebe einschließlich des
Mehrverbrauches an Unterputz.
RÖFIX P50 Armierungsgewebe

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XE 35L + Az WDVS RÖFIX ICB,MD und WF-PT,RÖFIX P10 PANZERGEBE

Für eine zusätzliche Lage (1.Lage) Panzergewebe
einschließlich des Mehrverbrauches an Unterputz.
RÖFIX P10 PANZERGEBE

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XE 35M + Az WDVS RÖFIX ICB und WF-PT,Schlagfestigkeitsklasse I

Aufzahlung (Az), für ein System der Schlagfestigkeitsklasse I, gem. ÖNORM B6400 Teil 1.
Der Nachweis einer zertifizierten Prüfstelle ist auf Aufforderung schriftlich zu erbringen.
Beinhaltet alle notwendigen Mehrarbeiten und Materialverbräuche in Bezug auf die Hauptposition
und die Deckputzposition.
RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT bzw bei MD System mit RÖFIX
KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR POR

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XE 35N + Az WDVS RÖFIX ICB,MD,Mehr oder Minderstärke je m2 und cm

Mehr oder Minderdicke je m² und cm.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XE 35O + Az WDVS RÖFIX ICB,MD,Leibungen bei Fassadenöffnungen >4m2

Aufzahlung (Az) für eine Ausführung von z.B. Fensterleibungen bei Fensteröffnungen > 4m² ohne
Unterschied auf Leibungsbreite.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XE 35P + Az WDVS RÖFIX ,RÖFIX RENOTECT Putzträgerplatte Stoßbe.**

Anbringen von RÖFIX RENOTECT Trägerplatten. Bauteil: Sockelflächen, Eingangsbereich und sonstige stoßgefährdete Bereiche; Putzträgerplatten für erhöhte mechanische Beanspruchung mit stumpfen Kanten aus recyceltem Altglas, beidseitig mit Glasfasergewebe armiert, auf Wärmedämmung kleben mit RÖFIX KLEBE-UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT.

Zusätzlich Haftspachtelung mit RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT aufbringen vor dem überarbeiten mit benötigten RÖFIX Systemkleber MPD 5 mm. (Die Dämmschicht im stoßgefährdeten Bereich um 10 mm reduzieren.)

Platte: RÖFIX RENOTECT-Putzträgerplatte 8 mm

Die jedenfalls notwendige zusätzliche mechanische Befestigung (Dübel) wird in gesonderter Position vergütet.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XE 35Q + Az WDVS RÖFIX ,RÖFIX RENOTECT Putzträgerplatte Sturzbe

Anbringen von RÖFIX RENOTECT Trägerplatten. im Sturzbereich ohne Unterschied der Einzellänge.

Putzträgerplatte aus recyceltem Altglas, beidseitig mit Glasfasergewebe armiert, mit RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT auf die Wärmedämmung kleben (mind. 15 - 20 cm Auflagebreite). Zusätzlich Haftspachtelung mit RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT aufbringen vor dem überarbeiten mit benötigten RÖFIX Systemkleber NPD 5 mm.

Platten planeben und absolut pressgestoßen verlegen.

Der untere Abschluss der Platte ist mit dem RÖFIX Abschlußprofil Schürze auszuführen.

Befestigung mit Edelstahlschrauben. Die Dämmschicht ist in diesem Bereich um ca. 22 mm zu reduzieren.

Bei Fensteröffnungen > 2,0 m ist eine zusätzliche Verdübelung der Putzträgerplatte erforderlich.

Abrechnung in Laufmeter, Fensteröffnung ohne Unterschied der Einzellänge Plattenhöhe (cm) (Auflagebreite + Überstand):

Platte: RÖFIX RENOTECT-Putzträgerplatte 8 mm

Die jedenfalls notwendige zusätzliche mechanische Befestigung (Dübel) wird in gesonderter Position vergütet.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XE 35R + Az WDVS RÖFIX ICB zweilagig mineralisch

Aufzahlung (Az) für eine zweilagige Applikation der RÖFIX ICB Fassadendämmplatten, anstelle einer einlagigen Dämmstoffapplikation.

Die Dämmplatten der beiden Lagen müssen um ca. 25cm horizontal und vertikal zueinander versetzt verlegt werden.

Die Dämmplatten werden untereinander vollflächig mit RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT verklebt.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XE 35S + Az WDVS RÖFIX erhöhte Anforderung Ebenflächigkeit**

Für die Herstellung eines Unterputzes mit erhöhter Anforderung an die Ebenflächigkeit gemäß ÖNORM B 2204.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XE 35T + Az WDVS RÖFIX Herstellen einer Haftbrücke

Mit RÖFIX MS-PLOYMER Dicht- und Klebemasse oder RÖFIX UNICOLL Universalkleber herstellen einer Haftbrücke (Alu bzw. Zinkbleche von Rollkästen, Baufolien bei Fensterabdichtungen sowie Flachdachdichtfolien bei Attikahochzügen).

Mit einer Zahnpachtel am gründlich gereinigten Untergrund (Siehe Untergrundvorbereitung) auftragen und noch vor der Hautbildung RÖFIX Fassadendämmplatten auf diese Haftbrücke mit RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT bzw. bei MD System mit RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR POR vollflächig verkleben.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XE 36 + RÖFIX Aerogel Dämmsystem, Liefern und Applizieren von Hochleistungsdämmplatten.
Oberputz ist in einer eigenen Position beschrieben.**44.XE 36A + RÖFIX Aerogel IB 015 DD10mm**

Liefern und Applizieren einer ultradünnen, nanoporösen Aerogel-Dämmplatte mit dampfdiffusionsoffener Beschichtung aus bewehrten Polypropylen mit Glasfaser als hocheffiziente Dämmplatte für Leibungen und Balkonnischen.

Befestigungsset, bestehend aus selbsthaltenden Schlagdübel, 1 Dübelteller (60 mm), Kunststofflamellennagel zur mechanischen Befestigung der Aerogel Dämmplatten.

- Klebemörtel: RÖFIX Unistar LIGHT
- Dämmplatte: RÖFIX IB 015 Aerogel-Dämmplatte beschichtet, Dämmstoffdicke (DD) 10 mm
- Armiermörtel: RÖFIX Unistar LIGHT, Mindestputzdicke 5 mm
- Verdübelung: RÖFIX IF 015 Befestigungsset für Aerogel-Dämmplatten
- Armierungsgewebe: RÖFIX P50

z.B. RÖFIX Aerogel IB 015 oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XE 36B + RÖFIX Aerogel IB 015 DD20mm

Liefern und Applizieren einer ultradünnen, nanoporösen Aerogel-Dämmplatte mit dampfdiffusionsoffener Beschichtung aus bewehrten Polypropylen mit Glasfaser als hocheffiziente Dämmplatte für Leibungen und Balkonnischen.

Befestigungsset, bestehend aus selbsthaltenden Schlagdübel, 1 Dübelteller (60 mm), Kunststofflamellennagel zur mechanischen Befestigung der Aerogel Dämmplatten.

- Klebemörtel: RÖFIX Unistar LIGHT
- Dämmplatte: RÖFIX IB 015 Aerogel-Dämmplatte beschichtet, Dämmstoffdicke (DD) 20 mm
- Armiermörtel: RÖFIX Unistar LIGHT, Mindestputzdicke 5 mm
- Verdübelung: RÖFIX IF 015 Befestigungsset für Aerogel-Dämmplatten
- Armierungsgewebe: RÖFIX P50

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

z.B. RÖFIX Aerogel IB 015 oder Gleichwertiges.
Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XE 36C + RÖFIX Aerogel IB 980 DD10mm

Liefen und Applizieren einer ultradünnen, nanoporösen Aerogel-Dämmplatte mit dampfdiffusionsoffener Beschichtung aus bewehrten Polypropylen mit Glasfaser als hocheffiziente Dämmplatte für Leibungen und Balkonnischen.

- Klebemörtel: RÖFIX Unistar LIGHT
- Dämmplatte: RÖFIX IB 980 Aerogel-Dämmplatte beschichtet, Dämmstoffdicke (DD) 10 mm

z.B. RÖFIX Aerogel IB 980 oder Gleichwertiges.
Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XE 36D + RÖFIX Aerogel IB 980 DD20mm

Liefen und Applizieren einer ultradünnen, nanoporösen Aerogel-Dämmplatte mit dampfdiffusionsoffener Beschichtung aus bewehrten Polypropylen mit Glasfaser als hocheffiziente Dämmplatte für Leibungen und Balkonnischen.

- Klebemörtel: RÖFIX Unistar LIGHT
- Dämmplatte: RÖFIX IB 980 Aerogel-Dämmplatte beschichtet, Dämmstoffdicke (DD) 20 mm

z.B. RÖFIX Aerogel IB 980 oder Gleichwertiges.
Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XE 36I + RÖFIX Aerogel FIRESTOP 019 WM-Dämmplatte

Liefen und Applizieren einer Aerogel-Mineralfaser Hochleistungsdämmplatte.

Befestigungsset, bestehend aus selbsthaltenden Schlagdübel, 1 Dübelteller (60 mm), Kunststoff-Lamellennagel zur mechanischen Befestigung der Aerogel Dämmplatten.

- Klebemörtel: RÖFIX Unistar LIGHT
- Dämmplatte: RÖFIX Firestop 019 Dämmplatte mm
- Armiermörtel: RÖFIX Unistar LIGHT, Mindestputzdicke 5 mm
- Verdübelung: RÖFIX IF 015 Befestigungsset für Aerogel-Dämmplatten
- Armierungsgewebe: RÖFIX P50

z.B. RÖFIX Aerogel FIRESTOP 019 oder Gleichwertiges.
Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XE 37 + Dickschichtiges Verputzen von Dämmplatten im Neubau auf Basis eines ökologisch wertvollen, mineralischen NHL-Dickputzsystems.

44.XE 37A + RÖFIX RenETICS 3D Putzsystem f.Renovierung

Herstellen einer mechanischen Haftbrücke bzw. eines tragfähigen Untergrundes mittels RÖFIX RenETICS 3D Gewebe einschließlich RÖFIX ROCKET Schraubdübel.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Dübelanzahl abhängig von Systemgewicht, Systemklasse, Gebäudehöhe, Windgeschwindigkeit und Geländeform.

Bestehend aus:

Mechanische Haftbrücke: RÖFIX RenETICS 3D Gewebe;

Mechanische Befestigung: RÖFIX ROCKET Schraubdübel und RÖFIX MOUNTY;

z.B. RÖFIX RenETICS 3D System oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XE 37B + RÖFIX RenETICS NHL Leichtgrundputz

Mineralischer, hydrophobierter, gut haftender und schnell abbindender Leichtgrundputz auf NHL Schnellzement Basis.

Mindestputzdicke 20 mm; Maximalputzdicke: ca. 25 mm

Mit wärmedämmenden mineralischen Leichtzuschlag auf Silikatbasis und Haftvermittlung für eine gute Grundhaftung.

z.B. RÖFIX RenETICS NHL Leichtgrundputz oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XE 37C + RÖFIX Renostar Armierspachtel MPD 3mm

Armierspachtel MPD 3 mm, bestehend aus:

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX Renostar

z.B. RÖFIX Renostar oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XE 37X + Az RÖFIX RenETICS MP f.Entfall Gewebespachtelung

Aufzahlung (Az) für Minderpreis (MP) für den Entfall der WDVS-Gewebespachtelung für die Applikation des RenETICS-Dickputzsystems.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XF + WDVS Sockel/untere Fassadenabschlüsse (RÖFIX)

Version 2023-10

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Angebotene Systeme:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Das angebotene Außenwand-Wärmedämmverbundsystem entspricht den behördlichen Vorschriften. Die Eignung und gegenseitige Verträglichkeit der Stoffe eines Dämmsystems ist gegeben.

Ausmaß, Abrechnung:

Das Ausmaß wird laut ÖNORM B 2204 ermittelt.

Bei der Erstellung der Leistungen werden beachtet:

- 1) Die behördlichen Vorschriften
- 2) Die einschlägigen ÖNORMEN
- 3) Die Verarbeitungsrichtlinien des Systemerzeugers und
- 4) Die Verarbeitungsrichtlinien der Qualitätsgruppe Wärmedämmsysteme.

Unebenheiten des Untergrundes:

Der Ausgleich von Unebenheiten entsprechend der Toleranzklasse gemäß ÖNORM DIN 18202 ist in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Verschiedene Färbungen, Putzarten:

Stoßen verschiedene Putzarten oder Färbungen innerhalb zusammenhängender Putzflächen aneinander, sind die sich daraus ergebenden Erschwernisse mit einer Aufzählung geregelt. Kein Anspruch auf Aufzählung besteht, wenn verschiedene Putzarten oder Färbungen nicht aneinander stoßen oder durch angeordnete Nuten oder Faschen, die mit eigener Position abgerechnet werden, getrennt sind, und für Anschlüsse an nicht verputzte Bauteile, z.B. Verkleidungen, Inkrustierungen oder Sichtbeton. Bei naturfarbigen Sanden gilt der Preis ohne Unterschied der Korngröße.

Leibungen:

Die Ausführung der Wärmedämmung im Leibungsbereich bei Fenster-, Tür- und sonstigen Öffnungen: In der gleichen Dicke wie in der Fassadenfläche, soweit nicht aus konstruktiven Gründen nur eine geringere Dicke möglich ist. Mindestens jedoch 2 cm dick. Für die Verwendung von konstruktiv notwendigen geringeren Dicken ist keine Preisveränderung vereinbart.

Aufzählungen:

Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

- 44.XF 01 + Außenwand-Wärmedämmverbundsystem (WDVS) aus Polystyrol-Hartschaumplatten (EPS-Automatenplatte), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK, geklebt mit hydraulisch abbindendem Trockenmörtel, armiert mit Textilglasgitter MW 4 x 4 mm, in Unterputzmörtel mittig eingebettet. Mindestputzdicke Unterputz: 3 mm.
Untergrundabhängige mechanische Befestigung mit Befestigungselementen gemäß ÖNORM B 6400 Teil 2, in eigener Position.
Endbeschichtung in eigener Position.

System: z.B. RÖFIX SOCKELAUSBILDUNG POLY

- 44.XF 01A + **WDVS SOCKEL,RÖFIX POLY EPS-S MPD3 5cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem bestehend aus:
Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;
Dämmstoff: RÖFIX EPS-S 035 EPS-Sockeldämmplatte;
Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;
Grundierung: RÖFIX PUTZGRUND PREMIUM;

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

z.B. RÖFIX SOCKELAUSBILDUNG POLY oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmstoffdicke: 5 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XF 01B + WDVS SOCKEL,RÖFIX POLY EPS-S MPD3 6cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;

Dämmstoff: RÖFIX EPS-S 035 EPS-Sockeldämmplatte;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;

Grundierung: RÖFIX PUTZGRUND PREMIUM;

z.B. RÖFIX SOCKELAUSBILDUNG POLY oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmstoffdicke: 6 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XF 01C + WDVS SOCKEL,RÖFIX POLY EPS-S MPD3 8cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;

Dämmstoff: RÖFIX EPS-S 035 EPS-Sockeldämmplatte;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;

Grundierung: RÖFIX PUTZGRUND PREMIUM;

z.B. RÖFIX SOCKELAUSBILDUNG POLY oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmstoffdicke: 8 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XF 01D + WDVS SOCKEL,RÖFIX POLY EPS-S MPD3 10cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;

Dämmstoff: RÖFIX EPS-S 035 EPS-Sockeldämmplatte;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;

Grundierung: RÖFIX PUTZGRUND PREMIUM;

z.B. RÖFIX SOCKELAUSBILDUNG POLY oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmstoffdicke: 10 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XF 01E + WDVS SOCKEL,RÖFIX POLY EPS-S MPD3 12cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;

Dämmstoff: RÖFIX EPS-S 035 EPS-Sockeldämmplatte;

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
 Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
 Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;
 Grundierung: RÖFIX PUTZGRUND PREMIUM;
 z.B. RÖFIX SOCKELAUSBILDUNG POLY oder Gleichwertiges.
 Angebotenes System: (.....)
 Dämmstoffdicke: 12 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XF 01F + WDVS SOCKEL,RÖFIX POLY EPS-S MPD3 14cm

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem bestehend aus:
 Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;
 Dämmstoff: RÖFIX EPS-S 035 EPS-Sockeldämmplatte;
 Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
 Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
 Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;
 Grundierung: RÖFIX PUTZGRUND PREMIUM;
 z.B. RÖFIX SOCKELAUSBILDUNG POLY oder Gleichwertiges.
 Angebotenes System: (.....)
 Dämmstoffdicke: 14 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XF 01G + WDVS SOCKEL,RÖFIX POLY EPS-S MPD3 16cm

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem bestehend aus:
 Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;
 Dämmstoff: RÖFIX EPS-S 035 EPS-Sockeldämmplatte;
 Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
 Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
 Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;
 Grundierung: RÖFIX PUTZGRUND PREMIUM;
 z.B. RÖFIX SOCKELAUSBILDUNG POLY oder Gleichwertiges.
 Angebotenes System: (.....)
 Dämmstoffdicke: 16 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XF 01H + WDVS SOCKEL,RÖFIX POLY EPS-S MPD3 18cm

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem bestehend aus:
 Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;
 Dämmstoff: RÖFIX EPS-S 035 EPS-Sockeldämmplatte;
 Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
 Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
 Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;
 Grundierung: RÖFIX PUTZGRUND PREMIUM;
 z.B. RÖFIX SOCKELAUSBILDUNG POLY oder Gleichwertiges.
 Angebotenes System: (.....)
 Dämmstoffdicke: 18 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

44.XF 01I + WDVS SOCKEL,RÖFIX POLY EPS-S MPD3 20cm

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem bestehend aus:
 Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;
 Dämmstoff: RÖFIX EPS-S 035 EPS-Sockeldämmplatte;
 Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
 Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
 Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;
 Grundierung: RÖFIX PUTZGRUND PREMIUM;
 z.B. RÖFIX SOCKELAUSBILDUNG POLY oder Gleichwertiges.
 Angebotenes System: (.....)
 Dämmstoffdicke: 20 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XF 01J + WDVS SOCKEL,RÖFIX POLY EPS-S MPD3**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem bestehend aus:
 Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;
 Dämmstoff: RÖFIX EPS-S 035 EPS-Sockeldämmplatte;
 Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
 Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
 Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMASSE POLYSTAR;
 Grundierung: RÖFIX PUTZGRUND PREMIUM;
 z.B. RÖFIX SOCKELAUSBILDUNG POLY oder Gleichwertiges.
 Angebotenes System: (.....)
 Dämmstoffdicke: cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XF 04 + Außenwand-Wärmedämmverbundsystem aus (WDVS) Polystyrol-Hartschaumplatten (EPS-Automatenplatte), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK, geklebt mit hydraulisch abbindendem Trockenmörtel, armiert mit Textilglasgitter MW 4 x 4 mm, in Unterputzmörtel im äußeren Drittel eingebettet.

Mindestputzdicke Unterputz: 5 mm.

Schlagfestigkeit Kat. I

Untergrundabhängige mechanische Befestigung mit Befestigungselementen gemäß ÖNORM B 6400 Teil 2, in eigener Position.

Endbeschichtung in eigener Position.

System: z.B. RÖFIX SOCKELAUSBILDUNG LIGHT

44.XF 04A + WDVS SOCKEL,RÖFIX LIGHT EPS-S MPD5 5cm

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, bestehend aus:
 Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 Dämmstoff: RÖFIX EPS-S 035 EPS-Sockeldämmplatte;
 Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
 Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
 Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 Grundierung: RÖFIX PUTZGRUND PREMIUM;
 z.B. RÖFIX SOCKELAUSBILDUNG LIGHT oder Gleichwertiges.
 Angebotenes System: (.....)
 Dämmstoffdicke: 5 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XF 04B + WDVS SOCKEL,RÖFIX LIGHT EPS-S MPD5 6cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, bestehend aus:
 Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 Dämmstoff: RÖFIX EPS-S 035 EPS-Sockeldämmplatte;
 Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
 Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
 Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 Grundierung: RÖFIX PUTZGRUND PREMIUM;
 z.B. RÖFIX SOCKELAUSBILDUNG LIGHT oder Gleichwertiges.
 Angebotenes System: (.....)
 Dämmstoffdicke: 6 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XF 04C + WDVS SOCKEL,RÖFIX LIGHT EPS-S MPD5 8cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, bestehend aus:
 Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 Dämmstoff: RÖFIX EPS-S 035 EPS-Sockeldämmplatte;
 Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
 Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
 Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 Grundierung: RÖFIX PUTZGRUND PREMIUM;
 z.B. RÖFIX SOCKELAUSBILDUNG LIGHT oder Gleichwertiges.
 Angebotenes System: (.....)
 Dämmstoffdicke: 8 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XF 04D + WDVS SOCKEL,RÖFIX LIGHT EPS-S MPD5 10cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, bestehend aus:
 Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 Dämmstoff: RÖFIX EPS-S 035 EPS-Sockeldämmplatte;
 Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
 Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
 Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 Grundierung: RÖFIX PUTZGRUND PREMIUM;
 z.B. RÖFIX SOCKELAUSBILDUNG LIGHT oder Gleichwertiges.
 Angebotenes System: (.....)
 Dämmstoffdicke: 10 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XF 04E + WDVS SOCKEL,RÖFIX LIGHT EPS-S MPD5 12cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, bestehend aus:
 Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 Dämmstoff: RÖFIX EPS-S 035 EPS-Sockeldämmplatte;
 Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
 Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
 Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 Grundierung: RÖFIX PUTZGRUND PREMIUM;

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

z.B. RÖFIX SOCKELAUSBILDUNG LIGHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmstoffdicke: 12 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XF 04F + WDVS SOCKEL,RÖFIX LIGHT EPS-S MPD5 14cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

Dämmstoff: RÖFIX EPS-S 035 EPS-Sockeldämmplatte;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

Grundierung: RÖFIX PUTZGRUND PREMIUM;

z.B. RÖFIX SOCKELAUSBILDUNG LIGHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmstoffdicke: 14 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XF 04G + WDVS SOCKEL,RÖFIX LIGHT EPS-S MPD5 16cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

Dämmstoff: RÖFIX EPS-S 035 EPS-Sockeldämmplatte;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

Grundierung: RÖFIX PUTZGRUND PREMIUM;

z.B. RÖFIX SOCKELAUSBILDUNG LIGHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmstoffdicke: 16 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XF 04H + WDVS SOCKEL,RÖFIX LIGHT EPS-S MPD5 18cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

Dämmstoff: RÖFIX EPS-S 035 EPS-Sockeldämmplatte;

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;

Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;

Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

Grundierung: RÖFIX PUTZGRUND PREMIUM;

z.B. RÖFIX SOCKELAUSBILDUNG LIGHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

Dämmstoffdicke: 18 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XF 04I + WDVS SOCKEL,RÖFIX LIGHT EPS-S MPD5 20cm**

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;

Dämmstoff: RÖFIX EPS-S 035 EPS-Sockeldämmplatte;

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
 Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
 Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 Grundierung: RÖFIX PUTZGRUND PREMIUM;
 z.B. RÖFIX SOCKELAUSBILDUNG LIGHT oder Gleichwertiges.
 Angebotenes System: (.....)
 Dämmstoffdicke: 20 cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XF 04J + WDVS SOCKEL,RÖFIX LIGHT EPS-S MPD5

Außenwand-Wärmedämmverbundsystem, bestehend aus:
 Verklebung: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 Dämmstoff: RÖFIX EPS-S 035 EPS-Sockeldämmplatte;
 Textilglasgitter: RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE;
 Diagonalarmierung: RÖFIX DIAGONALARMIERUNG;
 Unterputzmörtel: RÖFIX KLEBE- UND ARMIERMÖRTEL UNISTAR LIGHT;
 Grundierung: RÖFIX PUTZGRUND PREMIUM;
 z.B. RÖFIX SOCKELAUSBILDUNG LIGHT oder Gleichwertiges.
 Angebotenes System: (.....)
 Dämmstoffdicke: cm

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XF 35 + Aufzahlung (Az) auf WDVS für eine Ausführung des Spritzwasserbereiches an der Fassade (z.B. Sockel, Terrassen, Balkone, offene Loggien, Vordächer), einschließlich dem Verwenden besonderer Dämmstoffe (z.B. EPS-S, XPS-R), die der Systemhalter für den erdberührten Bereich oder den Spritzwasserbereich vorsieht. Höhenunterschied des unteren Abschlusses bis 10 Prozent der Grundrisslänge.

Etwaige Sockelprofile sind in eigenen Positionen beschrieben.

Hinweis:

Bei einem Gefälle über 10 Prozent, bei Geländesprüngen oder bei nicht geradlinigem unterem Abschluss wird eine freie Formulierung oder Skizze/Plan mit genauen Angaben empfohlen.

44.XF 35A + Az WDVS SOCKEL bei vorhandenem Gelände b.10%

Anarbeiten an vorhandene Bauteile (z.B. Traufenbeton, Gehsteigdecke, sonstige befestigte Flächen, Terrassen, Balkone, offene Loggien, Vordächer).

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XF 35B + Az WDVS SOCKEL m. Einbindung unter Gelände b.10%

Mit Einbindung in die Gebäudeabdichtung und Perimeterdämmung unter dem künftigen Gelände.

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XF 35E + Az WDVS SOCKEL, beschleunigter miner. Klebe- u. UP-Mörtel

Aufzahlung (Az) für einen beschleunigten, mineralischen Klebe- und Unterputzmörtel mit optimierten Trocknungseigenschaften bei feuchtkalter Witterung erweitert sich der Anwendungsbereich auf ca. +1°C. Nur in dem vom Hersteller angegebenen Temperaturbereich

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

einsetzen.

RÖFIX WINTERSTAR oder Gleichwertiges.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XF 35F + Az WDVS SOCKEL, Bauwerksabdichtung RÖFIX COLLSTAR kleben**

Aufpreis (Az) Kleben der Sockeldämmplatten im Bereich der Bauwerksabdichtung (z.B. bitum.) anstelle des Systemklebers mit RÖFIX COLLSTAR Zement-/Dispersionsspachtel.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XF 35G + Az WDVS SOCKEL, RÖFIX OPTIFLEX Dichtspachtel Feuchtesch.**

Als Feuchteschutz laut aktueller VAR unter Terrain bis ca. 5cm über Terrain durch Überspachteln erdberührter Systemkomponenten mit einer 1-komponentigen bzw. 2-komponentigen Zement- / Dispersionsspachtelmasse und zusätzlich geschützt durch eine Noppenfolie mit Vlieskaschierung.

RÖFIX OPTIFLEX 1K LIGHT bzw. 2K Zement- / Dispersionsspachtelmasse.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XF 35H + Az WDVS SOCKEL, RÖFIX OPTIFLEX armieren**

Aufpreis (Az) Armieren der Sockeldämmplatten anstelle des Systemklebers mit RÖFIX OPTIFLEX 1-komponentiger bzw. 2-komponentiger Zement-/Dispersionsspachtel, mind. MPD 3 mm und RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XF 35I + Az WDVS SOCKEL, Vollflächige Verklebung Teilbereiche**

Aufzahlung (Az), Vollflächige Verklebung von RÖFIX EPS-S Dämmplatten bei einzelnen Plattenchargen wie zB. vorletzte Plattencharge unter der Attika, Fenster und Türen, etc.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XF 35J + Az WDVS SOCKEL, Vollflächige Verklebung**

Aufzahlung (Az), Vollflächige Verklebung von RÖFIX EPS-S Dämmplatten auf die gesamten Fassadenfläche.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XF 35K + Az WDVS SOCKEL,RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE,2. Lage**

Für eine zusätzliche (2.Lage) RÖFIX P50 Armierungsgewebe einschließlich des Mehrverbrauches an Unterputz.

RÖFIX P50 Armierungsgewebe

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XF 35L + Az WDVS SOCKEL,RÖFIX P10 PANZERGEWEBE**

Für eine zusätzliche Lage (1.Lage) Panzergewebe einschließlich des Mehrverbrauches an Unterputz.

RÖFIX P10 PANZERGEWEBE

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XF 35M + Az WDVS SOCKEL,Schlagfestigkeitsklasse I**

Aufzahlung (Az), für ein System der Schlagfestigkeitsklasse I, gem. ÖNORM B6400 Teil 1.

Der Nachweis einer zertifizierten Prüfstelle ist auf Aufforderung schriftlich zu erbringen. Beinhaltet alle notwendigen Mehrarbeiten und Materialverbräuche in Bezug auf die Hauptposition und die Deckputzposition.

RÖFIX UNISTAR LIGHT

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XF 35N + Az MP WDVS SOCKEL,Schlagfestigkeitsklasse II**

Aufzahlung (Az), Minderpreis (MP) für ein System der Schlagfestigkeitsklasse II, gem. ÖNORM B6400 Teil 1.

Gilt für die Verwendung von z.B. RÖFIX Polystar bzw. Poly LIGHT anstelle von RÖFIX Unistar LIGHT.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XF 35O + Az WDVS SOCKEL,Mehr oder Minderstärken je m² und cm**Mehr oder Minderdicken je m² und cm.L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XF 35S + Az WDVS SOCKEL,erhöhte Anforderung Ebenflächigkeit**

Für die Herstellung eines Unterputzes mit erhöhter Anforderung an die Ebenflächigkeit gemäß ÖNORM B 2259.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XF 35T + Az WDVS SOCKEL kapillarer Trennschnitt**

Für die Herstellung eines kapillaren Trennschnittes im Bereich des Sockels, wobei daraus zu achten ist, dass das gesamte Putzsystem bis hin zur Sockeldämmplatte durchgeschnitten wird (Schnitttiefe ca. 20 mm).

Die BReite des Kapillartrennschnittes hat mindestens 5-8 mm zu betragen, die Fuge ist mit geeignetem Material (z.B. RÖFIX Optiflex 2K) zu verfüllen.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XF 35U + Az WDVS SOCKEL Fugen- und Fassadenschutzband 5x120mm

Für die Herstellung von Bauteiltrennungen im Anschlussbereich an den Sockel, Dicke 5mm, Höhe 120mm

z.B. RÖFIX Creteo Gala Plexband oder Gleichwertiges

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XF 35V + Az WDVS SOCKEL Fugen- und Fassadenschutzband 8x120mm

Für die Herstellung von Bauteiltrennungen im Anschlussbereich an den Sockel, Dicke 8mm, Höhe 120mm

z.B. RÖFIX Creteo Gala Plexband oder Gleichwertiges

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XF 35W + Az WDVS SOCKEL Fugen- und Fassadenschutzband 10x120mm

Für die Herstellung von Bauteiltrennungen im Anschlussbereich an den Sockel, Dicke 10mm, Höhe 120mm

z.B. RÖFIX Creteo Gala Plexband oder Gleichwertiges

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XG + Mechanische Befestigung Dübel und Befestigungen (RÖFIX)

Version 2023-10

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Aufzahlungen:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

- 44.XG 05 + Zusätzliche mechanische Befestigung des Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) mit systemkonformen versenkbaren Schraubdübel mit Rondelle, ohne Unterschied der Art, in der Fläche. Der Dübel wird während der Montage automatisch in den Dämmstoff eingezogen und anschließend mit einer Rondelle aus gleichem Material wie die Fassadendämmplatte (EPS-F oder MW-Rondelle) verschlossen.

Setztiefe größer 25 mm. Spezielle Maschinen zum Setzen des Dübels sind erforderlich.

Einsatzbereich: Beton, Vollziegel, Hochlochziegel

Nutzungskategorie gemäß ÖNORM B 6400 Teil 2: A,B, C, D, E;

Hinweis: Es sind nur Systemdübel zu verwenden, die der Leitlinie für Europäische Technische Zulassungen (ETZ) für Dübel ETAG 014 entsprechen.

Abgerechnet wird die gedübelte Fassadenfläche.

(weitere Zusatzpositionen werden als Az-Position angeführt.)

Produktart: z.B. RÖFIX STR-8Z 2G Schraubdübel und RÖFIX STR-RONDELLE

44.XG 05A + WDVS Schraubdübel,RÖFIX STR-8Z 2G,DD 80mm

Wärmedämmplatten mit mindestens 6 Stk. je m² in der Fläche befestigt. In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen. Abgerechnet die gedübelte Fläche.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX STR-8Z 2G Schraubdübel mit RÖFIX STR RONDELLEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XG 05B + WDVS Schraubdübel,RÖFIX STR-8Z 2G,DD 100mm

Wärmedämmplatten mit mindestens 6 Stk. je m² in der Fläche befestigt. In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen. Abgerechnet die gedübelte Fläche.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX STR-8Z 2G Schraubdübel mit RÖFIX STR RONDELLEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XG 05C + WDVS Schraubdübel,RÖFIX STR-8Z 2G,DD 120mm

Wärmedämmplatten mit mindestens 6 Stk. je m² in der Fläche befestigt. In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen. Abgerechnet die gedübelte Fläche.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX STR-8Z 2G Schraubdübel mit RÖFIX STR RONDELLEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XG 05D + WDV5 Schraubdübel,RÖFIX STR-8Z 2G,DD 140mm**

Wärmedämmplatten mit mindestens 6 Stk. je m2 in der Fläche befestigt. In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen. Abgerechnet die gedübelte Fläche.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX STR-8Z 2G Schraubdübel mit RÖFIX STR RONDELLEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XG 05E + WDV5 Schraubdübel,RÖFIX STR-8Z 2G,DD 160mm

Wärmedämmplatten mit mindestens 6 Stk. je m2 in der Fläche befestigt. In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen. Abgerechnet die gedübelte Fläche.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX STR-8Z 2G Schraubdübel mit RÖFIX STR RONDELLEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XG 05F + WDV5 Schraubdübel,RÖFIX STR-8Z 2G,DD 180mm

Wärmedämmplatten mit mindestens 6 Stk. je m2 in der Fläche befestigt. In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen. Abgerechnet die gedübelte Fläche.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX STR-8Z 2G Schraubdübel mit RÖFIX STR RONDELLEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XG 05G + WDV5 Schraubdübel,RÖFIX STR-8Z 2G,DD 200mm

Wärmedämmplatten mit mindestens 6 Stk. je m2 in der Fläche befestigt. In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen. Abgerechnet die gedübelte Fläche.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX STR-8Z 2G Schraubdübel mit RÖFIX STR RONDELLEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XG 05H + WDV5 Schraubdübel,RÖFIX STR-8Z 2G,DD 220mm

Wärmedämmplatten mit mindestens 6 Stk. je m2 in der Fläche befestigt. In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen. Abgerechnet die gedübelte Fläche.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

z.B. RÖFIX STR-8Z 2G Schraubdübel mit RÖFIX STR RONDELLEN oder Gleichwertiges.
Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XG 05I + WDV S Schraubdübel,RÖFIX STR-8Z 2G,DD 240mm

Wärmedämmplatten mit mindestens 6 Stk. je m² in der Fläche befestigt. In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen. Abgerechnet die gedübelte Fläche.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX STR-8Z 2G Schraubdübel mit RÖFIX STR RONDELLEN oder Gleichwertiges.
Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XG 05J + WDV S Schraubdübel,RÖFIX STR-8Z 2G,DD 260mm

Wärmedämmplatten mit mindestens 6 Stk. je m² in der Fläche befestigt. In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen. Abgerechnet die gedübelte Fläche.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX STR-8Z 2G Schraubdübel mit RÖFIX STR RONDELLEN oder Gleichwertiges.
Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XG 05K + WDV S Schraubdübel,RÖFIX STR-8Z 2G,DD 280mm

Wärmedämmplatten mit mindestens 6 Stk. je m² in der Fläche befestigt. In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen. Abgerechnet die gedübelte Fläche.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX STR-8Z 2G Schraubdübel mit RÖFIX STR RONDELLEN oder Gleichwertiges.
Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XG 05L + WDV S Schraubdübel,RÖFIX STR-8Z 2G,DD 300mm

Wärmedämmplatten mit mindestens 6 Stk. je m² in der Fläche befestigt. In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen. Abgerechnet die gedübelte Fläche.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX STR-8Z 2G Schraubdübel mit RÖFIX STR RONDELLEN oder Gleichwertiges.
Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XG 05M + WDVS Schraubdübel,RÖFIX STR-8Z 2G,DD 320mm**

Wärmedämmplatten mit mindestens 6 Stk. je m2 in der Fläche befestigt. In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen. Abgerechnet die gedübelte Fläche.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX STR-8Z 2G Schraubdübel mit RÖFIX STR RONDELLEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XG 05N + WDVS Schraubdübel,RÖFIX STR-8Z 2G,DD 340mm

Wärmedämmplatten mit mindestens 6 Stk. je m2 in der Fläche befestigt. In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen. Abgerechnet die gedübelte Fläche.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX STR-8Z 2G Schraubdübel mit RÖFIX STR RONDELLEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XG 05O + WDVS Schraubdübel,RÖFIX STR-8Z 2G,DD 360mm

Wärmedämmplatten mit mindestens 6 Stk. je m2 in der Fläche befestigt. In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen. Abgerechnet die gedübelte Fläche.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX STR-8Z 2G Schraubdübel mit RÖFIX STR RONDELLEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XG 05P + WDVS Schraubdübel,RÖFIX STR-8Z 2G,DD 380mm

Wärmedämmplatten mit mindestens 6 Stk. je m2 in der Fläche befestigt. In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen. Abgerechnet die gedübelte Fläche.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX STR-8Z 2G Schraubdübel mit RÖFIX STR RONDELLEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XG 05Q + WDVS Schraubdübel,RÖFIX STR-8Z 2G,DD 400mm

Wärmedämmplatten mit mindestens 6 Stk. je m2 in der Fläche befestigt. In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen. Abgerechnet die gedübelte Fläche.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

z.B. RÖFIX STR-8Z 2G Schraubdübel mit RÖFIX STR RONDELLEN oder Gleichwertiges.
Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XG 05R + WDVS Schraubdübel,RÖFIX STR-8Z 2G,DD 420mm

Wärmedämmplatten mit mindestens 6 Stk. je m² in der Fläche befestigt. In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen. Abgerechnet die gedübelte Fläche.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX STR-8Z 2G Schraubdübel mit RÖFIX STR RONDELLEN oder Gleichwertiges.
Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XG 06 + Aufzählung (Az) auf zusätzliche mechanische Befestigung des Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme mit systemkonformen Flächendübel.**44.XG 06C + Az f.Ausführung RÖFIX VT 2G Dübelversenksteller MW-PT TR <7,5**

Für versenkte Dübelausführung mit MW-Rondellen, für ein WDVS aus Mineralwolle-Dämmplatten (MW-PT) mit einer TR <7,5.
RÖFIX VT 2G Dübelversenksteller für MW.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XG 15 + Zusätzliche mechanische Befestigung des Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) mit systemkonformen versenkbaaren Schraubdübel mit Rondelle, ohne Unterschied der Art, in der Fläche. Der Dübel wird während der Montage automatisch in den Dämmstoff gefräst und gleichzeitig mit einer Rondelle aus gleichem Material wie die Fassadendämmplatte (EPS-F oder MW-Rondelle) verschlossen.

Setztiefe größer 25 mm. Spezielle Maschinen zum Setzen des Dübels sind erforderlich.

Einsatzbereich: Beton, Vollziegel, Hochlochziegel

Nutzungskategorie gemäß ÖNORM B 6400 Teil 2: A,B, C, D, E;

Hinweis: Es sind nur Systemdübel zu verwenden, die der Leitlinie für Europäische Technische Zulassungen (ETZ) für Dübel ETAG 014 entsprechen.

Abgerechnet wird die gedübelte Fassadenfläche.

(weitere Zusatzpositionen werden als Az-Position angeführt.)

Produktart: z.B. RÖFIX ROCKET Teleskop-Schraubdübel mit RÖFIX ROCKET RONDELLE

44.XG 15B + WDVS Teleskop-Schraubdübel,RÖFIX Rocket,DD 80mm

Wärmedämmplatten mit mindestens 6 Stk. je m² in der Fläche befestigt. In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen.

Abgerechnet die gedübelte Fläche.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX ROCKET Teleskop-Schraubdübel mit RÖFIX ROCKET RONDELLE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XG 15C + WDVS Teleskop-Schraubdübel,RÖFIX Rocket,DD 100mm**

Wärmedämmplatten mit mindestens 6 Stk. je m² in der Fläche befestigt. In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen.

Abgerechnet die gedübelte Fläche.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX ROCKET Teleskop-Schraubdübel mit RÖFIX ROCKET RONDELLE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XG 15D + WDVS Teleskop-Schraubdübel,RÖFIX Rocket,DD 120mm

Wärmedämmplatten mit mindestens 6 Stk. je m² in der Fläche befestigt. In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen.

Abgerechnet die gedübelte Fläche.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX ROCKET Teleskop-Schraubdübel mit RÖFIX ROCKET RONDELLE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XG 15E + WDVS Teleskop-Schraubdübel,RÖFIX Rocket,DD 140mm

Wärmedämmplatten mit mindestens 6 Stk. je m² in der Fläche befestigt. In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen.

Abgerechnet die gedübelte Fläche.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX ROCKET Teleskop-Schraubdübel mit RÖFIX ROCKET RONDELLE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XG 15F + WDVS Teleskop-Schraubdübel,RÖFIX Rocket,DD 160mm

Wärmedämmplatten mit mindestens 6 Stk. je m² in der Fläche befestigt. In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen.

Abgerechnet die gedübelte Fläche.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX ROCKET Teleskop-Schraubdübel mit RÖFIX ROCKET RONDELLE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XG 15G + WDVS Teleskop-Schraubdübel,RÖFIX Rocket,DD 180mm**

Wärmedämmplatten mit mindestens 6 Stk. je m2 in der Fläche befestigt. In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen.

Abgerechnet die gedübelte Fläche.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX ROCKET Teleskop-Schraubdübel mit RÖFIX ROCKET RONDELLE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XG 15H + WDVS Teleskop-Schraubdübel,RÖFIX Rocket,DD 200mm

Wärmedämmplatten mit mindestens 6 Stk. je m2 in der Fläche befestigt. In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen.

Abgerechnet die gedübelte Fläche.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX ROCKET Teleskop-Schraubdübel mit RÖFIX ROCKET RONDELLE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XG 15J + WDVS Teleskop-Schraubdübel,RÖFIX Rocket,DD 220mm

Wärmedämmplatten mit mindestens 6 Stk. je m2 in der Fläche befestigt. In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen.

Abgerechnet die gedübelte Fläche.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX ROCKET Teleskop-Schraubdübel mit RÖFIX ROCKET RONDELLE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XG 15K + WDVS Teleskop-Schraubdübel,RÖFIX Rocket,DD 240mm

Wärmedämmplatten mit mindestens 6 Stk. je m2 in der Fläche befestigt. In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen.

Abgerechnet die gedübelte Fläche.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX ROCKET Teleskop-Schraubdübel mit RÖFIX ROCKET RONDELLE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XG 15L + WDVS Teleskop-Schraubdübel,RÖFIX Rocket,DD 260mm**

Wärmedämmplatten mit mindestens 6 Stk. je m² in der Fläche befestigt. In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen.

Abgerechnet die gedübelte Fläche.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX ROCKET Teleskop-Schraubdübel mit RÖFIX ROCKET RONDELLE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XG 15M + WDVS Teleskop-Schraubdübel,RÖFIX Rocket,DD 280mm

Wärmedämmplatten mit mindestens 6 Stk. je m² in der Fläche befestigt. In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen.

Abgerechnet die gedübelte Fläche.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX ROCKET Teleskop-Schraubdübel mit RÖFIX ROCKET RONDELLE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XG 15N + WDVS Teleskop-Schraubdübel,RÖFIX Rocket,DD 300mm

Wärmedämmplatten mit mindestens 6 Stk. je m² in der Fläche befestigt. In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen.

Abgerechnet die gedübelte Fläche.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX ROCKET Teleskop-Schraubdübel mit RÖFIX ROCKET RONDELLE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XG 15O + WDVS Teleskop-Schraubdübel,RÖFIX Rocket,DD 340mm

Wärmedämmplatten mit mindestens 6 Stk. je m² in der Fläche befestigt. In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen.

Abgerechnet die gedübelte Fläche.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX ROCKET Teleskop-Schraubdübel mit RÖFIX ROCKET RONDELLE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XG 15P + WDVS Teleskop-Schraubdübel, RÖFIX Rocket, DD 360mm**

Wärmedämmplatten mit mindestens 6 Stk. je m² in der Fläche befestigt. In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen.

Abgerechnet die gedübelte Fläche.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX ROCKET Teleskop-Schraubdübel mit RÖFIX ROCKET RONDELLE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XG 16 + Aufzahlung (Az) auf zusätzliche mechanische Befestigung des Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme mit systemkonformen Flächendübel.**44.XG 16C + Az Ausführung RÖFIX ROCKET Dübelversenksteller MW-PT TR <7,5**

Für versenkte Dübelausführung mit MW-Rondellen, für ein WDVS aus Mineralwolle-Dämmplatten (MW-PT) mit einer TR <7,5.

RÖFIX ROCKET MW CUP Versenksteller für MW-Dämmplatten

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XG 17 + Zusätzliche mechanische Befestigung des Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) mit systemkonformen tiefenversenkbaren Schraubdübel mit Klebehülse, für EPS- und PIR-Dämmstoffe, in der Fläche. Ein Dübel für alle Dämmstoffdicken von 120 bis 240 mm, je nach Untergrund- und Altputzsituation. Das Bohrloch und der Klebekanal wird mit einem Spezialbohrer erstellt. Der Dübel wird mittels Setzwerkzeug in das Bohrloch geschoben und im Untergrund verschraubt. Anschließend wird die Dübelhülse mit dem Fassadendämmstoff im Klebekanal mittels systemkonformen Klebeschaum dauerhaft verklebt. Der überschüssige, ausgetrocknete Klebeschaum ist mit einem Messer abschließend oberflächenbündig zum Fassadendämmstoff abzuschneiden. Bei trockenen, heißen Witterungsbedingungen ist der Klebekanal vor dem Ausschäumen mit Wasser anzufeuchten.

Dübel Systemklasse: 2

Einsatzbereich: Beton, Vollziegel, Hochlochziegel, Porenbeton

Nutzungskategorie gemäß ÖNORM B 6400 Teil 2: A, B, C, D, E;

Dübelschema: T und/oder W

Setz- bzw. Verankerungstiefe: ≥ 25 mm (A, B, C), ≥ 50 mm (D, E)

Hinweis: Es sind nur Systemdübel zu verwenden, die über eine entsprechende Europäische Technische Bewertung gemäß AED 330196-01-0604 verfügen.

Abgerechnet wird die gedübelte Fassadenfläche.

(weitere Zusatzpositionen werden als Az-Position angeführt.)

Produktart: z.B. IsoFux EVO Dübelstick mit EVO Klebeschaum

44.XG 17A + WDVS Klebe-Schraubdübel IsoFux Dübelstick m.EVO Klebeschaum

Wärmedämmplatten mit mindestens 6 Stk. je m² in der Fläche befestigt. In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen.

Abgerechnet die gedübelte Fläche.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

z.B. IsoFux EVO Dübelstick mit EVO Klebschaum oder Gleichwertiges.
Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 44.XG 20 + Zusätzliche mechanische Befestigung des Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) mit systemkonformen Dämmstoffdübel mit Schlagelement aus Polyamid, ohne Unterschied der Art, in der Fläche.

Einsatzbereich: Beton, Vollziegel

Nutzungskategorie gemäß ÖNORM B 6400 Teil 2: A,B

Hinweis: Es sind nur Systemdübel zu verwenden, die der Leitlinie für Europäische Technische Zulassungen (ETZ)

für Dübel ETAG 014 entsprechen.

Abgerechnet wird die gedübelte Fassadenfläche.

(Chi-Wert 0,000W/mK, daher keine versenkte Ausführung erforderlich.)

Produktart: z.B. RÖFIX T-Save Schlagdübel

44.XG 20A + WDVS Dübel,RÖFIX T-Save,DD 60mm

Wärmedämmplatten mit mindestens 6 Stk. je m² in der Fläche befestigt. In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen.

Abgerechnet die gedübelte Fläche.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX T-Save Schlagdübel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XG 20B + WDVS Dübel,RÖFIX T-Save,DD 80mm

Wärmedämmplatten mit mindestens 6 Stk. je m² in der Fläche befestigt. In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen.

Abgerechnet die gedübelte Fläche.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX T-Save Schlagdübel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XG 20C + WDVS Dübel,RÖFIX T-Save,DD 100mm

Wärmedämmplatten mit mindestens 6 Stk. je m² in der Fläche befestigt. In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen.

Abgerechnet die gedübelte Fläche.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX T-Save Schlagdübel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XG 20D + WDVS Dübel,RÖFIX T-Save,DD 120mm**

Wärmedämmplatten mit mindestens 6 Stk. je m2 in der Fläche befestigt. In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen.

Abgerechnet die gedübelte Fläche.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX T-Save Schlagdübel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XG 20E + WDVS Dübel,RÖFIX T-Save,DD 140mm

Wärmedämmplatten mit mindestens 6 Stk. je m2 in der Fläche befestigt. In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen.

Abgerechnet die gedübelte Fläche.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX T-Save Schlagdübel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XG 20F + WDVS Dübel,RÖFIX T-Save,DD 160mm

Wärmedämmplatten mit mindestens 6 Stk. je m2 in der Fläche befestigt. In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen.

Abgerechnet die gedübelte Fläche.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX T-Save Schlagdübel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XG 20G + WDVS Dübel,RÖFIX T-Save,DD 180mm

Wärmedämmplatten mit mindestens 6 Stk. je m2 in der Fläche befestigt. In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen.

Abgerechnet die gedübelte Fläche.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX T-Save Schlagdübel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XG 20H + WDVS Dübel,RÖFIX T-Save,DD 200mm

Wärmedämmplatten mit mindestens 6 Stk. je m2 in der Fläche befestigt. In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

erhöhen.

Abgerechnet die gedübelte Fläche.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX T-Save Schlagdübel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XG 20I + WDVS Dübel,RÖFIX T-Save,DD 220mm**

Wärmedämmplatten mit mindestens 6 Stk. je m² in der Fläche befestigt. In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen.

Abgerechnet die gedübelte Fläche.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX T-Save Schlagdübel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XG 20J + WDVS Dübel,RÖFIX T-Save,DD 240mm**

Wärmedämmplatten mit mindestens 6 Stk. je m² in der Fläche befestigt. In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen.

Abgerechnet die gedübelte Fläche.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX T-Save Schlagdübel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XG 20K + WDVS Dübel,RÖFIX T-Save,DD 260mm**

Wärmedämmplatten mit mindestens 6 Stk. je m² in der Fläche befestigt. In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen.

Abgerechnet die gedübelte Fläche.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX T-Save Schlagdübel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XG 21 + Zusätzliche mechanische Befestigung des Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) mit systemkonformen, oberflächenbündig gesetztem Schraubdübel mit Kunststoffschraube, ohne Unterschied der Art, in der Fläche.**

Einsatzbereich: Beton, Vollziegel, Hochlochziegel

Nutzungskategorie gemäß ÖNORM B 6400 Teil 2: A,B, C, D, E;

Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient (0,000 W/K)

Hinweis: Es sind nur Systemdübel zu verwenden, die der Leitlinie für Europäische Technische

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

Zulassungen (ETZ) für Dübel ETAG 014 entsprechen.

Abgerechnet wird die gedübelte Fassadenfläche.

Produktart: z.B. RÖFIX HTR-P Schraubdübel

44.XG 21A + WDVS Dübel,RÖFIX HTR-P,DD 60mm

Wärmedämmplatten mit mindestens 6 Stk. je m² in der Fläche befestigt. In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen.

Abgerechnet die gedübelte Fläche.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX HTR-P Schraubdübel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XG 21B + WDVS Dübel,RÖFIX HTR-P,DD 80mm**

Wärmedämmplatten mit mindestens 6 Stk. je m² in der Fläche befestigt. In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen.

Abgerechnet die gedübelte Fläche.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX HTR-P Schraubdübel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XG 21C + WDVS Dübel,RÖFIX HTR-P,DD 100mm**

Wärmedämmplatten mit mindestens 6 Stk. je m² in der Fläche befestigt. In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen.

Abgerechnet die gedübelte Fläche.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX HTR-P Schraubdübel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XG 21D + WDVS Dübel,RÖFIX HTR-P,DD 120mm**

Wärmedämmplatten mit mindestens 6 Stk. je m² in der Fläche befestigt. In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen.

Abgerechnet die gedübelte Fläche.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX HTR-P Schraubdübel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EURL: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XG 21E + WDVS Dübel,RÖFIX HTR-P,DD 140mm**

Wärmedämmplatten mit mindestens 6 Stk. je m² in der Fläche befestigt. In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen.

Abgerechnet die gedübelte Fläche.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX HTR-P Schraubdübel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XG 21F + WDVS Dübel,RÖFIX HTR-P,DD 160mm**

Wärmedämmplatten mit mindestens 6 Stk. je m² in der Fläche befestigt. In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen.

Abgerechnet die gedübelte Fläche.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX HTR-P Schraubdübel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XG 21G + WDVS Dübel,RÖFIX HTR-P,DD 180mm**

Wärmedämmplatten mit mindestens 6 Stk. je m² in der Fläche befestigt. In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen.

Abgerechnet die gedübelte Fläche.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX HTR-P Schraubdübel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XG 21H + WDVS Dübel,RÖFIX HTR-P,DD 200mm**

Wärmedämmplatten mit mindestens 6 Stk. je m² in der Fläche befestigt. In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen.

Abgerechnet die gedübelte Fläche.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX HTR-P Schraubdübel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XG 21I + WDVS Dübel,RÖFIX HTR-P,DD 220mm**

Wärmedämmplatten mit mindestens 6 Stk. je m² in der Fläche befestigt. In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen.

Abgerechnet die gedübelte Fläche.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX HTR-P Schraubdübel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XG 21J + WDVS Dübel,RÖFIX HTR-P,DD 240mm

Wärmedämmplatten mit mindestens 6 Stk. je m² in der Fläche befestigt. In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen.

Abgerechnet die gedübelte Fläche.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX HTR-P Schraubdübel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XG 30 + Zusätzliche mechanische Befestigung des Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) mit systemkonformen Dämmstoffschrauben für Holzuntergründe und Blechdicken (bis 0,75 mm), Verankerungstiefe 30 - 40 mm, Tellerdurchmesse 60 mm, ohne Unterschied der Art, in der Fläche.

Hinweis: Es sind nur Systemdübel zu verwenden.

Abgerechnet wird die gedübelte Fassadenfläche.

(weitere Zusatzpositionen werden als Az-Position angeführt.

Produktart: z.B. RÖFIX STR-H bzw. RÖFIX ROCKET WOOD Dämmstoffschraube Holz

44.XG 30A + WDVS RÖFIX Dämmstoffschraube f. Holzuntergr,DD 40mm

Wärmedämmplatten in der Fläche oberflächenbündig befestigt.

In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen, die Mindestanzahl lt. Angaben des Systemherstellers sind einzuhalten.

Abgerechnet die gedübelte Fläche. Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX STR-H bzw. RÖFIX ROCKET WOOD Dämmstoffschraube oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XG 30B + WDVS RÖFIX Dämmstoffschraube f. Holzuntergr,DD 60mm

Wärmedämmplatten in der Fläche oberflächenbündig befestigt.

In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen, die Mindestanzahl lt. Angaben des Systemherstellers sind einzuhalten.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Abgerechnet die gedübelte Fläche. Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX STR-H bzw. RÖFIX ROCKET WOOD Dämmstoffschraube oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XG 30C + WDVS RÖFIX Dämmstoffschraube f. Holzuntergr,DD 80mm

Wärmedämmplatten in der Fläche oberflächenbündig befestigt.

In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen, die Mindestanzahl lt. Angaben des Systemherstellers sind einzuhalten.

Abgerechnet die gedübelte Fläche. Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX STR-H bzw. RÖFIX ROCKET WOOD Dämmstoffschraube oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XG 30D + WDVS RÖFIX Dämmstoffschraube f. Holzuntergr,DD 100mm

Wärmedämmplatten in der Fläche oberflächenbündig befestigt.

In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen, die Mindestanzahl lt. Angaben des Systemherstellers sind einzuhalten.

Abgerechnet die gedübelte Fläche. Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX STR-H bzw. RÖFIX ROCKET WOOD Dämmstoffschraube oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XG 30E + WDVS RÖFIX Dämmstoffschraube f. Holzuntergr,DD 120mm

Wärmedämmplatten in der Fläche oberflächenbündig befestigt.

In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen, die Mindestanzahl lt. Angaben des Systemherstellers sind einzuhalten.

Abgerechnet die gedübelte Fläche. Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX STR-H bzw. RÖFIX ROCKET WOOD Dämmstoffschraube oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XG 30F + WDVS RÖFIX Dämmstoffschraube f. Holzuntergr,DD 140mm

Wärmedämmplatten in der Fläche oberflächenbündig befestigt.

In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen, die Mindestanzahl lt. Angaben des Systemherstellers sind einzuhalten.

Abgerechnet die gedübelte Fläche. Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

angegeben.

z.B. RÖFIX STR-H bzw. RÖFIX ROCKET WOOD Dämmstoffschraube oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XG 30G + WDVS RÖFIX Dämmstoffschraube f. Holzuntergr,DD 160mm**

Wärmedämmplatten in der Fläche oberflächenbündig befestigt.

In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen, die Mindestanzahl lt. Angaben des Systemherstellers sind einzuhalten.

Abgerechnet die gedübelte Fläche. Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX STR-H bzw. RÖFIX ROCKET WOOD Dämmstoffschraube oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XG 30I + WDVS RÖFIX Dämmstoffschraube f. Holzuntergr,DD 200mm**

Wärmedämmplatten in der Fläche oberflächenbündig befestigt.

In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen, die Mindestanzahl lt. Angaben des Systemherstellers sind einzuhalten.

Abgerechnet die gedübelte Fläche. Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX STR-H bzw. RÖFIX ROCKET WOOD Dämmstoffschraube oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XG 30J + WDVS RÖFIX Dämmstoffschraube f. Holzuntergr,DD 220mm**

Wärmedämmplatten in der Fläche oberflächenbündig befestigt.

In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen, die Mindestanzahl lt. Angaben des Systemherstellers sind einzuhalten.

Abgerechnet die gedübelte Fläche. Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX STR-H bzw. RÖFIX ROCKET WOOD Dämmstoffschraube oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XG 30K + WDVS RÖFIX Dämmstoffschraube f. Holzuntergr,DD 240mm**

Wärmedämmplatten in der Fläche oberflächenbündig befestigt.

In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen, die Mindestanzahl lt. Angaben des Systemherstellers sind einzuhalten.

Abgerechnet die gedübelte Fläche. Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

z.B. RÖFIX STR-H bzw. RÖFIX ROCKET WOOD Dämmstoffschraube oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XG 30L + WDVS RÖFIX Dämmstoffschraube f. Holzuntergr,DD 260mm**

Wärmedämmplatten in der Fläche oberflächenbündig befestigt.

In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen, die Mindestanzahl lt. Angaben des Systemherstellers sind einzuhalten.

Abgerechnet die gedübelte Fläche. Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX STR-H bzw. RÖFIX ROCKET WOOD Dämmstoffschraube oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XG 30M + WDVS RÖFIX Dämmstoffschraube f. Holzuntergr.**

Wärmedämmplatten in der Fläche oberflächenbündig befestigt.

In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen, die Mindestanzahl lt. Angaben des Systemherstellers sind einzuhalten.

Abgerechnet die gedübelte Fläche. Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in mm angegeben.

z.B. RÖFIX STR-H bzw. RÖFIX ROCKET WOOD Dämmstoffschraube oder Gleichwertiges.

Dämmstoffdicke:

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XG 31 + Aufzahlung (Az) auf zusätzliche mechanische Befestigung des Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme mit systemkonformen Flächendübel.****44.XG 31A + Az f.versenkte Ausführung RÖFIX Rondelle EPS-F**

Für versenkte Dübelausführung mit EPS-F-Rondellen, ohne Unterschied, ob in der Fläche oder in der Randzone.

Für ein WDVS aus Polystyrol-Dämmplatten (EPF-F).

RÖFIX STR bzw. RÖFIX ROCKET Rondellen EPS

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XG 31B + Az f.versenkte Ausführung RÖFIX Rondelle MW**

Für versenkte Dübelausführung mit MW-Rondellen, ohne Unterschied, ob in der Fläche oder in der Randzone.

Für ein WDVS aus Mineralwolle-Dämmplatten (MW-PT).

RÖFIX STR bzw. RÖFIX ROCKET Rondellen MW

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XG 31C + Az Ausführung RÖFIX VT 2G Dübelversenksteller MW-PT TR <7,5**

Für versenkte Dübelausführung mit MW-Rondellen, für ein WDVS aus Mineralwolle-Dämmplatten (MW-PT) mit einer TR <7,5.

RÖFIX VT 2G bzw. ROCKET MW CUP Dübelversenksteller für MW

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XG 40 + Aufzahlung (Az) für Flächen und Randzonen für eine Dübelanzahl bis 12 Stk/m².**

Sind Zusatzteller erforderlich sind diese mit einzukalkulieren.

44.XG 40A + Az 8 Dübel Fläche (+2)

Auf 8 Stk. Systemdübel (+2 Stk.)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XG 40B + Az 10 Dübel Fläche (+4)**

Auf 10 Stk. Systemdübel (+4 Stk.)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XG 40C + Az 12 Dübel Fläche (+6)**

Auf 12 Stk. Systemdübel (+6 Stk.)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XG 40H + Az 8 Dübel Rand (+2)**

Auf 8 Stk. Systemdübel (+2 Stk.)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XG 40I + Az 10 Dübel Rand (+4)**

Auf 10 Stk. Systemdübel (+4 Stk.)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XG 40J + Az 12 Dübel Rand (+6)**

Auf 12 Stk. Systemdübel (+6 Stk.)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XH + Profile,Fassadenfertig.,Nuten,Montageelemente (RÖFIX)**

Version 2023-10

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen beschrieben.**Verarbeitungsrichtlinien:**

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Profile und Fassaden-Fertigteile, die der Systemhalter empfiehlt, werden verwendet.

Diese werden in Originalgebinden auf die Baustelle geliefert und so gekennzeichnet, dass sie als Systemkomponenten gemäß der Produktdeklaration des Auftragnehmers identifiziert werden können.

Nuten sind so ausgebildet, dass sämtliche Flächen mit dem Unterputz und dem Oberputz überzogen sind.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

44.XH 03 + WDVS Sockel-Abschlussprofil, mit Kunststoff-Tropfkante.

Sockel-Abschlussprofile aus Aluminium blank mit aufgesteckten, verschiebbaren Kunststoff-Tropfkante für WDVS in verschiedenen Längen in das Verbundsystem einbinden und die Fuge zwischen Untergrund und Sockelprofil dicht verschließen, einschließlich Zubehör und Befestigungsmittel.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in cm angegeben.

Produktart: z.B. RÖFIX Sockelprofil U-Form ALU

44.XH 03A + WDVS Sockel-Abschlussprofil Alu DD 6 cm

Geliefert und montiert.

Für Dämmplattendicke: 6 cm.

z.B. RÖFIX SOCKELPROFIL U-Form ALU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XH 03B + WDVS Sockel-Abschlussprofil Alu DD 8 cm**

Geliefert und montiert.

Für Dämmplattendicke: 8 cm.

z.B. RÖFIX SOCKELPROFIL U-Form ALU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 03C + WDVS Sockel-Abschlussprofil Alu DD10 cm

Geliefert und montiert.

Für Dämmplattendicke: 10 cm.

z.B. RÖFIX SOCKELPROFIL U-Form ALU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 03D + WDVS Sockel-Abschlussprofil Alu DD12 cm

Geliefert und montiert.

Für Dämmplattendicke: 12 cm.

z.B. RÖFIX SOCKELPROFIL U-Form ALU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 03F + WDVS Sockel-Abschlussprofil Alu DD14 cm

Geliefert und montiert.

Für Dämmplattendicke: 14 cm.

z.B. RÖFIX SOCKELPROFIL U-Form ALU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 03G + WDVS Sockel-Abschlussprofil Alu DD16 cm

Geliefert und montiert.

Für Dämmplattendicke: 16 cm.

z.B. RÖFIX SOCKELPROFIL U-Form ALU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XH 03H + WDV5 Sockel-Abschlussprofil Alu DD18 cm**

Geliefert und montiert.

Für Dämmplattendicke: 18 cm.

z.B. RÖFIX SOCKELPROFIL U-Form ALU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 03I + WDV5 Sockel-Abschlussprofil Alu DD20 cm

Geliefert und montiert.

Für Dämmplattendicke: 20 cm.

z.B. RÖFIX SOCKELPROFIL U-Form ALU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 03O + WDV5 Sockel-Aufsteckprofil Kunststoff

Sockel-Aufsteckprofil aus Kunststoff mit integriertem Glasfasergewebe und Tropfkantenausbildung zum

Aufstecken auf Alu-Sockelabschlussleiste. Stossüberbrückend.

z.B. RÖFIX SP-AUFSTECKPROFIL für Sockelabschlussprofile U-Form oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 05 + WDV5 Variables Sockel-Abschlussprofil Wärmebrückenfrei, zwei-teiliges Sockel- und Anschlussprofil in U-Form aus Kunststoff. Dämmstoffdickenunabhängig. Mit der Kombination dieser 4 Profile können Dämmdicken von 8 – 24 cm abgedeckt werden.

In das Verbundsystem einbinden und die Fuge zwischen Untergrund und Sockelprofil dicht verschließen, einschließlich Zubehör (Innenecken und Aussenecken) und Befestigungsmittel.

Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (DD) in cm angegeben.

Produktart: z.B. RÖFIX Sockeleinschubprofil und Basisprofil

44.XH 05A + WDV5 Sockel-Abschlussprofil Kunststoff DD8-12cm

Geliefert und montiert. Für

Dämmplattendicke: 8-12 cm.

z.B. RÖFIX Sockel-Basisprofil 8-12 cm +

RÖFIX Sockel-Einschubprofil einschließlich Zubehör (Innenecken und Aussenecken) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 05B + WDV5 Sockel-Abschlussprofil Kunststoff DD12-16cm

Geliefert und montiert. Für

Dämmplattendicke: 12-16 cm.

z.B. RÖFIX Sockel-Basisprofil 12-16 cm +

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

RÖFIX Sockel-Einschubprofil einschließlich Zubehör (Innenecken und Aussenecken) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 05C + WDVS Sockel-Abschlussprofil Kunststoff DD16-24cm

Geliefert und montiert. Für
Dämmplattendicke: 16-24 cm.
z.B. RÖFIX Sockel-Basisprofil 16-24 cm +

RÖFIX Sockel-Einschubprofil einschließlich Zubehör (Innenecken und Aussenecken) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 05I + WDVS SOCKEL-EINSCHUBPROFIL Kunststoff 100mm

Sockeleinschubprofil aus Kunststoff mit Tropfkante zum einstecken zwischen Sockel- und Fassadendämmung.

Geliefert und montiert.
z.B. RÖFIX SOCKEL-EINSCHUBPROFIL 100 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 05K + WDVS Sockel-Einschubprofil Kunststoff RÖFIX PRAKTIKA 50mm

Sockelabschlussprofil aus Kunststoff mit Tropfkante zwischen Sockel- und Fassadendämmung einstecken.

Geliefert und montiert.
z.B. RÖFIX PRAKTIKA SOCKELPROFIL 50 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 05L + Az WDVS Sockel-Einschubprofil f.Eckausbildung

Aufzahlung (Az) auf Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) für die Herstellung von Eckausbildungen (Innen- bzw. Außenecke).

RÖFIX Innenecken/Außenecken

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44.XH 08 + Eckschutzleisten für Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) aller Art, um genaue Gebäudekanten zu erzielen.

Produktart: z.B. RÖFIX GEWEBEWINKEL

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XH 08A + WDVS Kantenschutz mit Gewebe 11,5x13,5cm**

Gewebewinkel, innen mit Kunststoffwinkel verstärkt, geliefert, montiert und in den Unterputz der Fassadenfläche eingearbeitet,

z.B. RÖFIX GEWEBEWINKEL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

Schenkelbreite 11,5 x 13,5 cm

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 08B + WDVS Kantenschutz mit Gewebe 11,5x21,5cm

Gewebewinkel, innen mit Kunststoffwinkel verstärkt, geliefert, montiert und in den Unterputz der Fassadenfläche eingearbeitet,

z.B. RÖFIX GEWEBEWINKEL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

Schenkelbreite 11,5 x 21,5 cm

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 08D + WDVS Kantenschutz variabel

Unter Verwendung eines stabilen und flexiblen Kantenschutzwinkels aus Kunststoff zur Verbesserung des Schutzes gegen mechanische Beschädigungen an Gebäudekanten über und unter 90 Grad. (Schenkelbreite mind. 10 cm).

Geliefert, montiert und in den Unterputz der Fassadenfläche eingearbeitet,

z.B. RÖFIX ROLL-GEWEBEWINKEL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 11 + WDVS Anschlussprofil Kategorie III bei Fenster- und Türrahmen inkl. Zubehör zum Herstellen eines schlagregensicheren Anschlusses.**44.XH 11A + WDVS Gewebeleiste,integr.PUR- Band Dichtlippe Klasse III**

Selbstklebende, entkoppelte Kunststoff-Leiste, mit Schutzlippe und selbstklebender Schutzlasche für Abdeckfolie, integriertem PUR-Band und dauerhaft befestigtem Textilglasgitter.

Geliefert, montiert und in den Unterputz der Fassadenfläche eingearbeitet,

z.B. RÖFIX W29+ PUR-EX 3D Anputzleiste - Gewebeleiste oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 11B + WDVS Gewebeleiste,integr. PUR- Band Schattenfuge Klasse III

Selbstklebende, entkoppelte Kunststoff-Leiste, mit Schattenfuge und selbstklebender Schutzlasche für Abdeckfolie, integriertem PUR-Band und dauerhaft befestigtem Textilglasgitter.

Geliefert, montiert und in den Unterputz der Fassadenfläche eingearbeitet,

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

z.B. RÖFIX W38 PUR FLEX-pro oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 11D + WDVS Gewebeleiste für seitliche Anschlüsse Klasse III

Selbstklebende, entkoppelte Kunststoff-Leiste für seitliche Anschlüsse (z.B.: seitlich an den Führungsschienen, etc.) mit selbstklebender Schutzlasche für Abdeckfolie sowie dauerhaft befestigtem Textilglasgitter.

Geliefert, montiert und in den Unterputz der Fassadenfläche eingearbeitet,

z.B. RÖFIX APL 3D Membran Rollladen Anputzleiste - Gewebeleiste oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 11E + WDVS Gewebeleiste nachträgl.Einbau u.San.Schattenfuge KI.III

Selbstklebende, entkoppelte Kunststoff-Leiste, mit Schattenfuge und selbstklebender Schutzlasche für Abdeckfolie, integrierter Bewegungslasche und dauerhaft befestigtem Textilglasgitter für nachträglichen Einbau und Sanierung.

Geliefert, montiert (nur ganze Stangen) und in den Unterputz der Fassadenfläche eingearbeitet,

z.B. RÖFIX APL MINI 3D Anputzleiste - Gewebeleiste oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 11F + WDVS Teleskop Gewebeleiste Dichtlippe Klasse III

Selbstklebende, teleskopierbare Kunststoff-Leiste, mit Schutzlippe und selbstklebender Schutzlasche für Abdeckfolie sowie dauerhaft befestigtem Textilglasgitter.

Geliefert, montiert und in den Unterputz der Fassadenfläche eingearbeitet,

z.B. RÖFIX W30+ IDEAL-plus Flex 3D Anputzleiste - Gewebeleiste oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 11H + WDVS Gewebeleiste integr.Bewegungslasche Schattenfuge KI.III

Selbstklebende, entkoppelte Kunststoff-Leiste, mit Schattenfuge und selbstklebender Schutzlasche für Abdeckfolie integrierter Bewegungslasche und dauerhaft befestigtem Textilglasgitter.

Geliefert, montiert (nur ganze Stangen) und in den Unterputz der Fassadenfläche eingearbeitet,

z.B. RÖFIX APL CLASSIC Anputzleiste - Gewebeleiste oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XH 111 + WDVS Gewebeleiste Aluschale Teleskop Klasse III**

Selbstklebende Anputzleiste - Gewebeleiste 3D für Holz-Alu-Fenster, einsetzbar für Alu-Vorsatzschalen von 5 bis 20 mm.

z.B. RÖFIX Fensteranschlussprofil Alu SMALL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 15 + Bewegungsfugenprofil bei Außenwand-Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) aller Art. Überbrückung mit flexibler Bewegungslasche mit beidseitigem Gewebestreifen.**44.XH 15A + WDVS-Dehnfugenprofil Fläche**

Dehnfugenprofile mit flexiblem Kunststoffband bei durchlaufenden ebenflächigen Wandflächen, geliefert, montiert und in den Unterputz der Fassadenfläche eingearbeitet, z.B. RÖFIX DEHNFUGENPROFIL "E" oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 15B + WDVS-Dehnfugenprofil Innenecke

Dehnfugenprofile mit flexiblem Kunststoffband für versetzte Wandflächen (Innenecke), geliefert, montiert und in den Unterputz der Fassadenfläche eingearbeitet,

z.B. RÖFIX DEHNFUGENPROFIL "V" oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

Dehnfugenprofile

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 15D + WDVS-Bewegungsfugenprofil MPD 3mm

Bewegungsfugenprofile für kleinen Bauteilbewegungen, wie (z.B. bei Reihenhäusern. Mit flexibler TPE-Bewegungslasche bei durchlaufenden ebenflächigen Wandflächen, sowie bei Innen- und Aussenecken, geliefert, montiert und in den Unterputz der Fassadenfläche eingearbeitet, z.B. RÖFIX W50 DUO-TEX Bewegungsfugenprofil

Bewegungsaufnahme Typ SMALL = 2-3 mm, MPD 3 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 15E + WDVS-Bewegungsfugenprofil MPD 5mm

Bewegungsfugenprofile für kleinen Bauteilbewegungen, wie (z.B. bei Reihenhäusern. Mit flexibler TPE-Bewegungslasche bei durchlaufenden ebenflächigen Wandflächen, sowie bei Innen- und Aussenecken, geliefert, montiert und in den Unterputz der Fassadenfläche eingearbeitet, z.B. RÖFIX W50 DUO-TEX Bewegungsfugenprofil

Bewegungsaufnahme Typ MEDIUM = 4-5 mm, MPD 5 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XH 15H + WDVS-Bewegungsfugenprofil - Horizontalfuge**

Bewegungsfugenprofile für horizontale Bewegungsaufnahme, z.B. beim Übergang von Holz auf Massivbau.

z.B. RÖFIX W58 Gleitlagerprofil PUR-FIX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 16 + Anschlussfugen mit Dichtbändern (Anschlussfugendichtband) bei Außenwand-Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) aller Art.**44.XH 16A + WDVS Anschlussfugendichtband 3-7mm**

Vorkomprimiertes selbstrückstellendes Fugendichtband für eine Fugenbreite von 3 bis 7 mm geliefert und eingearbeitet,

z.B. RÖFIX FUGENDICHTBAND BG1 3-7 mm, Breite: 15 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 16B + WDVS Anschlussfugendichtband 4-9mm

Vorkomprimiertes selbstrückstellendes Fugendichtband für eine Fugenbreite von 4 bis 9 mm geliefert und eingearbeitet,

z.B. RÖFIX FUGENDICHTBAND BG1 4-9 mm, Breite: 15 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 16C + WDVS Anschlussfugendichtband 5-12mm

Vorkomprimiertes selbstrückstellendes Fugendichtband für eine Fugenbreite von 5 bis 12 mm geliefert und eingearbeitet,

z.B. RÖFIX FUGENDICHTBAND BG1 5-12 mm, Breite: 15 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 16D + WDVS Fugenverschluss mit Weichzellschaum

Schlagregen- und windsichere Verfüzung bei Dachanschlüssen, Fassadendurchdringungen, Leitungen und anderen Installationselementen für Fugenbreiten zwischen 8 und 20mm, Mindestfugentiefe 15mm

z.B. RÖFIX IF 302 FLEX-Fugendichtschaum oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 20 + WDVS-Detailausbildungen.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XH 20A + WDVS-Blechanschlußprofil**

Aufsteckprofil für Blechanschlüsse zur Ausbildung eines beweglichen, schlagregensicheren Überganges zwischen Putzoberflächen und Blechverwahrungen.

z.B. RÖFIX BAP 45 Blechanschlussprofil mit Steckverbinder oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 20B + WDVS-Attikapprofil

Zum Anschluss an Attikaabdeckungen bei Fassadendämmsystemen

z.B. RÖFIX ATTIKAPROFIL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 20D + WDVS Dachbelüftungsprofil Kaltdach

WDVS Dachbelüftungsprofil als oberer Abschluss zum Kaltdach.

z.B. RÖFIX Dachbelüftungsprofil oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 20G + WDVS Tropfkantenprofil aus Kunststoff

WDVS Tropfkantenprofil mit beidseitig aufkaschiertem Textilglasgitter (Schenkelbreite mind. 13,5 cm) bei gedämmten Fensterstürzen, Balkonuntersichten, Rollladenkästen und dergleichen.

z.B. RÖFIX Tropfkantenprofil oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 20H + WDVS Tropfkantenprofil ohne PVC-Steg

WDVS Tropfkantenprofil ohne PVC-Steg zur Verwendung bei Sichtbeton- und Holzdeckenabschlüssen.

z.B. RÖFIX Tropfkantenprofil ohne PVC-Steg oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XH 20I + Az WDVS RÖFIX ABSCHLUSSPROFIL Schürze U-Form 8-12mm**

Aufzahlung (Az) auf WDVS für Abschlussprofil aus Kunststoff mit Gewebe und Tropfkantenausbildung als Abschluss bei Schürzenelementen mit Putzträgerplatte.

RÖFIX ABSCHLUSSPROFIL Schürze U-Form 8-12 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 20J + Az WDVS RÖFIX ABSCHLUSSPROFIL Schürze U-Form 20mm

Aufzahlung (Az) auf WDVS für Abschlussprofil aus Kunststoff mit Gewebe und Tropfkantenausbildung als Abschluss bei Schürzenelementen mit Putzträgerplatte.

RÖFIX ABSCHLUSSPROFIL Schürze U-Form 20 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 20K + Az WDVS RÖFIX ABSCHLUSSPROFIL Schürze U-Form 30mm

Aufzahlung (Az) auf WDVS für Abschlussprofil aus Kunststoff mit Gewebe und Tropfkantenausbildung als Abschluss bei Schürzenelementen mit Putzträgerplatte.

RÖFIX ABSCHLUSSPROFIL Schürze U-Form 30 mm

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 20L + WDVS Sturzeckwinkel mit Diagonalarmierung

WDVS-Sturzeckwinkel als vorgeformtes Gewebeformstück zur gleichzeitigen Inneneck- und Diagonalarmierung bei Wärmedämm-Verbundsystemen.

z.B RÖFIX Sturzeckwinkel mit Diagonalarmierung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44.XH 20M + WDVS Putzabschlussprofil 3mm

WDVS-Putzabschlussprofil 3 mm für geradlinige Putzabschlüsse bzw. zur Verwendung bei unterschiedlichen Putzdicken.

z.B RÖFIX W44 Putzabschlussprofil 3 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44.XH 20N + WDVS Putzabschlussprofil 6mm

WDVS-Putzabschlussprofil 6 mm für geradlinige Putzabschlüsse bzw. zur Verwendung bei unterschiedlichen Putzdicken.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

z.B RÖFIX W44 Putzabschlussprofil 6 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 44.XH 25 + EPS-F Sturzelement vorgefertigt, für die optimale Ausbildung von Fenster- und Türstürzen zur Unterbringung von Verschattungseinheiten (z.B. Jalousiekasten) im Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS), aus Polystyrol-Dämmplatten EPS-F 031/040.**
- Mit Aufdoppelung auf 3 Seiten sowie inkl. Spachtelung an der Innenseite mit Gewebe und Montageschiene für Sonnenschutz.
- Verklebung der Elemente untereinander mit RÖFIX MS-POLYMER Dicht- und Klebmasse. Die Montage (insb. die Verdübelung) der Elemente erfolgt gemäß aktuell geltenden Hersteller-Verarbeitungsrichtlinien.
- Die Abrechnung erfolgt nach Elementlänge(inkl. Auflage von 2 x 20 cm).
- Ein beidseitiger seitlicher Überstand von mind. 20 cm ist zu berücksichtigen.
(Gehrungsschnitt als Az-Position.)
- Produktart: z.B. RÖFIX H&V-Tab EPs plus Schürzenelement, beschichtet mit Montageschiene
Elementhöhe: 50 cm
Standardhöhen für Sonnenschutzpaket: 240 mm; 280 mm; 320 mm

44.XH 25A + WDVS Schürzenelement EPS-F RÖFIX H&V-Tab EPs plus 8cm

Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet. Für Dämmplattendicke: 8 cm.

z.B. RÖFIX H&V-Tab EPs plus Schürzenelement, beschichtet mit Montageschiene oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 25B + WDVS Schürzenelement EPS-F RÖFIX H&V-Tab EPs plus 10cm

Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet. Für Dämmplattendicke: 10 cm.

z.B. RÖFIX H&V-Tab EPs plus Schürzenelement, beschichtet mit Montageschiene oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 25C + WDVS Schürzenelement EPS-F RÖFIX H&V-Tab EPs plus 12cm

Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet. Für Dämmplattendicke: 12 cm.

z.B. RÖFIX H&V-Tab EPs plus Schürzenelement, beschichtet mit Montageschiene oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XH 25D + WDVS Schürzenelement EPS-F RÖFIX H&V-Tab EPs plus 14cm**

Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet. Für Dämmplattendicke: 14 cm.

z.B. RÖFIX H&V-Tab EPs plus Schürzenelement, beschichtet mit Montageschiene oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 25E + WDVS Schürzenelement EPS-F RÖFIX H&V-Tab EPs plus 16cm

Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet. Für Dämmplattendicke: 16 cm.

z.B. RÖFIX H&V-Tab EPs plus Schürzenelement, beschichtet mit Montageschiene oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 25F + WDVS Schürzenelement EPS-F RÖFIX H&V-Tab EPs plus 18cm

Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet. Für Dämmplattendicke: 18 cm.

z.B. RÖFIX H&V-Tab EPs plus Schürzenelement, beschichtet mit Montageschiene oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 25G + WDVS Schürzenelement EPS-F RÖFIX H&V-Tab EPs plus 20cm

Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet. Für Dämmplattendicke: 20 cm.

z.B. RÖFIX H&V-Tab EPs plus Schürzenelement, beschichtet mit Montageschiene oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 25H + WDVS Schürzenelement EPS-F RÖFIX H&V-Tab EPs plus

Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet.

z.B. RÖFIX H&V-Tab EPs plus Schürzenelement, beschichtet mit Montageschiene oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Dämmplattendicke:

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 44.XH 26 + EPS-F Sturzelement Passivhaus vorgefertigt, für die optimale Ausbildung von Fenster- und Türstürzen zur Unterbringung von Verschattungseinheiten (z.B. Jalousiekasten) im Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS), aus Polystyrol-Dämmplatten EPS-F 031/040.**
- Mit Aufdoppelung auf 4 Seiten sowie inkl. Spachtelung an der Innenseite mit Gewebe und Montageschiene für Sonnenschutz.
- Verklebung der Elemente untereinander mit z.B. RÖFIX MS-POLYMER Dicht- und Klebmasse. Die Montage (insb. die Verdübelung) der Elemente erfolgt gemäß aktuell geltenden Hersteller-Verarbeitungsrichtlinien.
- Die Abrechnung erfolgt nach Elementlänge(inkl. Auflage von 2 x 20 cm).
- Ein beidseitiger seitlicher Überstand von mind. 20 cm ist zu berücksichtigen (Gehrungsschnitt als Az-Position).
- Produktart: z.B. RÖFIX H&V-Tab EPs-PH
- Schürzenelement Passivhaus, beschichtet mit Montageschiene
- Elementhöhe: 50 cm
- Standardhöhen für Sonnenschutzpaket: 24 cm; 28 cm; 32 cm

- 44.XH 26A + WDVS Passivh.Schürzenelement EPS-F RÖFIX H&V-Tab EPs-PH 20cm**
- Passivhaus Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet. Für Dämmplattendicke: 20 cm.
- z.B. RÖFIX H&V-Tab EPs-PH Schürzenelement Passivhaus, beschichtet mit Montageschiene oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:

- 44.XH 26B + WDVS Passivh.Schürzenelement EPS-F RÖFIX H&V-Tab EPs-PH 22cm**
- Passivhaus Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet. Für Dämmplattendicke: 22 cm.
- z.B. RÖFIX H&V-Tab EPs-PH Schürzenelement Passivhaus, beschichtet mit Montageschiene oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m PP:

- 44.XH 26C + WDVS Passivh.Schürzenelement EPS-F RÖFIX H&V-Tab EPs-PH 24cm**
- Passivhaus Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet. Für Dämmplattendicke: 24 cm.
- z.B. RÖFIX H&V-Tab EPs-PH Schürzenelement Passivhaus, beschichtet mit Montageschiene

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 26D + WDVS Passivh.Schürzenelement EPS-F RÖFIX H&V-Tab EPs-PH 26cm

Passivhaus Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet. Für Dämmplattendicke: 26 cm.

z.B. RÖFIX H&V-Tab EPs-PH Schürzenelement Passivhaus, beschichtet mit Montageschiene oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 26F + WDVS Passivh.Schürzenelement EPS-F RÖFIX H&V-Tab EPs-PH 28cm

Passivhaus Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet. Für Dämmplattendicke: 28 cm.

z.B. RÖFIX H&V-Tab EPs-PH Schürzenelement Passivhaus, beschichtet mit Montageschiene oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 26G + WDVS Passivh.Schürzenelement EPS-F RÖFIX H&V-Tab EPs-PH 30cm

Passivhaus Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet. Für Dämmplattendicke: 30 cm.

z.B. RÖFIX H&V-Tab EPs-PH Schürzenelement Passivhaus, beschichtet mit Montageschiene oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 26H + WDVS Passivh.Schürzenelement EPS-F RÖFIX H&V-Tab EPs-PH

Passivhaus Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet.

z.B. RÖFIX H&V-Tab EPs-PH Schürzenelement Passivhaus, beschichtet mit Montageschiene oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Dämmplattendicke:

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 44.XH 28 + EPS-F Sturzelement mit PTP (Putzträgerplatte) vorgefertigt, für die optimale Ausbildung von Fenster- und Türstürzen zur Unterbringung von Verschattungseinheiten (z.B. Jalousieboxen) im Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS), aus Polystyrol-Dämmplatten EPS-F 031/040 und einer PTP auf der Vorderseite.

Mit Aufdoppelung auf 3 Seiten sowie inkl. Spachtelung an der Innenseite mit Gewebe und Montageschiene für Sonnenschutz.

Verklebung der Elemente untereinander mit z.B. RÖFIX MS-POLYMER Dicht- und Klebmasse. Die Montage (insb. die Verdübelung) der Elemente erfolgt gemäß aktuell geltenden Hersteller-Verarbeitungsrichtlinien.

Die Abrechnung erfolgt nach Elementlänge (inkl. Auflage von 2 x 20 cm).

Ein beidseitiger seitlicher Überstand von mind. 20 cm ist zu berücksichtigen.

(Gehungsschnitt als Az-Position.)

Produktart: z.B. RÖFIX H&V-Tab EPs plus PTP

Schürzenelement, beschichtet mit Montageschiene

Elementhöhe: 40 cm

Standardhöhen für Sonnenschutzpaket: 240 mm; 280 mm; 320 mm

44.XH 28A + WDVS Schürzenelement EPS-F RÖFIX H&V-Tab EPs plus PTP 8cm

Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet. Für Dämmplattendicke: 8 cm.

z.B. RÖFIX H&V-Tab EPs plus PTP Schürzenelement, beschichtet mit Montageschiene oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 28B + WDVS Schürzenelement EPS-F RÖFIX H&V-Tab EPs plus PTP 10cm

Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet. Für Dämmplattendicke: 10 cm.

z.B. RÖFIX H&V-Tab EPs plus PTP Schürzenelement, beschichtet mit Montageschiene oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 28C + WDVS Schürzenelement EPS-F RÖFIX H&V-Tab EPs plus PTP 12cm

Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet. Für Dämmplattendicke: 12 cm.

z.B. RÖFIX H&V-Tab EPs plus PTP Schürzenelement, beschichtet mit Montageschiene oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 28D + WDVS Schürzenelement EPS-F RÖFIX H&V-Tab EPs plus PTP 14cm

Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet. Für Dämmplattendicke: 14 cm.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

z.B. RÖFIX H&V-Tab EPs plus PTP Schürzenelement, beschichtet mit Montageschiene oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 28E + WDVS Schürzenelement EPS-F RÖFIX H&V-Tab EPs plus PTP 16cm

Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet. Für Dämmplattendicke: 16 cm.

z.B. RÖFIX H&V-Tab EPs plus PTP Schürzenelement, beschichtet mit Montageschiene oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 28F + WDVS Schürzenelement EPS-F RÖFIX H&V-Tab EPs plus PTP 18cm

Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet. Für Dämmplattendicke: 18 cm.

z.B. RÖFIX H&V-Tab EPs plus PTP Schürzenelement, beschichtet mit Montageschiene oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 28G + WDVS Schürzenelement EPS-F RÖFIX H&V-Tab EPs plus PTP 20cm

Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet. Für Dämmplattendicke: 20 cm.

z.B. RÖFIX H&V-Tab EPs plus PTP Schürzenelement, beschichtet mit Montageschiene oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 28H + WDVS Schürzenelement EPS-F RÖFIX H&V-Tab EPs plus PTP

Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet.

z.B. RÖFIX H&V-Tab EPs plus PTP Schürzenelement, beschichtet mit Montageschiene oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Dämmplattendicke:

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XH 28N + Az WDVS RÖFIX ABSCHLUSSPROFIL Schürze U-Form**

Aufzahlung (Az) für Abschlussprofil aus Kunststoff mit Gewebe und Tropfkantenausbildung als Abschluss bei Schürzenelementen mit Putzträgerplatte.

RÖFIX ABSCHLUSSPROFIL Schürze U-Form

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 44.XH 29 + EPS-F Sturzelement Passivhaus mit PTP (Putzträgerplatte) vorgefertigt, für die optimale Ausbildung von Fenster- und Türstürzen zur Unterbringung von Verschattungseinheiten (z.B. Jalousiekasten) im Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS), aus Polystyrol-Dämmplatten EPS-F 031/040 und einer PTP auf der Vorderseite.**
- Mit Aufdoppelung auf 4 Seiten sowie inkl. Spachtelung an der Innenseite mit Gewebe und Montageschiene für Sonnenschutz.
- Verklebung der Elemente untereinander mit z.B. RÖFIX MS-POLYMER Dicht- und Klebmasse. Die Montage (insb. die Verdübelung) der Elemente erfolgt gemäß aktuell geltenden Hersteller-Verarbeitungsrichtlinien.
- Die Abrechnung erfolgt nach Elementlänge(inkl. Auflage von 2 x 20 cm).
- Ein beidseitiger seitlicher Überstand von mind. 20 cm ist zu berücksichtigen (Gehrungsschnitt als Az-Position).

Produktart: z.B. RÖFIX H&V-Tab EPs-PH PTP

Schürzenelement Passivhaus, beschichtet mit Montageschiene

Elementhöhe: 40 cm

Standardhöhen für Sonnenschutzpaket: 240 mm; 280 mm; 320 mm

44.XH 29A + WDVS Passivh.Schürzenel. EPS-F RÖFIX H&V-Tab EPs-PH PTP 18cm

Passivhaus Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet. Für Dämmplattendicke: 18 cm.

z.B. RÖFIX H&V-Tab EPs-PH mit PTP Schürzenelement Passivhaus, beschichtet mit Montageschiene oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 29B + WDVS Passivh.Schürzenel. EPS-F RÖFIX H&V-Tab EPs-PH PTP 20cm

Passivhaus Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet. Für Dämmplattendicke: 20 cm.

z.B. RÖFIX H&V-Tab EPs-PH mit PTP Schürzenelement Passivhaus, beschichtet mit Montageschiene oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 29C + WDVS Passivh.Schürzenel. EPS-F RÖFIX H&V-Tab EPs-PH PTP 22cm

Passivhaus Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet. Für Dämmplattendicke: 22 cm.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

z.B. RÖFIX H&V-Tab EPs-PH mit PTP Schürzenelement Passivhaus, beschichtet mit Montageschiene oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 29D + WDVS Passivh.Schürzenel. EPS-F RÖFIX H&V-Tab EPs-PH PTP 24cm

Passivhaus Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet. Für Dämmplattendicke: 24 cm.

z.B. RÖFIX H&V-Tab EPs-PH mit PTP Schürzenelement Passivhaus, beschichtet mit Montageschiene oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 29E + WDVS Passivh.Schürzenel. EPS-F RÖFIX H&V-Tab EPs-PH PTP 26cm

Passivhaus Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet. Für Dämmplattendicke: 26 cm.

z.B. RÖFIX H&V-Tab EPs-PH mit PTP Schürzenelement Passivhaus, beschichtet mit Montageschiene oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 29F + WDVS Passivh.Schürzenel. EPS-F RÖFIX H&V-Tab EPs-PH PTP 28cm

Passivhaus Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet. Für Dämmplattendicke: 28 cm.

z.B. RÖFIX H&V-Tab EPs-PH mit PTP Schürzenelement Passivhaus, beschichtet mit Montageschiene oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 29G + WDVS Passivh.Schürzenel. EPS-F RÖFIX H&V-Tab EPs-PH PTP 30cm

Passivhaus Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet. Für Dämmplattendicke: 30 cm.

z.B. RÖFIX H&V-Tab EPs-PH mit PTP Schürzenelement Passivhaus, beschichtet mit Montageschiene oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XH 29H + WDVS Passivh.Schürzenele. EPS-F RÖFIX H&V-Tab EPs-PH PTP**

Passivhaus Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet.

z.B. RÖFIX H&V-Tab EPs-PH mit PTP Schürzenelement Passivhaus, beschichtet mit Montageschiene oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Dämmplattendicke:

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 29N + Az f.WDVS Passivh.RÖFIX ABSCHLUSSPROFIL Schürze U-Form

Aufzahlung (Az) Abschlussprofil aus Kunststoff mit Gewebe und Tropfkantenausbildung als Abschluss bei Schürzenelementen mit Putzträgerplatte.

RÖFIX ABSCHLUSSPROFIL Schürze U-Form

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 32 + MW-PT Sturzelement Passivhaus vorgefertigt, für die optimale Ausbildung von Fenster- und Türstürzen zur Unterbringung von Verschattungseinheiten (z.B. Jalousiekasten) im Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS), aus Mineralwolle-Dämmplatten MW-PT.

Mit Aufdoppelung auf 4 Seiten sowie inkl. Spachtelung an der Innenseite mit Gewebe und Montageschiene für Sonnenschutz.

Verklebung der Elemente untereinander mit z.B. RÖFIX MS-POLYMER Dicht- und Klebmasse. Die Montage (insb. die Verdübelung) der Elemente erfolgt gemäß aktuell geltenden Hersteller-Verarbeitungsrichtlinien.

Die Abrechnung erfolgt nach Elementlänge(inkl. Auflage von 2 x 20 cm).

Ein beidseitiger seitlicher Überstand von mind. 20 cm ist zu berücksichtigen (Gehrungsschnitt als Az-Position).

Produktart: z.B. RÖFIX H&V-Tab MWs-PH

Schürzenelement Passivhaus, beschichtet mit Montageschiene

Elementhöhe: 50 cm

Standardhöhen für Sonnenschutzpaket: 24 cm; 28 cm; 32 cm

44.XH 32A + WDVS Passivh.Schürzenelement MW-PT RÖFIX H&V-Tab MWs-PH 20cm

Passivhaus Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet. Für Dämmplattendicke: 20 cm.

z.B. RÖFIX H&V-Tab MWs-PH Schürzenelement Passivhaus, beschichtet mit Montageschiene oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 32B + WDVS Passivh.Schürzenelement MW-PT RÖFIX H&V-Tab MWs-PH 22cm

Passivhaus Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet. Für Dämmplattendicke: 22 cm.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

z.B. RÖFIX H&V-Tab MWs-PH Schürzenelement Passivhaus, beschichtet mit Montageschiene oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 32C + WDVS Passivh.Schürzenelement MW-PT RÖFIX H&V-Tab MWs-PH 24cm

Passivhaus Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet. Für Dämmplattendicke: 24 cm.

z.B. RÖFIX H&V-Tab MWs-PH Schürzenelement Passivhaus, beschichtet mit Montageschiene oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 32D + WDVS Passivh.Schürzenelement MW-PT RÖFIX H&V-Tab MWs-PH 26cm

Passivhaus Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet. Für Dämmplattendicke: 26 cm.

z.B. RÖFIX H&V-Tab MWs-PH Schürzenelement Passivhaus, beschichtet mit Montageschiene oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 32E + WDVS Passivh.Schürzenelement MW-PT RÖFIX H&V-Tab MWs-PH 28cm

Passivhaus Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet. Für Dämmplattendicke: 28 cm.

z.B. RÖFIX H&V-Tab MWs-PH Schürzenelement Passivhaus, beschichtet mit Montageschiene oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 32F + WDVS Passivh.Schürzenelement MW-PT RÖFIX H&V-Tab MWs-PH 30cm

Passivhaus Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet. Für Dämmplattendicke: 30 cm.

z.B. RÖFIX H&V-Tab MWs-PH Schürzenelement Passivhaus, beschichtet mit Montageschiene oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XH 32G + WDVS Passivh.Schürzenelement MW-PT RÖFIX H&V-Tab MWs-PH**

Passivhaus Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet.

z.B. RÖFIX H&V-Tab MWs-PH Schürzenelement Passivhaus, beschichtet mit Montageschiene oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Dämmplattendicke:

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 33 + MW-PT Sturzelement Passivhaus mit PTP (Putzträgerplatte) vorgefertigt, für die optimale Ausbildung von Fenster- und Türstürzen zur Unterbringung von Verschattungseinheiten (z.B. Jalousiekasten) im Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS), aus Mineralwolle-Dämmplatten MW-PT und einer PTP auf der Vorderseite.

Mit Aufdoppelung auf 4 Seiten sowie inkl. Spachtelung an der Innenseite mit Gewebe und Montageschiene für Sonnenschutz.

Verklebung der Elemente untereinander mit z.B. RÖFIX MS-POLYMER Dicht- und Klebmasse. Die Montage (insb. die Verdübelung) der Elemente erfolgt gemäß aktuell geltenden Hersteller-Verarbeitungsrichtlinien.

Die Abrechnung erfolgt nach Elementlänge(inkl. Auflage von 2 x 20 cm).

Ein beidseitiger seitlicher Überstand von mind. 20 cm ist zu berücksichtigen.(Gehrungsschnitt als Az-Position.)

Produktart: z.B. RÖFIX H&V-Tab MWs-PH PTP

Schürzenelement Passivhaus, beschichtet mit Montageschiene

Elementhöhe: 40 cm

Standardhöhen für Sonnenschutzpaket: 240 mm; 280 mm; 320 mm

44.XH 33A + WDVS Passivh.Schürzenel. MW-PT RÖFIX H&V-Tab MWs-PH PTP 20cm

Passivhaus Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet. Für Dämmplattendicke: 20 cm.

z.B. RÖFIX H&V-Tab MWs-PH mit PTP Schürzenelement Passivhaus, beschichtet mit Montageschiene oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 33B + WDVS Passivh.Schürzenel. MW-PT RÖFIX H&V-Tab MWs-PH PTP 22cm

Passivhaus Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet. Für Dämmplattendicke: 22 cm.

z.B. RÖFIX H&V-Tab MWs-PH mit PTP Schürzenelement Passivhaus, beschichtet mit Montageschiene oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

44.XH 33C + WDVS Passivh.Schürzenel. MW-PT RÖFIX H&V-Tab MWs-PH PTP 24cm

Passivhaus Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet. Für Dämmplattendicke: 24 cm.

z.B. RÖFIX H&V-Tab MWs-PH mit PTP Schürzenelement Passivhaus, beschichtet mit Montageschiene oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 33D + WDVS Passivh.Schürzenel. MW-PT RÖFIX H&V-Tab MWs-PH PTP 26cm

Passivhaus Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet. Für Dämmplattendicke: 26 cm.

z.B. RÖFIX H&V-Tab MWs-PH mit PTP Schürzenelement Passivhaus, beschichtet mit Montageschiene oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 33E + WDVS Passivh.Schürzenel. MW-PT RÖFIX H&V-Tab MWs-PH PTP 28cm

Passivhaus Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet. Für Dämmplattendicke: 28 cm.

z.B. RÖFIX H&V-Tab MWs-PH mit PTP Schürzenelement Passivhaus, beschichtet mit Montageschiene oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 33F + WDVS Passivh.Schürzenel. MW-PT RÖFIX H&V-Tab MWs-PH PTP 30cm

Passivhaus Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet. Für Dämmplattendicke: 30 cm.

z.B. RÖFIX H&V-Tab MWs-PH mit PTP Schürzenelement Passivhaus, beschichtet mit Montageschiene oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 33G + WDVS Passivh.Schürzenel. MW-PT RÖFIX H&V-Tab MWs-PH PTP

Passivhaus Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet

z.B. RÖFIX H&V-Tab MWs-PH mit PTP Schürzenelement Passivhaus, beschichtet mit Montageschiene oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Dämmplattendicke:

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 33N + Az f.WDVS RÖFIX ABSCHLUSSPROFIL Schürze U-Form

Aufzahlung (Az) Abschlussprofil aus Kunststoff mit Gewebe und Tropfkantenausbildung als Abschluss bei Schürzenelementen mit Putzträgerplatte.

RÖFIX ABSCHLUSSPROFIL Schürze U-Form

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 34 + EPS-F Sturzelement Passivhaus vorgefertigt, für die optimale Ausbildung von Fenster- und Türstürzen zur Unterbringung von Verschattungseinheiten (z.B. Jalousiekasten) im Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS), aus Polystyrol-Dämmplatten EPS-F 031.

Mit Aufdoppelung auf 4 Seiten sowie inkl. Verstärkungsprofil an der Vorderseite (Stabilitätsoptimierung) und einschiebbarer Ca-Si-Verstärkungsplatte für Sonnenschutz.

Verklebung der Elemente untereinander mit z.B. RÖFIX MS-POLYMER Dicht- und Klebmasse. Die Montage (insb. die Verdübelung) der Elemente erfolgt gemäß aktuell geltenden Hersteller-Verarbeitungsrichtlinien.

Die Abrechnung erfolgt nach Elementlänge(inkl. Auflage von 2 x 20 cm).

Ein beidseitiger seitlicher Überstand von mind. 20 cm ist zu berücksichtigen.(Gehrungsschnitt als Az-Position.)

Produktart: z.B. RÖFIX Fla-Tab EP-PH

Schürzenelement Passivhaus, unbeschichtet, grau

Elementhöhe: 50 cm

44.XH 34A + WDVS Passivh.Schürzenelement EPS-F RÖFIX Fla-Tab EP-PH 20cm

Passivhaus Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet. Für Dämmplattendicke: 20 cm.

z.B. RÖFIX Fla-Tab EP-PH Schürzenelement Passivhaus, unbeschichtet, grau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 34B + WDVS Passivh.Schürzenelement EPS-F RÖFIX Fla-Tab EP-PH 22cm

Passivhaus Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet. Für Dämmplattendicke: 22 cm.

z.B. RÖFIX Fla-Tab EP-PH Schürzenelement Passivhaus, unbeschichtet, grau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XH 34C + WDVS Passivh.Schürzenelement EPS-F RÖFIX Fla-Tab EP-PH 24cm**

Passivhaus Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet. Für Dämmplattendicke: 24 cm.

z.B. RÖFIX Fla-Tab EP-PH Schürzenelement Passivhaus, unbeschichtet, grau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 34D + WDVS Passivh.Schürzenelement EPS-F RÖFIX Fla-Tab EP-PH 26cm

Passivhaus Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet. Für Dämmplattendicke: 26 cm.

z.B. RÖFIX Fla-Tab EP-PH Schürzenelement Passivhaus, unbeschichtet, grau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 34E + WDVS Passivh.Schürzenelement EPS-F RÖFIX Fla-Tab EP-PH 28cm

Passivhaus Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet. Für Dämmplattendicke: 28 cm.

z.B. RÖFIX Fla-Tab EP-PH Schürzenelement Passivhaus, unbeschichtet, grau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 34F + WDVS Passivh.Schürzenelement EPS-F RÖFIX Fla-Tab EP-PH 30cm

Passivhaus Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet. Für Dämmplattendicke: 30 cm.

z.B. RÖFIX Fla-Tab EP-PH Schürzenelement Passivhaus, unbeschichtet, grau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 34G + WDVS Passivh.Schürzenelement EPS-F RÖFIX Fla-Tab EP-PH

Passivhaus Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet.

z.B. RÖFIX Fla-Tab EP-PH Schürzenelement Passivhaus, unbeschichtet, grau oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Dämmplattendicke:

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 340 + Az f.WDVS Werkseitige Beschichtung auf der Innenseite

Aufzahlung (Az) für Ausführung mit werkseitige Beschichtung auf der Innenseite.

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 35 + EPS-F Sturzelement unbeschichtet für die optimale Ausbildung von Fenster- und Türstürzen zur Unterbringung von Verschattungseinheiten (z.B. Jalousiekasten) im Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS), aus Polystyrol-Dämmplatten EPS-F 031.

Mit Aufdoppelung auf 3 Seiten sowie inkl. Verstärkungsprofil an der Vorderseite (Stabilitätoptimierung).

Verklebung der Elemente untereinander mit z.B. RÖFIX MS-POLYMER Dicht- und Klebmasse. Die Montage (insb. die Verdübelung) sowie Beschichtung der Elemente erfolgt gemäß aktuell geltenden Hersteller-Verarbeitungsrichtlinien.

Die Abrechnung erfolgt nach Elementlänge(inkl. Auflage von 2 x 20 cm).

Ein beidseitiger seitlicher Überstand von mind. 20 cm ist zu berücksichtigen.(Gehrungsschnitt als Az-Position.)

Produktart: z.B. RÖFIX Fla-Tab EPs 031 Schürzenelement aufgedoppelt, unbeschichtet

Elementhöhe: 50 cm

44.XH 35A + WDVS Schürzenelement EPS-F RÖFIX Fla-Tab EPs 031 8cm

Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet. Für Dämmplattendicke: 8 cm.

z.B. RÖFIX Fla-Tab EPs 031 Schürzenelement aufgedoppelt, unbeschichtet oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 35B + WDVS Schürzenelement EPS-F RÖFIX Fla-Tab EPs 031 10cm

Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet. Für Dämmplattendicke: 10 cm.

z.B. RÖFIX Fla-Tab EPs 031 Schürzenelement aufgedoppelt, unbeschichtet oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 35C + WDVS Schürzenelement EPS-F RÖFIX Fla-Tab EPs 031 12cm

Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet. Für Dämmplattendicke: 12 cm.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

z.B. RÖFIX Fla-Tab EPs 031 Schürzenelement aufgedoppelt, unbeschichtet oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 35D + WDVS Schürzenelement EPS-F RÖFIX Fla-Tab EPs 031 14cm

Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet. Für Dämmplattendicke: 14 cm.

z.B. RÖFIX Fla-Tab EPs 031 Schürzenelement aufgedoppelt, unbeschichtet oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 35F + WDVS Schürzenelement EPS-F RÖFIX Fla-Tab EPs 031 18cm

Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet. Für Dämmplattendicke: 18 cm.

z.B. RÖFIX Fla-Tab EPs 031 Schürzenelement aufgedoppelt, unbeschichtet oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 35G + WDVS Schürzenelement EPS-F RÖFIX Fla-Tab EPs 031 20cm

Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet. Für Dämmplattendicke: 20 cm.

z.B. RÖFIX Fla-Tab EPs 031 Schürzenelement aufgedoppelt, unbeschichtet oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 35H + WDVS Schürzenelement EPS-F RÖFIX Fla-Tab EPs 031

Schürzenelement geliefert und montiert und in das Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) eingearbeitet.

z.B. RÖFIX Fla-Tab EPs 031 Schürzenelement aufgedoppelt, unbeschichtet oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Dämmplattendicke:

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 36 + Aufzahlung (Az) auf Sturzelemente für Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)**44.XH 36A + Az f.WDVS RÖFIX Schürzenelement,Gehrung**

Ausführung der Schürzenelemente/Sturzelemente in Gehrung.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44.XH 36B + Az f.WDVS RÖFIX Schürzenelement,Tropfkante

Für die Ausführung der Schürzenelemente/Sturzelemente mit einer Tropfkante an der Vorderseite.

z.B. RÖFIX TROPFKANTENPROFIL oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 36C + Az f.WDVS RÖFIX Schürzenelement,Abschlussprofil Schürze 12mm

Für die Ausführung der Schürzenelemente/Sturzelemente mit einem Abschlussprofil an der Vorderseite.

z.B. RÖFIX Abschlussprofil Schürze U-Form 12mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 36D + Az f.WDVS RÖFIX Schürzenelement,Abschlussprofil Schürze 20mm

Für die Ausführung der Schürzenelemente/Sturzelemente mit einem Abschlussprofil an der Vorderseite.

z.B. RÖFIX Abschlussprofil Schürze U-Form 20mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 36E + Az f.WDVS RÖFIX Schürzenelement,Abschlussprofil Schürze 30mm

Für die Ausführung der Schürzenelemente/Sturzelemente mit einem Abschlussprofil an der Vorderseite.

z.B. RÖFIX Abschlussprofil Schürze U-Form 30mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 36F + Az f.WDVS RÖFIX IB 015 Aerogel Sturzdämmung

Aufzählung (Az) für die Ausführung Sturzdämmung mit ultradünner hydrophobierte, nanoporöse Hochleistungs-Aerogel-Dämmmatte mit dampfdiffusionsoffener Beschichtung aus bewehrtem Polypropylen mit Glasfaser.

RÖFIX IB 015 AEROGEL Dämmplatte

Dämmdicke:

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 44.XH 41 + **Montageelemente für leichte Lasten in Außenwand-Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) aus expandiertem Polystyrol (EPS) und Mineralwolle (MW-PT).**
Für Rohrschellen, Rückhalter und Vorreiber, Kleiderbügelträger, Werbetafeln und andere wärmebrückenfreie Fremdmontagen in WDVS.
Bei Einsatz dieser Elemente ist ein entsprechender statischer Nachweis über die Gebrauchstauglichkeit mit den objektspezifischen Lastannahmen, insbesondere bei französischen Balkonen etc., auf Basis der Produktkennwerte zu führen.
- 44.XH 41A + WDVS Montageelement Spiraldübel**
Liefen und Montieren des Spiraldübel zum nachträglichen Befestigen von leichten Bauteilen auf Fassadendämmsysteme.
Ausschließlich für leichte Bauteile.
Länge: 60 mm
z.B. RÖFIX SPRIALDÜBEL Montagedübel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 44.XH 41B + WDVS Montageelement, RÖFIX DoRondo PE-Befestigungsronde**
Liefen und montieren von PE-Befestigungsronde mit Wabenstruktur für Storenführungsschienen, leichte Schilder und Temperaturfühler. Für wärmebrückenfreie Montage von leichten Lasten an verputzten Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) mit EPS und Mineralwolle.
z.B. RÖFIX DoRondo PE Montageronde 90 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 44.XH 41D + WDVS Montageelement, RÖFIX ZyRillo Montagezylinder EPS 70mm**
Liefen und montieren von EPS-Hartschaum ZyRillo für die Montage von Rohrschellen mit Holzgewinde, Rückhalter und Vorreiber mit Holzgewinde, Kleiderbügelträger, Storenkasten sowie Anschlag für Fensterladen. Für die wärmebrückenfreie Montage von leichten Lasten an verputzten Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) mit EPS und Mineralwolle.
z.B. RÖFIX ZyRillo Montagezylinder EPS 70 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 44.XH 41E + WDVS Montageelement, RÖFIX ZyRillo Montagezylinder EPS 125mm**
Liefen und montieren von EPS-Hartschaum ZyRillo für die Montage von Rohrschellen mit Holzgewinde, Rückhalter und Vorreiber mit Holzgewinde, Kleiderbügelträger, Storenkasten sowie Anschlag für Fensterladen. Für die wärmebrückenfreie Montage von leichten Lasten an verputzten Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) mit EPS und Mineralwolle.
z.B. RÖFIX ZyRillo Montagezylinder EPS 125 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XH 41G + WDVS Montageelement Quick-Quader EPS 120x160x1000mm**

Liefen und montieren von Montagequadern als Montageunterlage für wärmebrückenfreie Montage von leichten Lasten an verputzten Wärmedämmsystemen aus EPS-F- und Mineralwolle-Dämmplatten (z.B. Montage von Kleiderbügelträger, Rohrschellen mit Holzgewinde, Briefkästen, Lampen, Gartenschlauchaufhängungen, Rückhalter und Anschlag für Fensterläden, usw.).

z.B. RÖFIX QUICK-QUADER EPS 120 x 160 x 1000 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Für Dämmstoffdicke (cm):

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44.XH 41H + WDVS Montageelement Quick-Quader EPS 198x198x1000mm

Liefen und montieren von Montagequadern als Montageunterlage für wärmebrückenfreie Montage von leichten Lasten an verputzten Wärmedämmsystemen aus EPS-F- und Mineralwolle-Dämmplatten (z.B. Montage von Kleiderbügelträger, Rohrschellen mit Holzgewinde, Briefkästen, Lampen, Gartenschlauchaufhängungen, Rückhalter und Anschlag für Fensterläden, usw.).

z.B. RÖFIX QUICK-QUADER EPS 198 x 198 x 1000 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Für Dämmstoffdicke (cm):

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44.XH 41I + WDVS Montageelement Iso-Bar ECO 200

Liefen und montieren eines zugelassenen Befestigungselements zur Begrünung an verputzten Wärmedämmsystemen aus EPS-F- und Mineralwolle-Dämmplatten. Iso-Bar ECO ist ein thermisches Element mit Adapter aus rostfreiem Edelstahl zur flexiblen Seilaufnahme und zusätzlichem Dichtelement. Die Verankerung erfolgt durch Injektionsmörtel und ist sowohl in Beton als auch in Voll- und Lochsteinen möglich.

Stab auftraggeberseitig ablängbar. Höchste Nutzlänge (Dicke der nichttragenden Schicht): Beton = 160 mm / Mauerwerk = 120 mm

Komponenten wie Seile und Seilkreuze sind nicht im Lieferumfang enthalten (entsprechend Verlegeplan bestellen und montieren)

z.B. RÖFIX Iso-Bar ECO 200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44.XH 41J + WDVS Montageelement Iso-Bar ECO 260

Liefen und montieren eines zugelassenen Befestigungselements zur Begrünung an verputzten Wärmedämmsystemen aus EPS-F- und Mineralwolle-Dämmplatten. Iso-Bar ECO ist ein thermisches Element mit Adapter aus rostfreiem Edelstahl zur flexiblen Seilaufnahme und zusätzlichem Dichtelement. Die Verankerung erfolgt durch Injektionsmörtel und ist sowohl in Beton als auch in Voll- und Lochsteinen möglich.

Stab auftraggeberseitig ablängbar. Höchste Nutzlänge (Dicke der nichttragenden Schicht): Beton = 220 mm / Mauerwerk = 180 mm

Komponenten wie Seile und Seilkreuze sind nicht im Lieferumfang enthalten (entsprechend Verlegeplan bestellen und montieren)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

z.B. RÖFIX Iso-Bar ECO 260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44.XH 41K + WDVS Montageelement Iso-Bar ECO 320

Liefen und montieren eines zugelassenen Befestigungselements zur Begrünung an verputzten Wärmedämmsystemen aus EPS-F- und Mineralwolle-Dämmplatten. Iso-Bar ECO ist ein thermisches Element mit Adapter aus rostfreiem Edelstahl zur flexiblen Seilaufnahme und zusätzlichem Dichtelement. Die Verankerung erfolgt durch Injektionsmörtel und ist sowohl in Beton als auch in Voll- und Lochsteinen möglich.

Stab auftraggeberseitig ablängbar. Höchste Nutzlänge (Dicke der nichttragenden Schicht): Beton = 280 mm / Mauerwerk = 240 mm

Komponenten wie Seile und Seilkreuze sind nicht im Lieferumfang enthalten (entsprechend Verlegeplan bestellen und montieren)

z.B. RÖFIX Iso-Bar ECO 320 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44.XH 41L + WDVS Systemzubehör ECO Seilkreuz 90° Kunststoff

Liefen und montieren des ECO Seilkreuzes 90° aus Kunststoff entsprechend Verlegeplan.

z.B. RÖFIX ECO Iso-Bar Seilkreuz 90° Kunststoff oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44.XH 41M + WDVS Systemzubehör ECO Seilkreuz 90° A4

Liefen und montieren des ECO Seilkreuzes 90° aus Edelstahl (A4) entsprechend Verlegeplan.

z.B. RÖFIX ECO Iso-Bar Seilkreuz 90° A4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44.XH 41N + WDVS Systemzubehör ECO Seilkreuz verstellbar A4

Liefen und montieren des ECO Seilkreuzes verstellbar aus Edelstahl (A4) entsprechend Verlegeplan.

z.B. RÖFIX ECO Iso-Bar Seilkreuz verstellbar A4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XH 410 + WDVS Systemzubehör ECO Klettersprosse Kunststoff**

Liefen und montieren des ECO Klettersprosse aus Kunststoff entsprechend Verlegeplan.

z.B. RÖFIX ECO Iso-Bar Klettersprosse Kunststoff oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44.XH 41P + WDVS Systemzubehör ECO Rundlitzenseil A4

Liefen und montieren des ECO Rundlitzenseil aus Edelstahl (A4) entsprechend Verlegeplan.

z.B. RÖFIX ECO Iso-Bar Rundlitzenseil oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 42 + Montageelemente für mittelschweren Lasten in Außenwand-Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) aus expandiertem Polystyrol (EPS) und Mineralwolle (MW-PT).

Für Rohrschellen, Rückhalter und Vorreiber, Kleiderbügelträger, Werbetafeln und andere wärmebrückenfreie Fremdmontagen in WDVS.

Bei Einsatz dieser Elemente ist ein entsprechender statischer Nachweis über die Gebrauchstauglichkeit mit den objektspezifischen Lastannahmen, insbesondere bei französischen Balkonen etc., auf Basis der Produktkennwerte zu führen.

44.XH 42A + WDVS Montageelement Tragwinkel/Fassadenfläche

Liefen und montieren von Kolbentragelament aus PU-Hartschaum mit eingeschäumten Phenolharzplatten als Montageunterlage für wärmebrückenfreie Montage in der Fassade von mittelschweren Lasten an verputzten Wärmedämmsystemen aus EPS-F- und Mineralwolle-Dämmplatten (z.B. Fenster-, Dreh- und Schiebeläden, Geländer, Reklametafeln u.ä.).

z.B. RÖFIX Tra-Wik-Alu (RF) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Für Dämmstoffdicke (cm):

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44.XH 42B + WDVS Montageelement Tragwinkel/Leibungsfläche

Liefen und montieren von Tragwinkel aus PU-Hartschaum mit eingeschäumten Phenolharzplatten als Montageunterlage für wärmebrückenfreie Montage in Leibungen von mittelschweren Lasten an verputzten Wärmedämmsystemen aus EPS-F- und Mineralwolle-Dämmplatten (z.B. von Geländern zwischen Tür- und Fensterleibung (Französische Balkone) bzw. Geländermontagen an Gebäudeecken).

z.B. RÖFIX Tra-Wik-Alu (RL) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Für Dämmstoffdicke (cm):

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XH 42C + WDVS Montagelement Universalmontageplatte,240x138 mm**

Liefern und montieren von Universalmontageplatte zur Montage von leichten Vordächer, Sonnenstore, Markisen, Führungsschienen von Schiebläden etc. Inkl. 4 Schraubdübel und EPS-Stopfen. Bei verputzten Wärmedämm-Verbundsystemen mit EPS und Mineralwolle.

z.B. RÖFIX UMP-ALU-TRI Universalmontageplatte, 240 x 138 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Für Dämmstoffdicke (cm):

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44.XH 44 + Montageelemente für Elektroschalter und Steckdosen in Außenwand-Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) aus expandiertem Polystyrol (EPS) und Mineralwolle (MW-PT).

44.XH 44A + WDVS Montagelement Elektrodose eingefräst

Liefern und montieren von Befestigungsunterlage für wärmebrückenfreie Montagen von Elektroschalter und Steckdosen in verputzten Wärmedämmsystemen aus EPS-F-, Mineralwolle- und Kork-Dämmplatten.

z.B. RÖFIX Eldoline-PA Elektrodose - Montageelement oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44.XH 44B + WDVS Montagelement Elektrodose Einfachmodul

Liefern und montieren von Befestigungsunterlage für wärmebrückenfreie Montagen von Elektroschalter und Steckdosen in verputzten Wärmedämmsystemen aus EPS-F-, Mineralwolle- und Kork-Dämmplatten mit Fugendichtband und Dichtstoppel.

z.B. RÖFIX E-Modul 1-fach oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44.XH 44C + WDVS Montagelement Elektrodose Zweifachmodul

Liefern und montieren von Befestigungsunterlage für wärmebrückenfreie Montagen von Elektroschalter und Steckdosen in verputzten Wärmedämmsystemen aus EPS-F-, Mineralwolle- und Kork-Dämmplatten mit Fugendichtband und Dichtstoppel.

z.B. RÖFIX E-Modul 2-fach oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44.XH 50 + WDVS Fensterbank- Montage Vorbereitungsprofil für 20 mm Fensterbänke Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme (WDVS).

PVC-Profil mit dauerhaft befestigtem Textilglasgitter.

Seitliches Anschlussprofil für einen dauerhaften, wartungsfreien, dichten und schlagregensicheren Fensterbankabschluss mit dem Dämmdicken bis 28 cm abgedeckt werden können.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Inkl. RÖFIX Sol- Pad Base Dämmkeil mit 5° Gefälle.

Produktart: z.B. RÖFIX SOL-PAD Sohlbank- Anputzleistensystem 20 mm.

44.XH 50A + WDVS Fensterbank Montagevorbereitung Lichte b.1m.

Liefern und Herstellen einer dauerhaft wartungsfreien, schlagregendichten zweiten Dichtebene (unter Fensterbank) als Montagevorbereitung für den nachträglichen Einschub von Standard-Fensterbänken (z.B. Standard-Blech-, Stein-, Kunststoff-Fensterbank, o. ä.) bis 20 mm Höhe.

Der Lieferumfang beinhaltet ein Kunststoffprofil (links u. rechts), einen Dämmstoffkeil mit Gefälleschnitt mit 5° aus EPS-S (0,035 W/mK), sowie erforderliche Produkte für Abdichtungsmaßnahmen seitlich und unter der Fensterbank bzw. zum Fensterstock.

Die Abrechnung erfolgt ohne Berücksichtigung der Leibungstiefe (max. 28 cm).

z.B. RÖFIX SOL-PAD 20 mm, RÖFIX SOL-PAD Base Dämmkeil, RÖFIX OPTIFLEX, RÖFIX FUGENDICHTBAND und RÖFIX MS-POLYMER, usw. oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44.XH 50B + WDVS Fensterbank Montagevorbereitung Lichte von 1-2m

Liefern und Herstellen einer dauerhaft wartungsfreien, schlagregendichten zweiten Dichtebene (unter Fensterbank) als Montagevorbereitung für den nachträglichen Einschub von Standard-Fensterbänken (z.B. Standard-Blech-, Stein-, Kunststoff-Fensterbank, o. ä.) bis 20 mm Höhe.

Der Lieferumfang beinhaltet ein Kunststoffprofil (links u. rechts), einen Dämmstoffkeil mit Gefälleschnitt mit 5° aus EPS-S (0,035 W/mK), sowie erforderliche Produkte für Abdichtungsmaßnahmen seitlich und unter der Fensterbank bzw. zum Fensterstock.

Die Abrechnung erfolgt ohne Berücksichtigung der Leibungstiefe (max. 28 cm).

z.B. RÖFIX SOL-PAD 20 mm, RÖFIX SOL-PAD Base Dämmkeil, RÖFIX OPTIFLEX, RÖFIX FUGENDICHTBAND und RÖFIX MS-POLYMER, usw. oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44.XH 50C + WDVS Fensterbank Montagevorbereitung Lichte von 2-3m

Liefern und Herstellen einer dauerhaft wartungsfreien, schlagregendichten zweiten Dichtebene (unter Fensterbank) als Montagevorbereitung für den nachträglichen Einschub von Standard-Fensterbänken (z.B. Standard-Blech-, Stein-, Kunststoff-Fensterbank, o. ä.) bis 20 mm Höhe.

Der Lieferumfang beinhaltet ein Kunststoffprofil (links u. rechts), einen Dämmstoffkeil mit Gefälleschnitt mit 5° aus EPS-S (0,035 W/mK), sowie erforderliche Produkte für Abdichtungsmaßnahmen seitlich und unter der Fensterbank bzw. zum Fensterstock.

Die Abrechnung erfolgt ohne Berücksichtigung der Leibungstiefe (max. 28 cm).

z.B. RÖFIX SOL-PAD 20 mm, RÖFIX SOL-PAD Base Dämmkeil, RÖFIX OPTIFLEX, RÖFIX FUGENDICHTBAND und RÖFIX MS-POLYMER, usw. oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XH 50D + WDVS Fensterbank Montagevorbereitung Lichte von 3-4m**

Liefern und Herstellen einer dauerhaft wartungsfreien, schlagregendichten zweiten Dichtebene (unter Fensterbank) als Montagevorbereitung für den nachträglichen Einschub von Standard-Fensterbänken (z.B. Standard-Blech-, Stein-, Kunststoff-Fensterbank, o. ä.) bis 20 mm Höhe.

Der Lieferumfang beinhaltet ein Kunststoffprofil (links u. rechts), einen Dämmstoffkeil mit Gefälleschnitt mit 5° aus EPS-S (0,035 W/mK), sowie erforderliche Produkte für Abdichtungsmaßnahmen seitlich und unter der Fensterbank bzw. zum Fensterstock.

Die Abrechnung erfolgt ohne Berücksichtigung der Leibungstiefe (max. 28 cm).

z.B. RÖFIX SOL-PAD 20 mm, RÖFIX SOL-PAD Base Dämmkeil, RÖFIX OPTIFLEX, RÖFIX FUGENDICHTBAND und RÖFIX MS-POLYMER, usw. oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44.XH 50E + WDVS Fensterbank Montagevorbereitung Lichte ü.4m

Liefern und Herstellen einer dauerhaft wartungsfreien, schlagregendichten zweiten Dichtebene (unter Fensterbank) als Montagevorbereitung für den nachträglichen Einschub von Standard-Fensterbänken (z.B. Standard-Blech-, Stein-, Kunststoff-Fensterbank, o. ä.) bis 20 mm Höhe.

Der Lieferumfang beinhaltet ein Kunststoffprofil (links u. rechts), einen Dämmstoffkeil mit Gefälleschnitt mit 5° aus EPS-S (0,035 W/mK), sowie erforderliche Produkte für Abdichtungsmaßnahmen seitlich und unter der Fensterbank bzw. zum Fensterstock.

Die Abrechnung erfolgt ohne Berücksichtigung der Leibungstiefe (max. 28 cm).

z.B. RÖFIX SOL-PAD 20 mm, RÖFIX SOL-PAD Base Dämmkeil, RÖFIX OPTIFLEX, RÖFIX FUGENDICHTBAND und RÖFIX MS-POLYMER, usw. oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44.XH 50I + Az f.WDVS RÖFIX SOL-PAD FB-Dichtleiste schwarz

Aufzahlung (Az) für Ausführung Fensterbank Dichtleiste zur Ergänzung für RÖFIX SOL-PAD Ausführung für Steinfensterbänke mit einer Dicke von 20 mm und 30 mm.

Dicke:

RÖFIX SOL-PAD FB-Dichtleiste schwarz

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 50J + Az f.WDVS RÖFIX SOL-PAD FB-Dichtleiste weiss

Aufzahlung (Az) für Ausführung Fensterbank Dichtleiste zur Ergänzung für RÖFIX SOL-PAD Ausführung für Steinfensterbänke mit einer Dicke von 20 mm und 30 mm.

Dicke:

RÖFIX SOL-PAD FB-Dichtleiste weiss

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 53 + WDVS nachträgliche Fensterbankmontage für Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme (WDVS).

Zweite Dichtebene für einen dauerhaften, wartungsfreien, dichten und schlagregensicheren Fensterbankabschluss mit dem Dämmdicken bis 25 cm abgedeckt werden können.

Inkl. z.B. RÖFIX Sol- Pad Base Dämmkeil mit 5° Gefälle.

44.XH 53A + WDVS nachträgliche Fensterbankvorbereitung Lichte b.1m.

Liefen und Herstellen einer dauerhaft wartungsfreien, schlagregendichten zweiten Dichtebene (unter Fensterbank) als Montagevorbereitung für den nachträglichen Einbau von Standard-Fensterbänken (z.B. Standard-Blech-, Stein-, Kunststoff-Fensterbank, o. ä.). Der Lieferumfang beinhaltet einen Dämmstoffkeil mit Gefälleschnitt mit 5° aus EPS-S (0,035 W/mK), sowie erforderliche Produkte für Abdichtungsmaßnahmen seitlich und unter der Fensterbank bzw. zum Fensterstock.

Die Abrechnung erfolgt ohne Berücksichtigung der Leibungstiefe (max. 25 cm).

z.B. RÖFIX SOL-PAD Base Dämmkeil, RÖFIX OPTIFLEX, RÖFIX FUGENDICHTBAND und RÖFIX MS-POLYMER, usw. oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44.XH 53B + WDVS nachträgliche Fensterbankvorbereitung Lichte von 1-2m

Liefen und Herstellen einer dauerhaft wartungsfreien, schlagregendichten zweiten Dichtebene (unter Fensterbank) als Montagevorbereitung für den nachträglichen Einbau von Standard-Fensterbänken (z.B. Standard-Blech-, Stein-, Kunststoff-Fensterbank, o. ä.). Der Lieferumfang beinhaltet einen Dämmstoffkeil mit Gefälleschnitt mit 5° aus EPS-S (0,035 W/mK), sowie erforderliche Produkte für Abdichtungsmaßnahmen seitlich und unter der Fensterbank bzw. zum Fensterstock.

Die Abrechnung erfolgt ohne Berücksichtigung der Leibungstiefe (max. 25 cm).

z.B. RÖFIX SOL-PAD Base Dämmkeil, RÖFIX OPTIFLEX, RÖFIX FUGENDICHTBAND und RÖFIX MS-POLYMER, usw. oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44.XH 53C + WDVS nachträgliche Fensterbankvorbereitung Lichte von 2-3m

Liefen und Herstellen einer dauerhaft wartungsfreien, schlagregendichten zweiten Dichtebene (unter Fensterbank) als Montagevorbereitung für den nachträglichen Einbau von Standard-Fensterbänken (z.B. Standard-Blech-, Stein-, Kunststoff-Fensterbank, o. ä.). Der Lieferumfang beinhaltet einen Dämmstoffkeil mit Gefälleschnitt mit 5° aus EPS-S (0,035 W/mK), sowie erforderliche Produkte für Abdichtungsmaßnahmen seitlich und unter der Fensterbank bzw. zum Fensterstock.

Die Abrechnung erfolgt ohne Berücksichtigung der Leibungstiefe (max. 25 cm).

z.B. RÖFIX SOL-PAD Base Dämmkeil, RÖFIX OPTIFLEX, RÖFIX FUGENDICHTBAND und

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

RÖFIX MS-POLYMER, usw. oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44.XH 53D + WDVS nachträgliche Fensterbankvorbereitung Lichte von 3-4m

Liefen und Herstellen einer dauerhaft wartungsfreien, schlagregendichten zweiten Dichtebene (unter Fensterbank) als Montagevorbereitung für den nachträglichen Einbau von Standard-Fensterbänken (z.B. Standard-Blech-, Stein-, Kunststoff-Fensterbank, o. ä.). Der Lieferumfang beinhaltet einen Dämmstoffkeil mit Gefälleschnitt mit 5° aus EPS-S (0,035 W/mK), sowie erforderliche Produkte für Abdichtungsmaßnahmen seitlich und unter der Fensterbank bzw. zum Fensterstock.

Die Abrechnung erfolgt ohne Berücksichtigung der Leibungstiefe (max. 25 cm).

z.B. RÖFIX SOL-PAD Base Dämmkeil, RÖFIX OPTIFLEX, RÖFIX FUGENDICHTBAND und RÖFIX MS-POLYMER, usw. oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44.XH 53E + WDVS nachträgliche Fensterbankvorbereitung Lichte ü.4m

Liefen und Herstellen einer dauerhaft wartungsfreien, schlagregendichten zweiten Dichtebene (unter Fensterbank) als Montagevorbereitung für den nachträglichen Einbau von Standard-Fensterbänken (z.B. Standard-Blech-, Stein-, Kunststoff-Fensterbank, o. ä.). Der Lieferumfang beinhaltet einen Dämmstoffkeil mit Gefälleschnitt mit 5° aus EPS-S (0,035 W/mK), sowie erforderliche Produkte für Abdichtungsmaßnahmen seitlich und unter der Fensterbank bzw. zum Fensterstock.

Die Abrechnung erfolgt ohne Berücksichtigung der Leibungstiefe (max. 25 cm).

z.B. RÖFIX SOL-PAD Base Dämmkeil, RÖFIX OPTIFLEX, RÖFIX FUGENDICHTBAND und RÖFIX MS-POLYMER, usw. oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44.XH 54 + Aufzahlung (Az) auf Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme (WDVS), für das Herstellen von Nuten mit abgeschrägten Flanken, durch Ausschneiden oder zweilagiges Verkleben der Dämmplatten entsprechend der Tiefe und Höhe der Nut.

Einschließlich der Erschwernis mit dem Textilglasgitter und der Beschichtung mit entsprechendem Putz. Armierung mit vorgeformten Nut-Gewebebahnen, Nut-Eckausbildungen und Nut-Stoßgewebestücken.

44.XH 54A + Az f.WDVS RÖFIX Nut Typ I,II od. III

Für das Herstellen von Nuten mit vorgeformten Nut-Gewebebahnen, vorgeformten Nut-Eckausbildungen und vorgeformten Nut-Ausbildungen für T-Stöße und Kreuzstöße.

z.B. RÖFIX Nut Typ I, II oder III

Ausgewählte Type:

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

44.XH 58 + EPS Profilstab bzw. Fensterfaschenprofile (Profil.) vorgefertigt aus beschichteten Polystyrolhartschaum (EPS) für Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) aller Art. Mit Klebe- und Dichtmasse befestigt laut Herstellerrichtlinien, malfertig.

44.XH 58A + WDVS EPS-PROFILSTAB I,Wahl AG

Fassaden-Profilstäbe aus dem Fassaden-Dekorprofile Musterkatalog des Herstellers geliefert und mit Dicht- und Klebmasse im Kreuzgangverfahren (Buttering-Floating-Verfahren) geklebt, z.B. RÖFIX PROFILSTAB mit RÖFIX COLLSTAR geklebt oder Gleichwertiges.

Gewählter RÖFIX PROFILSTAB: Angebotenes Material:

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 58B + WDVS EPS-PROFILSTAB II,Wahl AG

Fassaden-Profilstäbe aus dem Fassaden-Dekorprofile Musterkatalog des Herstellers geliefert und mit Dicht- und Klebmasse im Kreuzgangverfahren (Buttering-Floating-Verfahren) geklebt, z.B. RÖFIX PROFILSTAB mit RÖFIX COLLSTAR geklebt oder Gleichwertiges.

Gewählter RÖFIX PROFILSTAB: Angebotenes Material:

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 58D + WDVS EPS-PROFILSTAB laut Bestand

Fassaden-Profilstäbe laut Bestand (Detailzeichnung) geliefert und mit Dicht- und Klebmasse im Kreuzgangverfahren (Buttering-Floating-Verfahren) geklebt, z.B. RÖFIX PROFILSTAB mit RÖFIX COLLSTAR geklebt oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material:

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 58G + WDVS EPS-FENSTERFASCHE I,Wahl AG

Fassaden-Fensterfaschen aus dem Fassaden-Dekorprofile Musterkatalog des Herstellers geliefert und mit Dicht- und Klebmasse im Kreuzgangverfahren (Buttering-Floating-Verfahren) geklebt,

z.B. RÖFIX FENSTERFASCHE mit RÖFIX COLLSTAR geklebt oder Gleichwertiges.

Gewählter RÖFIX FENSTERFASCHE: Angebotenes Material:

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XH 58H + WDVS EPS-FENSTERFASCHE II,Wahl AG**

Fassaden-Fensterfaschen aus dem Fassaden-Dekorprofile Musterkatalog des Herstellers geliefert und mit Dicht- und Klebmasse im Kreuzgangverfahren (Buttering-Floating-Verfahren) geklebt,
z.B. RÖFIX FENSTERFASCHE mit RÖFIX COLLSTAR geklebt oder Gleichwertiges.

Gewählter RÖFIX FENSTERFASCHE: Angebotenes Material:

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 58I + WDVS EPS-FENSTERFASCHE laut Bestand

Fassaden-Fensterfaschen laut Bestand (Detailzeichnung) geliefert und mit Dicht- und Klebmasse im Kreuzgangverfahren (Buttering-Floating-Verfahren) geklebt,
z.B. RÖFIX FENSTERFASCHE mit RÖFIX COLLSTAR geklebt oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material:

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 58J + Az WDVS f. Profil.Ausführung m.Altglasrecycling-Material

Aufzahlung (Az) auf Fassaden-Fensterfaschen für Ausführung mit Altglasrecycling-Material.
RÖFIX Rec-Altgl.FENSTERFASCHE mit RÖFIX COLLSTAR geklebt.

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 59 + EPS Schlusssteine bzw. Quaderprofile vorgefertigt aus beschichteten Polystyrolhartschaum (EPS) für Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) aller Art. Mit Klebe- und Dichtmasse befestigt laut Herstellerrichtlinien, malfertig.

44.XH 59A + WDVS EPS-SCHLUSSSTEIN I,Wahl AG

Fassaden-Schlussstein aus dem Fassaden-Dekorprofile Musterkatalog des Herstellers geliefert und mit Dicht- und Klebmasse im Kreuzgangverfahren (Buttering-Floating-Verfahren) geklebt,
z.B. RÖFIX SCHLUSSSTEIN mit RÖFIX COLLSTAR geklebt oder Gleichwertiges.

Gewählter RÖFIX SCHLUSSSTEIN: Angebotenes Material:

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 59B + WDVS EPS-SCHLUSSSTEIN II,Wahl AG

Fassaden-Schlussstein aus dem Fassaden-Dekorprofile Musterkatalog des Herstellers geliefert und mit Dicht- und Klebmasse im Kreuzgangverfahren (Buttering-Floating-Verfahren) geklebt,
z.B. RÖFIX SCHLUSSSTEIN mit RÖFIX COLLSTAR geklebt oder Gleichwertiges.

Gewählter RÖFIX SCHLUSSSTEIN:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 59D + WDVS EPS-SCHLUSSSTEIN laut Bestand

Fassaden-Schlussstein laut Bestand (Detailzeichnung) geliefert und mit Dicht- und Klebmasse im Kreuzgangverfahren (Buttering-Floating-Verfahren) geklebt, z.B. RÖFIX SCHLUSSSTEIN mit RÖFIX COLLSTAR geklebt oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 59G + WDVS EPS-QUADERPROFIL I,Wahl AG

Fassaden-Quaderprofil aus dem Fassaden-Dekorprofile Musterkatalog des Herstellers geliefert und mit Dicht- und Klebmasse im Kreuzgangverfahren (Buttering-Floating-Verfahren) geklebt, z.B. RÖFIX QUADERPROFIL mit RÖFIX COLLSTAR geklebt oder Gleichwertiges.

Gewählter RÖFIX QUADERPROFIL:

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 59H + WDVS EPS-QUADERPROFIL II,Wahl AG

Fassaden-Quaderprofil aus dem Fassaden-Dekorprofile Musterkatalog des Herstellers geliefert und mit Dicht- und Klebmasse im Kreuzgangverfahren (Buttering-Floating-Verfahren) geklebt, z.B. RÖFIX QUADERPROFIL mit RÖFIX COLLSTAR geklebt oder Gleichwertiges.

Gewählter RÖFIX QUADERPROFIL:

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 59I + WDVS EPS-QUADERPROFIL laut Bestand

Fassaden-Quaderprofil laut Bestand (Detailzeichnung) geliefert und mit Dicht- und Klebmasse im Kreuzgangverfahren (Buttering-Floating-Verfahren) geklebt, z.B. RÖFIX QUADERPROFIL mit RÖFIX COLLSTAR geklebt oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XH 59N + Az f.WDVS Ausführung m.Altglasrecycling-Material**

Aufzahlung (Az) für Ausführung mit Altglasrecycling-Material z.B. RÖFIX Rec-Altg.
FENSTERFASCHE mit
RÖFIX COLLSTAR geklebt

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 60 + EPS Gesimse (Sohlbankgesimse, Kortongesimse oder Gesimse) vorgefertigt, aus beschichteten Polystyrolhartschaum (EPS) für Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) aller Art. Mit Klebe- und Dichtmasse befestigt laut Herstellerrichtlinien, malfertig.

44.XH 60A + WDVS EPS-GESIMSE I,Wahl AG

Fassaden-Gesimse aus dem Fassaden-Dekorprofile Musterkatalog des Herstellers geliefert und mit Dicht- und Klebmasse im Kreuzgangverfahren (Buttering-Floating-Verfahren) geklebt, z.B. RÖFIX GESIMSE mit RÖFIX COLLSTAR geklebt oder Gleichwertiges.

Gewählter RÖFIX GESIMSE:

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 60B + WDVS EPS-GESIMSE II,Wahl AG

Fassaden-Gesimse aus dem Fassaden-Dekorprofile Musterkatalog des Herstellers geliefert und mit Dicht- und Klebmasse im Kreuzgangverfahren (Buttering-Floating-Verfahren) geklebt, z.B. RÖFIX GESIMSE mit RÖFIX COLLSTAR geklebt oder Gleichwertiges.

Gewählter RÖFIX GESIMSE:

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XH 60D + WDVS EPS-GESIMSE laut Bestand

Fassaden-Gesimse laut Bestand (Detailzeichnung) geliefert und mit Dicht- und Klebmasse im Kreuzgangverfahren (Buttering-Floating-Verfahren) geklebt, z.B. RÖFIX Gesimse mit RÖFIX COLLSTAR geklebt oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

44.XH 60N + Az f.WDVS Ausführung mit Altglasrecycling-Material

Aufzahlung (Az) für Ausführung mit Altglasrecycling-Material
RÖFIX Rec-Altg. FENSTERFASCHE mit RÖFIX COLLSTAR geklebt

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XI + Deckbeschichtungen von WDVS (RÖFIX)

Version 2023-10

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Angebotene Systeme:

Das angebotene Außenwand-Wärmedämmverbundsystem entspricht den behördlichen Vorschriften. Die Eignung und gegenseitige Verträglichkeit der Stoffe eines Dämmsystems ist gegeben.

Ausmaß, Abrechnung:

Das Ausmaß wird laut ÖNORM B 2204 ermittelt.

Bei der Erstellung der Leistungen werden beachtet:

- 1) Die behördlichen Vorschriften
- 2) Die einschlägigen ÖNORMEN
- 3) Die Verarbeitungsrichtlinien des Systemerzeugers und
- 4) Die Verarbeitungsrichtlinien der Qualitätsgruppe Wärmedämmsysteme.

Unebenheiten des Untergrundes:

Der Ausgleich von Unebenheiten entsprechend der Toleranzklasse gemäß ÖNORM DIN 18202 ist in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Verschiedene Färbungen, Putzarten:

Stoßen verschiedene Putzarten oder Färbungen innerhalb zusammenhängender Putzflächen aneinander, sind die sich daraus ergebenden Erschwernisse mit einer Aufzahlung geregelt. Kein Anspruch auf Aufzahlung besteht, wenn verschiedene Putzarten oder Färbungen nicht aneinander stoßen oder durch angeordnete Nuten oder Faschen, die mit eigener Position abgerechnet werden, getrennt sind, und für Anschlüsse an nicht verputzte Bauteile, z.B. Verkleidungen, Inkrustierungen oder Sichtbeton. Bei naturfarbigen Sanden gilt der Preis ohne Unterschied der Korngröße.

Leibungen:

Die Ausführung der Wärmedämmung im Leibungsbereich bei Fenster-, Tür- und sonstigen Öffnungen: In der gleichen Dicke wie in der Fassadenfläche, soweit nicht aus konstruktiven Gründen nur eine geringere Dicke möglich ist. Mindestens jedoch 2 cm dick. Für die Verwendung von konstruktiv notwendigen geringeren Dicken ist keine Preisveränderung vereinbart.

Aufzahlungen:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

- 44.XI 01 + Endbeschichtung des Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) mit silikonharzgebundenem Dünnputz (Oberputz) in Korndicke aufgebracht und strukturiert (inkl. volldeckender Voranstrich mit z.B. RÖFIX PUTZGRUND PREMIUM). Farbton weiß. (Farbton nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbauswahl des Erzeugers als Az-Position.)
Produktart: z.B. RÖFIX SIL STRUKTUR-OBERPUTZ
- 44.XI 01A + **WDVS RÖFIX SIL, Reibstruktur 1,5mm**
Rustikaler Strukturputz mit Reibstruktur, Korngröße 0 - 1,5 mm, z.B. RÖFIX SIL 1,5 mm V oder Gleichwertiges.
Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 44.XI 01B + **WDVS RÖFIX SIL, Reibstruktur 2mm**
Rustikaler Strukturputz mit Reibstruktur, Korngröße 0 - 2,0 mm z.B. RÖFIX SIL 2,0 mm V oder Gleichwertiges.
Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 44.XI 02 + Aufzählung (Az) auf Endbeschichtung der Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme mit Putz für Farbtöne nach Wahl des Auftraggebers aus der Kollektion des Herstellers. Bei der Wahl des Farbtones ist darauf zu achten, dass der Hellbezugswert größer 25 ist.
- 44.XI 02A + **Az f.Farbton WDVS RÖFIX SIL,PK I - III**
Für einen Farbton der Preisklasse I - III aus der Kollektion des Herstellers.
Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 44.XI 02B + **Az f.Farbton WDVS RÖFIX SIL,Wahl AG**
Für einen Sonderfarbton nach Wahl des Auftraggebers.
Gewählte Farbnummer:
Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

44.XI 02C + Az f.RÖFIX SIL ZUSATZAUSSTATTUNG ALGIZIDE/FUNGIZI

Zusätzliche Filmkonservierung für pastöse Deckbeschichtungen zur zusätzlichen Erhöhung des Resistenz gegen Algen- und Pilzbefall

z.B. RÖFIX FILMKONSERVIERUNG EXTRA ALGIZIDE/FUNGIZIDE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XI 02N + Az f.RÖFIX SIL Außenputz f.Mehrfärbigkeit/Fläche

Aufzahlung (Az) für die Erschwernisse beim Herstellen von verschiedenen Verputzarten oder Färbungen bei zusammenhängenden Flächen, abgerechnet wird die gemeinsame Stoßfuge.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XI 02O + Az f.RÖFIX SIL f.Oberflächentextur/Spezialstruktur

Aufzahlung (Az) für die Strukturierung des Oberputzes anstelle Standard (Vollabrieb).

Gewünschte Struktur:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XI 03 + Endbeschichtung des Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) mit Silikonharz Dünnputz (Oberputz) in Korndicke aufgebracht und strukturiert (inkl. volldeckender Voranstrich mit z.B. RÖFIX PUTZGRUND PREMIUM).

Farbton weiß. (Farbton nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbauswahl des Erzeugers als Az-Position.)

Produktart: z.B. RÖFIX SiSi-PUTZ VITAL STRUKTUR-OBERPUTZ

44.XI 03A + WDVS RÖFIX SiSi-PUTZ VITAL, Rillenstruktur 2mm

Rustikaler Strukturputz auf Silikonharz-Basis mit Rillenstruktur, Korngröße 2,0 mm,

z.B. RÖFIX SiSi-Putz VITAL 2,0 mm R oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XI 03B + WDVS RÖFIX SiSi-PUTZ VITAL, Rillenstruktur 3mm

Rustikaler Strukturputz auf Silikonharz-Basis mit Rillenstruktur, Korngröße 3,0 mm,

z.B. RÖFIX SiSi-Putz VITAL 3,0 mm R oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XI 03E + WDVS RÖFIX SiSi-PUTZ VITAL, Reibstruktur 1mm

Feiner Strukturputz auf Silikonharz-Basis mit Reibstruktur, Korngröße 1,0 mm, Die Mindestschichtdicke

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

des Oberputzes beträgt 1,5 mm,
z.B. RÖFIX SiSi-Putz VITAL 1,0 mm V oder Gleichwertiges.
Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XI 03F + WDVS RÖFIX SiSi-PUTZ VITAL, Reibstruktur 1,5 mm

Rustikaler Strukturputz mit Reibstruktur,
Korngröße 1,5 mm,
z.B. RÖFIX SiSi-Putz VITAL 1,5 mm V oder Gleichwertiges.
Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XI 03G + WDVS RÖFIX SiSi-PUTZ VITAL, Reibstruktur 2mm

Rustikaler Strukturputz auf Silikonharz-Basis mit Reibstruktur,
Korngröße 2,0 mm,
z.B. RÖFIX SiSi-Putz VITAL 2,0 mm V oder Gleichwertiges.
Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XI 03H + WDVS RÖFIX SiSi-PUTZ VITAL, Reibstruktur 3mm

Rustikaler Strukturputz auf Silikonharz-Basis mit Reibstruktur,
Korngröße 3,0 mm,
z.B. RÖFIX SiSi-Putz VITAL 3,0 mm V oder Gleichwertiges.
Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XI 03M + WDVS RÖFIX SiSi-PUTZ VITAL, spritzbar 6mm

Rustikaler Strukturputz auf Silikonharz-Basis aufgespritzt,
Korngröße 6,0 mm,
z.B. RÖFIX SiSi-Putz VITAL 6,0 mm SPRITZPUTZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XI 04 + Aufzählung (Az) auf Endbeschichtung der Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme mit Putz für Farbtöne nach Wahl des Auftraggebers aus der Kollektion des Herstellers.
Bei der Wahl des Farbtönen ist darauf zu achten, dass der Hellbezugswert größer 25 ist.

44.XI 04A + Az f.Farbtön WDVS RÖFIX SiSi-PUTZ VITAL,PK I - III

Für einen Farbton der Preisklasse I - III aus der Kollektion des Herstellers.
Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XI 04B + Az f.Farbton WDVS RÖFIX SiSi-PUTZ VITAL,PK IV - V**Für einen Farbton der Preisklasse IV - V aus der Kollektion des Herstellers.
Angebotenes Material: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XI 04C + Az f.Farbton WDVS RÖFIX SiSi-PUTZ VITAL,Wahl AG**

Für einen Sonderfarbton nach Wahl des Auftraggebers.

Gewählte Farbnummer:
Angebotenes Material: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XI 04E + Az f.RÖFIX SiSi ZUSATZAUSSTATTUNG ALGIZIDE.FUNGIZIDE EXTRA**

Zusätzliche Filmkonservierung für pastöse Deckbeschichtungen zur zusätzlichen Erhöhung des Resistenz gegen Algen- und Pilzbefall

RÖFIX FILMKONSERVIERUNG EXTRA ALGIZIDE/FUNGIZIDE

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XI 04N + Az f.RÖFIX SiSi Außenputz für Mehrfärbigkeit/Fläche**

Aufzahlung (Az) für die Erschwernisse beim Herstellen von verschiedenen Verputzarten oder Färbungen bei zusammenhängenden Flächen, abgerechnet wird die gemeinsame Stoßfuge.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XI 04O + Az f.RÖFIX SiSi-PUTZ VITAL f.Oberflächentextur/Spezialstr.**

Aufzahlung (Az) für die Strukturierung des Oberputzes anstelle Standard (Vollabrieb).

Gewünschte Struktur: L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XI 05 + Endbeschichtung des Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) mit faserverstärktem Silikonharz Dünnputz (Oberputz) in Korndicke aufgebracht und strukturiert (inkl. volldeckender Voranstrich mit z.B. RÖFIX PUTZGRUND PREMIUM).**

Farbton weiß. (Farbton nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbauswahl des Erzeugers als Az-Position.)

Produktart: z.B. RÖFIX FIBRA STRUKTUR-OBERPUTZ

44.XI 05A + WDVS RÖFIX FIBRA, Reibstruktur 1,5 mm

Silikonharzgebundener Strukturputz mit Reibstruktur, Korngröße 0 - 1,5 mm, z.B. RÖFIX FIBRA 2,0mm V oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XI 05B + WDVS RÖFIX FIBRA, Reibstruktur 2mm**Silikonharzgebundener Strukturputz mit Reibstruktur, Korngröße 0 - 2,0 mm,
z.B. RÖFIX FIBRA 2,0mm V oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XI 05C + WDVS RÖFIX FIBRA, Reibstruktur 3mm**Silikonharzgebundener Strukturputz mit Reibstruktur, Korngröße 0 - 3,0 mm,
z.B. RÖFIX FIBRA 3,0mm V oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XI 06 + Aufzählung (Az) auf Endbeschichtung der Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme mit Putz für Farbtöne nach Wahl des Auftraggebers aus der Kollektion des Herstellers.
Bei der Wahl des Farbtones ist darauf zu achten, dass der Hellbezugswert größer 25 ist.

44.XI 06A + Az f.Farbtone WDVS RÖFIX SILIKONHARZPUTZ PREMIUM,PK I - III

Für einen Farbton der Preisklasse I - III aus der Kollektion des Herstellers.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XI 06B + Az f.Farbtone WDVS RÖFIX SILIKONHARZPUTZ PREMIUM,PK IV - V**

Für einen Farbton der Preisklasse IV - V aus der Kollektion des Herstellers.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XI 06C + Az f.Farbtone WDVS RÖFIX SILIKONHARZPUTZ PREMIUM,Wahl AG**

Für einen Sonderfarbton nach Wahl des Auftraggebers.

Gewählte Farbnummer: [.....]

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XI 06E + Az f.RÖFIX SILIKON ZUSATZAUSST.ALGIZIDE/FUNGIZIDE EXTRA**

Zusätzliche Filmkonservierung für pastöse Deckbeschichtungen zur zusätzlichen Erhöhung des Resistenz gegen Algen- und Pilzbefall

RÖFIX FILMKONSERVIERUNG EXTRA ALGIZIDE/FUNGIZIDE

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XI 06N + Az f.RÖFIX SILIKON Außenputz für Mehrfärbigkeit/Fläche**

Aufzahlung (Az) für die Erschwernisse beim Herstellen von verschiedenen Verputzarten oder Färbungen bei zusammenhängenden Flächen, abgerechnet wird die gemeinsame Stoßfuge.

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XI 06O + Az f.RÖFIX SILIKON PREMIUM f.Oberflächentextur/Spezialstr.

Aufzahlung (Az) für die Strukturierung des Oberputzes anstelle Standard (Vollabrieb).

Gewünschte Struktur:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XI 07 + Endbeschichtung des Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) mit Silikonharz-Basis Modellierputz (Oberputz) in Korndicke aufgebracht (2 lagiger Auftrag) und strukturiert (inkl. volldeckender Voranstrich mit z.B. RÖFIX PUTZGRUND PREMIUM).

Farbton weiß bzw. in Standardfarbtöne laut Herstellerfarbkarte.

(Farbton nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbauswahl des Erzeugers als Az-Position.)

Produktart: z.B. RÖFIX SiSi-Putz KREATIV Struktur-Oberputz.

44.XI 07J + WDVS RÖFIX SiSi-Putz KREATIV, modellierbar 0,7 mm

Feiner Modellierputz auf Silikonharz-Basis modelliert, nicht planebenen Fassadenfläche,

Korngröße 0,7 mm, 2 lagiger Auftrag

z.B. RÖFIX SiSi-Putz KREATIV 0,7 mm oder Gleichwertiges.

Gewählte Standard Farbnummer:

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XI 07L + WDVS RÖFIX SiSi-Putz KREATIV, geschlämmt 0,7 mm

Feiner Modellierputz auf Silikonharz-Basis geschlämmt, nicht planebenen Fassadenfläche,

Korngröße 0,7 mm, 2 lagiger Auftrag

z.B. RÖFIX SiSi-Putz KREATIV 0,7 mm oder Gleichwertiges.

Gewählte Standard Farbnummer:

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XI 08 + Aufzahlung (Az) auf Endbeschichtung der Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme mit Putz für Farbtöne nach Wahl des Auftraggebers aus der Kollektion des Herstellers. Bei der Wahl des Farbtone ist darauf zu achten, dass der Hellbezugswert größer 25 ist.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XI 08A + Az f.Farbton WDVS RÖFIX SiSi-Putz KREATIV, PK I - III**Für einen Farbton der Preisklasse I - III aus der Kollektion des Herstellers.
Angebotenes Material: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XI 08B + Az f.Farbton WDVS RÖFIX SiSi-Putz KREATIV, PK IV - V**Für einen Farbton der Preisklasse IV - V aus der Kollektion des Herstellers.
Angebotenes Material: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XI 08C + Az f.Farbton WDVS RÖFIX SiSi-Putz KREATIV, Wahl AG**

Für einen Sonderfarbton nach Wahl des Auftraggebers.

Gewählte Farbnummer:
Angebotenes Material: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XI 08E + Az f.RÖFIX SiSi-Putz KRETIV ZUS.A.T.ALGIZIDE/FUNGIZIDE EXTRA**

Zusätzliche (ZUS.A.T.) Filmkonservierung für pastöse Deckbeschichtungen zur zusätzlichen Erhöhung des Resistenz gegen Algen- und Pilzbefall

RÖFIX FILMKONSERVIERUNG EXTRA ALGIZIDE/FUNGIZIDE

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XI 08N + Az f.RÖFIX SiSi-Putz KRETIV Außenp.f.Mehrfärbigkeit/Fläche**

Aufzahlung (Az) für die Erschwernisse beim Herstellen von verschiedenen Verputzarten (Außenp.) oder Färbungen bei zusammenhängenden Flächen, abgerechnet wird die gemeinsame Stoßfuge.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XI 08O + Az f.RÖFIX SiSi-Putz KREATIV f.Oberflächentextur/Spezialstr.**

Aufzahlung (Az) für die Strukturierung des Oberputzes anstelle Standard (Vollabrieb).

Gewünschte Struktur: L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XI 09 + Endbeschichtung des Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) mit einem Mediterranen Feinstputz auf Silikonharz-Basis (Glättputz) 2 lagiger Auftrag (vorher z.B. RÖFIX SiSi-PUTZ 1,5 mmV aufbringen), (inkl. volldeckender Voranstrich mit z.B. RÖFIX PUTZGRUND PREMIUM).**

Farbton weiß bzw. laut Herstellerfarbkarte.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

(Farbton nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbauswahl des Erzeugers als Az-Position.)

Produktart: z.B. RÖFIX SISI-Putz KREATIV Struktur-Oberputz.

44.XI 09J + WDVS RÖFIX SISI-Putz KREATIV, modellierbar 0,5 mm

Feinstkörniger Decorputz auf Silikonharz-Basis modelliert, nicht planebenen Fassadenfläche, 2 lagiger Auftrag

Korngröße 0,5 mm, (vorher RÖFIX SiSi-PUTZ 1,5 mmV aufbringen),

z.B. RÖFIX SISI-PUTZ KREATIV STRUKTUR-OBERPUTZ 0,5 mm oder Gleichwertiges.

Gewählte Standard Farbnummer: Angebotenes Material: L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XI 09K + WDVS RÖFIX SISI-Putz KREATIV, geglättet 0,5 mm**

Feinstkörniger Decorputz auf Silikonharz-Basis geglättet, nicht planebenen Fassadenfläche, 2 lagiger Auftrag

Korngröße 0,5 mm, (vorher RÖFIX SiSi-PUTZ 1,5mmV aufbringen),

z.B. RÖFIX SISI-PUTZ KREATIV STRUKTUR-OBERPUTZ 0,5 mm oder Gleichwertiges.

Gewählte Standard Farbnummer: Angebotenes Material: L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 44.XI 10 + Aufzählung (Az) auf Endbeschichtung der Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme mit Putz für Farbtöne nach Wahl des Auftraggebers aus der Kollektion des Herstellers.
Bei der Wahl des Farbtones ist darauf zu achten, dass der Hellbezugswert größer 25 ist.

44.XI 10A + Az f.Farbton WDVS RÖFIX SISI-PUTZ KREATIV,PK I - III

Für einen Farbton der Preisklasse I - III aus der Kollektion des Herstellers.

Angebotenes Material: L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XI 10B + Az f.Farbton WDVS RÖFIX SISI-PUTZ KREATIV,PK IV - V**

Für einen Farbton der Preisklasse IV - V aus der Kollektion des Herstellers.

Angebotenes Material: L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XI 10C + Az f.Farbton WDVS RÖFIX SISI-PUTZ KREATIV,Wahl AG**

Für einen Sonderfarbton nach Wahl des Auftraggebers.

Gewählte Farbnummer: Angebotenes Material: L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 44.XI 10E + Az f.RÖFIX SISI-PUTZ KREATIV ZUS.A.ALGIZIDE/FUNGIZIDE EXTRA**
 Zusätzliche (ZUS.A.) Filmkonservierung für pastöse Deckbeschichtungen zur zusätzlichen Erhöhung des Resistenz gegen Algen- und Pilzefall
 RÖFIX FILMKONSERVIERUNG EXTRA ALGIZIDE/FUNGIZIDE
 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 44.XI 10N + Az f.RÖFIX SISI-PUTZ KREATIV Außenp.f.Mehrfärbigkeit/Fläche**
 Aufzählung (Az) für die Erschwernisse beim Herstellen von verschiedenen Verputzarten oder Färbungen bei zusammenhängenden Flächen, abgerechnet wird die gemeinsame Stoßfuge.
 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 44.XI 100 + Az f.RÖFIX SiSi Putz KREATIV f.Oberflächentextur/Spezialstr.**
 Aufzählung (Az) für die Strukturierung des Oberputzes anstelle Standard (Vollabrieb).
 Gewünschte Struktur:
 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 44.XI 10P + Az f.RÖFIX SiSi Putz KREATIV f.Betonoptik**
 Aufzählung (Az) auf SiSi Putz KREATIV für Silikonharz-Silikat Strukturdeckputz mehrlagig
 1.Lage: Korngröße 1,5 mm verrieben
 2.Lage: Korngröße 0,5 mm geglättet
 Nach entsprechender Antrocknung anschleifen der Oberfläche (z.B. mit Giraffe)
 Farbton RÖFIX bzw. nach Wahl des AG
 RÖFIX SiSi-Putz VITAL 1,5 mm V bzw. 0,5 mm
 L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 44.XI 11 + Endbeschichtung des Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) mit Silikonharz Dünnputz (Oberputz) für intensive, dunkle Farbtöne. (Die Richtlinien des RÖFIX Syco Tec – Systems sind zu beachten!)**
 In Korndicke aufgebracht und strukturiert (inkl. volldeckender Voranstrich mit z.B. RÖFIX PUTZGRUND PREMIUM).
 Farbton weiß. (Farbton nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbauswahl des Erzeugers als Az-Position.)
 Produktart: z.B. RÖFIX DARK STRUKTUR-OBERPUTZ
- 44.XI 11A + WDVS RÖFIX DARK, modellierbar 0,5 mm**
 Silikonharzgebundener Strukturputz modellierbar, Korngröße 0,5 mm.
 z.B. RÖFIX DARK 0,5 mm oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Material:
 L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XI 11B + WDVS RÖFIX DARK, modellierbar 0,7 mm**

Silikonharzgebundener Strukturputz modellierbar, Korngröße 0,7 mm.

z.B. RÖFIX DARK 0,7 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XI 11C + WDVS RÖFIX DARK, modellierbar 1,0 mm**

Silikonharzgebundener Strukturputz modellierbar, Korngröße 1,0 mm.

z.B. RÖFIX DARK 1,0 mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XI 11D + WDVS RÖFIX DARK, Reibstruktur 1,5 mm**

Silikonharzgebundener Strukturputz mit Reibstruktur, Korngröße 1,5 mm,

z.B. RÖFIX DARK 1,5 V mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XI 11E + WDVS RÖFIX DARK, Reibstruktur 2,0 mm**

Silikonharzgebundener Strukturputz mit Reibstruktur, Korngröße 2,0 mm,

z.B. RÖFIX DARK 2,0 V mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XI 11F + WDVS RÖFIX DARK, Rillenstruktur 2,0 mm**

Silikonharzgebundener Strukturputz mit Rillenstruktur, Korngröße 2,0 mm,

z.B. RÖFIX DARK 2,0 R mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XI 11G + WDVS RÖFIX DARK, Reibstruktur 3,0 mm**

Silikonharzgebundener Strukturputz mit Reibstruktur, Korngröße 3,0 mm,

z.B. RÖFIX DARK 3,0 V mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XI 11H + WDVS RÖFIX DARK, Rillenstruktur 3,0 mm**

Silikonharzgebundener Strukturputz mit Rillenstruktur, Korngröße 3,0 mm,
z.B. RÖFIX DARK 3,0 R mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XI 12 + Aufzahlung (Az) auf Endbeschichtung der Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme mit Putz für Farbtöne nach Wahl des Auftraggebers aus der Kollektion des Herstellers.**

Die Richtlinien des RÖFIX Syco Tec – Systems sind zu beachten!

44.XI 12A + Az f.Farbtone WDVS RÖFIX DARK, PK I - III

Für einen Farbton der Preisklasse I - III aus der Kollektion des Herstellers.
Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XI 12B + Az f.Farbtone WDVS RÖFIX DARK, PK IV - V**

Für einen Farbton der Preisklasse IV - V aus der Kollektion des Herstellers.
Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XI 12C + Az f.Farbtone WDVS RÖFIX DARK, Wahl AG**

Für einen Sonderfarbton nach Wahl des Auftraggebers.

Gewählte Farbnummer:
Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XI 12E + Az f.RÖFIX DARK ZUS.A.ALGIZIDE/FUNGIZIDE EXTRA**

Zusätzliche (ZUS.A.) Filmkonservierung für pastöse Deckbeschichtungen zur zusätzlichen
Erhöhung des Resistenz gegen Algen- und Pilzefall
RÖFIX FILMKONSERVIERUNG EXTRA ALGIZIDE/FUNGIZIDE

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XI 12N + Az f.RÖFIX DARK Außenp.f.Mehrfärbigkeit/Fläche**

Aufzahlung (Az) für die Erschwernisse beim Herstellen von verschiedenen Verputzarten oder
Färbungen bei zusammenhängenden Flächen, abgerechnet wird die gemeinsame Stoßfuge.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XI 120 + Az f.RÖFIX SiSi DARK f.Oberflächentextur/Spezialstr.**

Aufzahlung (Az) für die Strukturierung des Oberputzes anstelle Standard (Vollabrieb/Rillenputz).

Gewünschte Struktur: L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XI 17 + Endbeschichtung des Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) mit Dünnputz mit Buntsteincharakter (Oberputz) in Korndicke aufgebracht und geglättet (inkl. volldeckender Voranstrich mit z.B. RÖFIX PUTZGRUND PREMIUM). Farbton weiß.**

(Farbton nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbauswahl des Erzeugers als Az-Position.)

Produktart: z.B. RÖFIX BUNTSTEINPUTZ SOCKEL- UND ZIERPUTZ

44.XI 17F + WDVS RÖFIX BUNTSTEINPUTZ , SOCKEL UND ZIERPUTZ

Kunstharzgebundener Decorputz mit eingefärbter Gesteinskörnung, Korngröße ca. 1,8 mm. z.B. RÖFIX BUNTSTEINPUTZ oder Gleichwertiges.

Farbbezeichnung:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XI 23 + Endbeschichtung des Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) mit mineralisch gebundenem und natureplus geprüften Edelputz (mineral.Edelp.) aufgebracht. Farbton weiß. (Farbton (Pastellbereich >75% HBZ) nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbauswahl des Erzeugers als Az-Position.)**

Erforderlicher systemkonformer Egalisationanstrich in eigener Position.

Produktart: z.B. RÖFIX 715 EDELPUTZ SPEZIAL

44.XI 23A + WDVS RÖFIX 715 mineral. EDELPUTZ SPEZIAL,REIBSTRUKTUR 0,7mm

Hochvergüteter, diffusionsoffener natureplus geprüfter und mineralisch gebundener Strukturputz auf Kalk/Zement Basis mit Reibstruktur, Korngröße 0,7 mm, 2 lagiger Auftrag

Die Mindestschichtdicke des Oberputzes beträgt 1,5 mm,

z.B. RÖFIX 715 EDELPUTZ SPEZIAL 0,7 mmV oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XI 23B + WDVS RÖFIX 715 mineral. EDELPUTZ SPEZIAL,REIBSTRUKTUR 1mm**

Hochvergüteter, diffusionsoffener natureplus geprüfter und mineralisch gebundener Strukturputz auf Kalk/Zement Basis mit Reibstruktur, Korngröße 1,0 mm, 2 lagiger Auftrag

Die Mindestschichtdicke des Oberputzes beträgt 1,5 mm,

z.B. RÖFIX 715 EDELPUTZ SPEZIAL 1,0 mmV oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

44.XI 23C + WDVS RÖFIX 715 mineral. EDELPUTZ SPEZIAL,REIBSTRUKTUR 1,5mm

Hochvergüteter, diffusionsoffener natureplus geprüfter und mineralisch gebundener Strukturputz auf

Kalk/Zement Basis mit Reibstruktur, Korngröße 1,5 mm,

z.B. RÖFIX 715 EDELPUTZ SPEZIAL 1,5 mmV oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XI 23D + WDVS RÖFIX 715 mineral. EDELPUTZ SPEZIAL,REIBSTRUKTUR 2mm

Hochvergüteter, diffusionsoffener natureplus geprüfter und mineralisch gebundener Strukturputz auf

Kalk/Zement Basis mit Reibstruktur, Korngröße 2,0 mm,

z.B. RÖFIX 715 EDELPUTZ SPEZIAL 2,0 mmV oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XI 23E + WDVS RÖFIX 715 mineral. EDELPUTZ SPEZIAL,REIBSTRUKTUR 3mm

Hochvergüteter, diffusionsoffener, natureplus geprüfter und mineralisch gebundener Strukturputz auf

Kalk/Zement Basis mit Reibstruktur, Korngröße 3,0 mm,

z.B. RÖFIX 715 EDELPUTZ SPEZIAL 3,0 mmV oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XI 23F + WDVS RÖFIX 715 mineral. EDELPUTZ SPEZIAL,REIBSTRUKTUR 4mm

Hochvergüteter, diffusionsoffener, natureplus geprüfter und mineralisch gebundener Strukturputz auf

Kalk/Zement Basis mit Reibstruktur, Korngröße 4,0 mm,

z.B. RÖFIX 715 EDELPUTZ SPEZIAL 4,0 mmV oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XI 23G + WDVS RÖFIX 715 mineral. EDELPUTZ SPEZIAL,REIBSTRUKTUR 7mm

Hochvergüteter, diffusionsoffener, natureplus geprüfter und mineralisch gebundener Strukturputz auf

Kalk/Zement Basis mit Reibstruktur, Korngröße 7,0 mm,

z.B. RÖFIX 715 EDELPUTZ SPEZIAL 7,0 mmV oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XI 23J + WDVS RÖFIX 715 mineral. EDELPUTZ SPEZIAL,modellierbar 0,5mm

Hochvergüteter, diffusionsoffener, natureplus geprüfter und mineralisch gebundener Strukturputz auf

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Kalk/Zement Basis modelliert, Korngröße 0,5 mm,
z.B. RÖFIX 715 EDELPUTZ SPEZIAL MODELLIERPUTZ 0,5 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 44.XI 24 + Aufzählung (Az) auf Endbeschichtung der Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme mit Putz für Farbtöne nach Wahl des Auftraggebers aus der Kollektion des Herstellers.
Bei der Wahl des Farbtones ist darauf zu achten, dass der Hellbezugswert größer 75 ist.

44.XI 24A + **Az f.Farbtone WDVS RÖFIX 715 mineral. EDELPUTZ,PK I - III**

Für einen Farbton der Preisklasse I - III aus der Kollektion des Herstellers.

Körnung 0,5 mm und 0,7 mm nur in weiß,
Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XI 24C + **Az f.Farbtone WDVS RÖFIX 715 mineral. EDELPUTZ,Wahl AG**

Für einen Sonderfarbton nach Wahl des Auftraggebers.

Gewählte Farbnummer:
Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XI 24N + **Az f.RÖFIX 715 Außenputz für Mehrfarbigkeit/Fläche**

Aufzählung (Az) für die Erschwernisse beim Herstellen von verschiedenen Verputzarten oder Färbungen bei zusammenhängenden Flächen, abgerechnet wird die gemeinsame Stoßfuge.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XI 24O + **Az f.RÖFIX 715 f.Oberflächentextur/Spezialstr.**

Aufzählung (Az) für die Strukturierung des Oberputzes anstelle Standard (Vollabrieb).

Gewünschte Struktur:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 44.XI 25 + Endbeschichtung des Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) mit mineralisch gebundenem Kellenwurf (mineral.Edelp.) aufgebracht. Auf trockenes Armiersystem Systemkleber in einer Schichtdicke von ca. 1 mm aufzutragen und "frisch-in-frisch" Kellenwurf angewerfen.
Farbton weiß.
(Farbton (Pastellbereich 75% HBZ) nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbauswahl des Erzeugers als Az-Position.)

Erforderlicher systemkonformer Egalisationanstrich in eigener Position.

Produktart: z.B. RÖFIX 750 KELLENWURF

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

44.XI 25A + WDVS RÖFIX 750 mineral. KELLENWURF,4-7mm,weiß

Hochvergüteter, diffusionsoffener und mineralisch gebundener Kellenwurf auf Kalk/Zement Bimsstein Basis, Körnung 4-7 mm, z.B. RÖFIX 750 KELLENWURF 4-7mm weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XI 25B + WDVS RÖFIX 750 mineral. KELLENWURF,7-10mm,weiß**

Hochvergüteter, diffusionsoffener und mineralisch gebundener Kellenwurf auf Kalk/Zement Bimsstein Basis, Körnung 7-10 mm, z.B. RÖFIX 750 KELLENWURF 7-10mm weiß oder Gleichwertiges.
Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XI 26 + Aufzählung (Az) auf Endbeschichtung der Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) mit mineral. Edelputz für Farbtöne nach Wahl des Auftraggebers aus der Kollektion des Herstellers.
Bei der Wahl des Farbtones ist darauf zu achten, dass der Hellbezugswert größer 25% ist.

44.XI 26A + Az f.Farbtone WDVS RÖFIX 750 mineral. KELLENWURF,PK I - III

Für einen Farbton der Preisklasse I - III aus der Kollektion des Herstellers.
Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XI 26C + Az f.Farbtone WDVS RÖFIX 750 mineral. KELLENWURF,Wahl AG**

Für einen Sonderfarbton nach Wahl des Auftraggebers.

Gewählte Farbnummer:
Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XI 26N + Az f.RÖFIX 750 Außenputz für Mehrfärbigkeit/Fläche**

Aufzählung (Az) für die Erschwernisse beim Herstellen von verschiedenen Verputzarten oder Färbungen bei zusammenhängenden Flächen, abgerechnet wird die gemeinsame Stoßfuge.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XI 29 + Endbeschichtung des Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) mit mineralisch gebundenem Kratzputz (mineral.Dickschicht Oberputz) aufgebracht. Auf trockenem mittelschichtigen Armiersystem (Mindestputzdicke 5mm), wird unmittelbar nach der Gewebeeinbettung dieser mit einer feinen Zahntraufel (z.B. 4 x 4 oder 6 x 6 mm) kreuz-und-quer durchgekämmt. Diese erhärteten Stege ermöglichen eine mechanische Verkrallung des Oberputzes. Farbton weiß.
(Farbton (Pastellbereich 75% HBZ) nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbauswahl des Erzeugers als Az-Position.)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Klassische Kratzputze sind in der Regel nicht mit einem Egalisationsanstrich zu versehen.

Produktart: z.B. RÖFIX 772 Kratzputz

44.XI 29A + WDVS RÖFIX 772 mineral. KRATZPUTZ,1,5mm weiß

Hochvergüteter, diffusionsoffener und mineralisch gebundener Kratzputz auf Kalk/Zement Basis,
Körnung 1,5 mm,
z.B. RÖFIX 750 KRATZPUTZ 1,5 mm weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XI 29B + WDVS RÖFIX 772 mineral. KRATZPUTZ,2mm weiß**

Hochvergüteter, diffusionsoffener und mineralisch gebundener Kratzputz auf Kalk/Zement Basis,
Körnung 2,0 mm,
z.B. RÖFIX 750 KRATZPUTZ 2,0 mm weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XI 29C + WDVS RÖFIX 772 mineral. KRATZPUTZ,3mm weiß**

Hochvergüteter, diffusionsoffener und mineralisch gebundener Kratzputz auf Kalk/Zement Basis,
Körnung 3,0 mm,
z.B. RÖFIX 750 KRATZPUTZ 3,0 mm weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XI 29D + WDVS RÖFIX 772 mineral. KRATZPUTZ,4mm weiß**

Hochvergüteter, diffusionsoffener und mineralisch gebundener Kratzputz auf Kalk/Zement Basis,
Körnung 4,0 mm,
z.B. RÖFIX 750 KRATZPUTZ 4,0 mm weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XI 30 + Aufzählung (Az) auf Endbeschichtung der Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) mit mineral. Edelputz für Farbtöne nach Wahl des Auftraggebers aus der Kollektion des Herstellers.**

Bei der Wahl des Farbtones ist darauf zu achten, dass der Hellbezugswert größer 25% ist.

44.XI 30A + Az f.Farbtone WDVS RÖFIX 772 mineral. KRATZPUTZ,PK I - III

Für einen Farbton der Preisklasse I - III aus der Kollektion des Herstellers.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XI 30C + Az f.Farbtone WDVS RÖFIX 772 mineral. KRATZPUTZ,Wahl AG**

Für einen Sonderfarbton nach Wahl des Auftraggebers.

Gewählte Farbnummer: Angebotenes Material: L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XI 30N + Az f.RÖFIX 772 Außenputz für Mehrfärbigkeit/Fläche**

Aufzahlung (Az) für die Erschwernisse beim Herstellen von verschiedenen Verputzarten oder Färbungen bei zusammenhängenden Flächen, abgerechnet wird die gemeinsame Stoßfuge.

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XI 31 + Endbeschichtung des Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) mit mineralisch gebundenem Edelkratzputz (mineral.Mittelschicht Steinputz) aufgebracht. Auf trockenen mittelschichtigen Armiersystem (Nennputzdicke 5mm), mindestens 2 lagiges Aufbringen.

Die 1. Lage wird mit rostfreier Stahltraufel in Korndicke aufgespachtelt, dabei aber nicht scharf abgezogen.

Zweite Lage 6,0 mm bzw. 8,0 mm aufgezogen, entlüftet, geglättet und mit Kratzbrett (Schleifwunder mittel) abgekratzt.

Farbton weiß.

(Farbton nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbauswahl des Erzeugers als Az-Position.)

Klassische Kratzputze sind in der Regel nicht mit einem Egalisationsanstrich zu versehen.

Produktart: z.B. RÖFIX 773 STONELINE Edelkratzputz

44.XI 31A + WDVS RÖFIX 773 STONELINE,mineral. Edelkratzp.,2mm WHITE

Hochvergüteter, diffusionsoffener und mineralisch gebundener Edelkratzputz auf Kalk/Zement Basis, Körnung 2,0 mm,

z.B. RÖFIX 773 STONELINE 2,0 mm WHITE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XI 31B + WDVS RÖFIX 773 STONELINE,mineral. Edelkratzp.,4mm WHITE**

Hochvergüteter, diffusionsoffener und mineralisch gebundener Edelkratzputz auf Kalk/Zement Basis, Körnung 4,0 mm,

z.B. RÖFIX 773 STONELINE 4,0 mm WHITE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XI 32 + Aufzahlung (Az) auf Endbeschichtung der Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) mit mineral. Edelkratzputz für Farbtöne nach Wahl des Auftraggebers aus der Kollektion des Herstellers.****44.XI 32A + Az Farbton WDVS RÖFIX 773 STONELINE mineral.,Sonderfarbton**

Für einen Farbton aus der Kollektion des Herstellers.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Gewählte Farbbezeichnung/Sondermischung: / gewählte Körnung:
mmAngebotenes Material: L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 44.XI 33 + Endbeschichtung des Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS, werkgemischter Edelputzmörtel CR-CS II-W2 gemäß EN 998-1.

Mineralisch, hydrophobierter, modellierbarer Schlämmputz auf Mauerwerk mit Putz-Fassaden und auf WDVS.

- 44.XI 33A + **WDVS RÖFIX 776 Schlämm- u. Waschputz 2mm weiß**

Körnung 2,0 mm, Farbe weiß

z.B. RÖFIX 776 Schlämm- u. Waschputz 2 mm weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 44.XI 33B + **WDVS RÖFIX 776 Schlämm- u. Waschputz 3mm weiß**

Körnung 3,0 mm, Farbe weiß

z.B. RÖFIX 776 Schlämm- u. Waschputz 3 mm weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 44.XI 33E + **Az WDVS RÖFIX 776 Schlämm- u. Waschputz f. Pigmentierung**

Aufzahlung (Az) auf Schlämm- und Waschputz für werkseitige Pigmentierung.

Farbton: L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 44.XI 33F + **Az WDVS RÖFIX 776 Schlämm- u. Waschputz f. Fremdkornbeimengung**

Aufzahlung (Az) auf Schlämm- und Waschputz für werkseitige Fremdkornbeimengung.

Fremdkorn: Anteil: L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 44.XI 34 + Fassaden-Oberputz als mineralischer, diffusionsoffener Designputz auf vorhandenen Unterputz vergütet auf NHL/Weißzementbasis für besondere Gestaltungstechniken, wie z.B. Kammtug, Besenstrich, Modellierstechnik, Kellenstrich oder Quetschstechnik, Mindestdicke entsprechend der gewünschten Struktur.

- 44.XI 34A + **WDVS RÖFIX DESIGNPUTZ Fassaden-Oberputz m. Edelputz**

Oberflächenstruktur: Größtkorn:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

z.B. RÖFIX DESIGNPUTZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 44.XI 35 + Endbeschichtung des Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) mit mineralisch gebundenem Faschenputzputz (mineral.Edelp.) aufgebracht. Farbton weiß.
Produktart: z.B. RÖFIX 780 FASCHENPUTZ Silikon-Mineralputz

44.XI 35C + WDVS RÖFIX 780 mineral. FASCHENPUTZ,REIBSTRUKTUR 1,5mm

Hochvergüteter, diffusionsoffener Silikon-Mineral-Faschenputz zur Herstellung von Faschen, Leibungen und zur Gestaltung von Kleinflächen auf Kalk/Zement Basis mit Reibstruktur, Korngröße 1,5 mm,

z.B. RÖFIX 780 FASCHENPUTZ 1,5 mmV oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 44.XI 40 + Kreative Putzbeschichtungen (RÖFIX)

Etwaig notwendige Vorarbeiten werden mit gesonderten Positionen vergütet.

Hinweis: Für mineralische Untergründe empfiehlt sich ein farblich angepasster, haftvermittler, Saugausgleich.

Auf Wärmedämm-Verbundsystemen und vorgehängten, hinterlüfteten Fassadensystemen ist eine Mindest-Armierungsschichtdicke von 3 mm vorgeschrieben. Eine besondere Oberflächenebenheit wird für diese Technik vorausgesetzt, gegebenenfalls sind zusätzliche Ausgleichsspachtelungen durchzuführen.

Wichtige Hinweise in der Planung und vor Arbeitsbeginn:

Kleinere Handmuster oder Musterflächen sind nicht immer geeignet den visuellen Gesamteindruck einer Technik auf großen Flächen zu vermitteln. Aus diesem Grund wird das Anlegen einer objektbezogenen, aussagekräftigen Musterfläche über mindestens eine Gerüstlage durch den Auftragnehmer vorausgesetzt.

Die Musterfläche ist nach Fertigstellung von Auftraggeber abzunehmen um eine Referenzfläche zur beauftragten Leistung zu erhalten.

Wird ein Arbeitsgerüst zur Ausführung verwendet, ist dies bei der Mustererstellung zu berücksichtigen und vor Beurteilung der Musterfläche zu entfernen.

Die Kosten dafür sind in den Positionspreis einzukalkulieren. Fordern Sie zur Ausführung vor Beginn einen Anwendungstechniker des Materiallieferanten an!

Bei großen, zusammenhängenden Flächen ist im Vorfeld eine eventuelle Aufteilung in Teilflächen und machbaren Gliederungen einzuplanen.

44.XI 40A + WDVS RÖFIX Sichtbetonoptik geschliffen

Auftragen einer, auf Kornstärke aufgezogenen, Grundmischung (Korngröße > 1-6mm) aus schlagregenfesten, wasserdampfdurchlässigen, maschinell und manuell verarbeitbaren, organischen Oberputz nach EN 15824 mit verkapselter Filmkonservierung für eine verzögernde und vorbeugende Wirkung gegen Algen und Pilzbefall für eine individuelle Oberflächenanmutung in Kratzputzstruktur als Zwischenbeschichtung ausführen. Feinstkörnigen, organischen Oberputz (Korngröße < 0,1 mm) als Schlussbeschichtung knapp deckend aufziehen und mit rostfreier Stahltraufel oder Filzschwammscheibe strukturieren. Anschleifen, abstauben und abwischen der Fläche nach ausreichender Trocknung der Oberputzkombination, Wenn erwünscht, können Schalungsritzen ergänzt werden.

KREATIV EFFEKT: SKIN

Bauteil:

Farbton nach RÖFIX ColorDesign:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

z.B. Feinstputz RÖFIX SiSi K 1-6mm und RÖFIX SiSi-Putz Kreativ 0,5mm oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XI 40D + WDVS RÖFIX Glassplitter Effektbeschichtung Klarglas**

Nach der Strukturierung des pastösen Oberputzes (mind. 1,5 mm Schichtdicke) wird die Effektbeschichtung (Klarglas) sofort in den noch frischen Oberputz aufgespritzt (Achtung Hautbildung des Oberputzes verringert die Haftung der Beschichtung und erhöht damit den Verbrauch).

Hinweise im Technischen Merkblatt dringend beachten!

z.B. RÖFIX LUCID GLASS Effektbeschichtung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XI 40E + WDVS RÖFIX Glassplitter Effektbeschichtung Spiegelglas**

Nach der Strukturierung des pastösen Oberputzes (mind. 1,5 mm Schichtdicke) wird die Effektbeschichtung (Spiegelglas) sofort in den noch frischen Oberputz aufgespritzt (Achtung Hautbildung des Oberputzes verringert die Haftung der Beschichtung und erhöht damit den Verbrauch).

Hinweise im Technischen Merkblatt dringend beachten!

z.B. RÖFIX MIRROR GLASS Effektbeschichtung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 44.XI 61 + Oberflächenbeschichtung des Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) mit mineralischer Fassadenfarbe auf Silikat-Basis, (inkl. erforderliche systemkonformer Grundierung/Tiefengrund).
Farbton weiß. (Farbton nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbauswahl des Erzeugers als Az-Position.)

Produktart: z.B. RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Mineralische Silikat Fassadenfarbe

44.XI 61A + WDVS RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Mineral. Silikataussenfarbe

Hochdeckender, hochdiffusionsoffener, wasserabweisender und wetterbeständiger Anstrich auf Sol- Silikatbasis, Verbrauch ca. 0,25 - 0,35l/m², gestrichen, gerollt oder gespritzt.

z.B. RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Mineralische Silikat Aussenfarbe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

Glanzgrad: matt

Farbe: weiß

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 44.XI 62 + Aufzahlung (Az) auf Oberflächenbeschichtung des Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) mit mineralischer Fassadenfarbe auf Sol-Silikat-Basis für Farbtöne nach Wahl des Auftraggebers aus der Kollektion des Herstellers.
Bei der Wahl des Farbtönen ist darauf zu achten, dass der Hellbezugswert größer 25 ist.
- 44.XI 62A + Az Farbton WDVS RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Aussenfarbe,PK I**
Für einen Farbton der Preisklasse I aus der Kollektion des Herstellers.
Angebotenes Material: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 44.XI 62B + Az Farbton WDVS RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Aussenfarbe,PK II**
Für einen Farbton der Preisklasse II aus der Kollektion des Herstellers.
Angebotenes Material: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 44.XI 62C + Az Farbton WDVS RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Aussenfarbe,PK III**
Für einen Farbton der Preisklasse III aus der Kollektion des Herstellers.
Angebotenes Material: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 44.XI 62F + Az Farbton WDVS RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Aussenfarbe,Wahl AG**
Für einen Sonderfarbton nach Wahl des Auftraggebers.
Gewählte Farbnummer:
Angebotenes Material: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 44.XI 62G + Az RÖFIX PE 229 ZUSATZAUSSTATTUNG ALGIZIDE/FUNGIZIDE EXTRA**
Zusätzliche Filmkonservierung für Farben zur zusätzlichen Erhöhung des Resistenz gegen Algen- und Pilzbefall
RÖFIX FILMKONSERVIERUNG EXTRA ALGIZIDE/FUNGIZIDE
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 44.XI 62N + Az RÖFIX PE 229 Außenfarbe für Mehrfärbigkeit/Fläche**
Aufzahlung (Az) für die Erschwernisse beim Herstellen von verschiedenen Farbarten oder Färbungen bei zusammenhängenden Flächen, abgerechnet wird die gemeinsame Stoßfuge.
- L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 44.XI 67 + Oberflächenbeschichtung des Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) mit Fassadenfarbe auf Druck-Polymere-Basis (kunstharzgebunden), (inkl. erforderliche systemkonformer Grundierung/Tiefengrund).
Farbton weiß. (Farbton nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbauswahl des Erzeugers als Az-Position.)
Produktart: z.B. RÖFIX PE 319 OUT SIDE Acryl Fassadenfarbe
.
- 44.XI 67A + WDVS RÖFIX PE 319 OUT SIDE Acryl Aussenfarbe**
Hochdeckender, elastischer, wasserabweisender und wetterbeständiger Anstrich auf Druck-Polymere-Basis (kunstharzgebunden), Verbrauch ca. 0,25 - 0,35ltr/m², gestrichen, gerollt oder gespritzt.
z.B. RÖFIX PE 319 OUT SIDE Acryl Aussenfarbe oder Gleichwertiges.
Angebotenes Material: (.....)
Glanzgrad: matt
Farbe: weiß

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 44.XI 68 + Aufzählung (Az) auf Oberflächenbeschichtung des Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) mit Fassadenfarbe auf Druck-Polymere-Basis (kunstharzgebunden) für Farbtöne nach Wahl des Auftraggebers aus der Kollektion des Herstellers.
Bei der Wahl des Farbtones ist darauf zu achten, dass der Hellbezugswert größer 25 ist.
- 44.XI 68A + Az Farbton WDVS RÖFIX PE 319 OUT SIDE Aussenfarbe,PK I**
Für einen Farbton der Preisklasse I aus der Kollektion des Herstellers.
Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 44.XI 68B + Az Farbton WDVS RÖFIX PE 319 OUT SIDE Aussenfarbe,PK II**
Für einen Farbton der Preisklasse II aus der Kollektion des Herstellers.
Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 44.XI 68C + Az Farbton WDVS RÖFIX PE 319 OUT SIDE Aussenfarbe,PK III**
Für einen Farbton der Preisklasse III aus der Kollektion des Herstellers.
Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

44.XI 68D + Az Farbton WDVS RÖFIX PE 319 OUT SIDE Aussenfarbe,PK IV

Für einen Farbton der Preisklasse IV aus der Kollektion des Herstellers.
Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XI 68E + Az Farbton WDVS RÖFIX PE 319 OUT SIDE Aussenfarbe,PK V

Für einen Farbton der Preisklasse V aus der Kollektion des Herstellers.
Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XI 68F + Az Farbton WDVS RÖFIX PE 319 OUT SIDE Aussenfarbe,Wahl AG

Für einen Sonderfarbton nach Wahl des Auftraggebers.

Gewählte Farbnummer:
Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XI 68G + Az RÖFIX ZUSATZAUSSTATTUNG ALGIZIDE.FUNGIZIDE EXTRA

Zusätzliche Filmkonservierung für Farben zur zusätzlichen Erhöhung des Resistenz gegen Algen- und Pilzbefall

RÖFIX FILMKONSERVIERUNG EXTRA ALGIZIDE/FUNGIZIDE

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XI 68N + Az RÖFIX PE 319 Außenfarbe f.Mehrfärbigkeit/Fläche

Aufzahlung (Az) für die Erschwernisse beim Herstellen von verschiedenen Farbarten oder Färbungen bei zusammenhängenden Flächen, abgerechnet wird die gemeinsame Stoßfuge.

L: S: EP: 0,00 m PP:

**44.XI 72 + Oberflächenbeschichtung des Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) mit faserarmerter Fassadenfarbe auf Silikonharz-Basis, (inkl. erforderliche systemkonformer Grundierung/Tiefengrund).
Farbton weiß. (Farbton nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbauswahl des Erzeugers als Az-Position.)**

Produktart: z.B. RÖFIX PE 416 ETICS MICRO WDVS Riss Sanier-Fassadenfarbe

44.XI 72A + WDVS RÖFIX PE 416 ETICS MICRO WDVS Riss Sanier- Aussenfarbe

Wasserabweisender, faserarmerter Egalisations- und Renovieranstrich, auf Silikonharz-Basis, Verbrauch ca. 0,25 - 0,40ltr/m²,

gestrichen, gerollt oder gespritzt.

z.B. RÖFIX PE 416 ETICS MICRO Riss Sanier-Aussenfarbe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Glanzgrad: matt

Farbe: weiß

L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 44.XI 73 + Aufzählung (Az) auf Oberflächenbeschichtung des Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) mit faserarmierter Fassadenfarbe auf Silikonharz-Basis für Farbtöne nach Wahl des Auftraggebers aus der Kollektion des Herstellers.

Bei der Wahl des Farbtones ist darauf zu achten, dass der Hellbezugswert größer 25 ist.

- 44.XI 73A + **Az Farbton WDVS RÖFIX PE 416 ETICS MICRO Aussenfarbe,PK I**

Für einen Farbton der Preisklasse I aus der Kollektion des Herstellers.
Angebotenes Material: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 44.XI 73B + **Az Farbton WDVS RÖFIX PE 416 ETICS MICRO Aussenfarbe,PK II**

Für einen Farbton der Preisklasse II aus der Kollektion des Herstellers.
Angebotenes Material: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 44.XI 73C + **Az Farbton WDVS RÖFIX PE 416 ETICS MICRO Aussenfarbe,PK III**

Für einen Farbton der Preisklasse III aus der Kollektion des Herstellers.
Angebotenes Material: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 44.XI 73D + **Az Farbton WDVS RÖFIX PE 416 ETICS MICRO Aussenfarbe,PK IV**

Für einen Farbton der Preisklasse IV aus der Kollektion des Herstellers.
Angebotenes Material: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

- 44.XI 73E + **Az Farbton WDVS RÖFIX PE 416 ETICS MICRO Aussenfarbe,PK V**

Für einen Farbton der Preisklasse V aus der Kollektion des Herstellers.
Angebotenes Material: (.....)L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XI 73F + Az Farbton WDVS RÖFIX PE 416 ETICS MICRO Aussenfarbe,Wahl AG**

Für einen Sonderfarbton nach Wahl des Auftraggebers.

Gewählte Farbnummer: Angebotenes Material: L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XI 73G + Az RÖFIX PE 416 ZUSATZAUSSTATTUNG ALGIZIDE/FUNGIZIDE EXTRA**

Zusätzliche Filmkonservierung für Farben zur zusätzlichen Erhöhung des Resistenz gegen Algen- und Pilzbefall

RÖFIX FILMKONSERVIERUNG EXTRA ALGIZIDE/FUNGIZIDE

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XI 73N + Az RÖFIX PE 416 Außenfarbe für Mehrfärbigkeit/Fläche**

Aufzahlung (Az) für die Erschwernisse beim Herstellen von verschiedenen Farbarten oder Färbungen bei zusammenhängenden Flächen, abgerechnet wird die gemeinsame Stoßfuge.

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XI 74 + Oberflächenbeschichtung des Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) mit stark hydrophobierender Fassadenfarbe auf Silikonharz-Basis, (inkl. erforderliche systemkonformer Grundierung/Tiefengrund).

Farbton weiß. (Farbton nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbauswahl des Erzeugers als Az-Position.)

Produktart: z.B. RÖFIX PE 419 ETICS Silikonharz Fassadenfarbe

44.XI 74A + WDVS RÖFIX PE 419 ETICS Silikonharz AussenfarbeWasserabweisende Fassadenfarbe mit sehr hoher Wasserdampfdurchlässigkeit auf Silikonharz-Basis, Verbrauch ca. 0,25 - 0,35l/m², gestrichen, gerollt oder gespritzt.

z.B. RÖFIX PE 419 ETICS Silikonharz Aussenfarbe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material:

Glanzgrad: matt

Farbe: weiß

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XI 75 + Aufzahlung (Az) auf Oberflächenbeschichtung des Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) mit stark hydrophobierender Fassadenfarbe auf Silikonharz-Basis für Farbtöne nach Wahl des Auftraggebers aus der Kollektion des Herstellers.**

Bei der Wahl des Farbtönen ist darauf zu achten, dass der Hellbezugswert größer 25 ist.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

44.XI 75A + Az Farbton WDVS RÖFIX PE 419 ETICS Silikon-Aussenf.,PK I

Für einen Farbton der Preisklasse I aus der Kollektion des Herstellers.
Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XI 75B + Az Farbton WDVS RÖFIX PE 419 ETICS Silikon-Aussenf.,PK II

Für einen Farbton der Preisklasse II aus der Kollektion des Herstellers.
Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XI 75C + Az Farbton WDVS RÖFIX PE 419 ETICS Silikon-Aussenf.,PK III

Für einen Farbton der Preisklasse III aus der Kollektion des Herstellers.
Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XI 75D + Az Farbton WDVS RÖFIX PE 419 ETICS Silikon-Aussenf.,PK IV

Für einen Farbton der Preisklasse IV aus der Kollektion des Herstellers.
Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XI 75E + Az Farbton WDVS RÖFIX PE 419 ETICS Silikon-Aussenf.,PK V

Für einen Farbton der Preisklasse V aus der Kollektion des Herstellers.
Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XI 75F + Az Farbton WDVS RÖFIX PE 419 ETICS Silikon-Aussenf.,Wahl AG

Für einen Sonderfarbton nach Wahl des Auftraggebers.

Gewählte Farbnummer:
Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XI 75G + Az RÖFIX PE 419 ZUSATZAUSST.ALGIZIDE/FUNGIZIDE EXTRA

Zusätzliche Filmkonservierung für Farben zur zusätzlichen Erhöhung des Resistenz gegen Algen- und Pilzbefall

RÖFIX FILMKONSERVIERUNG EXTRA ALGIZIDE/FUNGIZIDE

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EURL: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XI 75N + Az RÖFIX PE 419 Außenfarbe f.Mehrfärbigkeit/Fläche**

Aufzahlung (Az) für die Erschwernisse beim Herstellen von verschiedenen Farbarten oder Färbungen bei zusammenhängenden Flächen, abgerechnet wird die gemeinsame Stoßfuge.

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XI 76 + Oberflächenbeschichtung des Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) mit stark hydrophobierender Fassadenfarbe auf Silikonharz-Basis mit Abperl- und Selbstreinigungseffekt (inkl. erforderliche systemkonformer Grundierung/Tiefengrund). Farbton weiß. (Farbton nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbauswahl des Erzeugers als Az-Position.)

Produktart: z.B. RÖFIX PE 429 SILOSAN Silikonharz Fassadenfarbe

.

44.XI 76A + WDVS RÖFIX PE 429 SILOSAN Silikonharz AussenfarbeWasserabweisende Fassadenfarbe mit sehr hoher Wasserdampfdurchlässigkeit auf Silikonharz-Basis, mit Abperl- und Selbstreinigungseffekt, Verbrauch ca. 0,25 - 0,35l/m², gestrichen, gerollt oder gespritzt.

z.B. RÖFIX PE 429 SILOSAN Silikonharz Fassadenfarbe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

Glanzgrad: matt

Farbe: weiß

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XI 77 + Aufzahlung (Az) auf Oberflächenbeschichtung des Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) mit stark hydrophobierender Fassadenfarbe auf Silikonharz-Basis, mit Abperl- und Selbstreinigungseffekt, für Farbtöne nach Wahl des Auftraggebers aus der Kollektion des Herstellers.**

Bei der Wahl des Farbtones ist darauf zu achten, dass der Hellbezugswert größer 25 ist.

44.XI 77A + Az Farbton WDVS RÖFIX PE 429 SILOSAN Silikon-Aussenf,PK I

Für einen Farbton der Preisklasse I aus der Kollektion des Herstellers.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XI 77B + Az Farbton WDVS RÖFIX PE 429 SILOSAN Silikon-Aussenf,PK II**

Für einen Farbton der Preisklasse II aus der Kollektion des Herstellers.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

44.XI 77C + Az Farbton WDVS RÖFIX PE 429 SILOSAN Silikon-Aussenf,PK III

Für einen Farbton der Preisklasse III aus der Kollektion des Herstellers.
Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XI 77D + Az Farbton WDVS RÖFIX PE 429 SILOSAN Silikon-Aussenf,PK IV

Für einen Farbton der Preisklasse IV aus der Kollektion des Herstellers.
Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XI 77E + Az Farbton WDVS RÖFIX PE 429 SILOSAN Silikon-Aussenf,PK V

Für einen Farbton der Preisklasse V aus der Kollektion des Herstellers.
Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XI 77F + Az Farbton WDVS RÖFIX PE 429 SILOSAN Silikon-Aussenf,Wahl AG

Für einen Sonderfarbton nach Wahl des Auftraggebers.

Gewählte Farbnummer:
Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XI 77G + Az RÖFIX PE 429 ZUSATZAUSST.ALGIZIDE/FUNGIZIDE EXTRA

Zusätzliche Filmkonservierung für Farben zur zusätzlichen Erhöhung des Resistenz gegen Algen- und Pilzbefall

RÖFIX FILMKONSERVIERUNG EXTRA ALGIZIDE/FUNGIZIDE

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XI 77N + Az RÖFIX PE 429 Außenfarbe für Mehrfärbigkeit/Fläche

Aufzahlung (Az) für die Erschwernisse beim Herstellen von verschiedenen Farbarten oder Färbungen bei zusammenhängenden Flächen, abgerechnet wird die gemeinsame Stoßfuge.

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XI 78 + Oberflächenbeschichtung des Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) mit dampfdiffusionsoffene Hybridfarbe auf neuartiger polymerstabilisierten Elast-Silikat/Silikonharzstruktur-Basis. (inkl. erforderliche systemkonformer Grundierung/Tiefengrund).

Farbton weiß. (Farbton nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbauswahl des Erzeugers als Az-Position.)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

Produktart: z.B. RÖFIX PE 519 PREMIUM SiSi Fassadenfarbe

44.XI 78A + WDVS RÖFIX PE 519 PREMIUM SiSi Aussenfarbe

Dampfdiffusionsoffene, elastische und spannungsarme Fassadenfarbe mit neuartigen, polymerstabilisierten Elast-Silikat/Silikonharzstruktur-Basis. Verbrauch ca. 0,25 - 0,35ltr/m², gestrichen, gerollt oder gespritzt.

z.B. RÖFIX PE 519 PREMIUM SiSi Fassadenfarbe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Material: (.....)

Glanzgrad: matt

Farbe: weiß

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XI 79 + Aufzählung (Az) auf Oberflächenbeschichtung des Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) mit dampfdiffusionsoffene Hybridfarbe auf neuartiger polymerstabilisierten Elast-Silikat/Silikonharzstruktur-Basis.

Für Farbtöne nach Wahl des Auftraggebers aus der Kollektion des Herstellers. aus der Kollektion des Herstellers.

Bei der Wahl des Farbtones ist darauf zu achten, dass der Hellbezugswert größer 25 ist.

44.XI 79A + Az Farbton WDVS RÖFIX PE 519 PREMIUM SiSi-Aussenf,PK I

Für einen Farbton der Preisklasse I aus der Kollektion des Herstellers.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XI 79B + Az Farbton WDVS RÖFIX PE 519 PREMIUM SiSi-Aussenf,PK II

Für einen Farbton der Preisklasse II aus der Kollektion des Herstellers.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XI 79C + Az Farbton WDVS RÖFIX PE 519 PREMIUM SiSi-Aussenf,PK III

Für einen Farbton der Preisklasse III aus der Kollektion des Herstellers.

Angebotenes Material: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

- 44.XI 79D + Az Farbton WDVS RÖFIX PE 519 PREMIUM SiSi-Aussenf,PK IV**
Für einen Farbton der Preisklasse IV aus der Kollektion des Herstellers.
Angebotenes Material: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 44.XI 79E + Az Farbton WDVS RÖFIX PE 519 PREMIUM SiSi-Aussenf,PK V**
Für einen Farbton der Preisklasse V aus der Kollektion des Herstellers.
Angebotenes Material: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 44.XI 79F + Az Farbton WDVS RÖFIX PE 519 PREMIUM SiSi-Aussenf,Wahl AG**
Für einen Sonderfarbton nach Wahl des Auftraggebers.
Gewählte Farbnummer:
Angebotenes Material: (.....)
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 44.XI 79G + Az RÖFIX PE 519 ZUSATZAUSSTATTUNG ALGIZIDE/FUNGIZIDE EXTRA**
Zusätzliche Filmkonservierung für Farben zur zusätzlichen Erhöhung des Resistenz gegen Algen- und Pilzbefall
RÖFIX FILMKONSERVIERUNG EXTRA ALGIZIDE/FUNGIZIDE
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 44.XI 79N + Az RÖFIX PE 519 Außenfarbe für Mehrfärbigkeit/Fläche**
Aufzahlung (Az) für die Erschwernisse beim Herstellen von verschiedenen Farbarten oder Färbungen bei zusammenhängenden Flächen, abgerechnet wird die gemeinsame Stoßfuge.
- L: S: EP: 0,00 m PP:
- 44.XI 86 + Aufzahlung (Az) auf Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) zur Hydrophobierung der Fassadenoberfläche auf Silikonharz-Microemulsion-Basis.**
.
- 44.XI 86A + Az WDVS RÖFIX HYDROPHOB Silikonharz Imprägnierung**
Zur Hydrophobierung der Fassadenoberfläche auf Silikonharz-Microemulsion-Basis.
Imprägnierung in 1-2 Arbeitsgängen "frisch-in-frisch" mittels Bürste oder Roller etc. satt auftragen.
Farbe: transparent
RÖFIX PP 405 HYDROPHOB Silikonharz Imprägnierung

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EURBetrifft Position(en): L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XI 86B + Az WDVS RÖFIX MULTI Schutzbeschichtung Silikonharz-Lasur**

Zur Hydrophobierung der Fassadenoberfläche bzw. als Trägermaterial für Effektbeimischungen.

Farbe: transparent

RÖFIX PP 403 MULTI

Betrifft Position(en): L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XI 86C + Az WDVS RÖFIX MULTI Schutzbeschichtung - Pigmentierung**

Zur werkseitigen Pigmentbeimischung zur Herstellung von Effektbeschichtungen.

Farbe:

RÖFIX PP 403 MULTI

Betrifft Position(en): L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XJ + Sondersysteme (RÖFIX)**

Version 2023-10

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen beschrieben.**Verarbeitungsrichtlinien:**

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Angebotene Systeme:

Das angebotene Außenwand-Wärmedämmverbundsystem entspricht den behördlichen Vorschriften. Die Eignung und gegenseitige Verträglichkeit der Stoffe eines Dämmsystems ist gegeben.

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

- 44.XJ 05 + Das System ist ein außenseitig anzubringendes Schwerbelagssystem für ein vorhandenes Wärmedämmverbundsystem mit Dämmplatten aus Mineralwolle, Polystyrol oder Dämmkork. Die für die Verwendung zulässige Gebäudehöhe ergibt sich aus den jeweiligen Bauvorschriften der Länder. Das ausgeschriebene System verfügt über eine Typenstatik bis $\leq 103 \text{ kg/m}^2$. Es dürfen

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

keine Systembestandteile eigenmächtig ausgetauscht oder ersetzt werden. Sollen alternative Systeme zum Einsatz kommen ist einvollständiger Nachweis der Gleichwertigkeit in Bezug auf Statik, Brand und Gesundheit und die stoffliche Zusammensetzung der verwendeten Systemkomponenten (Laboranalyse) zu erbringen. Zusätzliche mechanische Befestigung des Außenwand-Wärmedämmverbundsystemes (WDVS) mit systemkonformen versenkbaren Schraubdübel, ohne Unterschied der Art, in der Fläche. Setztiefe größer 25 mm. Nutzungskategorie gemäß ÖNORM B 6400 Teil 2: A, B, C, D, E;

Hinweis:

Es sind nur Systemdübel zu verwenden, die der Leitlinie für Europäische Technische Zulassungen (ETZ) für Dübel ETAG 014 entsprechen. Abgerechnet wird die gedübelte Fassadenfläche. Die Dübelanzahl/m² in der Fläche und der Randzone richtet sich nach Systemgewicht, Windlasten, der Gebäudeausrichtung, Gebäudehöhe, Systemklasse des Dämmstoffes und Standort. Die Verdübelung durch das Gewebe erfolgt rasterförmig Bei Gebäudeklassen > 3 bzw. Fassadenhöhen über 10 m oder an besonders exponierten Gebäuden an z.B. Bergkämmen können auch 12 Stk/m² erforderlich werden. Hierzu ist in jedem Fall ein Statiker für die Bemessung und Planung einzubeziehen. Das Dämmsystem mit harten Belägen muss, unabhängig vom Untergrund, immer zusätzlich mit mind. 6 Stk WDVS System Schraubdübel pro m² befestigt werden.

Hinweis:

Die Verarbeitungsrichtlinie "RÖFIX StoneEtics" gilt als vertraglich vereinbart!

44.XJ 05A + RÖFIX StoneEtics (mechanische Befestigung)

Wärmedämmplatten werden mit mindestens 6 Stk. je m² in der Fläche befestigt. Die Verdübelung durch das Gewebe erfolgt rasterförmig. In der Randzone ist die erforderliche Anzahl der Dübel gemäß den Bestimmungen der ÖNORM B 6400 Teil 1 zu erhöhen. Abgerechnet wird die gedübelte Fläche.

z.B. RÖFIX ROCKET Teleskop-Schraubdübel oder Gleichwertiges.

Dämmdicke: Angebotenes System: L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XJ 05B + StoneEtics 50 mit Klinker und Keramik (Verklebung)**

Klinkerriemchen oder vergleichbare Fliesenriemchen werden im Floating Buttering mit Kleber Verfahren verklebt. (Fugenplan beachten).

z.B. RÖFIX AG 685 Superflex S2 Kleber oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XJ 05C + StoneEtics 50 mit Mosaik (Verklebung)**

Mosaik wird nach der Ausgleichsspachtelung mit Mosaik Klebe- und Fugenmörtel verklebt. (Fugenplan beachten).

z.B. RÖFIX AG 686 Mosaik Klebe- und Fugenmörtel oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XJ 05D + StoneEtics 50 mit Keramik (Verklebung)**

Je nach Fliesentyp kann das Systemgewicht auch 50 kg überschreiten. Entsprechend wäre das RÖFIX StoneEtics® 103 System anzuwenden. Fliesen mit einer Fläche von max. 1200 cm² werden mit RÖFIX AG 685 Superflex S2 im Floating Buttering Verfahren verklebt. (Fugenplan beachten).

z.B. RÖFIX AG 685 Superflex S2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XJ 05E + StoneEtics 50 mit Klinker (Verfugung)

Die Verfugung erfolgt mit Klinkerfugenmörtel in erdfeuchter Konsistenz.

z.B. RÖFIX AJ 690 Klinkerfugenmörtel oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XJ 05F + StoneEtics 50 mit Mosaik (Verfugung)

Die Verfugung erfolgt mit Mosaik Klebe- und Fugenmörtel.

z.B. RÖFIX AG 686 Mosaik Klebe- und Fugenmörtel oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XJ 05G + StoneEtics 50 mit Keramik (Verfugung)

Die Verfugung erfolgt mit Fugenmörtel im Schlämmverfahren.

z.B. RÖFIX AJ 612 Fugenmörtel oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XJ 05H + StoneEtics 103 mit Kunststein (Verklebung)

Leichtbeton-Kunststeinimitationen werden immer im System 103 ausgeführt. Als Klebemörtel wird hier ausschließlich RÖFIX AG 687 StoneColl verwendet. Nicht zu verfugende Kunst-Steinbeläge nur bis 5 cm über der Terrainlinie anbringen. (Fugenplan beachten).

z.B. RÖFIX AG 687 StoneColl oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XJ 05I + StoneEtics 130 Kunststein (Verfugung)**

Die Verfugung erfolgt mit dem Leichtfugenmörtel.

z.B. RÖFIX AJ 618 Leichtfugenmörtel CG1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XJ 05J + StoneEtics 130 Naturstein (Verklebung)**Natursteinplatten mit einer Fläche von max. 1200 cm² werden mit RÖFIX AG 685 Superflex S2 im Floating Buttering Verfahren verklebt. (Fugenplan beachten).

z.B. RÖFIX AG 685 Superflex S2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XJ 05K + StoneEtics 130 Naturstein (Verfugung)**

Die Verfugung erfolgt mit dem Leichtfugenmörtel.

z.B. RÖFIX AJ 690 Klinkerfuge oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XJ 05L + WDVS SOCKEL,RÖFIX OPTIFLEX Dichtspachtel Feuchtesch.**

Als Feuchteschutz (Feuchtesch.) laut aktueller VAR unter Terrain bis ca. 5 cm über Terrain durch Überspachteln erdberührter Systemkomponenten mit einer 1-komponentigen bzw. 2-komponentigen Zement- / Dispersionsspachtelmasse und zusätzlich geschützt durch eine Noppenfolie mit Vlieskaschierung.

z.B. RÖFIX OPTIFLEX 1K LIGHT bzw. 2K Zement- / Dispersionsspachtelmasse oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:**44.XJ 05M + StoneEtics Belagsdehnfugen**

Bei Belagsdehnfugen wird der Unterputz nicht durchdrungen. Die Feldeinteilung erfolgt gemäß Fugenplan.

z.B. RÖFIX AJ-Z 920 Elastische Acryl Fugenfüllmasse oder Gleichwertiges.

Angebotenes System : (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XJ 05N + StoneEtics Feldebegrenzungsfugen**

Bei Feldebegrenzungsfugen wird durch den Unterputz bis mind. über 50 % tief in den Dämmstoff eingeschnitten und dieser ausgekratzt. Die Feldeinteilung erfolgt gemäß Fugenplan.

z.B. PU Dichtstoff oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XJ 05O + StoneEtics Gebäudedehnfugen

Gebäudedehnfugen werden nicht durch den Plattenbelag definiert, sondern sind bautechnisch bedingte Fugen in der Gebäudehülle, die vom Dämmsystem und dem Plattenbelag in Lage, Form und Dimension übernommen werden müssen.

z.B. RÖFIX Dehnfugenprofil E/V Form oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XJ 06 + Kleinflächige Betonsanierung**44.XJ 06A + Schadhafte Betonflächen entfernen**

Entfernen des schadhaften Betons einschließlich Entsorgung der Baurestmassen.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XJ 06B + Freilegen und Reinigung der Bewehrung

Freilegen und Reinigen der Bewehrung als Vorbereitung für Korrosionsschutz.

Die Bewehrung muss frei von Rost, Belag, Mörtel, Beton, Staub und sonstigen losen und schädlichen Stoffen sein, die den Verbund verringern oder zur Korrosion beitragen.

Der gesamte Umfang der freiliegenden Bewehrung muss gleichmäßig gereinigt werden, außer wenn dies die Standsicherheit beeinträchtigen würde.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XJ 06C + Korrosionsschutz RÖFIX Creteo Repair CC 170

Die Bewehrung wird 2 mal mit Korrosionsschutz gestrichen, damit ein Schichtstärke von 2 mm entsteht. Die Wartezeit zwischen den Anstrichen beträgt ca. 20 Minuten.

Nach der letzten Lage muss eine Erhärtungszeit von ca. 48 Stunden eingehalten werden.

z.B. RÖFIX Creteo Repair CC 170 1 1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XJ 06D + Beton Reprofiliermörtel CC 100-R4

Hochwertiger, sulfatbeständiger Betonersatzmörtel auf mineralischer Basis mit Haftzusätzen, ein- oder mehrlagig verarbeitbar.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Zur Anwendung für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken nach EN 1504, Betonersatz Querschnittsergänzungen, Verstärkung, Erhöhung der Betonüberdeckung, Ersatz von schadstoffhaltigen Beton.

Die Oberfläche kann innerhalb der Verarbeitungszeit abgezogen werden und verrieben werden. Fehlstellen werden zuerst reprofiliert und anschließend wird die gewünschte Schichtdicke aufgetragen.

Fugen aus dem Untergrund müssen unbedingt übernommen und ausgebildet werden.

Eine ausreichende Nachbehandlung lt. Norm ist erforderlich.

z.B. RÖFIX Reprofiliermörtel CC 100-R4 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XJ 06E + Beton Reprofiliermörtel CC 130-R3

Hochwertiger, faserversetzter, sulfatbeständiger Betonersatzmörtel auf mineralischer Basis mit Haftzusätzen, ein- oder mehrlagig verarbeitbar.

Zur Anwendung für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken nach EN 1504,

z.B. RÖFIX Reprofiliermörtel CC 130-R3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XJ 06F + Beton Reprofiliermörtel CC 150-R2

Hochwertiger, sulfatbeständiger Betonersatzmörtel auf mineralischer Basis mit Haftzusätzen, ein- oder mehrlagig verarbeitbar.

Zur Anwendung für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken nach EN 1504,

z.B. RÖFIX Reprofiliermörtel CC 150-R2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

44.XJ 07 + RÖFIX RoofETICS

Attika- und Brüstungselement mit einem verdeckten Traufprofil für RÖFIX EPS-Fassadendämmsysteme.

Zur Herstellung von blechlosen Attiken und Brüstungsabdeckungen.

Die aktuelle Verarbeitungsrichtlinie RÖFIX RoofETICS gilt als Vertragsbestandteil und ist zwingend einzuhalten.

44.XJ 07A + RÖFIX RoofETICS EPS-Formteil 50

Liefen und Versetzen des RÖFIX RoofETICS EPS-Formteil 50 gemäß aktueller RoofETICS – Verarbeitungsrichtlinie bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX Collstar und RÖFIX IF 300, (Klebekontaktfläche mind. 80%).

Dämmstoff: RÖFIX RoofETICS EPS-Formteil 50 oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XJ 07B + Az. RÖFIX RoofETICS EPS-Formteil 50 INSIDE – Eckausb.Innen.**Aufzahlung zur Ausbildung einer Innenecke (Eckausb.Innen.) gemäß aktueller RoofETICS –
Verarbeitungsrichtlinie bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX Collstar und RÖFIX IF 300, (Klebekontaktfläche mind. 80%)

Dämmstoff: RÖFIX RoofETICS EPS-Formteil 50 INSIDE oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44.XJ 07C + Az. RÖFIX RoofETICS EPS-Formteil 50 OUTSIDE – Eckausb.Außen.Aufzahlung zur Ausbildung einer Außenecke (Eckausb.Außen.) gemäß aktueller RoofETICS –
Verarbeitungsrichtlinie bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX Collstar und RÖFIX IF 300, (Klebekontaktfläche mind. 80%)

Dämmstoff: RÖFIX RoofETICS EPS-Formteil 50 OUTSIDE oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44.XJ 07D + RÖFIX RoofETICS EPS-Formteil 70Liefen und Versetzen des RÖFIX RoofETICS EPS-Formteil 70 gemäß aktueller RoofETICS –
Verarbeitungsrichtlinie bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX Collstar und RÖFIX IF 300, (Klebekontaktfläche mind. 80%)

Dämmstoff: RÖFIX RoofETICS EPS-Formteil 70 oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XJ 07E + Az. RÖFIX RoofETICS EPS-Formteil 70 INSIDE – Eckausb.Innen.Aufzahlung zur Ausbildung einer Innenecke (Eckausb.Innen.) gemäß aktueller RoofETICS –
Verarbeitungsrichtlinie bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX Collstar und RÖFIX IF 300, (Klebekontaktfläche mind. 80%)

Dämmstoff: RÖFIX RoofETICS EPS-Formteil 70 INSIDE oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44.XJ 07F + Az. RÖFIX RoofETICS EPS-Formteil 70 OUTSIDE – Eckausb.Außen.Aufzahlung zur Ausbildung einer Aussenecke (Eckausb.Außen.) gemäß aktueller RoofETICS –
Verarbeitungsrichtlinie bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX Collstar und RÖFIX IF 300, (Klebekontaktfläche mind. 80%)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Dämmstoff: RÖFIX RoofETICS EPS-Formteil 70 OUTSIDE oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44.XJ 07G + RÖFIX RoofETICS ProAttika BasisprofilLiefen und Versetzen des RÖFIX RoofETICS ProAttika-Basisprofils gemäß aktueller RoofETICS –
Verarbeitungsrichtlinie bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX Collstar

Stossverklebung: RÖFIX RoofETICS Mounting Glue

Profil: RÖFIX RoofETICS ProAttika Basisprofil oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XJ 07H + RÖFIX RoofETICS ProAttika-Aufsteckprofil Topseal SLiefen und Versetzen des RÖFIX RoofETICS ProAttika-Profils gemäß RoofETICS –
Verarbeitungsrichtlinie bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX Collstar

Profil: RÖFIX RoofETICS ProAttika-Aufsteckprofil Topseal S oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XJ 07I + Az. RÖFIX RoofETICS ProAttika-Aufsteckprofil Topseal S-InnenAufzahlung zur Ausbildung einer Innenecke gemäß RoofETICS – Verarbeitungsrichtlinie
bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX Collstar

Profil: RÖFIX RoofETICS ProAttika-Aufsteckprofil Topseal S Inside Corner oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44.XJ 07J + Az. RÖFIX RoofETICS ProAttika-Aufsteckprofil Topseal S-AußenAufzahlung zur Ausbildung einer Aussenecke gemäß RoofETICS – Verarbeitungsrichtlinie
bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX Collstar

Profil: RÖFIX RoofETICS ProAttika-Aufsteckprofil Topseal S Outside Corner oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**44.XJ 07K + RÖFIX RoofETICS ProAttika-Aufsteckprofil Topseal L**

Liefern und Versetzen des RÖFIX RoofETICS ProAttika-Profiles gemäß RoofETICS –
Verarbeitungsrichtlinie bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX Collstar

Profil: RÖFIX RoofETICS ProAttika-Aufsteckprofil Topseal L oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XJ 07L + Az. RÖFIX RoofETICS ProAttika-Aufsteckprofil Topseal L-Innen

Aufzahlung zur Ausbildung einer Innenecke gemäß RoofETICS – Verarbeitungsrichtlinie
bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX Collstar

Profil: RÖFIX RoofETICS ProAttika-Aufsteckprofil Topseal L Inside Corner oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44.XJ 07M + Az. RÖFIX RoofETICS ProAttika-Aufsteckprofil Topseal L-Außen

Aufzahlung zur Ausbildung einer Aussenecke gemäß RoofETICS – Verarbeitungsrichtlinie
bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX Collstar

Profil: RÖFIX RoofETICS ProAttika-Aufsteckprofil Topseal L Outside Corner oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44.XJ 07N + RÖFIX RoofETICS ProAttika-Aufsteckprofil Topseal XL

Liefern und Versetzen des RÖFIX RoofETICS ProAttika-Profiles gemäß RoofETICS –
Verarbeitungsrichtlinie bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX Collstar

Profil: RÖFIX RoofETICS ProAttika-Aufsteckprofil Topseal XL oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XJ 07O + Az. RÖFIX RoofETICS ProAttika-Aufsteckprofil Topseal XL-Inne

Aufzahlung zur Ausbildung einer Innenecke gemäß RoofETICS – Verarbeitungsrichtlinie
bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX Collstar

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte RFX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Profil: RÖFIX RoofETICS ProAttika-Aufsteckprofil Topseal XL Inside Corner oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44.XJ 07P + Az. RÖFIX RoofETICS ProAttika-Aufsteckprofil Topseal XL-Auße

Aufzahlung zur Ausbildung einer Aussenecke gemäß RoofETICS – Verarbeitungsrichtlinie bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX Collstar

Profil: RÖFIX RoofETICS ProAttika-Aufsteckprofil Topseal XL Outside Corner oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

44.XJ 07Q + RÖFIX RoofETICS Verdübelung

Verdübelung des RÖFIX RoofETICS EPS-Formteil gemäß RoofETICS – Verarbeitungsrichtlinie bestehend aus:

Dübel: RÖFIX WDVS-Metallschraubdübel (STR-U 2G bzw. Rocket) in versenkter Ausführung (mind. 2 Stk / lfm) oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XJ 07R + RÖFIX RoofETICS, Dämmung Attika-Innenseite

Applikation der Dämmung (unterste 5cm in XPS-R bzw. EPS-S, Ansonsten EPS-Fassadendämmplatte) an der Attika-Innenseite bestehend aus:

Verklebung: RÖFIX Collstar

Dämmstoff: XPS-R, EPS-S, EPS-F, Dämmdicke: _____, Attikahöhe: _____ oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

44.XJ 07S + RÖFIX RoofETICS Armierung, NPD 5mm

Armierung der Attika-Innenfläche sowie der Attika-Oberseite bestehend aus:

Armierung: RÖFIX Collstar + RÖFIX P50 Armierungsgewebe

Kantenschutz: RÖFIX Rollgewebewinkel oder Gleichwertiges.

Angebotenes System: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

LG 44	Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)	Summe
-------	--------------------------------	-------	-------

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte RFX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

Zusammenstellung der Leistungsgruppen

LG	BEZEICHNUNG	HB-022+ABK-020	Summe
10	Putz	 EUR
11	Estricharbeiten	 EUR
44	Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)	 EUR
Summe LV		 EUR

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte RFX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
10	Putz	2
11	Estricharbeiten	131
44	Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)	150
	Zusammenstellung der Leistungsgruppen	330

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
 PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
 TS: Teilsammenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
 PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
 Zuordnungskennzeichen (ZZ)
 Variantenummer (V)
 V: Vorbemerkungskennzeichen
 W: Kennzeichen „Wesentliche Position“